




Plancher haut R+1

Echelle: 1/100



Principe d'Ancrage des Dalles à créer



Repérage des charges sur dalles :

A	CP	100 daN/m²
B	CE	400 daN/m²
C	CP	100 daN/m²
D	CE	700 daN/m²
E	CP	100 daN/m²
F	CE	150 daN/m²
G	CP	140 daN/m²
H	CE	150 daN/m²
I	CP	160 daN/m²
J	CE	350 daN/m²

CARACTERISTIQUES MECANIKES DES MATERIAUX

BETON ELEVATIONS

- Ouvrages en béton armé ayant au moins une face extérieure non protégée: B.P.S - C35/45 - XC4 - XF1 - XS3 (20mm - cl0,40)
- Ouvrages intérieurs en béton armé: B.P.S - C25/30 - XC1 (20mm - cl0,40)

ACIERS

B 500 B

Enrobage des aciers: 3cm  
Prévoir bouchons de protection pour les aciers en attentes.

HYPOTHESES:

Zone de sismicité: 3  
Niveau d'aléa: modéré  
Catégorie de bâtiment: III  
Vent: Zone 1  
Neige: Zone A2

LEGENDE








- Voile BA
- Bâtiment Existants
- Poteaux
- Impact voile étage supérieur
- Murs Agglos creux
- Murs Agglos à bancher
- Impact poteau étage supérieur
- chainages verticaux CV

LEXIQUE

- Po Poutre
- Li Linteau
- Pv Poutre voile
- Rf Renfort BA ou Métallique

Phase : DCE					
0	01/03/2024	Première diffusion	HMO	EMA	
Indice	Date	Modifications	Dessiné par :	Vérifié par :	
					GO03
					INDICE 0



Maitre d'ouvrage	 AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye					
Architectes	 2SL Architecture	2SL - Architecture 2 Avenue de la Commune, 64201 Hendaye Tél. 05 59 85 65 00 e-mail : <a href="mailto:contact@2sl-arch.fr">contact@2sl-arch.fr</a>				
SET FCE	 OTCE Aquitaine	OTCE Aquitaine 23 Avenue de la Vallée, 64400 Bayonne Tél. 05 59 35 20 20 e-mail : <a href="mailto:sp@otce-aq.fr">sp@otce-aq.fr</a>				
Bureau de contrôle	 Groupe Qualiconsult	QUALICONSULT 2030 Chemin de Sabatou, 64100 Bayonne Tél. 05 59 85 52 27 e-mail : <a href="mailto:qualiconsult@qualiconsult.fr">qualiconsult@qualiconsult.fr</a>				
Coordinateur SPS	 Groupe Qualiconsult	QUALICONSULT 2030 Chemin de Sabatou, 64100 Bayonne Tél. 05 59 85 42 54 e-mail : <a href="mailto:Amin.bouchene@qualiconsult.fr">Amin.bouchene@qualiconsult.fr</a>				
Coordinateur SSI	 NAMIXIS & SSICOOR SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE	NAMIXIS & SSICOOR Tél. 05 47 30 67 00 - 06 13 90 00 11 e-mail : <a href="mailto:Julien.druhe@groupepsys.com">Julien.druhe@groupepsys.com</a>				
GPC	 RG Concept	RG Concept 2030 Chemin de Sabatou, C.A.V. 64100 Bayonne Tél. 05 59 52 15 44 e-mail : <a href="mailto:RGconcept@free.fr">RGconcept@free.fr</a>				
Indice		modification			édition	
0		Première diffusion			date	
					09/23	
n°	Date	Phase	Format	Document	projet	projet
22040	01/03/24	DCE	A0	Vue en plan - HT R+1	1/100	GO03