**LEGENDE**
**Fluides Médicaux**

- Prise O²
- Prise Vide
- Prise Air Médical
- O² — Réseau O²
- V — Réseau Vide
- Réseau Air Médical
- O² — Réseau O² primaire
- V — Réseau Vide primaire
- Réseau Air Médical primaire

Allège pleine hauteur de GTL

Ch D + Sdb 38.4 m² hsp : 2.7 m

Ch S + Sdb 23.7 m² hsp : 2.7 m

Prepa 25.3 m² hsp : 2.5 m

Service 14.9 m² hsp : 2.5 m

Volet roulant ajouré pour permettre désenfumage en permanence

Salon - Salle à manger 91.9 m² hsp : 2.5 m

Stockage 10.1 m2 hsp : 2.5 m

Plonge 12.9 m2 hsp : 2.5 m

Grille d'extration au plafond

Grille d'extration au plafond

Limite CF1h

Ch S 30.7 m² hsp : 2.7 m

Ch S 30.7 m² hsp : 2.7 m

Ch S + Sdb 28.7 m² hsp : 2.7 m

Ch D + Sdb 38.4 m² hsp : 2.7 m

Palier Esc D 5.5 m²

Nombre de marche : 22 Ht contremarche : 17 cm Largeur giron : 28 cm

Circulation 4 67.1 m²

Circulation SAM 30.3 m² hsp : 2.5 m

Circulation 3 77.7 m²

Palier Esc C 5.6 m²

Nombre de marche : 22 Ht contremarche : 17 cm Largeur giron : 28 cm

Lin. Interm. 1.0 m²

Zone sté 5.4 m² hsp : 2.7 m

PL 1.1 m²

W.C PMR Patients 6.2 m² hsp : 2.5 m

Salle Activités intérieures 32.4 m² hsp : 2.5 m

PL Ventil 1.245 m²

Poste de soins + salle de transmission 39.8 m² hsp : 2.7 m

Espace bien-être 33.2 m² hsp : 2.5 m

Terrasse extérieure 10.8 m²

Prise d'air VB en façade puis cheminement en plenum

Ch S 25.5 m² hsp : 2.7 m

Ch S 25.5 m² hsp : 2.7 m

PL Elec 7.0 m²

Ch S + Sdb 27.1 m² hsp : 2.7 m

Ch S + Sdb 26.5 m² hsp : 2.7 m

Ch S + Sdb 26.5 m² hsp : 2.7 m

PL 1.1 m²

PL 1.1 m²

Ch S + Sdb 26.5 m² hsp : 2.7 m

PL 1.1 m²

Ch S + Sdb 26.5 m² hsp : 2.7 m

PL 7.0 m²

PL Ventil 7.0 m²

Ch S + Sdb 27.1 m² hsp : 2.7 m

Ch S + Sdb 27.1 m² hsp : 2.7 m

Limite CF1h

Ch D + Sdb 37.8 m²

PL Ventil + Elec 1.9 m²

Ch S 23.4 m²

Chambre 36.4 m²

Chambre S + Sdb 26.4 m²

Ch S 24.0 m² hsp : 2.7 m

Ch S 30.0 m²

F. FM 1.9 m²

F. FM 1.6 m²

Local Stock 2 4.0 m²

Local tech 6.0 m² hsp : 2.5 m

Circulation 1 76.1 m²

Circulation 2 58.2 m²

Palier Esc A 9.8 m²

Excreta 1 3.1 m² hsp : 2.5 m

Excreta 2 3.4 m² hsp : 2.5 m

Palier Esc B 9.6 m²

Local Stockage 1 17.8 m²

Local Déchêts + Linge Sale 23.5 m² hsp : 2.7 m

Ch S 25.5 m² hsp : 2.7 m

Ch S 25.5 m² hsp : 2.7 m

DGT 6.1 m²

Local Linge Propre + Stockage Chariot 13.7 m²

WC perso 2.8 m²

Ch S + Sdb 26.3 m² hsp : 2.7 m

Ch S + Sdb 26.3 m² hsp : 2.7 m

Ch S + Sdb 26.3 m² hsp : 2.7 m

Sdb commune 17.2 m² hsp : 2.7 m

Détente 22.6 m²

Marche pour accès à la terrasse

Terrasse personnel sur toiture sous-station 10.3 m2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 0 | Emission initiale | PHE | SPE |
| Date | Ind | Modifications | Dessiné par | Vérifié par |

**OTCE Aquitaine**
Agence d'ANGLET
22 avenue de l'Adour
64600 Anglet

N° d'Affaire : A1-22040

Plan dressé par : OTCE

CVC-FM2

INDICE | O | - | - | - | -

SCHUBERT LEVRAUD GROUPE

DCE - HOPITAL MARIN - PROJET DE 62 LITS SMR

| | | |
|---|---|---|
| Maître d'ouvrage | AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye<br>Route de la Corniche 64701 Hendaye<br>Tel : 05 59 48 59 00 - e-mail : jean-laurent.jaubert@aphp.fr | |
| Architecte | 2SL- Architecture<br>1 av.rene de la Balle aux Cailles 44800 Anglet<br>Tel : 06 87 05 84 34 e-mail : salmon@2sl.com | |
| BET TCE | OTCE Aquitaine<br>22 avenue de l'Adour - 64600 Anglet<br>Tel: 05 59 23 36 70 / e-mail : bureau@otce.fr | |
| Bureau de contrôle | QUALICONSULT<br>Parc Technopolis - 3 avenue Willbur Wright - 33700 Mérignac<br>Tel : 05 56 97 61 61 / e-mail : cedric.moreau@qualiconsult.fr | |
| Coordinateur SPS | QUALICONSULT<br>2B50 Chemin de Sallaberry 64100 Bayonne<br>Tel: 05 59 46 23 34 / e-mail : Alain.bonnemaire@qualiconsult.fr | |
| Coordinateur SSI | NAMIXIS & SSICOOR<br>Tel : 05 47 30 87 00 - 05 13 08 05 11 / e-mail : Julien.drufva@groupesystema.com | |
| VPO | RG Concept<br>10 Rue Jacques Thibaud - 64100 Bayonne<br>Tel: 06 62 62 42 46 / e-mail : Rbonnevie@free.fr | |

**Plan Fluides Médicaux**
**R+1**

| indice | modification | edition | date |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| lot | date | phase | format | document | échelle | date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.13 | 03/24 | DCE | | CVC-FM 02 | 1/50 | |