LEGENDE
Ventilation

	Réseau de reprise
	Réseau de soufflage
	Réseau d'air Neuf
	Réseau d'air rejeté
	Piege à son
	CTA

Combles non accessibles
Local Technique 1
33.3 m²
Grille en toiture 1100x1875
VTP Désenfumage CF1h
LxP = 4x1,8 m sur toute hauteur du rampant
+ porte accès CF1/2h
LxHl = 1,8x2m
Gaine Promat CF1h 900x900
VH
Palier Esc D
2.1 m²
Dégagement 1
13.3 m²
Circulation 1
20.4 m²
Couvertine sur acrotère isolée
Naissance EP
Ligne de vie
Toiture terasse
Etanchéité multicouche avec + Protection par gravillons
Vide Sur Salle à manger R+1
Chassis vitré sur allège pleine CF1h
Cf carnet de détail des chassis vitrés
Attente
17.0 m²
Bureaux
2 postes
20.4 m²
Circulation 2
27.2 m²
A/C perso.
3.2 m²
VH
PI VTP CF
Local VElec
1.2 m²
Local GF
19.6 m²
Salle de réunion
35.0 m²
Terasse en contrebas
Porte accès combles non aménagés CF1/2h
Toiture terasse
Ligne de vie
Etanchéité multicouche avec + Protection par gravillons
Naissance EP
Couvertine sur acrotère isolée
Toiture terasse
Ligne de vie
Etanchéité multicouche avec + Protection par gravillons
Naissance EP
Couvertine sur acrotère isolée
Toiture terasse
Naissance EP
Naissance EP
Toiture terasse
Ligne de vie
Etanchéité multicouche avec + Protection par gravillons
Naissance EP
Couvertine sur acrotère isolée
Combles non accessibles
Grille en toiture 1100x1875
Local Technique 2
41.6 m²
VTP Désenfumage
LxP = 4x1,8 m sur toute hauteur du rampant
+ porte accès
LxHl = 1,8x2m
Gaine Promat CF2h 900x900
VH
Dégagement 2
3 m²
Palier Esc C
2.1 m²
Combles non accessibles
Porte accès combles non aménagés CF1/2h
Gaine Promat CF2h 900x900
Grille en toiture 1100x1875
VTP Désenfumage
LxP = 4x2,5 m sur toute hauteur du rampant
+ porte accès
LxHl = 1,8x2m
Ligne de vie
Toiture terasse
Ligne de vie
Toiture terasse

12/03/2024	0	Emission initiale		PHE	SPE
Date	Ind	Modifications		Dessiné par	Vérifié par

OTCE Aquitaine
Agence d'ANGLET
22 avenue de l'Adour
64600 Anglet

N° d'Affaire : A1-22040

Plan dressé par OTCE

CVC-VM3
INDICE | O |

SCHNEIDER LEVRAUD GROUPE

DCE
HOPITAL MARIN - PROJET DE 62 LITS SMR

Maître d'ouvrage — AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye
Route de Ciboure, 64700 Hendaye
Tel : 05 59 48 58 00 e-mail : yves.hourdin@aphp.fr

Architecte — 2SL- Architecture
22 Avenue de l'Adour, 64600 Anglet
Tel: 05 59 23 30 30 e-mail : agence@2sl.archi

BET TCE — OTCE Aquitaine
22 Avenue de l'Adour , 64600 Anglet
Tel: 06 33 25 39 14 e-mail : aurelie@otce.fr

Bureau de contrôle — QUALICONSULT
Bât C Green Landes, 64122 Baurech
Tel: 06 68 87 32 27 / e-mail : cyrille.moreau@qualiconsult.fr

Coordinateur SPS — QUALICONSULT
Bât C Green Landes, 64122 Baurech
Tel: 06 68 87 32 27 / e-mail : cyrille.moreau@qualiconsult.fr

Coordinateur SSI — NAMIXIS & SSICOOR
Tel : 05 47 50 07 00 - 05 13 09 50 71 / e-mail : julien.shuhe@groupenamixis.com

VPC — RG Concept
39 bd Charles de Gaulle, 2 S C, 64100 Bayonne
Tel : 05 59 55 51 44 / e-mail : RGconcept@gmx.fr

Plan Ventilation R+2

indice	modification	edition	date

n°	Date	Type	Format	Dossier	Echelle	plot
22.13	03/24	DCE		CVC-VM 03	1/50	