AILE EST

AILE SUD

GARAGE 2

GARAGE 1

ESCALIER 4

Porte de garage 2 conservée

Porte de garage 1 conservée

Gaine de rejet en façade hors lot S.u 13dm ² Dim 600x500 de ht

Rejet

Gaine de prise de rejet d'air commune

Raccordement sur cunette anglaise du lot GO

Gaine de rejet des buées sèche linge encoffrement coupe feu hors lot

Gaine de prise d'air neuf commune

Passage sous le plancher béton surbaissé

VIDE SANITAIRE EST

VIDE SANITAIRE OUEST

VIDE SANITAIRE SUD

Extracteur VMC ERP Q : 180 m ³/h

EXtracteur VMC local poubelle Q : 100 m ³/h

CTA double-flux local personnel Q : 660 m ³/h

Extracteur ventilation Local peinture E 25/75 m ³/h

Hsptr 2.60

LOCAL POUBELLES 14.7 m²

LOCAL 1 8.3 m²

LOCAL 2 VDI 4.5 m²

LOCAL 3 9.5 m²

LOCAL 4 9.5 m²

LOCAL 5 PEINTURE 9.5 m²

LOCAL ELEC. CF 1H - 3.5 m²

SAS ESC. 1 1.9 m²

CIRC. ESC. 1 3.7 m²

CIRCULATION 2 9.9 m²

CIRCULATION 3 6.9 m²

CIRCULATION 4 ATELIER 7.1 m²

ESC. 3

ASC. 630 Kg

ANCIEN M.C.

ATELIER MAINTENANCE 57.7 m²

Courette anglaise 1

Courette anglaise 2

Réseau chauffage enterré depuis le bâtiment C (voir plan de Masse)

Réchauffage sous chêneau

Rampe 22%

E 100 m³/h

S 30 m³/h

R 130 m³/h

S 80 m³/h

S 80 m³/h

Hsptr. 225

Hsptr. 225

Hsptr. 225

LEGENDE VENTILATION

- Bouches d'extraction ou Soufflage + Débit E....m³/h
- Gaine de ventilation circulaire
- Gaine de ventilation rectangulaire
- MR — module de régulation de débit
- EA .. m³/h — Entrée d'air autoréglable + débit
- CCF-pb — clapet coupe feu en plancher bas

LEGENDE CHAUFFAGE RAFRAÎCHISSEMENT

- Radiateur eau chaude horizontal
- Radiateur eau chaude sèche serviettes (55)
- Réseau eau chaude radiateur

Nota: -Ce plan n'est valable que pour le lot considéré

307

MODERNISATION DE LA RESIDENCE GREMILLON
BATIMENT D
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

MAITRE D'OUVRAGE	**CROUS NORMANDIE** Direction de la Stratégie Immobilière 23, Avenue de Bruxelles - CS 25 317 14053 CAEN Cédex 4	Tél. 02.31.56.62.94 jerome.martinez@crous-normandie.fr
MAITRE D'OEUVRE	**Armel Pellerin - Architecte DPLG** 9 et 13, rue de Châteaudun 35000 RENNES	Tél. 02.99.36.89.16 pellerin.a@wanadoo.fr
BET GENERALISTE	**OTEIS** 10, Parc de Brocéliande 35763 SAINT GREGOIRE Cédex	Tél. 02.99.23.45.67 ronan.philippe@oteis.fr

DCE — Mars 2024

Niveau Sous Sol
Chauffage Ventilation Désenfumage

CVD 01

Echelle 1/50

plan architecte du 18-03-2024