VENANT DU POSTE
DE TRANSFORMATION

ALTERNATEUR LEROY SOMER N° 20722/02
127kVA – 183.3A
400V – 50Hz – 15000 t/m

G

M M

ONDULEUR
APLES 1000

R = 60 ohms

DR1 C32H 10 KA 3 x 5A 30 mA (U) — U1000R2V2 5x10² (L = 5m) — AUXILIAIRE SECOURS
D1 C32H 10 KA 4 x 38A (U) — U1000R2V2 5x6² (L = 5m) — TABLEAU TD1S
D2 C32H 10 KA 4 x 20A (U) — U1000R2V2 5x6² (L = 60m) — TABLEAU T.D.D.E.
D3 C32H 10 KA 4 x 38A (U) — U1000R2V2 5x10² (L = 40m) — TABLEAU T2INS
D4 C32H 10 KA 4 x 20A (U) — U1000R2V2 5x6² (L = 40m) — TABLEAU TSE1

Ascenseur
DR3 NC 100 10 KA 4 x 50A 30 mA (U) — U1000R2V2 5x16² (L = 40m) — ARMOIRE CLIM.SALLE D'EXPLOITATION
D10 NC 100 10 KA 4 x 63A (U) — H07RN-F 5x16² (L = 10m) — TABLEAU TE
D13 NC 100 10 KA 4 x 63A (U) — H07RN-F 5x16² (L = 5m) — TABLEAU TD1N
C32H 10 KA 4 x 40A 30 mA (U) — U1000R2V2 5x16² (L = 10m) — ARMOIRE SALLE
DR4 C32H 10 KA 4 x 32A 30 mA (U) — U1000R2V2 5x16² (L = 15m) — ARMOIRE CLIM.BUREAU
DR5 C32H 10 KA 4 x 40A 30 mA (U) — U1000R2V2 5x16² (L = 5m) — ARMOIRE CLIM.SALLE
C32H 10 KA 2 x 10A (U) — U1000R2V 3x2.5² — GE

D5 C32H 10 KA 2 x 3A (U) — U1000R2V 5x10² — TELECOMMANDE ECLAIRAGE SECURITE
DR3 C32H 10 KA 2 x 10A 30 mA (U) — U1000R2V 3x2.5² (L = 20m) — ALARME TECHNIQUE
DR2 C32H 10 KA 2 x 10A 30 mA (U) — U1000R2V 3x2.5² (L = 20m) — ALARME INCENDIE
DR4 C32H 10 KA 2 x 10A 30 mA (U) — U1000R2V 3x2.5² (L = 20m) — AUTOCOM
C32H 10 KA 4 x 40A (U) — U1000R2V 5x10² (L = 10m) — SALLE CLIM. SALLE INFO.
DR6 C32H 8 KA 4 x 10A 30 mA (U) — U1000R2V 3x2.5² (L = 64m) — CLIM. ONDULEUR
D8 C32H 10 KA 4 x 40A (U) — RESERVE
D9 C32H 10 KA 4 x 20A (U) — U1000R2V 5x10² — TABLEAU TST5

DR6 C32H 10 KA 4 x 40A 30 mA (U) — U1000R2V 5x16² (L = 10m) — CHAUFFERIE LOCAL TECHNIQUE
DR9 C32H 10 KA 4 x 32A 30 mA (U) — U1000R2V 5x16² (L = 40m) — TABLEAU T.D.D.E.
DR1 C32H 10 KA 4 x 40A 30 mA (U) — U1000R2V 5x16² (L = 11m) — CLIM.SALLE TECHNIQUE
D11 C32H 10 KA 4 x 40A 30 mA (U) — U1000R2V 5x16² (L = 40m) — TABLEAU ETAGE T21NS
D12 C32H 10 KA 4 x 40A 30 mA (U) — U1000R2V 5x16² — D.R.E. 2 CLIM. 1er ETAGE SALLE TECHNIQUE
C50 4 x 50A 30 mA (U) — SIEGE DISTRICT
4 x 80A 30 mA (U) — CLIM SALLE EXPLOITATION
C60N 4 x 40A (U) — D.R.E. 2 CLIM. 1er ETAGE

D1 C63H 10 KA 2 x 63A (U) — U1000R2V 3x16² (L = 20m) — TABLEAU TST1
D2 C63H 10 KA 2 x 63A (U) — U1000R2V 3x16² (L = 40m) — TABLEAU TST2
D3 C63H 10 KA 2 x 63A (U) — U1000R2V 3x16² (L = 10m) — TABLEAU TST3
D4 C63H 10 KA 2 x 63A (U) — U1000R2V 3x16² (L = 24m) — TABLEAU TST4
D5 C63H 10 KA 2 x 63A (U) — U1000R2V 2x25² (L = 40m) — TABLEAU TSE2
D7 C63H 10 KA 2 x 63A (U) — U1000R2V 2x25² (L = 40m) — TABLEAU TSE3
D8 C63H 10 KA 2 x 63A (U) — U1000R2V 2x25² (L = 40m) — TABLEAU T.D.D.E.
D6 C161N 25 KA 2 x 160A 2 x 54/125A + 125A + 875A — U1000R2V 4x35² (L = 11m) — TABLEAU TSM1

Direction Interdepartementale
des Routes d'IDF (DIRIF)
79 B Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
BP45
94002 CRETEIL CEDEX

Etablie par :
Y. LARROQUE
Vérifié par :
P. GRANGE

PCTT DE SAINT DENIS

RENOVATION DES SALLES D'EXPLOITATION DES PCTT DE LA DIRIF

PROJET
Architecture Projetée
COURANT FORT

Maîtrise d'Oeuvre
ARTELIA VILLE ET TRANSPORT
2 Avenue François Mitterand
93210 La Plaine Saint Denis

17/09/19
Echelle : -
Indice C
Référence
PLA-DEN-PCTT-ELEC-472