6 grilles de soufflage
à double déflection
WDD 28 x 74

Accès TN

KINE 1 et 2

KINE 3

KINE 4

KINE 5

KINE 6

Réanim.

PISCINE

Gaine 400 x 250
sous poutres

Sauna

8 gaines 400 x 200 h long. 500
à 4 cm sous poutres

Gaine 600 x 250
sous poutres

Gaine 300 x 250
sous poutres

Soufflage

WC

Sas

Gaine 800 x 250 h
sous poutres

Accès TN

Air neuf
ϕ 200

ANNEXE KINE

REUNIONS

ORTHOPHONIE

PATIO

REPOS EXTERNES

BUREAU

Sanitaires

CIRCULATION

PLOT CENTRAL

KINE DE GROUPE

ELECTROTHERAPIE

APPAREILLAGE

COUPE B

COUPE C

COUPE D

Soufflage

reprise

Thermaciel PCP 70

VENTILATION MÉCANIQUE CONTROLÉE

A _ récolement

Fédération pour la Création et la Gestion
d'un Centre de Readaptation
pour grands Handicapes

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD EST
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY

CENTRE DE READAPTATION POUR GRANDS HANDICAPES (Ley Saint-Christophe)

ARCHITECTE	B E T	CONTROLE
SA Prouvé et fils 15 Bd Joffre 54000 NANCY 382 43 75	Dumont Engineering and 18 Avenue Maginot - B.P. 54000 Nancy 328 14 25	SOCOTEC Parc Charles le Bertrand 54603 NANCY 335 48 86

PISCINE

BLOC OUEST

NIVEAU 2

AGENCE	BEC
NANCY	
ETUDIE PAR	DESSINE PAR
R.R.	Streiff J.
Echelle	Date
1/50	9.10.84
DOSSIER 920205	INDICE
PLAN N° V 06	A

TNEE
INGENIERIE ENTREPRISES D'EQUIPEMENTS
AGENCE DE L'EST
25 RUE GAUTEL
54000 NANCY
Tél. 83 35 00 78

Servitherm
33 Boulevard d'Austrasie
54000 NANCY 335 15 61

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE TNEE. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation écrite pour toute reproduction ou exécution partielle ou totale.