

Catégorie Porte portail barrière

Fréquence

Libellé des actions

Barrières levantes

- | | |
|----|---|
| 3M | <ol style="list-style-type: none">1 Contrôle général du bon fonctionnement2 Contrôle des asservissements et organes de sécurité |
| 6M | <ol style="list-style-type: none">1 Contrôle de l'état général mécanique et électrique2 Nettoyage, lubrification, réglage des organes mécaniques3 Essai et vérification d'ensemble4 Vérification fonctionnelle des potelets: fixation, lecteur de badge, interphone, BP. |

Portail et équipements

- | | |
|----|--|
| 3M | <ol style="list-style-type: none">1 Contrôle général du bon fonctionnement2 Contrôle des asservissements et organes de sécurité |
| 6M | <ol style="list-style-type: none">1 Vérification fonctionnelle des systèmes mécaniques2 Vérification fonctionnelle des organes de sécurité3 Réglage des fins de courses4 Vérification des commandes5 Graissage de la crémaillère et du rail6 Entretien du portillon et de la serrure (graissage des charnières) |

Portes coulissantes

- | | |
|----|---|
| 3M | <ol style="list-style-type: none">1 Contrôle général du bon fonctionnement2 Contrôle des asservissements et organes de sécurité |
| 6M | <ol style="list-style-type: none">1 Contrôle de sécurité des barres palpeuses2 contrôle visuel de l'éclairage3 Contrôle des bruits de fonctionnement4 Contrôle de l'état des brosses sur vantaux5 Contrôle de l'état du tapis brosse6 Contrôle d'ouverture avec digicode7 Contrôle d'ouverture avec télécommande8 Contrôle de fonctionnement des cellules9 Entretien des organes mécaniques (graissage transmission etc...)10 contrôle de fixation des éléments11 Entretien des organes électriques |

Armoire électrique

- | | |
|----|--|
| 1A | <ol style="list-style-type: none">1 Contrôleur d'isolement, fonctionnement2 Nettoyage et dépolissage des isolateurs3 Essai des signalisations et remplacement des lampes de signalisation4 Nettoyage ou remplacement des contacts si nécessaire5 Nettoyage de l'intérieur des armoires et coffrets6 Vérification de la présence de toutes les vis, ressorts etc..7 Contrôle du fonctionnement de tous les organes de déclenchement8 Contrôle du serrage des connexions9 Vérification du calibrage des fusibles ou déclencheurs, et échauffements10 Essais de toutes les sécurités, essai manuel des relais de protection11 Contrôle d'isolement12 Contrôle thermographique par caméra infrarouge13 Remise en route et observation des cycles |
|----|--|

Moteur électrique si existant

Catégorie Porte portail barrière

6M	Contrôle de l'échauffement du moteur et des paliers
	Contrôle de rotation
	Graissage des paliers
	Vérification de l'état des balais et bagues
	Contrôle du serrage des connections
	Contrôle du clavetage des poulies ou accouplements
1A	Nettoyage de la carcasse moteur et des ouies de refroidissement
	Vérification de la vitesse de mise en régime
	Relevés des tensions et intensité absorbées
	Relevé de la vitesse moteur
	Vérification du calibrage des protections
	Contrôle des cosses d'isolement
	Contrôle de la fixation sur le socle
	Contrôle d'isolement

Logiciel d'exploitation

1A ou SB	1	Mise à jour de toutes les nouvelles versions ou supports constructeurs, migrations évolutions des logiciels d'exploitation ou licences au moins 1 fois par an, ou au moins 1 fois sur la durée du contrat selon les préconisations du constructeur.(hors windows)
----------	---	---