

## Catégorie Balnéothérapie

### Fréquence

### Libellé des actions

#### Tous les compteurs

- |   |   |
|---|---|
| J | <p>1 Mise en place d'analyseurs de consommation ( à charge du titulaire) avec des relevées journaliers et alerte de consommation excessive.</p> <p>En cas de consommation trop élevée, le titulaire devra agir et/ou proposer les solutions techniques correctives si elles existent,</p> |
|---|---|

#### Traitement de l'eau des bassins

- |       |  |
|-------|--|
| HEBDO | <p>1 Chasse des ballons au moins 1mn</p> <p>2 Relevé et réglage de la température des bassins</p> <p>3 Contrôle des débitmètres</p> <p>4 Lavage nettoyage des filtres et préfiltres à sable ou non</p>   |
| 3M    | <p>1 Lavage nettoyage des filtres, contrôle de l'état des joints</p>   |
| 6M    | <p>1 Lavage nettoyage désinfection des filtres à sable</p> <p>2 Nettoyage des bacs tampon, désinfection, remplissage</p>   |
| 1A    | <p>1 Contrôle des disconnecteurs par agent habilité si existant</p> <p>2 Vidange et nettoyage des bassins</p> <p>3 Nettoyage dépoussiérage désinfection des bouches, des grilles ou filtres de ventilation d'air des locaux</p> <p>4 Manœuvre détartrage de la robinetterie</p> <p>5 Nettoyage des gaines de ventilation</p> <p>6 Détartrage désinfection du sable des filtres</p> |
| SB    | <p>1 Nettoyage des préfiltres et filtres</p> <p>2 Vidange et remplissage du bassin selon besoins WE et JF si nécessaire.</p> <p>3 Contrôle de la qualité de l'eau et réajustement des paramètres physicochimique</p>   |
| 5A    | <p>1 Remplacement intégral du sable soit par du sable adapté soit par du verre selon préconisation</p> <p>2 Contrôle et/ou remplacement anode.</p> <p>3 Contrôle corrosion des cuves</p> <p>4 Nettoyage désinfection intérieur des gaines de ventilation d'air des locaux bas et haut</p>  |

#### Centrale de déshumidification

- |    |   |
|----|---|
| 1M | <p>1 Contrôle du bon fonctionnement général</p> <p>2 Contrôle fonctionnement et réglage régulation</p> <p>3 Contrôle fonctionnement des variateurs de vitesse</p>   |
| 3M | <p>1 Nettoyage ou remplacement du ou des filtres</p> <p>2 Contrôle de l'état et de la tension de la courroie, remplacement si besoin</p>  |
| 6M | <p>1 Nettoyage et désinfection</p>  |
| 1A | <p>1 Contrôle des roulements et supports anti-vibratiles</p> <p>2 Entretien général électrique : dépoussiérage et contrôle des connexions</p> <p>3 Nettoyage interne / externe</p> <p>Contrôle étanchéité compresseur</p> |
| 5A | <p>1 Nettoyage désinfection intérieur des gaines de ventilation d'air</p>   |

#### Armoire électrique et automate (ambiance chlore)

- |    |  |
|----|--|
| 1A | <p>1 Contrôleur d'isolement, fonctionnement</p> <p>2 Nettoyage et dépoussiérage des isolateurs</p> <p>3 Essai des signalisations et remplacement des lampes de signalisation</p> |
|----|--|

## ***Catégorie Balnéothérapie***

- 4 Nettoyage ou remplacement des contacts si nécessaire
- 5 Nettoyage de l'intérieur des armoires et coffrets
- 6 Vérification de la présence de toutes les vis, ressorts etc..
- 7 Contrôle du fonctionnement de tous les organes de déclenchement
- 8 Contrôle du serrage des connections
- 9 Vérification du calibrage des fusibles ou déclencheurs, et échauffements
- 10 Essais de toutes les sécurités, essai manuel des relais de protection
- 11 Contrôle d'isolement
- 12 Contrôle thermographique par caméra infrarouge
- 13 Remise en route et observation des cycles

### **Logiciel d'exploitation**

- |          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| 1A ou SB | <table border="0"><tr><td style="vertical-align: top; padding-right: 10px;">1</td><td>Mise à jour de toutes les nouvelles versions ou supports constructeurs, migrations évolutions des logiciels d'exploitation ou licences au moins 1 fois par an, ou au moins 1 fois sur la durée du contrat selon les préconisations du constructeur.(hors windows)</td></tr></table> | 1 | Mise à jour de toutes les nouvelles versions ou supports constructeurs, migrations évolutions des logiciels d'exploitation ou licences au moins 1 fois par an, ou au moins 1 fois sur la durée du contrat selon les préconisations du constructeur.(hors windows) |
| 1        | Mise à jour de toutes les nouvelles versions ou supports constructeurs, migrations évolutions des logiciels d'exploitation ou licences au moins 1 fois par an, ou au moins 1 fois sur la durée du contrat selon les préconisations du constructeur.(hors windows)   |   |   |