

Catégorie Compresseurs Compacteur

Fréquence

Libellé des actions

Compresseurs

- | | |
|----|---|
| 3M | <ol style="list-style-type: none"> 1 Contrôle de fonctionnement 2 Contrôle et relevés des pressions de fonctionnement 3 Contrôle visuel pour détection de fuites 4 Contrôle du mécanisme de contact à niveau 5 Contrôle des organes de consigne (thermostat - pressostat) 6 Contrôle des horloges, de l' affichage des points de consignes, des systèmes de programmation 7 Contrôle du niveau d' huile dans les paliers de corps de pompe 8 Contrôle des alimentations électriques |
| 1A | <ol style="list-style-type: none"> 1 Vidange des paliers de corps de pompe, rinçage et plein d' huile 2 Nettoyage général 3 Contrôle étalonnage |
| SB | <ol style="list-style-type: none"> 1 Contrôle remplacement des soupapes et assistance au contrôle réglementaire des cuves y compris répartition selon le rapport de contrôle, Toutes les maintenances constructeurs ou réglementaires |

Compacteurs à bois (zone Atex)

- | | |
|----------|--|
| 3M | <ol style="list-style-type: none"> 1 Contrôle de fonctionnement 2 Contrôle des mécanismes, aspiration, pression,..... 3 Contrôle des organes de consigne ou commande 4 Contrôle du niveau d' huile dans les paliers de corps du verin 5 Contrôle des alimentations électriques 6 Nettoyage |
| 1A et SB | <ol style="list-style-type: none"> 1 Remplacement des lèvres et de la chaîne d'entraînement 2 Toutes les maintenances preventives ou correctives selon constructeurs ou réglementaires 3 Enlèvement des galets |

Moteur électrique

- | | |
|----|---|
| 1A | <ol style="list-style-type: none"> 1 Contrôle de l'échauffement du moteur et des paliers 2 Contrôle de rotation 3 Graissage des paliers 4 Vérification de l' état des balais et bagues 5 Contrôle du serrage des connections 6 Contrôle du clavetage des poulies ou accouplements 7 Nettoyage de la carcasse moteur et des ouies de refroidissement 8 Vérification de la vitesse de mise en régime 9 Relevés des tensions et intensité absorbées 10 Relevé de la vitesse moteur 11 Vérification du calibrage des protections 12 Contrôle des cosses d'isolement 13 Contrôle de la fixation sur le socle 14 Contrôle d'isolement |
|----|---|

Armoire électrique

- | | |
|----|---|
| 1A | <ol style="list-style-type: none"> 1 Contrôleur d'isolement, fonctionnement 2 Nettoyage et dépoussiérage des isolateurs 3 Essai des signalisations et remplacement des lampes de signalisation 4 Nettoyage ou remplacement des contacts si nécessaire 5 Nettoyage de l'intérieur des armoires et coffrets 6 Vérification de la présence de toutes les vis, ressorts etc.. 7 Contrôle du fonctionnement de tous les organes de déclenchement 8 Contrôle du serrage des connections |
|----|---|

Catégorie Compresseurs Compacteur

- 9 Vérification du calibrage des fusibles ou déclencheurs, et échauffements
- 10 Essais de toutes les sécurités, essai manuel des relais de protection
- 11 Contrôle d'isolement
- 12 Contrôle thermographique par caméra infrarouge
- 13 Remise en route et observation des cycles