

Marchés publics de fournitures courantes et services

**Marché multi technique pour l'exploitation des installations
des sites de l'IRR**

**Annexe n°3 au CCTP
Conditions d'ambiance**

Obligations du prestataire

Afin d'assurer la gestion des conditions d'ambiance des locaux le prestataire aura l'obligation de réaliser une campagne de contrôle des thermostats en début de saison de chauffage et de réaliser une seconde campagne en décembre.

Il devra également pouvoir réaliser des mesures ponctuelles et régulières à la demande du client par l'intermédiaire de 10 sondes avec enregistrement des données dans différents locaux définis en cours de contrat par le client.

Centre Louis Pierquin

Sauf mention contraire, la température à maintenir en hiver dans les locaux est de 20°C et 25°C en été pour les locaux climatisés.

Dans les autres cas les températures à maintenir sont celles définies ci-dessous :

Désignation de la Zone	Désignation du local	Température hiver	Température été
Chambres		21°C	25°C (chambres climatisées)
Archives		14°C	-
Logistique	Bureau	20°C	-
	Magasins, réserves, ateliers	14°C	-
Exploration fonctionnelle	Laboratoire du mouvement	23°C	
Appareillage	Essai marche	23°C	
Pharmacie	Stock pharmacie	20°C	22°C
	Préparation	20°C	22°C
Restauration	Chambre froide négative 1	- 18°C	- 18°C
	Chambre froide 2	+ 4°C	+ 4°C
	Chambre froide 3	+ 4°C	+ 4°C
	Chambre froide 4	+ 8°C	+ 8°C
	Chambre froide 5	+3°C	+3°C
	Déchets	16°C	18°C
	Salle à manger	20°C	22°C
Serveur informatique		16°C	19°C
Département réadaptation	Balnéothérapie, sanitaires, douches	60% hygrométrie 3°C d'écart maxi entre t° d'eau du bassin et la t° de l'air ambiant	

Centre de Lay Saint Christophe

Sauf mention contraire, la température à maintenir en hiver dans les locaux est de 20°C et 25°C en été pour les locaux climatisés.

Dans les autres cas les températures à maintenir sont celles définies ci-dessous :

Désignation de la zone	Désignation du local	Température hiver	Température été
RDC	Salle de sport	19°C	-
	Restauration	20°C	
	Atelier et stockage atelier	17°C	-
	Archives	14°C	-
	Buanderie, linge	19°C	-
1 ^{er} étage	Balnéothérapie	60% d'hygrométrie 3°C d'écart maxi entre t° d'eau du bassin et la t° de l'air ambiant	
2 ^{ème} étage	Chambre	21°C (Et selon prescription médicale 24°C occasionnel)	
Chambres froides	Armoire froide négative 6 portillons	- 22°C	- 22°C
	Armoire froide positive à chariot 2 portes	+ 4°C	+ 4°C
	Armoire froide positive 1 porte GN 1,1	+ 4°C	+ 4 °C
	Armoire froide positive 2 portes GN 2,1	+ 4°C	+ 4°C
	Chambre froide positive B.O.F	+ 5°C	+ 5°C
	Chambre froide positive fruits et légumes	+ 8°C	+ 8°C
	Climatisation préparation froide	+ 8°C	+ 8°C
	borne ergoserv maintient en température double low	+ 8°C	+ 8°C