



Trappes, le 27 août 2021

STELLANTIS
6 RUE NICOLAS COPERNIC
78190 TRAPPES

ATTESTATION

aux règles de raccordement au réseau public d'assainissement

Propriété contrôlée : STELLANTIS
6 RUE NICOLAS COPERNIC
78190 TRAPPES

Collectivité : SQY

A la suite du contrôle du 12/08/2021, la SEVESC délivre le présent document, attestant qu'à cette date les branchements :

- ☒ **sont conformes aux règles de raccordement au réseau public d'assainissement**
- ☐ ne sont pas conformes aux règles de raccordement au réseau public d'assainissement et présentent un impact pour l'environnement.
- ☐ ne sont pas conformes aux règles de raccordement au réseau public d'assainissement mais ne présentent pas d'impact pour l'environnement

La présente attestation ne garantit ni l'étanchéité des installations ni leur bon fonctionnement. Elle ne garantit pas la conformité aux règles de raccordement, pour les cas d'usage anormal. Elle couvre uniquement les équipements vus lors du contrôle et cités dans le rapport joint.

En tout état de cause, il appartient au propriétaire de faire les travaux nécessaires pour réaliser les mises en conformité prescrites. Une fois les travaux réalisés, vous devrez reprendre contact avec nos services afin de réaliser une contre visite de contrôle. Tant que cette contre visite n'est pas réalisée, votre situation dans nos bases restera inchangée et vous serez relancé en conséquence.

Toute modification ultérieure des bâtiments entraînant également la modification des raccordements existants ou des raccordements supplémentaires (extension, réhabilitation) devra être portée à la connaissance de la SEVESC pour nouveau contrôle.

SEVESC France SA - Groupe SUEZ environnement

Siège social - 4 rue Edouard Branly, bâtiment Hermes II - 78190 TRAPPES - Au capital de 9 715 000 euros - SIREN 310 634 649 - VERBAILLES - TVA FR 96 310 634 649
www.sevesc.fr





SERVICE D'ASSAINISSEMENT RAPPORT DE CONTROLE DES REJETS DU DOMAINE PRIVE

SOCIETE SEVESC

4 rue Edouard Branly
Bât Hermès II - CS 20528
78197 TRAPPES CEDEX
TEL 0 977 400 681 (prix d'un appel local)

Numéro d'identifiant : 2021827-121031-85

Date de l'enquête : 12/08/2021

Date d'édition du rapport : 27/08/2021

Collectivité : SQY

Motif de l'intervention : Travaux facturable

Nature du réseau : Séparatif

Adresse du branchement :

6 RUE NICOLAS COPERNIC

78190 TRAPPES

Nom du propriétaire : STELLANTIS

Adresse du propriétaire :

6 RUE NICOLAS COPERNIC

78190 TRAPPES

Résultat du contrôle : BRANCHEMENT CONFORME

Caractéristiques générales du réseau en domaine privé :

Descriptif du ou des équipement(s) contrôlé(s) le 12/08/2021 pour le local : STELLANTIS					
Type d'équipement	Local	Position	Nb	Destination des effluents	Avis
Gouttière	STELLANTIS	Extérieur		Branchement EP	Conforme
Bloc sanitaire	STELLANTIS	Intérieur	4	Branchement EU	Conforme
Séparateur à hydrocarbure	STELLANTIS	Parking	1	Branchement EU	Conforme
Grille/Accodrain	STELLANTIS	Aire de lavage intérieur	2	Séparateur Hydrocarbure	Conforme
Bac à fécule	STELLANTIS	Extérieur	1	Dispositif pompe EU	Conforme
Dispositif pompe EU	STELLANTIS	Extérieur	1	Branchement EU	Conforme
Bac à graisse	STELLANTIS	Extérieur	1	Dispositif pompe EU	Conforme
Cuisine	STELLANTIS	RDC	1	Ouvrage de dépollution EU (BAG)	Conforme
Grille/Accodrain	STELLANTIS	Extérieur	48	Branchement EP	Conforme
Lave main	STELLANTIS	Guérite	1	Branchement EU	Conforme
WC	STELLANTIS	Guérite	1	Branchement EU	Conforme

Conformité des installations intérieures : Branchement conforme

Présence d'un dispositif anti-retour ☐

Commentaires par local :

Commentaire global :

EU : Eaux Usées EP : Eaux Pluviales

Depuis la délibération du 2 juillet 2009 du Service Assainissement de SQY, l'usage d'un bac à graisse est obligatoire pour toute activité de restauration, de cuisines collectives et de tous métiers de bouche. Cet ouvrage doit être raccordé au réseau d'eau usée.

L'entretien régulier du bac à graisse conditionne son efficacité. Une gestion optimale suppose de réaliser autant que l'exige votre activité. A défaut la périodicité d'entretien est au minimum de 1 fois par an. L'entretien régulier du bac à graisse conditionne son efficacité. Une gestion optimale suppose de réaliser autant que l'exige votre activité. A défaut la périodicité d'entretien est au minimum de 1 fois par an. L'entretien a été justifié

Depuis la délibération du 2 juillet 2009 du Service Assainissement de SQY, l'usage d'un séparateur hydrocarbure est obligatoire pour les aires de lavage couvertes ou non couvertes ; l'ouvrage de prétraitement doit être raccordé au réseau d'eau usée.

EU : Eaux Usées EP : Eaux Pluviales

Caractéristiques générales du réseau en domaine public :

Pour information, lors de l'enquête, nous avons constaté sur les parties publiques de votre branchement les éléments suivants :

Type d'ouvrage	Etat	Sous domaine	Préconisations
Boite de branchement EP	Présente	Privé	
Boite de branchement EU	Présente	Privé	
Boite de branchement EP	Présente	Privé	
Boite de branchement EU	Présente	Privé	
Branchement EP	Se rejette dans le réseau EP	Public	
Branchement EU	Se rejette dans le réseau EU	Public	
Branchement EP	Se rejette dans le réseau EP	Public	
Branchement EU	Se rejette dans le réseau EU	Public	
Boite de branchement EU	Présente	Privé	
Branchement EU	Se rejette dans le réseau EU	Public	

Commentaires :

Commentaires :

Un branchement comprend depuis la canalisation publique, de l'aval vers l'amont :

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public ;
- une canalisation de branchement située sous le domaine public ;
- un ouvrage dit « regard de branchement » placé en limite de propriété, sur le domaine public, afin de permettre le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard doit demeurer visible et accessible au service. Le regard de branchement constitue la limite amont du réseau public.

Jean-Pascal LOY
Chef de service assainissement

PO

Le présent rapport est établi d'après les réseaux et ouvrages déclarés par le propriétaire de l'installation ou son représentant et accessibles visuellement par les agents. La présence d'équipements supplémentaires non visibles ou non déclarés modifierait la conclusion du présent rapport dégageant la SEVESC de toute responsabilité.

La loi "informatique et liberté" du 6 Janvier 1978 s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent auprès du Service d'Assainissement des Yvelines, SEVESC.

EU : Eaux Usées EP : Eaux Pluviales

