

---

**INRAE**

Domaine de l'Orfrasière

37380 NOUZILLY



REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA CREATION D'UN  
LABORATOIRE POUR LES INSECTES URTICANTS

2163 Avenue de la Pomme de Pin -  
45075 ORLEANS

**CCTP**

**Lot N°05 RESINE**

---

Maitre d'oeuvre : SARL DOMINIQUE CALLIET

Tel : 0238932055 Email : maximedaubry@orange.fr

## Sommaire

<b>05-1 TRAVAUX DE RESINE</b>	<b>2</b>
05-1 1 Désignation	2
<b>05-2 CONSISTANCE DES TRAVAUX</b>	<b>2</b>
05-2 1 Qualité et mise en œuvre	2
05-2 2 Prise de possession des lieux	2
05-2 3 Exécution des travaux	3
05-2 4 Coordination	3
05-2 5 Nettoyage	3
05-2 6 Nota	3
05-2 7 IMPORTANT	3
<b>05-3 ORGANISATION DE CHANTIER</b>	<b>4</b>
<b>05-3-1 Mesures d'organisation générale du chantier</b>	<b>4</b>
05-3-1 1 Voir les Généralités et le PGC-SPS.	4
<b>05-3-2 La gestion des déchets</b>	<b>4</b>
05-3-2 1 Voir le les généralités et le PGC-SPS.	4
<b>05-3-3 Compte prorata</b>	<b>4</b>
05-3-3 1 Voir les généralités et le CCAP	4
<b>05-3-4 Plans de récolement</b>	<b>4</b>
05-3-4 1 En 1 exemplaires sur tirage et 1 exemplaire clé USB	4
<b>05-4 REVETEMENT DE SOLS EN MORTIER DE RESINE</b>	<b>4</b>
<b>05-4-1 Préparation du support</b>	<b>4</b>
05-4-1 1 Grenailage	4
<b>05-4-2 Résine polyuréthane</b>	<b>4</b>
05-4-2 1 De type STONCLAD UT + STONKOTE HT4 - R12	4

**05-1 TRAVAUX DE RESINE**

05-1 1

**Désignation**Les travaux du présent lot concernent :

L'organisation du chantier.

Les revêtements de sols en mortier de résine

Observations

Voir les Généralités.

Voir le PGC-SPS.

Voir le CCAP.

Voir le rapport initial du Bureau de Contrôle.

Voir rapport amiante et plomb

**05-2 CONSISTANCE DES TRAVAUX**

05-2 1

**Qualité et mise en œuvre**

Tous les travaux du présent lot devront être réalisés suivant les prescriptions des DTU et leurs annexes des normes Françaises et Européennes s'y rapportant, du fabricant, des recommandations du Bureau de Contrôle et du Maître d'Œuvre.

DTU

Applicables aux ouvrages du présent lot.

Normes

Applicables aux ouvrages du présent lot.

Cahier du CSTB

Applicables aux ouvrages du présent lot.

Règles professionnelles

Applicables aux ouvrages du présent lot.

L'entrepreneur est réputé avoir pris pleine connaissance de l'ensemble du dossier de consultation susceptible de le renseigner sur les travaux de ce lot.

Dans ces conditions, l'entrepreneur ne pourra en aucune manière réclamer des plus-values ou des modifications à son offre en cas de contradiction ou d'omission.

L'offre étant réputée forfaitaire et destinée à remettre au Maître d'Ouvrage un produit fini en état de fonctionnement.

En conséquence, toutes pièces ou définitions de prestations non ou mal définies sont réputées être comprises pour garantir un parfait usage.

Nota: l'entreprise devra avoir la qualification QUALIBAT pour pose de revêtement sportif

05-2 2

**Prise de possession des lieux**

L'entrepreneur prendra le bâtiment dans l'état où il se trouve au moment de l'appel d'offres.

Avant la remise de son offre, l'entrepreneur devra se rendre sur place pour apprécier sous sa responsabilité les difficultés de réalisation du projet.

L'entrepreneur ne pourra arguer de manque de renseignements pour demander une plus value sur son forfait quant à l'exécution des travaux qui seraient imparfaitement décrits ou omis dans le présent CCTP.

Deux états des lieux par Constat d'Huissier seront fait en présence du Maître d'Ouvrage, du Maître

...Suite de "05-2 2 Prise de possession des lieux..."

d'Œuvre et de la présente entreprise avant et après les travaux.

05-2 3

### Exécution des travaux

L'entrepreneur du présent lot devra avant tout début de travaux réceptionner les supports mis à sa disposition en présence du lot gros œuvre et du Maître d'Œuvre pour vérifier que les supports répondent bien aux exigences des DTU, règles, normes, et autres.

Les tolérances devant être respectées seront celles définies en annexe 1 du cahier des clauses techniques du DTU 53-1.

Le type de produit à employer sera en fonction de la nature et de l'état du support, de la nature du revêtement de sol prévu, des éventuelles conditions particulières du chantier et du classement UPEC du local considéré.

L'entrepreneur devra fournir le résultat des tests d'humidité pour l'ensemble de ces prestations.

Les sols devront être absolument secs et parfaitement balayés.

Aucune trace de gravier, de tâches, de salissures ne sera tolérée lors de la réception des ouvrages.

L'aspect du revêtement devra être de couleur et ton uniformes et réguliers.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront disposés dans la feuillure de l'huissier ou du bâti et dans l'axe de l'épaisseur de la porte. Dans le cas de fixations mécaniques il sera fait l'emploi de vis à tête fraisée dans la même matière/aspect que les couvre-joints.

Les coloris des revêtements seront à désigner par le Maître d'Œuvre dans la gamme du fabricant.

La mise en œuvre des revêtements de sols se fera après l'achèvement complet de tous les travaux.

L'entreprise devra nettoyer les revêtements de sols à l'aide de produits adéquats et assurer la protection jusqu'à la réception.

L'entreprise devra fournir au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle les mesures du taux de sécheresse des supports qui devra être inférieur ou égal à 4,5%.

L'entreprise devra fournir un certificat qualité en cours de validité, délivré par un organisme de certification indépendant qui atteste de la qualité du ou des produits proposés par l'entreprise. Elle devra joindre toutes attestations qualifiantes correspondantes. Elle devra joindre à son offre la ou les fiches produits reprenant les résultats des tests dans le cadre des préconisations de cette certification. Elle devra également fournir le PV de classement au feu (Cfl S1), selon la norme NF EN 13501-1.

Les travaux devront être exécutés par une température correspondant aux exigences du produit.

Avant l'intervention, l'entreprise devra réaliser de façon contradictoire avec le maître d'œuvre et le bureau de contrôle, un contrôle de conformité du support à la Norme NFP 90-202.

05-2 4

### Coordination

La présente entreprise devra assurer la coordination avec les autres corps d'état et en particulier avec les lots Gros Œuvre, plomberie et Cloisons.

05-2 5

### Nettoyage

L'entreprise devra former l'ensemble du personnel concernant l'entretien des revêtements de sols.

05-2 6

### Nota

Les entreprises pourront proposer des produits d'une marque différente à celle préconisée dans le CCTP, de caractéristiques et qualité similaires.

Avant de passer commandes des matériaux et du matériel pour réaliser ses travaux, l'entrepreneur devra se faire confirmer par la Maîtrise d'Œuvre, les références des prescriptions indiquées dans le CCTP.

05-2 7

### IMPORTANT

Les travaux seront réalisés en site non occupé.

Pour la réalisation de leurs travaux, en aucun cas les entreprises ne devront utiliser l'électricité et l'eau du club, même contre dédommagement après établissement d'une convention entre l'entreprise et le club.

...Suite de "05-2 7 IMPORTANT..."

Les cadres de bordereaux par corps d'état fourni en annexe est un concentré du C.C.T.P., sur lequel l'entreprise devra impérativement répondre et fournir en annexe un devis détaillé.

Une demande de branchement en Eau et Électricité est prévue et devra être installée dans le cadre de l'installation de chantier due par le lot n° 1 GROS OEUVRE

## 05-3 ORGANISATION DE CHANTIER

### 05-3-1 Mesures d'organisation générale du chantier

05-3-1 1 Voir les Généralités et le PGC-SPS.

### 05-3-2 La gestion des déchets

05-3-2 1 Voir le les généralités et le PGC-SPS.

### 05-3-3 Compte prorata

05-3-3 1 Voir les généralités et le CCAP

### 05-3-4 Plans de récolement

05-3-4 1 **En 1 exemplaires sur tirage et 1 exemplaire clé USB**

De tous les détails d'exécution.  
Des fiches techniques du matériel installé.  
Des Avis techniques  
Des Dossiers d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage

## 05-4 REVETEMENT DE SOLS EN MORTIER DE RESINE

### 05-4-1 Préparation du support

05-4-1 1 **Grenailage**

Comprend:

- Grenailage et ponçage général pour enlever les résidus de ragréage et de colle
- Aspiration simultanée des déchets
- Ouverture à la scie des fissures de largeur supérieur à 0,3mm
- Application du STONPROOF CT5 en 2 couches avec fibre de verre entre les couches
- Bande d'ancrage en limites d'applications

**Localisation :**

**. Pour l'ensembles des pièces**

### 05-4-2 Résine polyuréthane

05-4-2 1 **De type STONCLAD UT + STONKOTE HT4 - R12**

Épaisseur 6 mm

Couleur aux choix du maître d'œuvre

Compris:

Plinthes STONCLAD UR + STONKOTE HTA avec profils d'arrêt aluminium

Fractionnement

Socles sur conduite sanitaire

...Suite de "05-4-2 1 De type STONCLAD UT + STONKOTE HT4 - R12..."  
Gorge d'étanchéité sur siphon et caniveaux

**Localisation :**

***. Pour l'ensemble des pièces depuis le mur de refend entre le local quarantaine et l'aménagement***