

Département Incendie  
TECHNOCLUB - Bâtiment D  
Avenue de la Poterie (allée du Technoclub)  
33170 GRADIGNAN

## NOTICE DE SECURITE

.....  
**IME COMPLEXE BAYOT-SARRAZI**  
291 route de SARRAZI  
24660 Coulounieix-Chamiers  
-  
Remplacement du SSI

Maitre d'Ouvrage :



**UGECAM AQUITAINE**

100 RUE DE LA TOUR DE GASSIES  
CS10003 – 33523 BRUGES CEDEX

Maître d'œuvre :



**NAMIXIS SSICOOR**

Département Incendie  
TECHNOCLUB - Bâtiment D  
Avenue de la Poterie (allée du Technoclub)  
33170 GRADIGNAN

**Alexis FLAUTO**

Responsable d'affaire

Référence : AF-UGE33/02

Nombre de pages : 5

Date : 07/09/23

Indice : 2

Le présent document a pour objet de définir les dispositions envisagées en matière de sécurité contre l'incendie, relatives au projet de remplacement du système de sécurité incendie dans le cadre de l'article GN 10.

Par conséquent, il ne sera pas remis en cause les points suivants :

- ✓ La stabilité au feu du bâtiment
- ✓ Dispositions constructives
- ✓ Desserte et défense extérieure
- ✓ L'éclairage de sécurité
- ✓ Distribution intérieure

## **1. DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT ET DU PROJET :**

Le site comporte plusieurs bâtiments isolés.

Les bâtiments concernés sont :

- 1 administration
- 2 infirmerie
- 7 internat P1
- 8 « ancien internat » P2

Le projet consiste au remplacement du Système de Sécurité Incendie SSI de catégorie A et mise en place d'équipements d'alarme de type 4.

## **2. REGLEMENTATION APPLICABLES :**

L'établissement est assujéti :

- Au Code de la construction et de l'habitation,
- Arrêté du 25 juin 1980 (modifié), dispositions générales de sécurité contre l'incendie,
- Dispositions particulières des ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie.
- Normes de la série NF S 61-931 à NF S 61.970 portant sur les SSI.

## **3. CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT :**

Les bâtiments sont classés de la manière suivante :

- Administration : ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie sans locaux à sommeil
- Internat P1 : ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie avec locaux à sommeil
- « Internat » P2 : ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie sans locaux à sommeil (il n'y a plus de chambres dans ce bâtiment)
- Infirmerie : ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie sans locaux à sommeil

A noter que le Bâtiment P2 (ancien internat) est utilisé partiellement pour les activités ateliers avec locaux de stockage. Une partie du bâtiment est désaffectée et inexploitée, elle doit être condamnée par l'exploitant. L'équipement d'alarme ne sera pas étendu dans cette partie.

#### **4. CONCEPTION ET DESSERTE DE L'ETABLISSEMENT (PE 7)**

##### Conception

La distribution intérieure est du type cloisonnement traditionnel.  
Existant non modifié.

##### Desserte

Existant non modifié

##### Façades accessibles

Existant non modifié

#### **5. ISOLEMENT PAR RAPPORTS AUX TIERS : (PE 6)**

Tiers isolé, existant non modifié.

#### **6. RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES : (PE 5 et PE 28)**

Existante et inchangée.

#### **7. COUVERTURE**

Existante et inchangée.

#### **8. 8 – FACADES : (PE 6 et PE 7)**

Existantes et inchangées.

#### **9. DISTRIBUTION INTERIEURE : (PE 29)**

Le mode de distribution est le cloisonnement traditionnel.

Il est prévu la création du local SSI.

Le local SSI sera créé dans le bâtiment 1 administration à côté de l'entrée principale.

Local coupe-feu 1h, porte coupe-feu 1/2h avec ferme-porte, bloc d'éclairage de sécurité (BAPI ou fixe) et détecteur automatique d'incendie.

#### **10. LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS (PE 9) :**

Existants non modifiés.

#### **11. AMENAGEMENTS INTERIEURS : (PE 13)**

Existants non modifié.

**12. DESENFUMAGE : (PE 14 et IT 246)**

Sans objet.

**13. CHAUFFAGE - VENTILATION : (PE 20 à PE 23)**

Existant non modifié.

**14. CUISINE RESTAURATION : (PE 15 à PE 19)**

Sans objet.

**15. INSTALLATIONS ELECTRIQUES : (PE 24)**

Les travaux se limitent à l'adaptation et/ou la création du départ électrique SSI à partir du TGBT de l'établissement (en amont de la coupure générale).

L'alimentation des équipements d'alarme de type 4 seront réalisés à partir des tableaux divisionnaires dans les bâtiments concernés.

**16. ECLAIRAGE : (PE 36)**

L'éclairage de sécurité existant non modifié.

Pour la bâtiment 7 internat P1, présence d'une source de remplacement (groupe électrogène), l'éclairage de sécurité est de type BAES simple sans asservissement au SSI.

**17. ASCENSEURS : (PE 25)**

Sans objet.

**18. MOYENS DE SECOURS (PE 26, PE 27 et PE 32 à PE 35 ) :**

**Moyens d'extinction**

Existants non modifiés (extincteurs).

**Système de sécurité incendie SSI**

Un SSI de catégorie A sera installé pour les bâtiments 1 administration et 7 internat P1.

La détection automatique sera installée dans l'ensemble du bâtiment 7 internat P1 ainsi que dans le local SSI et le local reprographie du bâtiment 1 administration.

La mise en place d'un SSI de catégorie A unique pour 2 établissements au sens réglementaire placé sous direction unique est soumise à l'avis de la commission de sécurité.

Concernant les bâtiments 2 infirmerie et 8 ancien internat P2, il sera installé un équipement d'alarme de 4 par entité.

Pour les détails, se conférer au dossier de conception du SSI (cahier des charges fonctionnel et plans de zones du SSI) du coordinateur SSI. Dossier joint en annexe de la notice de sécurité.

**19. SYSTEME D'ALERTE :**

Existant non modifié (téléphone urbain).

Je soussigné, ..... Maître d'ouvrage, m'engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice et m'engage à respecter les règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de l'habitation.

Date et signature :