

LISTE DES MATERIELS « Chaud »

EN PREAMBULE

INRAE est engagé dans la norme Système Management Environnementale iso 140001.

Le prestataire respectera l'exigence de la norme iso 140001 dans la démarche SME. Il fournira tous les documents nécessaires aux respects de cette norme comme :

- Les Cerfa
- Les attestations de chaudière, combustion et ramonage.
- Les habilitations du personnel
- Les contrôles des disconnecteurs
- Des conseils ou des propositions pour améliorer nos installations et réduire nos dépenses en énergie.

Tous ces documents seront fournis régulièrement au client par fichier de préférence, ces documents seront utilisés pour répondre à la norme 140001 lors des audits SME.

SDAR

BAT.11 CHAUFFERIE CENTRALE

- 2 Chaudières GUILLOT puissance unitaire 290 KW fonctionnant au gaz naturel compris matériel y afférant **2 visites / an**
- Contrôle du disconnecteur **1 visite / an**

BAT 05

PAVILLON DE GARDIEN

- 1 Chaudière REMEHA GAS **1 visite / an**

BAT 06

PAVILLON DE GARDIEN

- 1 Chaudière REMEHA GAS **1 visite / an**

BAT 16

BATIMENT SCIENCES DU SOL

Bureaux et salles diverses

- 100 Ventilo-convecteurs CIAT **1 visite / an**
Compris changement des filtres annuel

BAT 17

RESTAURANT

- 1 Groupe de traitement d'air CIAT GVE 150 A **2 visites / an**
Compris changement filtre 2 fois / an

BAT 33

URZF

- 1 CTA HYDRONIC CCV65 d=6 000m3/h **1 visite / an**

BAT 09

SALLE ADAS

- 1 Générateur d'air chaud GENERFEU (gaz) de 32 KW **1 visite / an**

BIOFORA

BAT 07

CHAUFFERIE ANNEXE

- 1 Chaudière De Dietrich EVODENS AMC 35KW **1 visites / an**
- 1 Aérotherme CIAT **1 visite / an**
- Contrôle du disconnecteur **1 visite / an**

BAT 15

SERRES VITREES

- 1 Chaudière gaz DE DIETRICH, puissance 122 KW **1 visites / an**
- 1 Chaudière GAZ DE DIETRICH 20 KW **1 visites / an**
- Contrôle du disconnecteur **1 visite / an**

BAT 35

SERRE

- 1 Chaudière GUILLOT pyronette type PY 145 de 145 KW **1 visites / an**
- Contrôle du disconnecteur **1 visite / an**

BAT 24

CHAUFFERIE

- 1 Chaudière VAILLANT VKK...6/3 E HL ecocraft **1 visites / an**
- Contrôle du disconnecteur **1 visite / an**

BAT 42 (CEES)

- CTA salle de conférence AXR CLASSIC TAILLE 60 **2 visites / an**
Changement des filtres 1fois / an compris

- | | |
|---|-----------------------|
| ➤ CTA bureaux type LEMMENS HR Global 3000
Changement des filtres 1fois / an compris | 2 visites / an |
| ➤ CTA local Conservatoire AXM 65 (6500 m3/h)
Changement des filtres 1fois / an compris | 2 visites / an |
| ➤ 2 disconnecteurs | 1 visite / an |

BAT 24 (LICA)

- | | |
|---|----------------------|
| ➤ CT1 centrale AIRTECH 50 (palier + courroie à changer) | 1 visite / an |
| ➤ CT2 centrale AIRTECH 25 (palier + courroie à changer) | 1 visite / an |
| ➤ 1 disconnecteur | 1 visite / an |