





Principe de raccordement hydraulique de la cassette du local centrifugeuse



LEGENDE

① Soufflage: 1870 m³/h
diffuseur DFU 40 600x600 (FA)
+plénum PFU 40 Ø400 (FA) (sur le dessus)
+registre motorisé RGEM Ø400 (ALDES)

② Soufflage: 1575 m³/h
diffuseur DFU 40 600x600 (FA)
+plénum PFU 40 Ø400 (FA) (sur le dessus)
+registre motorisé RGEM Ø400 (ALDES)

③ Soufflage: 1465 m³/h
diffuseur DFU 40 600x600 (FA)
+plénum PFU 40 Ø400 (FA) (sur le dessus)
+registre motorisé RGEM Ø400 (ALDES)

④ Soufflage: 1150 m³/h
diffuseur DFU 40 525x525 (FA)
+plénum PFU 40 Ø355 (FA) (sur le dessus)
+registre motorisé RGEM Ø355 (ALDES)

⑤ Reprise: 1850m³/h
grille de reprise AO 123 596x596 (ALDES)
+plénum RE 123 Ø355 (ALDES) (sur le coté)
+registre motorisé RGEM Ø355 (ALDES)

⑥ Reprise: 1706m³/h
grille de reprise AO 123 596x596 (ALDES)
+plénum RT 123 Ø355 (ALDES) (sur le dessus)
+registre motorisé RGEM Ø355 (ALDES)

⑦ Reprise: 1706m³/h
grille de reprise AO 123 596x596 (ALDES)
+plénum **RE 123** Ø355 (ALDES) (sur le coté)
+registre motorisé RGEM Ø355 (ALDES)

⑧ Reprise: 1150m³/h
grille de reprise AO 123 596x596 (ALDES)
+plénum RT 123 Ø355 (ALDES) (sur le dessus)
+registre motorisé RGEM Ø355 (ALDES)

⑨ Reprise: 2910m³/h
grille de reprise AO 123 1196x596 (ALDES)
+plénum RT 123 2xØ355 (ALDES) (sur le dessus)
+2 registres motorisé RGEM Ø355 (ALDES)

⑩ extraction: 620m³/h
grille d'extraction GAC 81 600x300 (FA)
+plénum PFU 21 (FA) (sur le coté)
+registre RFS 07 (FA)

⑪ extraction: 70m³/h
grille d'extraction GAC 81 200x100 (FA)
+plénum PFU 21 (FA) (sur le coté)
+registre RFS 07 (FA)

registre à débit constant type RDC-RM (FA)
registre motorisé type RGEM (aldes)
registre manuel rectangulaire
registre manuel circulaire
gaine d'extraction
gaine de soufflage
gaine d'air repris
gaine d'air neuf
réseau d'eau glacée allé
réseau d'eau glacée retour
liaison VRV-fluides
liaison VRV-gaz
condensat
thermostat

Etablissement Français du Sang

Construction du site Transfusionnel de Pointe-à-Pitre

Les Abymes - Guadeloupe

MAITRE D'OEUVRE

TECNOVA ARCHITECTURE
12, rue Pestalozzi - 75 005 Paris
Tél : 01 45 35 17 28 - Fax : 01 45 87 19 10

ATELIER D'ARCHITECTURE Luc MARTZ
Morne Fuille Besson - 97 139 Les Abymes
Tél : 05 90 89 38 13 - Fax : 05 90 90 06 95

FAURE INGENIERIE - BET FLUIDES
60,chemin des Fontaines - 38 190 Bernin
Tél : 04 76 92 81 00 - Fax :04 76 92 81 09

GUEZ CARAIBES - BET STRUCTURE
Centre d'affaires Plein Sud - Moudong Sud - 97 122 Baie Mahault
Tél : 05 90 25 07 44 - Fax : 05 90 38 91 38

BUREAU DE CONTROLE
APAVE GUADELOUPE
Immeuble Manhattan - Voie Verte - 97 122 BAIE-MAHAULT
Tél : 05 90 26 87 05 - Fax : 05 90 26 86 84
Courriel : claude.confiant@apave.com

BUREAU SPS
SOCOTEC
Centre commercial la Rocade - Grand Camp Nord - 97 142 Les Abymes
Tél : 05 90 48 12 70 - Fax : 05 90 85 05 82
Courriel : xavier.robin@socotec-antilles-guyane.fr

ENTREPRISES
GTM GUADELOUPE, Mandataire
10 Lotissement Vince - Arnouville - 97 170 PETIT-BOURG
Tél : 05 90 32 28 28 - Fax : 05 90 26 08 50
Courriel : gtmguad@gtmantilles.com

GUIBAN ANTILLES
rue Ferdinand Forest - 97 122 Baie Mahault
Tél : 05 90 45 35 81 - Fax : 05 90 92 28 70
Courriel : cortet.d@guiban.com

SAP
BP 57 - 97 170 Petit-Bourg
Tél : 05 90 95 53 19 - Fax : 05 90 95 52 46
Courriel : sa-peint@mediaserv.net

PLAN DE CLIMATISATION NIVEAU RDC

DOE

Emetteur : GUIBAN ANTILLES - LEBARBEY.A ; CORTET.D

INDICE	DATE	MISE A JOUR
DOE	10-11-09	DOE

Corps d'état	Ech	N° Plan
15 - CLIMATISATION	1/50	20