



Guadeloupe Guyane

Gamme maintenance- VMC

GUA/EQU/FO/119

Page: 1 / 1

N° d'inventaire SAP	Nature : K BAT ET INSTALL TECHNIQUES	Codification SAP-PM EFS :
EXT1 : N° 25001212 <input type="checkbox"/>	Type : GC GENIE CLIMATIQUE	K.GC.VMC
EXT2 : N° 25000979 <input type="checkbox"/>	Genre : VMC Tour d'extraction d'air	Gamme de maintenance

Sécurité :

Consigner électriquement l'installation avant toute intervention.
Accord obligatoire des Services Techniques ou du représentant EFS.



Environnement :

Sauf contre-indication, le nettoyage du chantier, l'évacuation et le traitement des déchets sont à la charge du prestataire de maintenance.



Remarques :

Une visite entraîne la réalisation des tâches de fréquence supérieure. Exemple : Si fréquence annuelle, il faut également réaliser les tâches semestrielles, etc...
Pour chaque opération, mettre une croix dans la case « contrôle » correspondante et mettre si nécessaire un commentaire dans la colonne « Précisions »
Les gammes sont génériques. Lorsque certaines opérations ne peuvent pas s'appliquer, mettre « NA » (non applicable) dans la colonne « Précisions »

Périodicité :	M : Mensuel S : Semestriel	T : Trimestriel A : Annuel	Contrôles :	Rien à signaler Problème constaté, solution apportée Problème constaté, nécessité de ré-intervenir
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--

Opération	Périodicité				Contrôle			Précisions
	M	T	S	A				
CONTROLES MECANIKES								
Vérification des fixations, des amortisseurs/silent bloc			X					
Vérification roulement, graissage			X					
Contrôles de la turbine et nettoyage		X						
CONTROLES ELECTRIQUES								
Vérification et serrage des connexions électriques			X					
Prise d'intensité électrique(s) du moteur, vérification conformité			X					
Essai des sectionneurs de proximités			X					
CONTROLE DE FONCTIONNEMENT								
Relevé des débits d'extractions pré- maintenance et post-maintenance			X					
Contrôle du bon raccordement des bouches et gaines d'extractions plafonniers : étage et RDC			X					
Nettoyage des bouches d'extractions		X						
Vérification des grilles de protection et remplacements si nécessaires			X					<input type="checkbox"/> : Bon <input type="checkbox"/> : Moyen <input type="checkbox"/> : Changé

Observations :

.....
.....
.....
.....

Conclusion :

Aucune action supplémentaire n'est requise. L'équipement est conforme à son usage : ☐ Oui ☐ Non

Si non, commentaire :
.....
.....

Réalisation de l'intervention :

Nom :
Date :
Visa :

Validation de l'intervention :

Nom :
Date :
Visa :

Joindre tous documents utiles complémentaires.

TITRE : GAMME MAINTENANCE- VMC

RÉF. : GUA/EQU/FO/119

DATE DE DIFFUSION : 22/02/2024

APPROBATEUR: FOUCOU FRÉDÉRIC (22/02/2024)

VERSION N° : 1

DATE D'APPLICATION : IMMÉDIATE

Reproduction interdite sans autorisation. La version électronique fait foi