

N° d'inventaire SAP	Nature :	K	BAT ET INSTALL TECHNIQUES	Codification SAP-PM EFS :
25001515	Type :	GC	GENIE CLIMATIQUE	K.GC
				Gamme de maintenance

<p>Sécurité : Consigner électriquement l'installation avant toute intervention. Accord obligatoire des Services Techniques ou du représentant EFS Permis feu à faire si besoin.</p>	<p>Environnement : Sauf contre-indication, le nettoyage du chantier, l'évacuation et le traitement des déchets sont à la charge du prestataire de maintenance.</p>
--	--

Remarques :
Une visite entraîne la réalisation des tâches de fréquence supérieure. Exemple : Si fréquence annuelle, il faut également réaliser les tâches semestrielles, etc...
Pour chaque opération, mettre une croix dans la case « contrôle » correspondante et mettre si nécessaire un commentaire dans la colonne « Précisions »
Les gammes sont génériques. Lorsque certaines opérations ne peuvent pas s'appliquer, mettre « NA » (non applicable) dans la colonne « Précisions »

- **Maintenance réalisée suivant le tableau d'opérations page suivante.**

Observations :

Conclusion :
 Aucune action supplémentaire n'est requise. L'équipement est conforme à son usage : ☐ Oui ☐ Non
 Si non, commentaire :

<p>Réalisation de l'intervention :</p> <p>Nom :</p> <p>Date :</p> <p>Visa :</p> <p><i>Joindre tous documents utiles complémentaires.</i></p>	<p>Validation de l'intervention :</p> <p>Nom :</p> <p>Date :</p> <p>Visa :</p>
---	---



Guadeloupe Guyane

Gamme maintenance- Cassettes VRV ou EG

GUA/EQU/FO/114

Page:

2 / 2

Périodicité : T : Trimestriel S : Semestriel		Contrôles : <table><tr><td>1</td><td>Rien à signaler</td></tr><tr><td>2</td><td>Problème constaté, solution apportée</td></tr><tr><td>3</td><td>Problème constaté, nécessité de ré-intervenir</td></tr></table>																1	Rien à signaler	2	Problème constaté, solution apportée	3	Problème constaté, nécessité de ré-intervenir
1	Rien à signaler																						
2	Problème constaté, solution apportée																						
3	Problème constaté, nécessité de ré-intervenir																						
Visite: 3 mois [] 6 mois []	ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette								
Etage :																							
Opérations - 3 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois							
Vérification des filtres à air et nettoyage ou remplacement si nécessaire																							
Contrôle du bon fonctionnement des sondes de régulation																							
Contrôle des bons fonctionnement des thermostats																							
Nettoyage des bacs à condensats																							
Purge circuit évacuation condensats																							
Contrôle/changement calorifuge																							
Opérations 6 mois																							
Nettoyage et contrôle des moteurs des évaporateurs																							
Nettoyage et contrôle des moteurs des ailettes																							
Nettoyage et contrôle des pompes de relevages																							
Vérification serrage des connexions électriques																							
Contrôle d'intensité du moteur de ventilateur A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A								
Contrôle/changement calorifuge																							
	ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette		ID Cassette								
Etage :																							
Opérations - 3 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois	3 mois	6 mois							
Vérification des filtres à air et nettoyage ou remplacement si nécessaire																							
Contrôle du bon fonctionnement des sondes de régulation																							
Contrôle des bons fonctionnement des thermostats																							
Nettoyage des bacs à condensats																							
Purge circuit évacuation condensats																							
Contrôle/changement calorifuge																							
Opérations 6 mois																							
Nettoyage et contrôle des moteurs des évaporateurs																							
Nettoyage et contrôle des moteurs des ailettes																							
Nettoyage et contrôle des pompes de relevages																							
Vérification serrage des connexions électriques																							
Contrôle d'intensité du moteur de ventilateur A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A								
Contrôle/changement calorifuge																							

TITRE : GAMME MAINTENANCE- CASSETTES VRV OU EG
RÉF. : GUA/EQU/FO/114
DATE DE DIFFUSION : 22/02/2024
APPROBATEUR: FOUCOU FRÉDÉRIC (22/02/2024)

VERSION N° : 1
DATE D'APPLICATION : IMMÉDIATE