



**Pouvoir adjudicateur et maître d'ouvrage :**

**CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
Délégation Provence et Corse  
31 chemin Joseph-Aiguier – 13402 Marseille cedex 20 – Tél 04 91 16 40 00**

---

**Objet de la consultation :**

**Travaux de transformation des ateliers de mécanique du laboratoire CInaM en une  
plateforme d'expérimentation sur le site de Luminy**

**Avis d'appel public à la concurrence publié au BOAMP le 01 mars 2024 sous la référence  
No 24-25945**

---

**RECAPITULATIF DES QUESTIONS / REPONSES AU 12 mars 2024**

---

**QUESTIONS / REPONSES :**

---

**Question n°01 :** Bonjour, art 6.4 , doit on peindre les plafonds type laine de bois ? le CCTP prévoit l'ensemble de faux plafonds non démontable

**Réponse :** Bonjour, les faux plafonds ne sont pas à peindre. Le faux plafond non démontable en laine de bois sera de type white (Peint en usine). Les 45m<sup>2</sup> du DQE art 6.4 correspondent au plafond de la circulation R+1 dans l'emprise de la zone travaux

**Question n°02 :** Bonjour, Art 6.3 Peinture verticale, doit on prévoir la peinture des locaux du R+1 atelier photos, microm, stock et salle de dessin y compris la coursive ? ou uniquement au R+1 la cloisons art 3.4 cloisons de 100mm ?

**Réponse :** Bonjour, il faut prévoir la peinture du mur séparatif côté coursive des locaux du R+1 dans l'emprise de la zone travaux.

**Question n°03 :** bonjour, Art 7 protection aux choc , doit on poser des protections DECOCHOC au pourtour de la salle de préparation n°01 et 02 ?

**Réponse :** Bonjour, oui mais uniquement sur la cloison séparatrice donnant sur le grand hall de manipulation (11ml hors PI2 et retour de paillasse).