

CONTROLE DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES

Site et adresse :

Musée Quai Branly

Edition de la Règle / Norme applicable :

Si règle R5, date du N5/déclaration :

N5 ☐ Déclaration ☒

Date :

Date de vérification (ou
de conformité initiale) :

28/08/2023

Date de vérification
précédente :

08/11/2022

N° RIA *PIA	Marque* DN / Longueur	Type de diffuseur DFMA DFMB DFMA/HT	Tuyau	Dévidoir	Accessibilité	Rotation	Lance	Fixation	Vanne d'isolement / barrage	*Fonctionnement pré mélangeur	*Validité émulseur	*Quantité émulseur	Affichage instruction	Date de contrôle sur RIA
			C/NC	C/NC	C/NC	C/NC/SO	C/NC	C/NC	C/NC	C/NC/SO	C/NC/SO	C/NC/SO	C/NC	C/NC
1	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
9	SACLEV 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
2	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
3	SACLEV 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
10	SACLEV 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
4	SACLEV 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
11	SACLEV 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
5	SACLEV 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
12	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
6	ROT 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
7	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
14	SACLEV 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
13	SACLEV 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
8	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
26	SACLEV 25/20	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
27	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
22	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C
21	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	NC	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C

CONTROLE DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES

Le vérificateur s'aidera du document interne « Memento contrôle RIA/PIA »

Nb de lots complets de pièces
de rechange :

Eau de ville*

☐

Eau de ville + pompe*

☐

Sources d'eau sprinkleurs*

☐

Cuve RIA/sprinkler* + pompes*

☐

(* cocher la ou les case(s) concernée(s))

Pression statique (bars)

VERIFICATION DES CALCULS HYDRAULIQUES **ESSAIS RIA PLUS DEFAVORISES**

		Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars)	Débit (litre/mn)
N° RIA plus défavorisé:	1	5.8		
+ n° RIA:	9	5.8		
+ n° RIA:	2	5.8		
+ n° RIA:	3	5.8		
+ n° RIA:	12	6		
+ n° RIA:	7	8		
+ n° RIA:	8	5.8		
+ n° RIA:				
+ n° RIA:				

* : le débit doit être mesuré avec un débitmètre nomade ou lu avec l'abaque du fournisseur de RIA/PIA « pression-débit »

OBSERVATIONS (Sources d'eau, poste ...)

A transmettre au Responsable d'Affaires pour devis ou conseils au donneur d'ordre

	Observations : RIA N°26 FUITE DIFFUSEUR RIA N°27 FUITE AXE HS RIA N°22 FUITE DIFFUSEUR RIA N°21 FUITE AXE + DIFFUSEUR
--	--

Pour Uxello

Nom et signature du vérificateur :

BEECKMANS



Date : 28/08/2023

CONTROLE DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES

Site et adresse :

Musée Quai Branly

Edition de la Règle / Norme applicable :

Si règle R5, date du N5/déclaration :

N5 ☐ Déclaration ☒

Date :

Date de vérification (ou
de conformité initiale) :

28/08/2023

Date de vérification
précédente :

08/11/2022

N° RIA *PIA	Marque* DN / Longueur	Type de diffuseur DFMA DFMB DFMA/HT	Tuyau	Dévidoir	Accessibilité	Rotation	Lance	Fixation	Vanne d'isolement / barrage	*Fonctionnement pré mélangeur	*Validité émulseur	*Quantité émulseur	Affichage instruction	Date de contrôle sur RIA
			C/NC	C/NC	C/NC	C/NC/SO	C/NC	C/NC	C/NC	C/NC/SO	C/NC/SO	C/NC/SO	C/NC	C/NC
33	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
34	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
31	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	NC	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
30	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C
32	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C
29	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C
28	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
55	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
56	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	NC	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
54	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
64	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	C	C
65	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
66	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
70	SADEV 25/30	DFMA	C	C	C	C	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C
69	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	C	C
71	ROT 33/30	DFMA	C	NC	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C

50	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
51	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C

CONTROLE DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES

Le vérificateur s'aidera du document interne « Memento contrôle RIA/PIA »

Nb de lots complets de pièces
de rechange :

Eau de ville*

☐

Eau de ville + pompe*

☐

Sources d'eau sprinkleurs*

☐

Cuve RIA/sprinkler* + pompes*

☐

(* cocher la ou les case(s) concernée(s))

Pression statique (bars)

VERIFICATION DES CALCULS HYDRAULIQUES

ESSAIS RIA PLUS DEFAVORISES

		Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars)	Débit (litre/mn)
N° RIA plus défavorisé:	31	6		
+ n° RIA:	34	6		
+ n° RIA:	30	6		
+ n° RIA:	32	5.6		
+ n° RIA:	29	5		
+ n° RIA:	28	5		
+ n° RIA:	55	7.2		
+ n° RIA:	56	7.2		
+ n° RIA:	54	8.5	6.2	
+ n° RIA:	64	8		
+ n° RIA:	65	7.8		
+ n° RIA:	66	8.5		
+ n° RIA:	69	8		
+ n° RIA:	50	7		
+ n° RIA:	51	7		

*: le débit doit être mesuré avec un débitmètre nomade ou lu avec l'abaque du fournisseur de RIA/PIA « pression-débit »

OBSERVATIONS (Sources d'eau, poste ...)

A transmettre au Responsable d'Affaires pour devis ou conseils au donneur d'ordre

	Observations : RIA N°34 FUITE AXE RIA N°31 FUITE AXE + VANNE RIA N°32 FUITE DIFFUSEUR RIA N°29 FUITE DIFFUSEUR RIA N°55 FUITE AXE + DIFFUSEUR RIA N°56 FUITE AXE RIA N°65 FUITE AXE RIA N°70 FUITE DIFFUSEUR
--	---

Pour Uxello

Nom et signature du vérificateur :

DUMONTIER NICOLAS

Date : 28/08/2023

CONTROLE DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES

Site et adresse :

Musée Quai Branly

Edition de la Règle / Norme applicable :

Si règle R5, date du N5/déclaration :

N5 ☐ Déclaration ☒

Date :

Date de vérification (ou
de conformité initiale) :

28/08/2023

Date de vérification
précédente :

08/11/2022

N° RIA *PIA	Marque* DN / Longueur	Type de diffuseur DFMA DFMB DFMA/HT	Tuyau	Dévidoir	Accessibilité	Rotation	Lance	Fixation	Vanne d'isolement / barrage	*Fonctionnement pré mélangeur	*Validité émulseur	*Quantité émulseur	Affichage instruction	Date de contrôle sur RIA
			C/NC	C/NC	C/NC	C/NC/SO	C/NC	C/NC	C/NC	C/NC/SO	C/NC/SO	C/NC/SO	C/NC	C/NC
15	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
16	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
17	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C
18	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	NC	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
20	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	NC	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
19	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	NC	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
25	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
24	ROT 25/30	DFMA	C	NC	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
23	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
42	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
43	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
40	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C
39	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
38	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
41	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
37	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
36	ROT 25/30	DFMA	C	NC	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C

35	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	NC	C
26	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	C	C	C

CONTROLE DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES

Le vérificateur s'aidera du document interne « Memento contrôle RIA/PIA »

Nb de lots complets de pièces
de rechange :

Eau de ville*

☐

Eau de ville + pompe*

☐

Sources d'eau sprinkleurs*

☐

Cuve RIA/sprinkler* + pompes*

☐

(* cocher la ou les case(s) concernée(s))

Pression statique (bars)

VERIFICATION DES CALCULS HYDRAULIQUES ESSAIS RIA PLUS DEFAVORISES

		Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars)	Débit (litre/mn)
N° RIA plus défavorisé:	15	5.8		
+ n° RIA:	16	5.8		
+ n° RIA:	20	6.5		
+ n° RIA:	19	5.8		
+ n° RIA:	25	5.8		
+ n° RIA:	42	6.8		
+ n° RIA:	39	6		
+ n° RIA:	38	6.8		
+ n° RIA:	37	6		

* : le débit doit être mesuré avec un débitmètre nomade ou lu avec l'abaque du fournisseur de RIA/PIA « pression-débit »

OBSERVATIONS (Sources d'eau, poste ...)

A transmettre au Responsable d'Affaires pour devis ou conseils au donneur d'ordre

	Observations : RIA N°16 FUITE DIFFUSEUR RIA N°17 FUITE DIFFUSEUR RIA N°18 FUITE AXE RIA N°20 FUITE AXE RIA N°19 FUITE AXE RIA N°24 FUITE AXE RIA N°36 FUITE AXE
--	--

Pour Uxello

Nom et signature du vérificateur :

DUMONTIER NICOLAS

Date : 28/08/2023



CONTROLE DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES

Site et adresse :

Musée Quai Branly

Edition de la Règle / Norme applicable :

Si règle R5, date du N5/déclaration :

N5 ☐ Déclaration ☒

Date :

Date de vérification (ou
de conformité initiale) :

28/08/2023

Date de vérification
précédente :

08/11/2022

N° RIA *PIA	Marque* DN / Longueur	Type de diffuseur DFMA DFMB DFMA/HT	Tuyau	Dévidoir	Accessibilité	Rotation	Lance	Fixation	Vanne d'isolement / barrage	*Fonctionnement pré mélangeur	*Validité émulseur	*Quantité émulseur	Affichage instruction	Date de contrôle sur RIA
			C/NC	C/NC	C/NC	C/NC/SO	C/NC	C/NC	C/NC	C/NC/SO	C/NC/SO	C/NC/SO	C/NC	C/NC
49	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
48	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
47	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	NC	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
63	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
46	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
45	DESAUTEL 25/30	DFMA	C	C	C	C	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C
52	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
53	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
44	ROT 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
68	MATINCENDIE 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
67	ROT 25/30	DFMA	C	NC	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
73	SACLEV 33/30	DFMA	C	NC	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
74	DESAUTEL 33/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
75	DESAUTEL 33/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
76	DESAUTEL 33/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C
72	MATINCENDIE 25/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	SO	C	C

61	DESAUTEL 33/30	DFMA	C	C	C	C	NC	C	SO	SO	SO	SO	C	C
59	DESAUTEL 33/30	DFMA	C	C	C	C	C	C	C	SO	SO	SO	C	C

CONTROLE DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES

Le vérificateur s'aidera du document interne « Memento contrôle RIA/PIA »

Nb de lots complets de pièces
de rechange :

Eau de ville*

☐

Eau de ville + pompe*

☐

Sources d'eau sprinklers*

☐

Cuve RIA/sprinkler* + pompes*

☐

(* cocher la ou les case(s) concernée(s))

Pression statique (bars)

VERIFICATION DES CALCULS HYDRAULIQUES ESSAIS RIA PLUS DEFAVORISES

		Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars)	Débit (litre/mn)
N° RIA plus défavorisé:				
+ n° RIA:	49	7		
+ n° RIA:	48	7		
+ n° RIA:	63	7.5		
+ n° RIA:	46	8		
+ n° RIA:	45	8		
+ n° RIA:	52	8		
+ n° RIA:	53	7		
+ n° RIA:	44	7		
+ n° RIA:	68	7		
+ n° RIA:	67	7		
+ n° RIA:	73	7		
+ n° RIA:	74	8		
+ n° RIA:	75	8		
+ n° RIA:	76	8		
+ n° RIA:	72	7		
+ n° RIA:	61	8		
+ n° RIA:	59	8		

* : le débit doit être mesuré avec un débitmètre nomade ou lu avec l'abaque du fournisseur de RIA/PIA « pression-débit »

OBSERVATIONS (Sources d'eau, poste ...)

A transmettre au Responsable d'Affaires pour devis ou conseils au donneur d'ordre

	Observations : RIA N°45 FUITE DIFFUSEUR RIA N°67 FUITE DEVIDOIR RIA N°73 FUITE VANNE + DIFFUSEUR RIA N°59 DIFFUSEUR HS
--	---

Pour Uxello

Nom et signature du vérificateur : **DUMONTIER NICOLAS**

28/08/2023

CONTROLE DES ROBINETS D'INCENDIE ARMES ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES

Le vérificateur s'aidera du document interne « Memento contrôle RIA/PIA »

Nb de lots complets de pièces
de rechange :

Eau de ville*

☐

Eau de ville + pompe*

☐

Sources d'eau sprinkleurs*

☐

Cuve RIA/sprinkler* + pompes*

☐

(* cocher la ou les case(s) concernée(s))

Pression statique (bars)

VERIFICATION DES CALCULS HYDRAULIQUES ESSAIS RIA PLUS DEFAVORISES

		Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars)	Débit (litre/mn)
N° RIA plus défavorisé				
+ n° RIA:	57	8		
+ n° RIA:	58	8		
+ n° RIA:	60	8		
+ n° RIA:	62	8		
+ n° RIA:	77	8		
+ n° RIA:				
+ n° RIA:				
+ n° RIA:				

* : le débit doit être mesuré avec un débitmètre nomade ou lu avec l'abaque du fournisseur de RIA/PIA « pression-débit »

OBSERVATIONS (Sources d'eau, poste ...)

A transmettre au Responsable d'Affaires pour devis ou conseils au donneur d'ordre

	Observations : RIA N°57 FUITE AXE

Nom et signature du vérificateur :

DUMONTIER NICOLAS

Date : 28/08/2023

