



**PRÉFECTURE  
DE POLICE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**Direction des usagers et  
des polices administratives**

Affaire suivie par : Pôle 4

Sous-direction de la sécurité du public  
Bureau des établissements recevant du public  
1 bis, rue de Lutèce – 75 195 PARIS CEDEX 04  
Tél : 01 49 96 35 11

Mél : [pp-dupa-sdsp-berp-qualite@interieur.gouv.fr](mailto:pp-dupa-sdsp-berp-qualite@interieur.gouv.fr)

Nos réf : 07-000-0763

N° : **10345**

**MUSEE DU QUAI BRANLY - Jacques CHIRAC**  
A l'attention de Emmanuel KASARHEROU  
Président du Musée  
222, rue de l'Université  
75343 PARIS cedex 07

Paris, le **26 OCT. 2023**

PJ : 1

**LRAR**

Monsieur le Président,

La commission de sécurité de la préfecture de police a procédé, le 16 octobre 2023, à la visite périodique et de réception de travaux de l'établissement dont vous assumez la responsabilité, le **Musée du Quai Branly-Jacques Chirac** situé 198/224 rue de l'Université à Paris 7<sup>ème</sup>.

Il s'agit d'un établissement recevant du public de 1<sup>ère</sup> catégorie de types Y, S, N, L, R, M et PS, susceptible d'accueillir un effectif théorique total limité à 4820 personnes.

Compte tenu de l'avis favorable proposé par la commission de sécurité à l'issue de sa visite, et validé par la délégation permanente de la commission de sécurité et d'accessibilité en sa séance du 21 mars 2023, **j'autorise la poursuite de l'exploitation de l'établissement.**

Conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R.143-23 et R.143-41, je vous invite à réaliser les mesures proposées par la commission de sécurité dans le procès-verbal joint, en vue d'améliorer les conditions de sécurité de l'établissement.

La réalisation de ces mesures sera vérifiée au plus tard lors de la prochaine visite périodique.

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce courrier et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le préfet de Police,  
par délégation

Le sous-directeur  
de la sécurité du public

  
**Denis BRUEL**



**COMMISSION DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE  
DE LA PREFECTURE DE POLICE**

Nom de l'établissement : **MUSÉE DU QUAI BRANLY**  
Adresse : **29/55 Quai Branly - 198/224 rue de l'Université**  
Arrondissement : **7<sup>e</sup>**  
Date de la visite : **16 octobre 2023**

Heure début de la visite : **9h** Heure fin de la visite : **17h30**

ISERP : **07 - 000 - 0763**

Sous-Commission / Groupe de Visite de **sécurité**, rend un avis : **favorable** défavorable différé

Sous-Commission / Groupe de Visite **d'accessibilité**, rend un avis : favorable défavorable différé

	Prénom - Nom	Fonction	Signature
Représentant du Préfet de Police/Président			
Représentant du Service des Architectes de Sécurité	Christelle SERMET	Architecte de sécurité	
Représentant de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris	Nemer AKIL	Bureau prévention	
Représentant du Laboratoire Central de la Préfecture de Police	Corentin BAAU	LCPP	
Représentant du Service de Prévention Incendie			
Représentant de la Brigade Fluviale/de la DSPAP/du SOPS			
Représentant de la DRIEA/de l'IGSI			
Représentant des associations de personnes handicapées			

Technicienne du Laboratoire **Soane Markero**

LCPP



**PRÉFECTURE  
DE POLICE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**Direction des usagers  
et des polices administratives**  
Sous-direction de la sécurité du public  
Bureau des Etablissements Recevant du Public

## PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-trois

Le lundi seize octobre

A neuf heures

Commission de sécurité  
de la préfecture de Police

**MUSÉE DU QUAI BRANLY  
JACQUES CHIRAC**

**29/55 quai Branly  
et**

**198/224, rue de l'Université  
75007 PARIS**

Il est rappelé que lors de sa visite, le groupe de visite procède à un examen ponctuel de l'établissement et des installations techniques concourant à la sécurité contre l'incendie. Cette visite n'a pas un caractère exhaustif.

Conformément aux dispositions de l'article R.143-34 du Code de la Construction et de l'Habitation, les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus chacun en ce qui le concerne de s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du Règlement de Sécurité prévues à l'article R.143-12 du Code de la Construction et de l'Habitation.

En tout état de cause, le chef d'établissement reste seul responsable de la sécurité de ses locaux.

Les établissements recevant du public, placés sous avis défavorable, ne peuvent pas être autorisés à organiser des manifestations exceptionnelles demandées dans le cadre de l'article GN6 (utilisations exceptionnelles des locaux) du règlement de sécurité contre l'incendie.

**ISERP : N° 07.0.00.0763**

**☞ : N° 7.4.870C**

**☎ : 01.56.61.70.00 (standard)**



L'an deux mille vingt-trois

Le lundi seize octobre

A neuf heures

**MUSÉE DU QUAI BRANLY  
JACQUES CHIRAC**

29/55 quai Branly  
et  
198/224, rue de l'Université  
75007 PARIS

Pour le service des architectes de sécurité

M<sup>me</sup> Christelle SERMET, architecte de sécurité chargée du 7<sup>e</sup> arrondissement.

Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Capitaine Verner AKIL, bureau prévention

Pour le laboratoire central de la préfecture de police

M. Corentin BRAUD, technicien

Mme Joana MONTEIRO, technicienne

Assistaient également à la visite :

M<sup>me</sup> Angélique DELORME, directrice générale déléguée adjointe du Musée du Quai Branly Jacques Chirac

M. Christophe LABAUDINIERE, EPMQB, chef du service bâtiment

M. Benoît MARTIN, chef du service bâtiment adjoint au directeur moyens de secours - Musée du Quai Branly Jacques Chirac

M. Nicolas DELERVE, Responsable sécurité du musée ;

M. Ludovic MORLET, responsable d'équipe exploitation ;

M. Bruno GIRAUD, chargé de sécurité incendie du musée ;

M. Alain CULAFIC, responsable opérationnel sécurité sureté ;

M. David TOUSSAINT, responsable du contrat multiservice multitechnique ENGIE

Mme Salma DLIMI, Batisafe, AMO SI

M. Adrien MERCIER Batisafe, AMO SI

Le groupe de visite avait pour mission de procéder ce jour à la visite périodique du « **MUSÉE DU QUAI BRANLY JACQUES CHIRAC** » *situé, 29/55 Quai Branly et 198/224 rue de l'Université à Paris 7<sup>ème</sup>*, ainsi qu'à la réception des travaux concernant :

L'établissement, ouvert au public en 2006, est classé en **E.R.P. de types Y, S, N, L, R, M et PS de 1<sup>ère</sup> catégorie**. Il est susceptible de recevoir un effectif théorique total limité à 4820 personnes.

Il s'agit d'un immeuble comportant 4 corps de bâtiments non isolés et communiquant entre eux :

- **bâtiment « Branly »** de 5 étages sur R0 (niveau 0), jardin haut et jardin bas, sous-sol à usage de salle de cinéma de 100 places ;
- **bâtiment « Auvent »** de 5 étages sur R0, jardin haut et jardin bas, sous-sol à usage de bureaux et réserves, salle d'actualité de la médiathèque et ateliers découverte ;





**MUSÉE DU QUAI BRANLY  
JACQUES CHIRAC**

29/55 quai Branly  
et  
198/224, rue de l'Université  
75007 PARIS

L'an deux mille vingt-trois

Le lundi seize octobre

A neuf heures

- **bâtiment « Université »** de 4 étages sur R0, jardin haut et jardin bas, sous-sol à usage de bureaux et ateliers de conservation des œuvres, vestiaires, locaux techniques et librairie ;
- **bâtiment principal « Musée »** de 5 étages sur R0, jardin haut et jardin bas et 3 niveaux de sous-sols :
  - **au niveau R5** : terrasse, salle de lecture de la médiathèque, restaurant « Les Ombres » ;
  - **au niveau R4** : grill technique du musée inaccessible au public ;
  - **au niveau R3** : mezzanines Est, Ouest et Centrale du musée (espace muséographique) ;
  - **au niveau R2** : salle d'exposition permanente de 4716 m<sup>2</sup> (espace muséographique) ;
  - **au niveau R1** : vide sur les expositions temporaires, rampe d'accès du public au niveau R2 ;
  - **au niveau R0** : hall d'accueil, salle d'expositions temporaires et café « Jacques » ;
  - **au niveau JH (Jardin Haut)** : postes centraux de sécurité et sûreté, vestiaires du public, locaux techniques, cafétéria du personnel ;
  - **au niveau JB (Jardin Bas)** : théâtre « Claude LEVY- STRAUSS » de 500 places, cinéma de 100 places, foyer, bar, salles de cours, muséothèque, réserves du musée, locaux techniques dont salle informatique et aire de livraison ;
  - **au 1<sup>er</sup> sous-sol** : scène du théâtre, locaux techniques, parc de stationnement accessible au public avec deux points de charge pour véhicules électriques ;
  - **aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> sous-sols** : parc de stationnement de 521 places sur les 3 niveaux.

L'établissement dispose des installations techniques et de sécurité suivantes :

- système de sécurité incendie de catégorie A avec détection automatique d'incendie généralisée, détection multi ponctuelle dans le silo Ouest complété par une unité de gestion centralisée des issues de secours et un système de sonorisation de sécurité ;
- 4 zones d'alarme :
  - parc de stationnement ;
  - parties public du Musée ;
  - bâtiments « Auvent » et « Branly » ;
  - bâtiment « Université », jardin bas hors public et 1<sup>er</sup> sous-sol ;
- éclairage de sécurité alimenté par 5 sources centrales réparties sur 5 zones ;
- source de sécurité par groupe électrogène de 800kVA, installation classée en 2910-A-2, alimentant le TGBT sécurité musée et le TGBT sécurité parking ;
- installation fixe d'extinction automatique à eau généralisée ;
- désenfumage mécanique du hall d'accueil, des espaces muséographiques et de la vitrine cylindrique de 25m de hauteur du JB au R3, du théâtre, des circulations, des bureaux des bâtiments Auvent-Branly traités en compartiments ;



**MUSÉE DU QUAI BRANLY  
JACQUES CHIRAC**

**29/55 quai Branly  
et**

**198/224, rue de l'Université  
75007 PARIS**

L'an deux mille vingt-trois

Le lundi seize octobre

A neuf heures

- désenfumage naturel du restaurant et de la médiathèque, locaux d'attente servant de refuge aux personnes à mobilité réduite ;
- mise en suppression des escaliers E.MU.12, E.MU.9 / E.MU.16, escalier 1 UP du bâtiment Branly ;
- grande cuisine isolée au niveau R4 ;
- chauffage assuré à partir d'une sous-station CPCU de 3500 kW ;
- rafraîchissement à partir d'une sous-station CLIMESPACE de 3500 kW ;
- rideau irrigué isolant l'aire de livraison ;
- système d'alerte par terminal d'appel d'urgence (T.A.U.) ;
- réseau privé de 4 bouches incendie ;
- réseau de robinets d'incendie armés ;
- colonne sèche dans tous les escaliers ;
- brouillard d'eau pour la salle informatique située au 1<sup>er</sup> sous-sol ;
- 14 ascenseurs et 2 EPMR.

Par ailleurs, le service de sécurité incendie est composé aux heures ouvrées d'un chef d'équipe, d'un chef de sécurité SSIAP 3, d'un chef d'équipe SSIAP 2 et de 3 agents SSIAP 1.

Préalablement à la visite, le groupe de visite a été informé des points suivants:

- les travaux du restaurant « les ombres » (notification n° 4160 du 11 juin 2019) ont été réalisés mais le rapport de vérification technique après travaux établi par l'organisme agréé SOCOTEC n'est pas conforme et le groupe de visite ne peut procéder à la réception des travaux ;
- L'extension du service de voiturier de luxe et la création d'un volume technique protégé pour le stockage d'hydrogène sulfuré au 3<sup>e</sup> sous-sol du parc de stationnement, objet de la notification n° 7780 en date du 25 octobre 2021 avec avis favorable a été réalisé avec des modifications. Ces travaux devront faire l'objet d'un dossier en régularisation et ne peuvent être réceptionnés ce jour ;
- les travaux d'amélioration des conditions de sécurité incendie de l'aire de livraison, objet de la notification n° 2954 en date du 8 avril 2022 avec avis favorable sont en cours de réalisation ;
- Un plan global de mise en sécurité est en cours d'élaboration avec l'assistance d'un bureau d'étude pour répondre aux prescriptions non levées ;
- les réseaux des postes sprinklers étant fuyards, ils sont maintenus hors d'eau par fermeture des vannes et des consignes sont en place pour ouvrir manuellement à la détection le poste concerné (point déjà relevé lors de la visite du 13 novembre 2020) ;
- Une installation d'extinction gaz a été mise en place sans dépôt de dossier ;
- La mise à jour du dossier d'identité du SSI n'a pas été réalisé à ce jour ;
- La mise en suppression de l'escalier MU12 n'a pas été réalisé à ce jour (point déjà relevé lors de la visite du 13 novembre 2020) ;
- Les places IRVE sont actuellement consignées électriquement ;



**PRÉFECTURE  
DE POLICE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**MUSÉE DU QUAI BRANLY  
JACQUES CHIRAC**

**29/55 quai Branly  
et  
198/224, rue de l'Université  
75007 PARIS**

L'an deux mille vingt-trois

Le lundi seize octobre

A neuf heures

- L'effectif de 5285 personnes annoncé par le pétitionnaire en réunion préalable ne correspond pas à l'effectif de 4820 personnes connu de la DUPA.

Préalablement à la visite, le groupe de visite a pris connaissance des documents suivants :

- registre de sécurité ;
- rapports de vérifications réglementaires en exploitation et périodiques établis par l'organisme agréé BUREAU VERITAS, concernant :
  - o le SSI et le désenfumage (vérification triennale), daté du 2 août 2023 ;
  - o les installations électriques (ERP et Code du Travail) concernant :
    - ⇒ bâtiment « Musée » comportant également « Galerie jardin », datés du 12 juillet 2023 ;
    - ⇒ bâtiment « Université », datés du 5 avril 2023 ;
    - ⇒ bâtiment « Auvent », datés du 5 avril 2023 ;
    - ⇒ bâtiment « Branly », datés du 5 avril 2023 ;
  - o les ascenseurs (vérification périodique), daté du 17 septembre 2023 ;
  - o les ascenseurs (contrôle technique quinquennal cdt), daté du 31 janvier 2023 ;
  - o les 2 élévateurs de personnes à mobilité réduite (EPMR), daté du 23 janvier 2023 ;
  - o du système d'extinction automatique à eau de type sprinkleur (vérification triennale), daté 9 octobre 2023 ;
  - o portes et portails (quai livraison et portes piétonnes), daté du 13 juin 2023 ;
  - o les installations scéniques, daté du 22 novembre 2022 ;
- rapports de vérifications réglementaires en exploitation et périodiques établis par l'organisme agréé SOCOTEC concernant :
  - o du café « Jacques », datés du 13 octobre 2023 ;
  - o les installations électriques (ERP et Code du Travail) du restaurant « Les Ombres », datés du mars 2023 ;
- attestations de vérification des organes de sécurité de l'ensemble des ascenseurs, établies par la société OTIS en date de juillet (câbles) et janvier 2023 (parachutes) ;
- compte-rendu annuel de maintenance sprinkleur, établi par la société UXELLO, en date du 26 juillet 2023 ;
- Rapport de maintenance du SSI établi par la société INEO en date du 7 septembre 2023 ;
- compte-rendu annuel du brouillard d'eau, établi par la société UXELLO, daté 10 juillet 2023 ;
- rapport de vérification des extincteurs, établi par la société CHUBB, daté du 3 août 2023 ;
- Fiches de vérification des sources centralisées établies par INEO en cours de validité,
- Rapport de vérification du désenfumage naturel des escaliers établis par la société DESAUTEL en date du 5 juillet 2023,
- certificats de qualification des agents SSIAP.





**MUSÉE DU QUAI BRANLY  
JACQUES CHIRAC**

**29/55 quai Branly  
et  
198/224, rue de l'Université  
75007 PARIS**

L'an deux mille vingt-trois

Le lundi seize octobre

A neuf heures

Pour le parc de stationnement

- rapport de vérification réglementaire en exploitation des installations électriques (ERP et code du travail), établi par l'organisme agréé QUALICONSULT, daté du 21 janvier 2023 ;

Au cours de la visite, le groupe de visite a fait procéder aux essais suivants, en situation de coupure de l'alimentation électrique normale des matériels centraux du SSI :

- coupure de l'alimentation électrique normale des sources centralisées et vérification du report d'alarme au poste central de sécurité ;
- sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie situé dans la circulation des réserves située au niveau jardin bas entraînant, sans temporisation, le compartimentage, le déverrouillage des portes sous UGCIS et la simulation d'ouverture manuelle de la vanne du poste sprinklage n°6 par un agent de sécurité et, après une temporisation de 5 minutes, la diffusion de l'alarme générale sonore ;
- sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie dans la salle de théâtre située au niveau jardin bas entraînant, sans temporisation, l'ouverture des rideaux périphériques d'occultation, le compartimentage, le déverrouillage des portes sous UGCIS, la mise en œuvre du désenfumage et, après une temporisation de 5 minutes, l'arrêt du programme en cours, la diffusion de l'alarme générale sonore entrecoupée du message préenregistré d'évacuation.

Après remise de l'alimentation électrique normale des équipements centraux du SSI et des sources centralisées d'éclairage de sécurité :

- interphonie de l'EAS à proximité de l'auditorium ;
- sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie situé dans la circulation du 2<sup>e</sup> étage du bâtiment Branly entraînant, sans temporisation, le compartimentage, le déverrouillage des portes sous UGCIS, la mise en œuvre du désenfumage de la circulation, la mise en suppression de l'escalier MU16, suivi de l'acquittement du processus ;
- ouverture de la porte automatique coulissante située à rez-de-chaussée du bâtiment Branly à partir de son déclencheur manuel à fonction d'interrupteur de proximité ;
- vérification du fonctionnement de l'éclairage de sécurité sur la mezzanine ouest du 2<sup>e</sup> étage ;
- ouverture de l'exutoire de désenfumage naturel de l'escalier de la médiathèque (MU13) à partir de sa commande manuelle située à rez-de-chaussée ;
- vérification des connaissances du personnel.

Le résultat de ces essais s'est révélé satisfaisant, à l'exception :

- de la remise en lumière de la salle de théâtre lors de la sensibilisation du détecteur automatique d'incendie,
- de la reprise du programme en cours dans le théâtre sans acquittement du processus d'alarme à la fin du temps de diffusion de l'alarme,





**PRÉFECTURE  
DE POLICE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**MUSÉE DU QUAÏ BRANLY  
JACQUES CHIRAC**

29/55 quai Branly  
et  
198/224, rue de l'Université  
75007 PARIS

L'an deux mille vingt-trois

Le lundi seize octobre

A neuf heures

- de l'ouverture incomplète de la porte automatique coulissante située à rez-de-chaussée du bâtiment Branly,

Le groupe de visite a constaté que les mesures de sécurité prescrites lors de la précédente visite du 16 novembre 2020 ont été réalisées, à l'exception des mesures n° 1, 4 partielle, 5, 7,

A l'issue de la visite, le groupe de visite propose d'émettre un **avis favorable** à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

Il demande la réalisation des mesures de sécurité suivantes :

1. Rétablir le fonctionnement du système d'extinction automatique à eau. Dans l'attente renforcer l'effectif du PCS d'un agent SSIAP, l'effectif étant porté à 4 agents SSIAP 1 et 1 agent SSIAP 2 le jour et 3 agents SSIAP 1 et 1 agent SSIAP 2 la nuit, afin de permettre le déclenchement manuel de l'extinction automatique à eau.
2. Assurer la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions de l'article L16 dans la salle de cinéma et au théâtre. **(rappel)**
3. Assurer la parfaite ouverture de la porte automatique coulissante située à rez-de-chaussée du bâtiment Branly.
4. Annexer au registre de sécurité l'audit en cours sur le désenfumage mécanique et remédier aux écarts constatés. **(rappel)**
5. Transmettre à la Direction des Usagers et des Polices administratives - Bureau des Etablissements Recevant du Public – 1 bis rue de Lutèce à Paris 4<sup>ème</sup> un dossier en régularisation relatif à l'extension du service de voiturier de luxe et la création d'un volume technique protégé pour le stockage d'hydrogène sulfuré au 3<sup>e</sup> sous-sol du parc de stationnement.
6. Maintenir la consignation électrique des bornes de charge du parc de stationnement.
7. Faire établir un rapport de vérification quinquennale des ascenseurs conformément aux dispositions de l'article AS9 et l'annexer au registre de sécurité. **(rappel)**
8. Assurer la mise en surpression de l'escalier MU12 lors du désenfumage de la ZF 2.9. **(rappel)**
9. Remettre à jour le dossier d'identité du SSI. **(rappel)**
10. Interdire l'utilisation de l'ascenseur P08 dans l'attente de la réalisation des travaux visés par le rapport de vérification précité.
11. Faire établir annuellement un rapport de vérification du désenfumage mécanique par un technicien compétent.



**PRÉFECTURE  
DE POLICE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**MUSÉE DU QUAI BRANLY  
JACQUES CHIRAC**

**29/55 quai Branly  
et  
198/224, rue de l'Université  
75007 PARIS**

L'an deux mille vingt-trois

Le lundi seize octobre

A neuf heures

12. Faire établir annuellement un rapport de vérification du désenfumage mécanique du parc de stationnement par un technicien compétent.
13. Faire établir un rapport de vérification quinquennal des installations techniques du parc de stationnement par un organisme agréé.
14. Remédier aux défauts de position d'attente constatés sur le SSI lors de la visite.
15. Interdire tout dispositif de calage des portes ayant fonction d'isolement, notamment dans la circulation de la réserve.
16. Poursuivre la formation du personnel, sur l'utilisation des moyens de secours, sur la conduite à tenir en cas de sinistre et annexer au registre de sécurité les attestations de formation.
17. Poursuivre la levée des observations contenues dans les rapports de vérifications établis par les organismes agréés précités et annexer au registre de sécurité les attestations de levée de réserves correspondantes.

#### Nota accessibilité

Préalablement à la visite, le groupe de visite a pris connaissance

L'exploitant a produit le registre d'accessibilité aux personnes handicapées, prévu aux articles L.111-7-3 et R.111-19-60 du code de la construction et de l'habitation.

Le registre contient :

- une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
- les pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement notamment :
  - de l'attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées relative à la réfection du café « Jacques », établie par l'organisme agréé SOCOTEC, datée du 15 février 2019. Elle ne contient aucune remarque,
  - l'attestation de vérification du respect des règles d'accessibilité aux personnes en situation de handicap établie par l'organisme agréé BUREAU VÉRITAS, relative aux toilettes PMR, en date du 28 juin 2022
- la description des actions de formation des personnels chargés d'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Et les membres du groupe de visite signent le présent procès-verbal.

Le groupe de visite

Dont acte clos à 17h00 et transmis à Monsieur le Préfet de Police.