

Question :

Bonjour, Nous répondons au lot 13 Photovoltaïque sur ce marché et nous nous demandons pourquoi vous choisissez l'installation de micro-onduleurs sur cette installation ? A la vue de la puissance installée, un onduleur central est davantage recommandé

Réponse :

Les micro-onduleurs ont été choisis ici pour des raisons d'impact architectural (absence d'emplacement extérieur préférentiel ou de possibilité pour un vrai LT PV, absence de sur-toiture,...)

Mais également pour 3 autres raisons essentielles :

- Sécurité : pas de liaison DC sur le bâtiment, limite considérablement les risques d'incendie liés à un défaut sur le câblage DC
- garanties sur les onduleurs : 5 ans standard en onduleur classique contre 25 ans en micro (et même si il est tout à fait possible aussi d'avoir une extension de garantie sur les onduleurs classiques, nous en convenons).
- productivité car peu d'influence des masques sur les chaines de modules, et même si ceux-ci-dont aujourd'hui limités.

Nous avons par ailleurs pleinement conscience et intégré les autres impacts de ce choix, en particulier économique.

Nous avons enfin une référence en micro-onduleurs qui fonctionne correctement en Guadeloupe depuis 10 ans (siège du Parc National de Guadeloupe)

QUESTION :

Pouvez-vous nous préciser si une baie sono avec enceinte sono mural est à intégrer au lot 9 électricité CFA, conformément à la légende plan EL002 Equipements cfa ?

Non il n'y a pas de sono mural

QUESTION :

Serait-il possible d'avoir le plan de détail du meuble bonbonnerie stipulé à l'article 5.2.8 du CCTP lot 5

Réponse

Voir le document PDF intitulé « PRO 9.6.4 MOBILIER BIBERONNERIE » ajouté au DCE.