



Localisation pressentie

Fluides médicaux

1 : vide médical (50 m²)

Courants forts

7 : batteries et chargeur (95 m²)

Pôle Travaux et Services Techniques
CS 10 217 38043 Grenoble cedex 9
Tel 04.76.76.50.33 fax 04.76.76.50.99

CHU DE GRENOBLE ALPES

DATE

Mai 21

DESSIN

CB

Michallon

Bâtiment N73

Plan du niveau

2e étage

VISA

Le Directeur

L'ingénieur

Le Technicien

Existant

ECH

