



Locaux à protéger ou déplacer

Fluides médicaux

- 1 : vide médical (50 m²) --> à déplacer

Courants forts

- 1 à 6 : TD de niveau --> à protéger
- 7 : batteries et chargeur (95 m²) --> à déplacer
- 8 : poste transfo Vercors (107 m²) --> à déplacer

Plomberie

- 1 : baches à eau --> à protéger
- 2 : pompes et surpresseurs (200 m²) --> à déplacer
- 3 : pompes (40 m²) --> à déplacer

CVC

- 1 : sous-station chauffage et ECS (hors plan) --> à réhausser
- 2 : groupe froid Vercors (120 m²) --> à déplacer

Radiothérapie

- 1 : cuves de décroissance --> à protéger
- 2 : déchets médecine nucléaire --> à protéger
- 3 : LT tomographes

Ascenseurs

- 1 : fosses

CHU DE GRENOBLE ALPES

Pôle Travaux et Services Techniques
CS 10 217 38043 Grenoble cedex 9
Tél 04.76.76.50.33 fax 04.76.76.50.99

DATE	DESSIN	Michallon	
Janv. 19	CB	Bâtiment N73	Plan du niveau
VISA			
Le Directeur			
L'ingénieur			
Le Technicien			
		Existant	ECH