



Bâtiment "ORLANDO"
Esplanade Miriam Mabebe
18 Allée Cécile Taro
69100 VILLEURBANNE
Téléphone : 04.37.40.00.70
E-mail : capingelec@capingelec.com
Internet : www.capingelec.com

Avenue de la Imbrasse
Bâtiment 105
91198 GIF SUR YVETTE

RENOVATION DE LA
CAPACITE DES INFRASTRUCTURES
TECHNIQUES DE CLIMATISATION
ET D'ELECTRICITE
DE L'IDRIS D'ORSAY

LOT 2
ELECTRICITE

SYNOPTIQUE ELECTRIQUE
ISSU DES TR6 ET TR7

Ind.	Date	Sommaire des modifications	Dessinateur	Vérificateur	Approbateur
A	11/03/2025	Première diffusion	TC	TC	FV
B	12/03/2025	Prise en compte remarques CHRS	TC	TC	FV

DCE

PHASE

TD23024

N° AFFAIRE

B

N° PLAN

/

INDICE

/

ECHELLE

1

NB FOLIOS

TD23024-00A-SYNOPTIQUE ELECTRIQUE.dwg

REPERES : 110204-0