



MINISTÈRE DE LA JUSTICE

## RDTs – Recueil des Données Techniques Spécifiques

# MARCHE DE MAINTENANCE, ENTRETIEN, EXPLOITATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET GESTION DES ENERGIES DES BATIMENTS JUDICIAIRES DES COURS D'APPEL DE BORDEAUX ET PAU

## LOT 2

-

## JURIDICTIONS DE L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LIBOURNE & CEPAJ (33)



ASSISTANT TECHNIQUE A MAITRE D'OUVRAGE

VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE  
Bâtiment B - 13, rue Archimède  
CS 80083 - 33693 Mérignac Cedex  
Tél : 05.56.00.12.72

SOMMAIRE

I. CARACTERISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS	3
II. REFERENTIEL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE.	3
III. OBLIGATIONS DE CONFORT ET DE SERVICE	4
3.1. Chauffage. Marché PFI	4
3.2. Rafraîchissement / Climatisation. Marché PFI	5
3.3. Eau chaude sanitaire.	5
3.4. Suivi des températures contractuelles.	5
3.5. Analyses d’air.	6
3.6- Températures et programmes à assurer	7
IV. OBLIGATIONS DE FOURNITURES DE PIECES DE RECHANGE ET DE CONSOMMABLES	8
V. OBLIGATION DE RESULTAT CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT ET LE DEPANNAGE DES EQUIPEMENTS	9
5.1- Continuité des services :	9
VI-LISTE DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS PRIS EN CHARGE	10

## I. Caractéristiques des Établissements

Les établissements du lot 2 sont les suivants :

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche
2	Libourne	Tribunal judiciaire	palais historique	22 rue Thiers	4ème type W	2 890 m²	Ferme 2 chaufferies gaz Probatoire sur l'électricité
2	Libourne	Conseil des Prud'hommes	CPH et TC	36 rue Victor Hugo	5ème type W	1258 m²	Ferme
2	Coutras	Centre de Pré-archivage judiciaire	CEPAJ	9 rue des Peupliers	Code du travail	3 237 m²	Ferme

## II. Référentiel de performance énergétique et environnementale.

Les Etablissements utilisent diverses énergies pour leur chauffage et/ou climatisation. Ils feront l'objet de clauses PFI sur les consommations de chauffage et/ou climatisation.

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche	PFI Chauffage gaz	PFI Elec utilités	PFI Elec Chauffage	PFI Elec climatisation	PFI Réseau Urbain de Chauffage
2	Libourne	Tribunal judiciaire	palais historique	22 rue Thiers	4ème type W	2 890 m²	Ferme 2 chaufferies gaz Probatoire sur l'électricité	X		Année probatoire	Année probatoire	
2	Libourne	Conseil des Prud'hommes	CPH et TC	36 rue Victor Hugo	5ème type W	1258 m²	Ferme	X				
2	Coutras	Centre de Pré-archivage judiciaire	CEPAJ	9 rue des Peupliers	Code du travail	3 237 m²	Ferme	Sobriété énergétique				

## II.2 – Historique de consommations du lot 2

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche	PFI Chauffage gaz Consommation en kWh			PFI Elec chauffage et climatisation Consommation en kWh		
								2021	2022	2023	2021	2022	2023
2	Libourne	Tribunal judiciaire	palais historique	22 rue Thiers	4ème type W	2 890 m²	Ferme 2 chaufferies gaz Probatoire sur l'électricité	166 803	195 308	163 447	105 670	102 715	77 000
2	Libourne	Conseil des Prud'hommes	CPH et TC	36 rue Victor Hugo	5ème type W	1258 m²	Ferme	149 927	90 303	48 202			
2	Coutras	Centre de Pré-archivage judiciaire	CEPAJ	9 rue des Peupliers	Code du travail	3 237 m²	Ferme				Sobriété énergétique		

## III. Obligations de confort et de service

### 3.1. Chauffage. Marché PFI

Le chauffage est assuré sur une période contractuelle de 212 jours du 21 octobre au 20 mai (213 les années bissextiles).

A cette période contractuelle de 212 (213) jours correspond les nombres de degrés jours de base 18°C.

- Pour le lot géographique de Gironde : **1650 DJU** station météorologique de MERIGNAC.

Cette période de chauffage pourra être, à l’initiative du Client, anticipée, différée ou interrompue selon les évolutions des conditions climatiques extérieures.

La société mettra en route ou arrêtera le chauffage dans les 12 heures qui suivent la demande verbale du Client, confirmée immédiatement par courriel ou fax.

Le délai de mise en température après la mise en route effective est de 24 heures.

Pour le calcul du cumul des degrés jour (PFI chauffage) des différentes périodes de fourniture, seront pris en compte :

- Les jours de mise en route.
- Les jours N-1 de mise à l’arrêt.

Engagement PFI de consommation chauffage l’ensemble des sites: À déterminer par le Candidat en kWh PCS (A.E)

Températures intérieures à assurer jusqu’à une température extérieur de -5° C

### 3.2. Rafraîchissement / Climatisation. Marché PFI

Le rafraîchissement/ climatisation est assuré :

- Eté/hiver pour assurer un rafraîchissement permanent pour les locaux suivant :  
Locaux spécifiques : Informatique, Autocom, ...
- Eté pour le rafraîchissement saisonnier pendant une période Contractuelle de 122 jours du 1<sup>er</sup> juin au 30 septembre.

A cette période contractuelle de 122 jours correspond les nombres de Degrés Jours Froid de base 26°C.

- Pour le lot géographique de Gironde : **420 DJF** station météorologique de MERIGNAC.

Le rafraîchissement / climatisation des locaux est assuré lorsque la température intérieure dépasse 25°C.

Température de confort à assurer dans les locaux traités ou équipés de terminaux : 26°C pour un maximum extérieur de 32°C.

La société mettra en route ou arrêtera le rafraîchissement dans les 12 heures qui suivent la demande verbale du Client, confirmée immédiatement par courriel ou fax.

Pour le calcul du cumul du nombre de jour des différentes périodes de fourniture, seront pris en compte :

- Les jours de mise en route.
- Les jours N-1 de mise à l'arrêt.

Le délai de mise en température après la mise en route effective est de 24 heures.

### 3.3. Eau chaude sanitaire.

Température de stockage : Supérieure à 55° C en permanence et inférieure à 60°C.

Température, après stabilisation en tout point du système de distribution : supérieure à 50° C en permanence.

### 3.4. Suivi des températures contractuelles.

Ces enregistrements sont tenus à disposition permanente du Client pendant une durée d'un an.

#### **-Chauffage –Climatisation / Rafraîchissement**

Des enregistrements sont mis en œuvre en continu par site :

Le titulaire doit, si le site n'est pas équipé de GTB/GTC, installer une sonde d'ambiance par circuit régulé et locaux ayant besoin de climatisations permanente (locaux sensibles).

Cette sonde d'ambiance sans fil (type IOT) sera disponible sur une plateforme informatique accessible 24h/24 et 7j/7 par le pouvoir adjudicateur.

Ces sondes devront être déployées sous 1 mois pour les établissements comprenant un PFI avec année probatoire et sous 3 mois pour l'ensemble des établissements

### 3.5. Analyses d'air.

#### Localisation et définition des points de mesure :

- En prise d'air neuf :
  - 1 flore fongique totale
  - 1 flore aérobie totale
  - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
  - 1 mesure de CO<sup>2</sup>
  - 1 mesure de CO
  - 1 mesure physique (température sèche, humidité)
- En centrale de traitement d'air
  - 1 flore fongique totale
  - 1 flore aérobie totale
  - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
- Dans les locaux : En 5 points de l'installation
  - \*En soufflage
    - 1 flore fongique totale
    - 1 flore aérobie totale
    - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
  - \*En air ambiant
    - 1 flore fongique totale
    - 1 flore aérobie totale
    - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
    - 1 mesure de CO<sup>2</sup>
    - 1 mesure de CO
    - 1 mesure physique (température sèche, humidité)

3.6- Températures et programmes à assurer

	LOCAUX	Période	REGIME NORMAL OCCUPATION	LIMITES ADMISSIBLES	HORAIRE	REGIME REDUIT INNOCUPATION	HORAIRE	TEMPERATURE EXTERIEURE DE BASE	HUMIDITE RELATIVE
Ensemble des établissements du Lot 1 à 5	PSC, ONDULEUR, AUTOCOMMUTATEUR, INFORMATIQUE	Hiver	19°C +/- 1°C	18°C à 21 °C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C	35% à 60%
		Eté	22°C +/- 1°C	21°C à 23 °C	24h / 24	SANS OBJET		+ 32°C	35% à 60%
	Bureaux	Hiver	19°C +/- 1°C	18°C à 22 °C				- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Salles d'audience et de délibération	Hiver	20°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Salles de réunion	Hiver	20°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Archives	Hiver	16°C +/- 1°C	16°C à 22 °C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C	40% à 57% si contrôlée
		Eté	25°C +/- 1°C	21°C à 25 °C	24h / 24	SANS OBJET		+ 32°C	40% à 57% si contrôlée
	Magasins d'archives (CEPAJ Coutras Lot 2)	Eté / hiver	19°C +/- 2°C	17°C à 21°C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C / + 32°C	45% à 55% si contrôlée
	Salle des pas perdus	Hiver	19°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	SO
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	SO
	Salle des pas perdus (Bordeaux)	Hiver	16°C +/- 1°C	14°C à 18 °C				- 5°C	SO
		Eté	28°C +/- 1°C	28°C à 32 °C				+ 32°C	SO
	Salles de convivialité et Restaurant (Bordeaux)	Hiver	20°C +/- 1°C	19 20°C à 24 °C				- 5°C	SO
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	SO
	Vestiaires, sanitaires personnel	Hiver	19°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	35% à 60%
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60%
	Salles d'attente	Hiver	19°C +/- 1°C	18°C à 22 °C				- 5°C	SO
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28°C				+ 32°C	SO
	Scellés / Stockage stupéfiants	Hiver	16°C +/- 1°C	16°C à 22 °C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C	40% à 57% si contrôlée
		Eté	25°C +/- 1°C	21°C à 25 °C	24h / 24	SANS OBJET		+ 32°C	40% à 57% si contrôlée
	Cuisines (Bordeaux)	Hiver	18°C +/- 1°C	16°C à 20 °C				- 5°C	SO
		Eté	28°C +/- 1°C	26°C à 30 °C				+ 32°C	SO

## IV. Obligations de fournitures de pièces de rechange et de consommables

La Société doit sans exception dans le cadre du présent marché la totalité des consommables (huiles, graisses, voyants, fusibles, courroies, raccords, joints, etc.) et divers produits de traitement nécessaires à l'exploitation des installations prises en charge, et de petit entretien de second œuvre pour le maintien en état des immeubles, notamment :

- les filtres pour les C.T.A., ventilo-convecteurs et autres,
- les liquides frigorigènes, fluides installations solaire, recharges en gaz et huiles spéciales,
- les produits de traitement d'eau,
- Les calorifuges et réfractaires,
- les produits anti-légionelle,
- Cartouches de CO<sub>2</sub> des dispositifs de désenfumage, verres des boîtiers alarmes,
- Produits et consommables nécessaires aux tests et contrôles,
- Les produits, peintures, matériaux et supports nécessaire au maintien en état des surfaces sols, murs et plafonds,
- Etc.

La Société doit également d'une manière générale la totalité des pièces de rechange, des petites fournitures d'entretien et de réparation, d'un montant unitaire inférieur à 350 € HT, remise fournisseurs déduite.

La main d'œuvre nécessaire d'installation de ces fournitures, et entretien de second œuvre étant comprise dans la prestation P2 du présent marché.

Elle devra également constituer, et gérer le stock nécessaire des consommables, et pièces de rechange préconisées par les fournisseurs, pour éviter toute rupture d'approvisionnement et de continuité de service, notamment concernant le SSI, contrôle accès-intrusion, le groupe électrogène, etc.

## V. Obligation de résultat concernant le fonctionnement et le dépannage des équipements

### 5.1- Continuité des services :

Pour chaque installation technique, le titulaire s'engage à respecter à minima les obligations définies ci-dessous :

Lot technique	Temps de réactivité		Délai maximum de remise en service	Délai maximum de remise en état	Astreinte	Nombre de pannes répétitives ou bloquantes tolérées
	En horaire d'ouverture	Hors horaire d'ouverture				
Défaillance remettant en cause la fonction même du bâtiment et / ou service attendue (tenue des audiences, ouverture au public, présence du personnel judiciaire) à savoir:	2 heures	4 heures	3 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Absence d'électricité normal ou secours						
- Risque lié au combustible utilisé sur le site						
- Absence du dispositif de prévention incendie (SSI, désenfumage, organes de fermeture ou d'isolement coupe-feu)						
- Absence du dispositif de protection des personnes (anti intrusion, contrôle d'accès, vidéo-contrôle, détection intrusion, fermetures de sécurité,...)						
- Condition de confort ne respectant le code du travail						
- Préservation du clos et couvert						
Autres pannes mettant en cause l'activité du site ou la sécurité des personnes et des biens	2 heures	4 heures	3 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Coupure d'électricité	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Plomberie, sanitaire, réseau d'évacuation	3 heures	6 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Système incendie:	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaillance élémentaire d'un équipement (tête de détection, boucle, bris de glace, DAS, décondamnation de porte, trappes, asservissement divers divers)						
Serrurerie sur zone protégée (scellés, police, SAS, parking enterré, ...)	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaut lecteur de badge						
- Défaut moto verrou						
Autres pannes mettant en cause les conditions de service du site	3 heures	6 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Chauffage - climatisation	2 heures	4 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Eclairage remplacement des sources lumineuses	3 heures	6 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	4 par trimestre
Serrurerie traditionnelle	3 heures	6 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	-
Autres pannes mettant en cause les conditions de confort, de fonctionnement, d'hygiène d'une zone du bâtiment	2 heures	4 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre

**Délai de remise en service (ou maximal d'indisponibilité) :**

Il s'agit de la durée maximale de l'intervention de dépannage nécessaire pour remettre en service l'installation, à compter du moment où le Titulaire est averti de la panne.

**Délai de remise en état**

La remise en état définitive de fonctionnement s'entend comme la remise en état permettant de retrouver les installations selon leurs spécifications initiales.

Ce délai cours à compter d'un constat contradictoire pour effectuer la remise en état définitive (accord sur devis ou bon de commande par exemple pour les opérations à réaliser exclues du forfait prévue au CCAP et CCTP)

**VI-Liste des matériels et équipements pris en charge**

***L'inventaire ci-dessous sera complété des nouveaux équipements mis en œuvre au cours du marché, les équipements déclassés seront supprimés***

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI - TI Libourne		Bâtiment		Le Tribunal Judiciaire, situé 22 rue Tiers, classé comme Etablissement Recevant du Public de 4ème catégorie de type W, avec une surface totale de 2890m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type			Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
					Date de mise en service	En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CHAUFFAGE														
Chaufferie TGI	Chaudière TGI	1	ATLANTIC	VARMAX	2022	225		Eclairage led			X			
Chaufferie TGI	Surpresseur	1	DAB	JET 102M							X			
Chaufferie TGI	neutraliseur de condensat	1	SOLUTECH	Condensats+							X			
Chaufferie TGI	Pompe réseau	1	GRUNDFOS	UPS 65-60/2								X		
Chaufferie TGI	V3V	1	SAUTER	AFC 30W								X		
Chaufferie TGI	disconnecteur	1	WATTS	BA DN 15	2020						X			
Chaufferie TGI	Vase d'expansion	2	CIMM	200L + 200 l	2021						X			
			GITRAL	MB200	2017									
Chaufferie TGI	Armoire électrique + régulation	1		Réglu SAUTER M10								X		
Chaufferie TI	Chaudière	1	BAXI	CREATIS XENIUM 1102/50 SE	2008	50						X		
Chaufferie TI	Régulation chaudière	1	ECOCONTROL	EC2.11a				Sonde d'ambiance programmable QAA 70 couloir R+2				X		
Chaufferie TI	Vase d'expansion	1		50L								X		
Chaufferie TI	Pompe réseau	1	WILO	Status 30/-12				Bruit de roulement				X		
Chaufferie TI	V3V	1	BAXI	SSY319							X	X		
RADIATEURS														
TGI et TI	Radiateurs	Ens	Radiateurs fonte et acier					avec ou sans robinets thermostatiques		X	X	X		
CLIMATISATION - SPLIT SYSTEM & DRV														
TGI	Unité Extérieure DRV	1	HITACHI	RAS-16FSNSE	2020	20 kw	R410A 9,9 kg	Equippée d'un bac de retention et d'une pompe de relevage			X			
TGI Salle d'audience Montaigne	Consolles VRV	2	HITACHI	RPFI-2.0FSN2E	2020						X			
Salle audience URSULINES	Consolles VRV	2	HITACHI	RPFI-2.0FSN2E	2020						X			
TGI	Consoles intérieures DRV	8	HITACHI		2020						X			
TGI	Multisplit (quadri)	1	SANYO	SAP-CMRV1936EH	2010			R410A 2,8 kg				X		
TGI	Multisplit (quadri)	1	SANYO	SAP-CMRV2446EH	2010			R410A 2,8 kg				X		
TGI	Multisplit (quadri)	1	SANYO	SAP-CMRV3146EH	2010			R410A 3,8 kg				X		
TGI	Cassettes plafonnières	12	SANYO	SAP-XRV186EH	2010							X		
TI Bureau 8	Monosplit	1	AIRWELL	Avec unité split				Unité extérieure sur facade à + de 10 m					X	
TGI R+3 combles	Monosplit UE	1	HITACHI	RAC-35WPD	2020			R32 0,87 kg			X			
TGI R+3 combles	Monosplit UI	1	HITACHI	RAK 35 RPD	2020			R32			X			
VMC														
	Caisson d'extraction	1	ATLANTIC	CRIT AIR EC 1000	2020						X			
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE														
Sanitaires TI	Cumulus	3		30L								X		
EQUIPEMENT SANITAIRES														
RDC	WC PMR		1 WC + LAVE MAIN EF	1 camera dans le couloir										
etage TPE	WC PERSONNEL													
ALIMENTATION BT														
TGI local TGBT	Alim EDF	1	Tarif Jaune 192 Kva			2020				X				
TI HALL	Alim EDF	1	Tarif Bleu	24 KVA 40A TRI				compteur eau 1733			X			
DISTRIBUTION BT														
TGI TGBT	TGBT	1	LEGRAND	2 colonnes						X				
TGI hall d'accueil	TD	1		4 RANGS								X		
TGI couloir TPE	TD	1		4 RANGS				0-2				X		
TI TUTELLE	TD	1	LEGRAND	4 RANGS						X				
TGI R+3 combles	TD	1	LEGRAND	6 RANGS						X				
TPE R+1	TD3													
TPE R-1	TD1		avec rapport incendie (dans archives)											
PRODUCTION ELECTRICITE HAUTE QUALITE														
Local TGBT	Chargeur automatique	1	ACCES	CPN-D (24VCC)				Stores et ouvrants		X				
TGI R+3 combles	onduleur	1	RIELLO	Entine dual	2020			entre 2000 et 3000 VA + battery box		X				
DISTRIBUTION ELECTRICITE HAUTE QUALITE														
TGI R+3 combles	Baie courant faible	3	Baie 19"		2020					X				
TGI R+3 combles	TD Ondulé	1	LEGRAND	2 rangées	2020					X				

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI - TI Libourne		Bâtiment		Le Tribunal Judiciaire, situé 22 rue Tiers, classé comme Etablissement Recevant du Public de 4ème catégorie de type W, avec une surface totale de 2890m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW				GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état
ECLAIRAGE NORMAL														
	Luminaire T1	2						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T2	17						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T3	13						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T4	31						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T5	11						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T6	12						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T7	6						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T8	32						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T9	9						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T10	123						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T11	80						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T12	24						Inventaire TGI			X			
	Luminaire T13	42						Inventaire TGI			X			
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	Luminaire	13									X			
SALLE D'AUDIENCE TI	Luminaire	12									X			
Salles TI			Ens	Néon										
BAES														
RDC		16			2016			Inventaire TGI						
1ET ETAGE		6			2016			Inventaire TGI						
2EM ETAGE		5			2016			Inventaire TGI						
Ensemble	BAES	109						Inventaire TGI						
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	BAES	3										X		
SALLE D'AUDIENCE TI	BAES	4			2019					X				
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE														
TGI	Centrale Incendie	1	DEF	Antares 4				la précédente en cours de demantèlement		X				
TGI	DI Type 4	1	Neutronic					Provisoire		X				
Sous sol + Accueil Geoles + bureau juge TPE R+1	Reports	1	DEF	LTRA+										
TGI	Détecteurs thermiques	171						Non comptés		X		X		
TGI	Détecteurs optiques	2						Non comptés		X		X		
TGI	Diffuseurs sonores	42						Non comptés		X		X		
TGI	DM	20						Non comptés		X		X		
ANTI-INTRUSION														
TGI	Détecteurs Bi-volumétriques	20						Non comptés			X			
TGI	Diffuseurs sonores	11						Non comptés			X			
TGI	claviers	7						Non comptés			X			
TGI	Détecteurs d'ouverture	24						Non comptés			X			
CONTRÔLE D'ACCÈS														
TGI	INTERPHONE	2	VIDEO								X			
TGI	LECTEUR DE BADGE	5									X			
2 salles d'audience	Lecteur de badge + serrure electro-magnétique	2									X			
VIDEOSURVEILLANCE / VIDEOPROTECTION														
TGI Accueil	CAMERA	7	DAHUA	Type Tube				6 exterieures dont 1 HS			X			
TGI Accueil	STOCKEUR VIDEO	1	DAHUA	26 Caméras Interieur et Exterieur DOMMES							X			
TGI Accueil	ECRAN	1	BENQ								X			
Entrée juge JLD	INTERPHONE	1	ALPHONE	GT System				S'annoncer au juge et JLD						
Couloir TPE	INTERPHONE	1	ALPHONE	GT System				+ 1 caméra Homme						
SONORISATION GÉNÉRALE ET EQUIPEMENTS AUDIO, VIDÉO ET DE PILOTAGE DES SALLES D'AUDIENCE														
Salle audience ursulunes	VISIOv	1	RAS								X			
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	Micro	3									X			
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	Haut-parleur sur pied	2	YAMAHA								X			

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI - TI Libourne		Bâtiment		Le Tribunal Judiciaire, situé 22 rue Tiers, classé comme Etablissement Recevant du Public de 4ème catégorie de type W, avec une surface totale de 2890m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW				GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC + salle à l'étage	Visio conference complète	2	Ecran SAMSUNG + caméra TAMBERG								X			
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	Borne WIFI	1									X			
ARCHIVAGE														
TI	Archivage automatique	2	ELECTROCLASS								X			
TI	Archivage mobile manuel	5	TIXIT								X			
TGI	Rayonnage fixe	Ens										X		
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES														
TGI hall d'accueil	ASCENSEUR	1	THYUSSENKRUPP	7 PERSONNES 560 KG 3 Niveaux N° AMB 41968	2019			Pompe hydraulique GMV type MI 100/10		X				
TGI entre le 2ème et le 3ème étage	MONTE DOCUMENT	1	THYUSSENKRUPP	1000 KG 2 Niveaux N° AMB 41969	2019					X				
PORTES AUTOMATIQUES														
Entrée parking TI	Portail automatique coulissant	1	PORTAIL HERRAS	MECANISME PORTALP							X			
Entrée parking TGI	Barrière levante	1	DORMA											X
Entrée grande salle d'audience	Porte automatique	1	ouverture a la francaise avec bras mécaniques								X			
EXTINCTEURS														
SALLE AUDIENCE URSUNILE	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
ENTREE URSUNILE	EXTINCTEUR	1	GLORIA	MEA 6P	2023						X			
SALLE AUDIENCE MONTAIGNE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
ENTREE MONTAIGNE	EXTINCTEUR	1	GLORIA	MEA 6P	2023						X			
SALLE AUDIENCE HERMES	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MC 2	2023						X			
HALL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2021						X			
HALL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
COULOIR ASCENSEUR	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
ESCALIER SOUS SOL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2018						X			
ESCALIER ENTREE PERSONNEL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
SALLE REPOS EXTENSION	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
SALLE REPOS EXTENSION	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2021						X			
COULOIR COURRIER	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 5	2017						X			
COULOIR ESCALIER ARRIERE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
ESCALIER CHAUFFERIE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MA 6	2021						X			
ESCALIER CHAUFFERIE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MA 6	2021						X			
PALIER 1ER	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2014							X		
CAVE	EXTINCTEUR	1	GLORIA	MEA 6P	2023						X			
CHAUFFERIE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MA 6	2021						X			
ESCALIER TRIBUNAL ENFANT	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
SOUS SOL ARCHIVES	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
1ER BUREAU	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2017						X			
1ER PALIER	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
ANCIEN TI	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
HALL ENTREE TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
ENTREE TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2017						X			
BUREAUX TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
CHAUFFERIE TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MA 6	2021						X			
1ER TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
1ER TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 5	2017						X			
2EME JAF	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME TABLEAU ELECTRIQUE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 5	2017						X			
2EME SERVICE CIVIL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME BOUT COULOIR	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME BOC	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME VICE PROCUREUR	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME DIRECTRICE GREFFE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2018						X			
2EME FOND COULOIR	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 9	2018						X			
2EME FOND COULOIR	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2018						X			
2EME HAUT ESCALIER	EXTINCTEUR	1	GLORIA	MEA 6P	2023						X			
1/2 NIVEAU ESCALIER	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI - TI Libourne		Bâtiment		Le Tribunal Judiciaire, situé 22 rue Tiers, classé comme Etablissement Recevant du Public de 4ème catégorie de type W, avec une surface totale de 2890m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen
3EME ARCHIVES	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 9	2017						X			
3EME COULOIR ARCHIVES	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 9	2018						X			
3EME PALIER	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
3EME SALLE SERVEUR	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MC 5	2023						X			
3EME COULOIR ARCHIVES	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
3EME TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
3EME TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2021						X			
3EME TI PALIER	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 9	2018						X			
EXUTOIRES DE DESENFUMAGE														
TGI Couloir derriere PC	Exutoire	1	Skydome	XPJ 110B						X				
Escakier TPE	Exutoire	1	MADICOB	Pneumatique							X			
Escalier TI	Exutoire	1	MADICOB	Pneumatique							X			
TGI	Exutoire	1								X				
DIVERS														
RDC	Gôles	2	sanitaire + eclaireage + 1 sanitaire personnel	1 caméra DOMME							X			
Local courrier et couloir	Extantion		stores et fenetres auto	Idem 1 bureau	2020						X			
Salle convivialité	1 Kitchenette		eclairage Led + Détecteurs	Cloison amovible							X			
Ensemble site	stores interieurs	ens									X			
Parking interieur	Borne electrique	2	EVBOX	EVB-P2213390	2022			22 kw			X			
Ensemble site	Volets roulants exterieurs	ENS									X			
Poste d'accueil	Boucles magnétiques	1	HUMANTECHNIK	LA 90							X			

[illegible]



Liste des équipements															
Nom de l'Etablissement:			Centre de Préarchivage judiciaire de COUTRAS			Bâtiment CONTRUIT EN 2020		Le Centre de préarchivage Judiciaire de Coutras, situé 9 Rue des Peupliers, n'est pas classé comme Etablissement Recevant du Public, avec une surface de 3237 m².							
Identification du local		Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
							En KW				GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état
CHAUFFAGE / CLIMATISATION / ADOUCISSEUR															
Terrasse technique		PAC air et eau	1	CIAT	AQUACIAT ILD 0302 B	2020	60 Kw					X			
Local à côté du garage		Adoucisseur	1	PERMO	Alcyo	2020						X			
Terrasse technique		pompe double à variation électronique	1	Grundfos	Magna 33	2020	11 m3 / h					X			
Terrasse technique		groupe eau glacée air et eau	1	CIAT	AQUACIAT LD300C	2020	71Kw					X			
Terrasse technique		Armoire électrique technique	1	LEGRAND	Equipé de régulation Kieback&peter DDC 420 + FBU410	2020						X			
LOCAL 3		DISCONNECTEURS	2	SOCLA	BA2860 DN15	2020	RESEAU EC ET EG					X			
SPLIT SYSTEM															
Terrasse technique		Unité extérieure	1	FUJITSU	AJY090LELAH	2020	PF 45kW PC 45 KW					X			
Ensemble site		Unité intérieure	14	FUJITSU	Cassettes 4 voies - 600 x 600 réf. AUX B007GLEH	2020						X			
Terrasse technique		Unité extérieure	1	ATLANTIC	ASYG 12 LMCE	2020	PF 3500 W PC 4000 W					X			
Ensemble site		Unité intérieure	1	ATLANTIC	ASYG 12 LICE	2020	PF 3500 W PC 4000 W					X			
CTA															
Terrasse technique		CTA	1	CLIMACIAT	Airaccess 5	2020			1750 m3/h			X			
Locaux archives		armoire de traitement d'air	4	CIAT	CIATRONIC Expair 2	2020			3 x CW027 et CW016			X			
Locaux archives		CCF	14	France AIR								X			
VMC															
		VMC	1	France AIR	SIRIUX ECM RT Control	2020						X			
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE															
		CUMULUS	1	ATLANTIC	A051010 (100L 1200W)	2020						X			
EQUIPEMENT SANITAIRES															
RDC		SANITAIRES RDC	Ens	1WC 1 LAVABO		2020						X			
RDC		VESTIAIRES	2	DOUCHE + LAVABO + SEICHE		2020						X			
RDC		Kitchinnette	Ens	SERViette ELEC								X			
ALIMENTATION BT															
RDC		TGBT	1	2 portes	puissance souscrite 216 kVA	2020						X			
PRODUCTION ELECTRICITE HAUTE QUALITE															
Local Technique		Onduleur	1	LEGRAND	UPS DAKER DK+ 5000 VA	2020			Batteries 20 VRLA 12 v 5Ah			X			
PORTE ET SERRURERIE															
Locaux archives		Porte coupe-feu	14	MALERBA	M1202L	2020			Elz 120			X			
ECLAIRAGE NORMAL															
Ensemble du site		Eclairage	1	100 % LED		2020						X			
Extérieur du site		Eclairage extérieur	6+2	6 poteaux 4 m + 2 potelets 80 cm		2020						X			
BAES															
Ensemble du site		BAES	Ens			2020						X			
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE															
Ensemble site		centrale SSI	1	CHUBB	UTI.COM	2020						X			
Ensemble site		Détecteurs de fumée	113	CHUBB		2020						X			
Ensemble site		Déclencheurs manuels	6	CHUBB		2020						X			
Ensemble site		sirènes	15	CHUBB		2020						X			
Ensemble site		Indicateurs d'actions	18	CHUBB		2020						X			
Ensemble site		Flash lumineux	4	CHUBB		2020						X			
Ensemble site		Tableau de reports	1	CHUBB		2020						X			
CONTRÔLE D'ACCÈS - VIDEO-PORTIER															
Entrée site		Vidéo-portier	1	VINGTOR-STENTOFON	Avec report intérieur	2020						X			
Ensemble site		Contrôle d'accès à badge	Ens	HONEYWELL SECURITY								X			
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES															

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			Centre de Préarchivage judiciaire de COUTRAS			Bâtiment CONTRUIT EN 2020		Le Centre de préarchivage Judiciaire de Coutras, situé 9 Rue des Peupliers, n'est pas classé comme Etablissement Recevant du Public, avec une surface de 3237 m².						
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
	ASCENSEUR SK542	1	OTIS	1000 KG Vitesse 1m/s 2 niveaux	2020	45NSK542					X			
PORTES AUTOMATIQUES														
Portail extérieur	Portail automatique	1	BENINCA	Identification C6949.517	2020						X			
Porte garage	PORTE AUTOMATIQUE	1	hormann	A445	2020						X			
EXTINCTEURS														
Ensemble du site	Extincteur à Eau	14			2020						X			
Ensemble du site	Extincteur CO2	2			2020						X			
Ensemble du site	Extincteur poudre	1			2020						X			
EXUTOIRES DE DESENFUMAGE														
Locaux archives	Tiré-laché pneumatique	7			2020						X			
Locaux archives	Exutoires pneumatiques	28			2020						X			