



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

RDTs – Recueil des Données Techniques Spécifiques

MARCHE DE MAINTENANCE, ENTRETIEN, EXPLOITATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET GESTION DES ENERGIES DES BATIMENTS JUDICIAIRES DES COURS D'APPEL DE BORDEAUX ET PAU

LOT 6

-

JURIDICTIONS DE L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE PAU ET TARBES (64 & 65)



ASSISTANT TECHNIQUE A MAITRE D'OUVRAGE

VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE
Bâtiment B - 13, rue Archimède
CS 80083 - 33693 Mérignac Cedex
Tél : 05.56.00.12.72

SOMMAIRE

I. CARACTERISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS	3
II. REFERENTIEL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE.	3
III. OBLIGATIONS DE CONFORT ET DE SERVICE	4
3.1. Chauffage. Marché PFI	4
3.2. Rafraîchissement / Climatisation. Marché PFI	5
3.3. Eau chaude sanitaire.	5
3.4. Suivi des températures contractuelles.	5
3.5. Analyses d'air.	6
3.6- Températures et programmes à assurer	7
IV. OBLIGATIONS DE FOURNITURES DE PIECES DE RECHANGE ET DE CONSOMMABLES	8
V. OBLIGATION DE RESULTAT CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT ET LE DEPANNAGE DES EQUIPEMENTS	9
5.1- Continuité des services :	9
VI-LISTE DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS PRIS EN CHARGE	10

I. Caractéristiques des Établissements

Les établissements du lot 6 sont les suivants :

Lot	Ville	Désignation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche
6	Pau	Palais de justice	Site historique	Place le la Libération	3ème type WL	11 867 m²	Ferme
6	Pau	Annexe palais de justice	Site des Halles	6 Place Marguerite Laborde	5ème type WL	2 334 m²	Ferme
6	Tarbes	Palais de Justice	Palais historique	6 bis rue Maréchal Foch	3ème type W	5 950 m²	Ferme Année probatoire
6	Oloron Ste Marie	Tribunal de proximité	Palais historique	Place Léon Mendiondou	5ème type W	1 140 m² (occupation partielle)	Optionnelle

II. Référentiel de performance énergétique et environnementale.

Les Etablissements utilisent diverses énergies pour leur chauffage et/ou climatisation. Ils feront l'objet de clauses PFI sur les consommations de chauffage et/ou climatisation.

Lot	Ville	Désignation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche	PFI Chauffage gaz	PFI Elec utilités	PFI Elec Chauffage	PFI Elec climatisation	PFI Réseau Urbain de Chauffage
6	Pau	Palais de justice	Site historique	Place le la Libération	3ème type WL	11 867 m²	Ferme	Sobriété énergétique				
6	Pau	Annexe palais de justice	Site des Halles	6 Place Marguerite Laborde	5ème type WL	2 334 m²	Ferme			X	X	X
6	Tarbes	Palais de Justice	Palais historique	6 bis rue Maréchal Foch	3ème type W	5 950 m²	Ferme Année probatoire	Année probatoire	Année probatoire	Année probatoire	Année probatoire	
6	Oloron Ste Marie	Tribunal de proximité	Palais historique	Place Léon Mendiondou	5ème type W	1 140 m² (occupation partielle)	Optionnelle	Sobriété énergétique				

II.2 – Historique de consommations du lot 6

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche	PFI Chauffage gaz Consommation en kWh			PFI Elec chauffage et climatisation Consommation en kWh			PFI Réseau Urbain de Chauffage Consommation en kWh		
								2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
6	Pau	Palais de justice	Site historique	Place le la Libération	3ème type WL	11 867 m²	Ferme	Sobriété énergétique								
6	Pau	Annexe palais de justice	Site des Halles	6 Place Marguerite Laborde	5ème type WL	2 334 m²	Ferme				déménagement 09/2021	70 000	170 000	déménagement 09/2021	56 000	30 000
6	Tarbes	Palais de Justice	Palais historique	6 bis rue Maréchal Foch	3ème type W	5 950 m²	Ferme Année probatoire	353 000	300 000	259 000	115 000	107 000	122 000			
6	Oloron Ste Marie	Tribunal de proximité	Palais historique	Place Léon Mendiondou	5ème type W	1 140 m² (occupation partielle)	Optionnelle	Sobriété énergétique								

III. Obligations de confort et de service

3.1. Chauffage. Marché PFI

Le chauffage est assuré sur une période contractuelle de 212 jours du 21 octobre au 20 mai (213 les années bissextiles).

A cette période contractuelle de 212 (213) jours correspond les nombres de degrés jours de base 18°C.

- Pour le lot géographique de Pyrénées-Atlantiques : **1800 DJU** station météorologique de PAU UZEIN.
- Pour le lot géographique de Haute- Pyrénées : **1800 DJU** station météorologique de TARBES OSSUN.

Cette période de chauffage pourra être, à l'initiative du Client, anticipée, différée ou interrompue selon les évolutions des conditions climatiques extérieures.

La société mettra en route ou arrêtera le chauffage dans les 12 heures qui suivent la demande verbale du Client, confirmée immédiatement par courriel ou fax.

Le délai de mise en température après la mise en route effective est de 24 heures.

Pour le calcul du cumul des degrés jour (PFI chauffage) des différentes périodes de fourniture, seront pris en compte :

- Les jours de mise en route.
- Les jours N-1 de mise à l'arrêt.

Engagement PFI de consommation chauffage l'ensemble des sites: À déterminer par le Candidat en kWh PCS (A.E)

Températures intérieures à assurer jusqu'à une température extérieur de -5° C

3.2. Rafraîchissement / Climatisation. Marché PFI

Le rafraîchissement/ climatisation est assuré :

- Eté/hiver pour assurer un rafraîchissement permanent pour les locaux suivant :
Locaux spécifiques : Informatique, Autocom, ...
- Eté pour le rafraîchissement saisonnier pendant une période Contractuelle de 122 jours du 1^{er} juin au 30 septembre.

A cette période contractuelle de 122 jours correspond les nombres de Degrés Jours Froid de base 26°C.

- Pour le lot géographique des Landes : **400 DJF** station météorologique de DAX.
- Pour le lot géographique de Pyrénées Atlantique : **400 DJF** station météorologique de PAU UZEIN.

Le rafraîchissement / climatisation des locaux est assuré lorsque la température intérieure dépasse 25°C.

Température de confort à assurer dans les locaux traités ou équipés de terminaux : 26°C pour un maximum extérieur de 32°C.

La société mettra en route ou arrêtera le rafraîchissement dans les 12 heures qui suivent la demande verbale du Client, confirmée immédiatement par courriel ou fax.

Pour le calcul du cumul du nombre de jour des différentes périodes de fourniture, seront pris en compte :

- Les jours de mise en route.
- Les jours N-1 de mise à l'arrêt.

Le délai de mise en température après la mise en route effective est de 24 heures.

3.3. Eau chaude sanitaire.

Température de stockage : Supérieure à 55° C en permanence et inférieure à 60°C.

Température, après stabilisation en tout point du système de distribution : supérieure à 50° C en permanence.

3.4. Suivi des températures contractuelles.

Ces enregistrements sont tenus à disposition permanente du Client pendant une durée d'un an.

-Chauffage –Climatisation / Rafraîchissement

Des enregistrements sont mis en œuvre en continu par site :

Le titulaire doit, si le site n'est pas équipé de GTB/GTC, installer une sonde d'ambiance par circuit régulé et locaux ayant besoin de climatisations permanente (locaux sensibles).

Cette sonde d'ambiance sans fil (type IOT) sera disponible sur une plateforme informatique accessible 24h/24 et 7j/7 par le pouvoir adjudicateur.

Ces sondes devront être déployées sous 1 mois pour les établissements comprenant un PFI avec année probatoire et sous 3 mois pour l'ensemble des établissements

3.5. Analyses d'air.

Localisation et définition des points de mesure :

- En prise d'air neuf :
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobie totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
 - 1 mesure de CO²
 - 1 mesure de CO
 - 1 mesure physique (température sèche, humidité)
- En centrale de traitement d'air
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobie totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
- Dans les locaux : En 5 points de l'installation
 - *En soufflage
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobie totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
 - *En air ambiant
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobie totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
 - 1 mesure de CO²
 - 1 mesure de CO
 - 1 mesure physique (température sèche, humidité)

3.6- Températures et programmes à assurer

	LOCAUX	Période	REGIME NORMAL OCCUPATION	LIMITES ADMISSIBLES	HORAIRE	REGIME REDUIT INNOCUPATION	HORAIRE	TEMPERATURE EXTERIEURE DE BASE	HUMIDITE RELATIVE
Ensemble des établissements des Lots 6 et 7	PSC, ONDULEUR, AUTOCOMMUTATEUR, INFORMATIQUE	toute l'année	24°C	24°C +/- 1°C	24h / 24	SANS OBJET	SO	- 5°C	35% à 60%
								+ 32°C	35% à 60%
	Bureaux	Hiver	19°C	19 °C +1°C		innoccupation quotidienne nocture 17° C innoccupation >24h 16° innoccupation > 48h 8°C	voir juridiction	- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C	26°C +/- 1°C		température ambiante	"	+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Salles d'audience et de délibération	Hiver	19°C	19 °C +1°C		innoccupation quotidienne nocture 17° C innoccupation >24h 16° innoccupation > 48h 8°C	"	- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C	26°C +/- 1°C		température ambiante	"	+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Salles de réunion	Hiver	19°C	19 °C +1°C		innoccupation quotidienne nocture 17° C innoccupation >24h 16° innoccupation > 48h 8°C	"	- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C	26°C +/- 1°C		température ambiante	"	+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Archives	Hiver	16°C +/- 1°C	15°C	24h / 24	SANS OBJET	SO	- 5°C	40% à 57% si contrôlée
		Eté	25°C +/- 1°C	26°C +/- 1°C	24h / 24	SANS OBJET	SO	+ 32°C	40% à 57% si contrôlée
	Salle des pas perdus (Mont de Marsan Lot 7)	Hiver	17°C	17°C +/- 1°C		innoccupation quotidienne nocture 17° C innoccupation >24h 16° innoccupation > 48h 8°C	"	- 5°C	SO
		Eté	26°	26°C +/- 1°C		température ambiante	"	+ 32°C	SO
	Salles de convivialité	Hiver	19°C	19 °C +1°C		innoccupation quotidienne nocture 17° C innoccupation >24h 16° innoccupation > 48h 8°C	"	- 5°C	SO
		Eté	26°C	26°C +/- 1°C		température ambiante	"	+ 32°C	SO
	Vestiaires, sanitaires personnel	Hiver	19°C	19 °C +1°C		innoccupation quotidienne nocture 17° C innoccupation >24h 16° innoccupation > 48h 8°C	"	- 5°C	35% à 60%
		Eté	26°C	26°C +/- 1°C		température ambiante	"	+ 32°C	35% à 60%

IV. Obligations de fournitures de pièces de rechange et de consommables

La Société doit sans exception dans le cadre du présent marché la totalité des consommables (huiles, graisses, voyants, fusibles, courroies, raccords, joints, etc.) et divers produits de traitement nécessaires à l'exploitation des installations prises en charge, et de petit entretien de second œuvre pour le maintien en état des immeubles, notamment :

- les filtres pour les C.T.A., ventilo-convecteurs et autres,
- les liquides frigorigènes, fluides installations solaire, recharges en gaz et huiles spéciales,
- les produits de traitement d'eau,
- Les calorifuges et réfractaires,
- les produits anti-légionelle,
- Cartouches de CO₂ des dispositifs de désenfumage, verres des boîtiers alarmes,
- Produits et consommables nécessaires aux tests et contrôles,
- Les produits, peintures, matériaux et supports nécessaire au maintien en état des surfaces sols, murs et plafonds,
- Etc.

La Société doit également d'une manière générale la totalité des pièces de rechange, des petites fournitures d'entretien et de réparation, d'un montant unitaire inférieur à 350 € HT, remise fournisseurs déduite.

La main d'œuvre nécessaire d'installation de ces fournitures, et entretien de second œuvre étant comprise dans la prestation P2 du présent marché.

Elle devra également constituer, et gérer le stock nécessaire des consommables, et pièces de rechange préconisées par les fournisseurs, pour éviter toute rupture d'approvisionnement et de continuité de service, notamment concernant le SSI, contrôle accès-intrusion, le groupe électrogène, etc.

V. Obligation de résultat concernant le fonctionnement et le dépannage des équipements

5.1- Continuité des services :

Pour chaque installation technique, le titulaire s'engage à respecter à minima les obligations définies ci-dessous :

Lot technique	Temps de réactivité		Délai maximum de remise en service	Délai maximum de remise en état	Astreinte	Nombre de pannes répétitives ou bloquantes tolérées
	En horaire d'ouverture	Hors horaire d'ouverture				
Défaillance remettant en cause la fonction même du bâtiment et / ou service attendue (tenue des audiences, ouverture au public, présence du personnel judiciaire) à savoir:	2 heures	4 heures	3 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Absence d'électricité normal ou secours						
- Risque lié au combustible utilisé sur le site						
- Absence du dispositif de prévention incendie (SSI, désenfumage, organes de fermeture ou d'isolement coupe-feu)						
- Absence du dispositif de protection des personnes (anti intrusion, contrôle d'accès, vidéo-contrôle, détection intrusion, fermetures de sécurité,...)						
- Condition de confort ne respectant le code du travail						
- Préservation du clos et couvert						
Autres pannes mettant en cause l'activité du site ou la sécurité des personnes et des biens	2 heures	4 heures	3 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Coupure d'électricité	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Plomberie, sanitaire, réseau d'évacuation	3 heures	6 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Système incendie:	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaillance élémentaire d'un équipement (tête de détection, boucle, bris de glace, DAS, décondamnation de porte, trappes, asservissement divers divers)						
Serrurerie sur zone protégée (scellés, police, SAS, parking enterré, ...)	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaut lecteur de badge						
- Défaut moto verrou						
Autres pannes mettant en cause les conditions de service du site	3 heures	6 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Chauffage - climatisation	2 heures	4 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Eclairage remplacement des sources lumineuses	3 heures	6 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	4 par trimestre
Serrurerie traditionnelle	3 heures	6 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	-
Autres pannes mettant en cause les conditions de confort, de fonctionnement, d'hygiène d'une zone du bâtiment	2 heures	4 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre

Délai de remise en service (ou maximal d'indisponibilité) :

Il s'agit de la durée maximale de l'intervention de dépannage nécessaire pour remettre en service l'installation, à compter du moment où le Titulaire est averti de la panne.

Délai de remise en état

La remise en état définitive de fonctionnement s'entend comme la remise en état permettant de retrouver les installations selon leurs spécifications initiales.

Ce délai cours à compter d'un constat contradictoire pour effectuer la remise en état définitive (accord sur devis ou bon de commande par exemple pour les opérations à réaliser exclues du forfait prévue au CCAP et CCTP)

VI-Liste des matériels et équipements pris en charge

L'inventaire ci-dessous sera complété des nouveaux équipements mis en œuvre au cours du marché, les équipements déclassés seront supprimés

Liste des équipements

Nom de l'Etablissement:
Adresse de l'Etablissement:

TJ PAU
Place de la Libération 64000 PAU

restructuration 2025 18 MOIS

Bâtiment n°
11867 m²

* Le Palais de Justice de Pau, qui regroupe la Cour d'Appel, le tribunal judiciaire de Pau (services pénaux) et le service administratif régional de Pau, situé Place de la Libération, classé comme Etablissement Recevant du Public de 3^{ème} catégorie, de type WL, avec une surface totale (SHON) de 11867 m².

Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
PRODUCTION D'EAU CHAUDE														
CHAUFFERIE RDC	CHAUDIERES	2	CHAPEE	MOOREA CONDENSATION		450					X			
CHAUFFERIE RDC	POMPE DE CHARGE CHAUDIERE	2	GRUNDFOS	MAGNA 3 65-120 F 340				VERS SOUS-STATION			X			
CHAUFFERIE RDC	Filtre à tamis	1	-	-	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	Compteur d'énergie thermique	1	DIELH	SHARKY DN 100	2013						X			
CHAUFFERIE RDC	POMPE RESEAU PRIMAIRE TGI	1	GRUNDFOS	MAGNA 1D 80-120F 360	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	V3V RESEAU PRIMAIRE TGI	1	LANDIS & STAЕFA	SKD 32 + VXF 31.80	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	COMPTEUR GAZ CHAUDIERES	2	ELSTER	QA40 25G							X			
CHAUFFERIE RDC	POMPE RESEAU CHAMBRE 2	1	GRUNDFOS	MAGNA 3 32-60 F 220	2022						X			
CHAUFFERIE RDC	POMPE RESEAU CHAMBRE 1	1	GRUNDFOS	MAGNA 1 D 32-100 180	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	POMPE RESEAU ASSISES	1	GRUNDFOS	MAGNA D 65-60F	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	POMPE RESEAU BUREAUX EST	1	GRUNDFOS	UPC 65-120	2022						X			
CHAUFFERIE RDC	POMPE RESEAU BUREAUX OUEST	1	GRUNDFOS	UPS D 65-120F	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	ARMOIRE DE REGULATION	1	LEGRAND	AVEC REGUL SIEMENS							X			
CHAUFFERIE RDC	Vanne 3 voies - Circuit sous-station	1	SIEMENS		2014						X			
CHAUFFERIE RDC	Vanne 3 voies - Chambre 1	1	SIEMENS	SQS 65 + VXF 44.32	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	Vanne 3 voies - Chambre 2	1	-	-	2022						X			
CHAUFFERIE RDC	Vanne 3 voies - Cour d'Assise	1	SIEMENS	SAS 61 + VXG 44.40	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	Vanne 3 voies - Bureaux Est	1	-	-	2022						X			
CHAUFFERIE RDC	Vanne 3 voies - Bureaux Ouest	1	-	-	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	Vase d'expansion	3	ZILMET	130-CAL-PRO / 250 litres	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	DEGAZEUR PAR PULVERISATION SOUS VIDE	1	REFLEX	REFLEX CONTROL BASIC AVEC POMPE	2020						X			
CHAUFFERIE RDC	Disconnecteur	1	SOC LA	BA2860 DN 20	2020						X			
CHAUFFERIE RDC	Compteur d'appoint d'eau	1	-	-	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	Régulateur	1	SIEMENS	Synco RMH 760B + RMZ 787 (x2) + RMZ 789 (x2) + OZW772	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	Coffret électrique	1	-	-	2014						X			
CHAUFFERIE RDC	Pot d'injection	1	-	-	2014						X			
SOUS-STATION Zone TGI	Bouteille de découplage	1	AVEC FILTRES VANNES	-	2022						X			
SOUS-STATION Zone TGI	Pompe double - Circuit 1 OUEST	1	GRUNDFOS	Magna 3D 65-100 F 340	2022						X			
SOUS-STATION Zone TGI	Vanne 3 voies - Circuit 1 OUEST	1	SIEMENS	SKD62	2022						X			
SOUS-STATION Zone TGI	Pompe double - Circuit 2 EST	1	GRUNDFOS	Magna 3D 65-100 F 340	2022						X			
SOUS-STATION Zone TGI	Vanne 3 voies - Circuit 2 EST	1	SIEMENS	SKD62	2022						X			
SOUS-STATION Zone TGI	Régulateur	1	SIEMENS	Synco	2022						X			
SOUS-STATION Zone TGI	Armoire électrique	1	-	-	2022						X			
SOUS-STATION Salle de convivialité	Bouteille de découplage	1	-	-	2022						X			
SOUS-STATION Salle de convivialité	Pompe double - Circuit plancher chauffant	1	GRUNDFOS	Magna 3 D 32-80 F 220	2022						X			
SOUS-STATION Salle de convivialité	Vanne 3 voies - Circuit plancher chauffant	1	LANDIS & STAЕFA	-	2022						X			
SOUS-STATION Salle de convivialité	Pompe double - Circuit radiateurs	1	GRUNDFOS	Magna 3 D 32-80 F 220	2022						X			

Liste des équipements

- Le Palais de Justice de Pau, qui regroupe la Cour d'Appel, le tribunal judiciaire de Pau (services pénaux) et le service administratif régional de Pau, situé Place de la Libération, classé comme Etablissement Recevant du Public de 3^{ème} catégorie, de type WL, avec une surface totale (SHON) de 11867 m².

[illegible]

Liste des équipements

Nom de l'Etablissement: TJ PAU
Adresse de l'Etablissement: Place de la Libération 64000 PAU

restructuration 2025 18 MOIS

Bâtiment n°
11867 m²

* Le Palais de Justice de Pau, qui regroupe la Cour d'Appel, le tribunal judiciaire de Pau (services pénaux) et le service administratif régional de Pau, situé Place de la Libération, classé comme Etablissement Recevant du Public de 3^{ème} catégorie, de type WL, avec une surface totale (SHON) de 11867 m².

Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
ALIMENTATION BT														
	1 TGBT CA												X	
COTE ATTENTE GARDE	1 TGBT TJ												X	
DISTRIBUTION BT														
RdC	Armoire générale basse tension (TGBT)	1											X	
RdC	Armoire générale basse tension (TGBT)	1											X	
RdC	Armoire électrique divisionnaire	7											X	
R+1	Armoire électrique divisionnaire	6											X	
R+2	Armoire électrique divisionnaire	4											X	
R+3	Armoire électrique divisionnaire	3											X	
ECLAIRAGE NORMAL														
	ENSEMBLE ECLAIRAGE	ENS											X	
CHAUFFERIE RDC	ECLAIRAGE	5	BOITIER ETANCHE NEONS 36W										X	
ECLAIRAGE DE SECURITE														
TOUS LOCAUX	BAES	ENS									X			
RDC	AUTOMATE DE TEST BAES	1	LUNIMOX	TLU							X			
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE														
R+1 - Poste de sécurité	Centrale	1	SIEMENS	SSI 3020	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Détecteur automatique	450	SIEMENS	C-Line SINTESO type FDOOT241	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Déclencheur manuel	25	SIEMENS	C-Line SINTESO type FDM225-RP	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Alarme générale	Ens.	-	Diffuseurs sonores et lumineux	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Tableau de report	Ens.	SIEMENS	FT2011	2022						X			
CONTRÔLE D'ACCES / ANTI-INTRUSION / INTERPHONIE														
	Détecteur portatif	2	CEIA INTERNATIONAL	PD140N									X	
	Centrale anti-agression	1	DORMAKABA	UGIS 12									X	
	Bouton d'urgence	-	-	-									X	
	Lecteur de badge + Détecteur d'ouverture	9	HONEYWELL	-									X	
	Bouton poussoir de sortie	8	-	-									X	
	Platine digicode	7	-	-									X	
	Platine de rue vidéo	1	-	-									X	
	Combiné de vidéophonie	1	-	-									X	
Tous locaux	BAIE SURETE	1	-	-									X	
VIDEOSURVEILLANCE / VIDEOPROTECTION														
	Caméra de vidéosurveillance	13	INTERIEURE								X			
	Caméra de vidéosurveillance	8	EXTERIEURE								X			
	STOCKEUR	1									X			
PORTE ET PORTAIL AUTOMATIQUE														
	Porte piétonne/portillon automatique	3	-	-							X			
	Bornes escamotables	3	-	Automatique électrique							X			
SONORISATION SALLE D'AUDIANCE														
SALLE D'AUDIANCE 4	MICROS + HP	ENS	-	-							X			

Liste des équipements	
-----------------------	--

- Le Palais de Justice de Pau, qui regroupe la Cour d'Appel, le tribunal judiciaire de Pau (services pénaux) et le service administratif régional de Pau, situé Place de la Libération, classé comme Etablissement Recevant du Public de 3^{ème} catégorie, de type WL, avec une surface totale (SHON) de 11867 m².

[illegible]

Liste des équipements	
-----------------------	--

- **L'annexe du palais de justice de Pau** : le site des Halles, qui regroupe le tribunal judiciaire (services civils), le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, situé 6 Place Marguerite Laborde, classé comme Etablissement Recevant du Public de 5^{ème} catégorie, de type WL, avec une surface totale (SHON) de 2334 m².

VENTILATION

Liste des équipements	
-----------------------	--

- **L'annexe du palais de justice de Pau** : le site des Halles, qui regroupe le tribunal judiciaire (services civils), le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, situé 6 Place Marguerite Laborde, classé comme Etablissement Recevant du Public de 5^{ème} catégorie, de type WL, avec une surface totale (SHON) de 2334 m².

Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
Combles	VMC simple flux	1	ATLANTIC	Critair EC 1500	2022			Insufflation bureaux R+1 et R+2 à l'angle Sud-Est			X			
Combles	VMC simple flux	2	ATLANTIC	Critair EC 4500 PC	2022			Extraction bureaux R+1 et R+2			X			
Combles	VMC simple flux	1	ATLANTIC	Critair EC	2022			Extraction locaux sous-sol			X			
Alimentation eau de ville														
	NON VU													
PRODUCTION D'EAU CHAUDE														
Sous chaque lave-mains/évier	Chauffe-eau électrique	8	CLAGE	Instantané type MBH	2022						X			
Locaux ménage	Chauffe-eau électrique	1	THERMOR	50 litres	2022						X			
Vestiaires sous-sol	Chauffe-eau électrique	1	THERMOR	100 litres	2022						X			
EQUIPEMENTS SANITAIRES														
TOUS LOCAUX	Sanitaires, Vestiaires ss-sol, Kitchenette	de 10 à 15	-	Mitigeurs GROHE, WC GEBERIT, siphons, etc,...							X			
Robinetterie	Réseaux de distribution EF/EC	Ens.	-	-							X			
ALIMENTATION BT														
Sous-sol	TGBT	1	HAGER	3 armoires				Equipé de parafoudre			X			
DISTRIBUTION BT														
Sous-sol	Armoire générale basse tension (TGBT)	1	HAGER	Quadro 4	2022						X			
RdC	Armoire électrique divisionnaire	2	HAGER	Quadro 4	2022						X			
R+1	Armoire électrique divisionnaire	2	HAGER	Quadro 4	2022						X			
R+2	Armoire électrique divisionnaire	2	HAGER	Quadro 4	2022						X			
ECLAIRAGE NORMAL														
Ensemble du bâtiment	Dalle	225	CLAREO	Panel - PAN.8131 + DRI.5914	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Downlight	97	CLAREO	DownRay - DOW.5936 + DRI.8188	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Spot	32	CLAREO	Miniray - DOW.6858 + DRI.8190	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Tubulaire	73	CLAREO	TubuLED - TUB.8324	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Réglette	30	CLAREO	Evenpark - TUB.8228	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Applique	26	CUBILED	IRIS	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Spot encastré fixe	95	IGUZZINI	P776-01	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Profilé encastré	10	IGUZZINI	Q358 + 2 Q409 / Q360 + Q408 / Q358+ 2 Q409 / Q361 + QH86 / Q360 + Q408 / Q358 + 2 Q409	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Projecteur patio	6	IGUZZINI	EH90 + X253 + X272	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Projecteur extérieur	3	IGUZZINI	AKS3	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Projecteur fenêtre	7	IGUZZINI	BU16 + MZ53	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Projecteur statue	2	IGUZZINI	BK25	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Projecteur colonne	2	IGUZZINI	BK21	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Détecteur de présence	-	-	-	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Bouton poussoir de commande	-	-	-	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Horloge, interrupteur crépusculaire, commande locale	-	-	-	2022						X			

Liste des équipements	
-----------------------	--

- **L'annexe du palais de justice de Pau** : le site des Halles, qui regroupe le tribunal judiciaire (services civils), le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, situé 6 Place Marguerite Laborde, classé comme Etablissement Recevant du Public de 5^{ème} catégorie, de type WL, avec une surface totale (SHON) de 2334 m².

Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
ECLAIRAGE DE SECURITE														
RdC / R+1 / R+2	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	82	EATON	Crystalway 45 ADR CGline+ - LUM 17102 & LUM 10561	2022						X			
Sous-sol / Combles	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	20	EATON	Planet 45 ADR CGline+ - LUM 17114 & LUM 10540	2022						X			
Locaux techniques à risques particuliers	Bloc autonome d'évacuation étanche	-	EATON	Planet 45 ES ADR CGline+ - LUM 17115	2022						X			
-	Bloc autonome portable d'intervention	6	EATON	LP100 - LUM 10132	2022						X			
GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT														
SOUS-STATION RCU SOUS-SOL	GTC PAC	1	HITACHI		2022						X			
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE														
Poste de sécurité	Centrale	1	SIEMENS	Type 1	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Détecteur automatique	Ens.	SIEMENS	C-Line SINTESO type FDO221/FDB	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Déclencheur manuel	Ens.	SIEMENS	C-Line SINSTESO type FC2020	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Alarme générale	Ens.	SIEMENS	Diffuseurs sonores et lumineux	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Tableau de report	1	SIEMENS	FT2011	2022						X			
CONTRÔLE D'ACCES / ANTI-INTRUSION / INTERPHONIE														
Ensemble du bâtiment	Lecteur de badge + Détecteur d'ouverture	45	-	-	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Bouton poussoir de sortie	1	-	-	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Bouton d'urgence déverrouillage porte	6	-	-	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Clavier intrusion	1	-	-	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Détecteur d'intrusion	19	-	-	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Détecteur d'ouverture intrusion	3	-	-	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Sirène d'intrusion	2	-	-	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Platine de rue vidéo	1	CASTEL	CAP-IP-V-1B	2022						X			
Ensemble du bâtiment	Combiné de vidéophonie	1	-	-	2022						X			
Sous-sol	Baie complete suretée	1		Equipé d'un onduleur EATON Ellipse ECO 650 et d'un onduleur EATON Ellipse PRO 200	2022						X			
RdC	Centrale anti-intrusion	1	HONEYWELL	Galaxy Dimension	2022						X			
RdC	Module extension anti-intrusion	1	-	Smart Rio - 8 pts	2022						X			
Sous-sol	Unité de Traitement Locale (UTL)	2	-	-	2022						X			
RdC	Unité de Traitement Locale (UTL)	5	-	-	2022						X			
R+1	Unité de Traitement Locale (UTL)	1	-	-	2022						X			
R+2	Unité de Traitement Locale (UTL)	3	-	-	2022						X			
VIDEOSURVEILLANCE / VIDEOPROTECTION														
Intérieure	Caméra de vidéosurveillance	7	HONEYWELL	H4W4PER2	2022						X			
Extérieure	Caméra de vidéosurveillance	6	HONEYWELL	HBW4GR1V	2022						X			
	STOCKEUR	1			2022						X			
PORTE ET PORTAIL AUTOMATIQUE														
Entrée principale	Porte piétonne automatique	1		Porte piétonne automatique à 2 vantaux coulissants	2022						X			
-	Portail extérieur automatique	1	FAAC	Portail extérieur automatique à 2 vantaux	2022						X			

Liste des équipements

Nom de l'Etablissement:
Adresse de l'Etablissement:

Annexe site des Halles

Bâtiment n°
2334 m²

- L'annexe du palais de justice de Pau : le site des Halles, qui regroupe le tribunal judiciaire (services civils), le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, situé 6 Place Marguerite Laborde, classé comme Etablissement Recevant du Public de 5^{ème} catégorie, de type WL, avec une surface totale (SHON) de 2334 m².

Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
DISTRIBUTION DE L'HEURE														
	HORLOGE	ENS									X			
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES														
	ASCENSEUR	1									X			
EXTINCTEURS														
Chaufferie / Circulations	Extincteurs	24	SICLI	Eau pulvérisée							X			
Armoires électriques / Locaux techniques	Extincteurs	10	SICLI	CO²							X			
EXUTOIRES DE DESENFUMAGE														
Ensemble du bâtiment	Porte coupe-feu	-	-	-							X			
Ensemble du bâtiment	Clapet coupe-feu	24	-	-							X			
STORE														
	INTERIEURS	ENS									X			
ARCHIVES														
	RAYONNAGE MOBILE	33	COMPACTUS	BRUYNZEE	2022						X			
BORNE DE RECHARGE DE VEHICULE														
	BORNE DOUBLE	1	SCHNEIDER ELECTRIC	EVlink EV,2S22P04	2022						X			

Liste des équipements	
-----------------------	--

- Le palais de justice de Tarbes, qui abrite actuellement le tribunal judiciaire, situé Place de la Libération, classé comme Etablissement Recevant du Public de 3^{ème} catégorie, de type W, avec une surface générale (SHON) de 5950 m². A l'issue des travaux en 2024, il abritera également le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes.

RADIATEURS

Liste des équipements	
-----------------------	--

- Le palais de justice de Tarbes, qui abrite actuellement le tribunal judiciaire, situé Place de la Libération, classé comme Etablissement Recevant du Public de 3^{ème} catégorie, de type W, avec une surface générale (SHON) de 5950 m². A l'issue des travaux en 2024, il abritera également le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes.

[illegible]

Liste des équipements	
-----------------------	--

- Le palais de justice de Tarbes, qui abrite actuellement le tribunal judiciaire, situé Place de la Libération, classé comme Etablissement Recevant du Public de 3^{ème} catégorie, de type W, avec une surface générale (SHON) de 5950 m². A l'issue des travaux en 2024, il abritera également le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes.

[illegible]

Liste des équipements

Nom de l'Etablissement: TP OLORON
Adresse de l'Etablissement: Place Léon Mendiondou

Bâtiment n°
 1140 m²

• Le Tribunal de Proximité d'Oloron-Sainte-Marie, situé Place Léon Mendiondou, est classé comme Etablissement recevant du public de 5^{ème} catégorie de type W, avec une surface totale de 1140 m² (SHON). Le tribunal n'occupe pas l'intégralité du bâtiment.

Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION														
<i>SANS OBJET (PRIS PAR LA VILLE)</i>														
SALLE AUDIANCE	VENTILO-CONVECTEUR	2	non visible										X	
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE														
SANITAIRES	CUMULUS	1	ATLANTIC	15 LITRES 2000 W							X			
EQUIPEMENTS SANITAIRES														
LOCAUX SANITAIRES	WC ET LAVABOS	ENS									X			
ALIMENTATION BT														
RDC	TGBT	1									X			
ENSEMBLE SITE	TD	2									X			
ECLAIRAGE NORMAL														
ENSEMBLE SITE	NEONS OU AUTRE	ENS									X	X		
ECLAIRAGE DE SECURITE														
RDC	BAES	2									X			
R+1 (NIVEAU ACCEUIL)	BAES	ENS		+ BOITIER TEST							X			
R+2	BAES	2									X			
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE														
ENSEMBLE SITE	SSI TYPE 4	ENS		+ 3 BOUTONS ALARME MANUELLE							X			
INTERPHONIE														
ENTREE SITE	APPEL VISIO	ENS	AIPHONE	JO-DV							X			
SONORISATION SALLE D'AUDIENCE														
SALLE AUDIANCE	MICRO	1	+ hp								X			
EXTINCTEURS														
RDC	EXTINCTEUR	2									X			
R+1	EXTINCTEUR	6									X			
R+2	EXTINCTEUR	1									X			