



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

RDTs – Recueil des Données Techniques Spécifiques

**MARCHE DE MAINTENANCE, ENTRETIEN,
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES ET GESTION DES ENERGIES
DES BATIMENTS JUDICIAIRES DES
COURS D'APPEL DE BORDEAUX ET PAU**

LOT 5

—

**JURIDICTIONS DE L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE
D'ANGOULEME (16)**



ASSISTANT TECHNIQUE A MAITRE D'OUVRAGE

VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE
Bâtiment B - 13, rue Archimède
CS 80083 - 33693 Mérignac Cedex
Tél : 05.56.00.12.72

SOMMAIRE

I. CARACTERISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS	3
II. REFERENTIEL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE.	3
III. OBLIGATIONS DE CONFORT ET DE SERVICE	4
3.1. Chauffage. Marché PFI	4
3.3. Eau chaude sanitaire.	5
3.4. Suivi des températures contractuelles.	5
3.5. Analyses d’air.	6
3.6- Températures et programmes à assurer	7
IV. OBLIGATIONS DE FOURNITURES DE PIECES DE RECHANGE ET DE CONSOMMABLES	8
V. OBLIGATION DE RESULTAT CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT ET LE DEPANNAGE DES EQUIPEMENTS	9
5.1- Continuité des services :	9
VI-LISTE DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS PRIS EN CHARGE	10

I. Caractéristiques des Établissements

Les établissements du lot 5 sont les suivants :

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche
5	Angoulême	Tribunal judiciaire	palais historique	Place Francis Louvel	3ème type W	6 850 m²	Ferme
5	Cognac	Tribunal de proximité	palais historique	3 rue Pierre-Martin Civat	5ème type W	859 m²	Optionnelle

II. Référentiel de performance énergétique et environnementale.

Les Etablissements utilisent diverses énergies pour leur chauffage et/ou climatisation. Ils feront l'objet de clauses PFI sur les consommations de chauffage et/ou climatisation.

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche	PFI Chauffage gaz	PFI Elec utilités	PFI Elec Chauffage	PFI Elec climatisation	PFI Réseau Urbain de Chauffage
5	Angoulême	Tribunal judiciaire	palais historique	Place Francis Louvel	3ème type W	6 850 m²	Ferme	X				
5	Cognac	Tribunal de proximité	palais historique	3 rue Pierre-Martin Civat	5ème type W	859 m²	Optionnelle	Sobriété énergétique				

II.2 – Historique de consommations du lot 5

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche	PFI Chauffage gaz Consommation en kWh			PFI Elec chauffage et climatisation Consommation en kWh			PFI Reseau Urbain de Chauffage Consommation en kW		
								2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
5	Angoulême	Tribunal judiciaire	palais historique	Place Francis Louvel	3ème type W	6 850 m²	Ferme	541 343	445 170	472 156						
5	Cognac	Tribunal de proximité	palais historique	3 rue Pierre-Martin Civat	5ème type W	859 m²	Optionnelle	Sobriété énergétique								

III. Obligations de confort et de service

3.1. Chauffage. Marché PFI

Le chauffage est assuré sur une période contractuelle de 212 jours du 21 octobre au 20 mai (213 les années bissextiles).

A cette période contractuelle de 212 (213) jours correspond les nombres de degrés jours de base 18°C.

- Pour le lot géographique de Charente : **1836 DJU** station météorologique de COGNAC.

Cette période de chauffage pourra être, à l'initiative du Client, anticipée, différée ou interrompue selon les évolutions des conditions climatiques extérieures.

La société mettra en route ou arrêtera le chauffage dans les 12 heures qui suivent la demande verbale du Client, confirmée immédiatement par courriel ou fax.

Le délai de mise en température après la mise en route effective est de 24 heures.

Pour le calcul du cumul des degrés jour (PFI chauffage) des différentes périodes de fourniture, seront pris en compte :

- Les jours de mise en route.
- Les jours N-1 de mise à l'arrêt.

Engagement PFI de consommation chauffage l'ensemble des sites: À déterminer par le Candidat en kWh PCS (A.E)

Températures intérieures à assurer jusqu'à une température extérieur de -5° C

3.3. Eau chaude sanitaire.

Température de stockage : Supérieure à 55° C en permanence et inférieure à 60°C.

Température, après stabilisation en tout point du système de distribution : supérieure à 50° C en permanence.

3.4. Suivi des températures contractuelles.

Ces enregistrements sont tenus à disposition permanente du Client pendant une durée d'un an.

-Chauffage –Climatisation / Rafraîchissement

Des enregistrements sont mis en œuvre en continu par site :

Le titulaire doit, si le site n'est pas équipé de GTB/GTC, installer une sonde d'ambiance par circuit régulé et locaux ayant besoin de climatisations permanente (locaux sensibles).

Cette sonde d'ambiance sans fil (type IOT) sera disponible sur une plateforme informatique accessible 24h/24 et 7j/7 par le pouvoir adjudicateur.

Ces sondes devront être déployées sous 1 mois pour les établissements comprenant un PFI avec année probatoire et sous 3 mois pour l'ensemble des établissements

3.5. Analyses d'air.

Localisation et définition des points de mesure :

- En prise d'air neuf :
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobie totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
 - 1 mesure de CO²
 - 1 mesure de CO
 - 1 mesure physique (température sèche, humidité)
- En centrale de traitement d'air
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobie totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
- Dans les locaux : En 5 points de l'installation
 - *En soufflage
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobie totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
 - *En air ambiant
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobie totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
 - 1 mesure de CO²
 - 1 mesure de CO
 - 1 mesure physique (température sèche, humidité)

3.6- Températures et programmes à assurer

	LOCAUX	Période	REGIME NORMAL OCCUPATION	LIMITES ADMISSIBLES	HORAIRE	REGIME REDUIT INNOCUPATION	HORAIRE	TEMPERATURE EXTERIEURE DE BASE	HUMIDITE RELATIVE
Ensemble des établissements du Lot 1 à 5	PSC, ONDULEUR, AUTOCOMMUTATEUR, INFORMATIQUE	Hiver	19°C +/- 1°C	18°C à 21 °C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C	35% à 60%
		Eté	22°C +/- 1°C	21°C à 23 °C	24h / 24	SANS OBJET		+ 32°C	35% à 60%
	Bureaux	Hiver	19°C +/- 1°C	18°C à 22 °C				- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Salles d'audience et de délibération	Hiver	20°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Salles de réunion	Hiver	20°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Archives	Hiver	16°C +/- 1°C	16°C à 22 °C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C	40% à 57% si contrôlée
		Eté	25°C +/- 1°C	21°C à 25 °C	24h / 24	SANS OBJET		+ 32°C	40% à 57% si contrôlée
	Magasins d'archives (CEPAJ Coutras Lot 2)	Eté / hiver	19°C +/- 2°C	17°C à 21°C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C / + 32°C	45% à 55% si contrôlée
	Salle des pas perdus	Hiver	19°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	SO
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	SO
	Salle des pas perdus (Bordeaux)	Hiver	16°C +/- 1°C	14°C à 18 °C				- 5°C	SO
		Eté	28°C +/- 1°C	28°C à 32 °C				+ 32°C	SO
	Salles de convivialité et Restaurant (Bordeaux)	Hiver	20°C +/- 1°C	19 20°C à 24 °C				- 5°C	SO
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	SO
	Vestiaires, sanitaires personnel	Hiver	19°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	35% à 60%
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60%
	Salles d'attente	Hiver	19°C +/- 1°C	18°C à 22 °C				- 5°C	SO
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28°C				+ 32°C	SO
	Scellés / Stockage stupéfiants	Hiver	16°C +/- 1°C	16°C à 22 °C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C	40% à 57% si contrôlée
		Eté	25°C +/- 1°C	21°C à 25 °C	24h / 24	SANS OBJET		+ 32°C	40% à 57% si contrôlée
	Cuisines (Bordeaux)	Hiver	18°C +/- 1°C	16°C à 20 °C				- 5°C	SO
		Eté	28°C +/- 1°C	26°C à 30 °C				+ 32°C	SO

IV. Obligations de fournitures de pièces de rechange et de consommables

La Société doit sans exception dans le cadre du présent marché la totalité des consommables (huiles, graisses, voyants, fusibles, courroies, raccords, joints, etc.) et divers produits de traitement nécessaires à l'exploitation des installations prises en charge, et de petit entretien de second œuvre pour le maintien en état des immeubles, notamment :

- les filtres pour les C.T.A., ventilo-convecteurs et autres,
- les liquides frigorigènes, fluides installations solaire, recharges en gaz et huiles spéciales,
- les produits de traitement d'eau,
- Les calorifuges et réfractaires,
- les produits anti-légionelle,
- Cartouches de CO₂ des dispositifs de désenfumage, verres des boîtiers alarmes,
- Produits et consommables nécessaires aux tests et contrôles,
- Les produits, peintures, matériaux et supports nécessaires au maintien en état des surfaces sols, murs et plafonds,
- Etc.

La Société doit également d'une manière générale la totalité des pièces de rechange, des petites fournitures d'entretien et de réparation, d'un montant unitaire inférieur à 350 € HT, remise fournisseurs déduite.

La main d'œuvre nécessaire d'installation de ces fournitures, et entretien de second œuvre étant comprise dans la prestation P2 du présent marché.

Elle devra également constituer, et gérer le stock nécessaire des consommables, et pièces de rechange préconisées par les fournisseurs, pour éviter toute rupture d'approvisionnement et de continuité de service, notamment concernant le SSI, contrôle accès-intrusion, le groupe électrogène, etc.

V. Obligation de résultat concernant le fonctionnement et le dépannage des équipements

5.1- Continuité des services :

Pour chaque installation technique, le titulaire s'engage à respecter à minima les obligations définies ci-dessous :

Lot technique	Temps de réactivité		Délai maximum de remise en service	Délai maximum de remise en état	Astreinte	Nombre de pannes répétitives ou bloquantes tolérées
	En horaire d'ouverture	Hors horaire d'ouverture				
Défaillance remettant en cause la fonction même du bâtiment et / ou service attendue (tenue des audiences, ouverture au public, présence du personnel judiciaire) à savoir:	2 heures	4 heures	3 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Absence d'électricité normal ou secours						
- Risque lié au combustible utilisé sur le site						
- Absence du dispositif de prévention incendie (SSI, désenfumage, organes de fermeture ou d'isolement coupe-feu)						
- Absence du dispositif de protection des personnes (anti intrusion, contrôle d'accès, vidéo-contrôle, détection intrusion, fermetures de sécurité,...)						
- Condition de confort ne respectant le code du travail						
- Préservation du clos et couvert						
Autres pannes mettant en cause l'activité du site ou la sécurité des personnes et des biens	2 heures	4 heures	3 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Coupure d'électricité	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Plomberie, sanitaire, réseau d'évacuation	3 heures	6 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Système incendie:	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaillance élémentaire d'un équipement (tête de détection, boucle, bris de glace, DAS, décondamnation de porte, trappes, asservissement divers divers)						
Serrurerie sur zone protégée (scellés, police, SAS, parking enterré, ...)	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaut lecteur de badge						
- Défaut moto verrou						
Autres pannes mettant en cause les conditions de service du site	3 heures	6 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Chauffage - climatisation	2 heures	4 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Eclairage remplacement des sources lumineuses	3 heures	6 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	4 par trimestre
Serrurerie traditionnelle	3 heures	6 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	-
Autres pannes mettant en cause les conditions de confort, de fonctionnement, d'hygiène d'une zone du bâtiment	2 heures	4 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre

Délai de remise en service (ou maximal d'indisponibilité) :

Il s'agit de la durée maximale de l'intervention de dépannage nécessaire pour remettre en service l'installation, à compter du moment où le Titulaire est averti de la panne.

Délai de remise en état

La remise en état définitive de fonctionnement s'entend comme la remise en état permettant de retrouver les installations selon leurs spécifications initiales.

Ce délai cours à compter d'un constat contradictoire pour effectuer la remise en état définitive (accord sur devis ou bon de commande par exemple pour les opérations à réaliser exclues du forfait prévue au CCAP et CCTP)

VI-Liste des matériels et équipements pris en charge

L'inventaire ci-dessous sera complété des nouveaux équipements mis en œuvre au cours du marché, les équipements déclassés seront supprimés

Liste des équipements															
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême			Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel					
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état
CHAUFFAGE / CLIMATISATION															
Chaufferie	Chaudière	1	ATLANTIC GUILLOT	VARMAX	2022	275			gaz		X				
Chaufferie	Chaudière	1	ATLANTIC GUILLOT	VARMAX	2022	275			gaz		X				
Chaufferie	Circulateur double	1	SALMSON	Priux master D 50-70				Reseau ventilo			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Yonos MAXO-D 50/0,5-9				Reseau façade Est			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Yonos MAXO-D 50/0,5-9				Reseau façade Nord			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Yonos MAXO-D 50/0,5-9				Reseau façade Ouest			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	SALMSON	Priux master D 32-55				Reseau 3eme étage			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Yonos MAXO-D 50/0,5-9				Reseau façade Sud			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Stratos D 32/1-8				Réseau Hall d'entrée			X				
Chaufferie	V2V	1	BORACCO	SR230AX	2022			Vanne 2 voies Ch 1			X				
Chaufferie	V2V	1	BORACCO	SR230AX	2022			Vanne 2 voies Ch 2			X				
Chaufferie	V3V	4	SIEMENS	Acvatix SQS 65				Réseaux façades Est, Nord, Ouest, 3ème étage			X				
Chaufferie	V3V		SIEMENS	SAS 61				Réseau façades Sud			X				
Chaufferie	Neutrialisateur de condensat	1	ATLANTIC GUILLOT		2022			Chaudière Condensagaz			X				
Chaufferie	Armoire électrique	1	LEGRAND		2022						X				
Chaufferie	Régulation communicuante	Ens	SIEMENS	PXG 80-W				Dans l'armoire électrique (6 modules)			X				
Chaufferie	Vase expansion	2	GITRAL	mb 250 (250l)	2011						X				
Chaufferie	Disconnecteur	1	RESIDEO	Type VDI51 DN15				Contrôlable			X				
VMC															
combles	VMC	1	ALDES	VEC 270	?			vitesse 1000 tour/m 220V mono				X			
combles	VMC	2	ALDES	VEC 321C	?			vitesse 1500 tour/m 380V mono				X			
combles	VMC	3	ALDES	TVEC 201B	?			vitesse 1500 tour/m 230V				X			
terrasse direction	VMC	1	?	?	?			Accès par point d'ancrage et harnais				X			
terrasse bureau 305	VMC		France Air	RECTILYS II ECM 600 IM	2021	110 W		Non raccordée électriquement		X					
Ensemble palais	Bouches VMC	Ens	SOUS SOL CCF					dans les salles d'audiance accessibilité par échaffaudage				X			
Garage Vehicule services	VMC	1	?	Caisson 400 x 400	2020			Salle convivialité sous escalier monumental							
UNITE DE TRAITEMENT D'AIR															
Salle des pas perdu (hall d'entrée)	CTA	4	CIAT					En faux plafond Reprise en vrac					X		
SPLIT SYSTEM / Froid															
Salle serveur niv 3	Climatisation	1	HITACHI	RAC 50YH5	?	6,5 kW		R410A 1,4 kg			X				
Salle serveur niv 0	Climatisation	1	HITACHI	RAC 50YH5	?	6,5 kW		R410A 1,4 kg			X				
Salle serveur niv 0	Climatisation	1	Fujitsu Atlantic	AOYG1BLFC	2019	5,2 Kw		R410A 1,2 kg			X				
BUREAU 305	Climatisation	1	mitsubishi	MUZ-A09YV	1995	3,2 Kw		R410A 0,8 kg				X			
Ordre des avocats R+3	Climatisation	1	DAIKIN	UI FLU22GAV1NB (Ref unité interieure)	2003			Manque arrêt d'urgence + accès echaffaudage				X			
Sous-sol Archives	Désumidificateurs	8	CALOREX	OTW15	2007		R407c 0,34 kg	avec 3 pompes de relevage			X				
Sous-sol Archives	Pompe de relevage	3	SALMSON	Dans bac de rétention								X			
VENTILO-CONVECTEUR															
Salle d'audiance MONTESQUIEU	ventilo-convecteur	2	WESPER					Pb acces filtre + manque filtre				X			
Salle d'audiance Jean MONET	ventilo-convecteur	4	WESPER					2 avec façade encsatré non démontable				X			
Salle d'audiance BECCARIA	ventilo-convecteur	3	WESPER									X			
Entrée salle des pas perdu	rideau d'air chaud	1		Resistance électrique	2023					X					
RADIATEURS															

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême		Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen
Tous étages	radiateurs	ens	radiateurs acier					Peu de robinets thermostatiques			X			
DESENFUMAGE MECANIQUE														
Combles	Extracteur de désenfumage	2	France AIR	DEFUMAIR Type 75				diam roue 560 mm 960 tr/min			X			
Sous sol	Coffret de relavage	2	France AIR	AXONE Micro II										
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE														
Chaque sanitaire	Cumulus	15	Ariston	50L (sous évier)										
ALIMENTATION BT														
Sous sol	Alimentation Electrique	1	Tarif Jaune	Abonnement 96 KVA							X			
Sous sol	TGBT	1	Merlin Gerin	6 rangées							X			
			BAPI											
DISTRIBUTION BT														
Tous étages	TD	24	Merlin Gerin					Certain TD sans plan elec ajouter des portes dans certain locaux				X		
Tous sanitaires	Seiche mains	15										X		
BORNE DE RECHARGE VEHICULE														
SOUS SOL	TD	1	ABB	2 Départs tetra C40	2022						X			
Garage vehicules service	Borne double	1	EVBOX	22 Lw	2022		22 kw					X		
ECLAIRAGE NORMAL														
Salle des pas perdu (hall d'accueil)	Eclairage	28		Downligt Led				accessibilité par échaffaudage			X			
Bureaux	Eclairage	Ens		pave néon 60*60								X		
Couloirs	Eclairage	Ens		bloc 2 néons de 60								X		
Salle d'audiance MONTESQUIEU	Eclairage	8		Downligt Led + néon en éclairage indirect				accessibilité par échaffaudage			X			
Salle d'audiance Jean MONET	Eclairage	45		Downligt Led + néon en éclairage indirect				accessibilité par échaffaudage			X			
Salle d'audiance BECCARIA	Eclairage	45		Petit spot + néon en éclairage indirect				accessibilité par échaffaudage			X			
BAES														
Niveau 0		12			+ 5 ans			Dont 2 blocs d'ambiance			X			
Niveau 0		14			-5 ans							X		
Niveau 1		10			+ 5 ans			Dont 1 bloc d'ambiance			X			
Niveau 1		17			-5 ans							X		
Niveau 2		27			+ 5 ans			Dont 12 blocs d'ambiance			X			
Niveau 2		19			-5 ans							X		
Niveau 3		11			+ 5 ans						X			
Niveau 3		15			-5 ans							X		
Niveau 4		9			+ 5 ans						X			
Niveau 4		5			-5 ans							X		
Niveau -1		8			+ 5 ans						X			
Niveau -1		20			-5 ans							X		
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE														
SSI	Centrale de détection	1	chubb	uti.com	2014						X			
	Centrale de mise en sécurité incendie (CMSI)	1	chubb	cmsi.com	2014						X			
	Détecteurs	122	chubb	Tous les détecteurs sont reconditionnés en 2020	2020									
Déclencheurs Manuels	Déclencheurs Manuels	23	chubb	DM-DD							X			
Diffuseurs sonores	Diffuseurs sonores	31	ND								X			
ANTI-INTRUSION														
	Logiciel de gestion	1	VANDERBILT	APS	2023			Alarmes, réception des informations Numériques, digitales et vidéos			X			
	Détecteurs	26		Détecteurs volumétriques							X			

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême		Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type			Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
					Date de mise en service	Puissance En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
	Sirènes	2		Sirènes intérieures							X			
CONTRÔLE D'ACCÈS														
	Lecteur de badge	19									X			
	Ventouse magnétique	9									X			
	modules de portes	17									X			
	contrôleurs	4									X			
	détecteurs d'ouverture	21									X			
	bris de glaces	12									X			
	Boutons poussoir	8									X			
	Logiciel de Supervision	1	logiciel Sipass								X			
VIDEOSURVEILLANCE / VIDEOPROTECTION														
	Caméra	4		IP 3MP FULL HD CMOS 1/3				2 intérieures et 2 extérieures			X			
	Ecran	1		PC 20 " tout en un I3 INTEL DD R3 et 500 G - WIN7 7							X			
	Sirènes	11		sirènes auto alimentées 117 DB avec Batterie 12 V							X			
COURANT FAIBLE : DISTRIBUTION DE L'HEURE														
horloge generale		1	ECAT	PUNTO 4i										
STORES														
Verriere entre R+3 et R+1	Stores exterieur electrique	3									X			
Bureau 305	Stores exterieur electrique	2									X			
Bureaux côté soleil	Stores exterieur manuel	Ens			Environ 15 ans							X		
Bureaux côté soleil	Stores à lame intérieur	Ens			Environ 15 ans							X		
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES														
Hall d'accueil	Ascenseur A		SCHINDLER		2021	Sauf cabine		Electrique 5 niveaux 630 Kg 8 personnes				X		
Hall d'accueil	Ascenseur B		SCHINDLER		2021	Sauf cabine		Electrique 5 niveaux 630 Kg 8 personnes				X		
Hall principal	Ascenseur C	1	SCHINDLER		2021	Sauf cabine		Electrique niveaux 630 Kg 8 personnes				X		
Escalier droite et gauche RDC	Monte personnes	2	VIMEC	TYPE V42 190 KG 1 PERSONNE	1996						X			
PORTES AUTOMATIQUES														
Porte sectionale (accès pour le fourgon des détenus)	motorisé	1	ELEKTROMATEN	SE 5.24-25,4	2013						X			
Porte sectionale (porte de garage)	motorisé	1	MARENTEC	Confort 252	2009						X			
Porte automatique (porte d'entrée du tribunal pour le public)	porte piétonne coulissante	1	VERCOR	Manusa	1999			moteur remplacé en 2023			X			
RAYONNAGES MOBILES														
Sous-sol Salle A	Rayonnages mobiles	12									X			
Sous-sol Salle B	Rayonnages mobiles	4									X			
Sous-sol Salle C	Rayonnages mobiles	8									X			
Sous-sol Salle D	Rayonnages mobiles	5									X			
Sous-sol Salle E	Rayonnages mobiles	8									X			
Sous-sol Salle F	Rayonnages mobiles	5									X			
Sous-sol Salle 2	Rayonnages mobiles	6									X			
Sous-sol coffre jaune	Rayonnages mobiles	11	PREVOST		2023									
Sous-sol coffre rouge	Rayonnages mobiles	4	TIXIT											
EXTINCTEURS														
RDC	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2022			EX13			X			
R-1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 9L	2021			EX5			X			
RDC	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX22			X			
R+4	Extincteur	1	CHUBB	POUDRE 6L	2021			EX76			X			
RDC	Extincteur	1	CHUBB	POUDRE 6L	2021			52 GARAGE POLICE			X			
R+1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX38			X			
R+1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX45			X			
R-1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 9L	2021			EX8			X			
R+3	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX71			X			
R-1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 9L	2021			EX9			X			

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême		Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen
R+4	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX79			X			
R+3	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX72			X			
R+0	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX14			X			
R+3	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX60			X			
RDC ANNEXE GRANDE GARENNE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2018						X			
R-1	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 5L	2021						X			
R-1 COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X			
R-1 COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2L	2015						X			
RDC ANNEXE SALLE AUDIENCE MONTAIGNE	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2L	2014							X		
RDC ANNEXE SALLE AUDIENCE MONTAIGNE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X			
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2016						X			
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
RDC ANNEXE SALLE AUDIENCE MONTAIGNE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X			
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X			
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2015						X			
RDC ANNEXE GRANDE GARENNE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2018						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X			
RDC COULOIR GREFFE DES SERVICES CIVILS	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X			
RDC COULOIR GREFFE DES SERVICES CIVILS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
RDC ENTREE PERSONNEL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
RDC COULOIR SERVICE CIVIL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2014						X			
RDC COULOIR SERVICE CIVIL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
RDC SERVICE CIVIL	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2014						X			
RDC SERVICE CIVIL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X			
R+1 HALL ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2014						X			
R+1 HALL ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X			
R+1 COULOIR PORTE 106	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R-1 COULOIR DE SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2020						X			
R+1 ACCUEIL SOCIAL	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2015						X			
R+1 POLE SOCIAL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
E+1 COULOIR BUREAU ATALIAN	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+1 PIECE CONVIVIALE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+1 BUREAU ATALIAN	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+1 COULOIR JUGE DES ENFANTS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X			
R+1 COULOIR JUGE DES ENFANTS	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2019						X			
R+1 PRES ARCHIVES	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X			
R+1 ACCEUIL ENTREE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+2 ACCUEIL CENTRE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2021						X			
R+2 SALLE BEROCCA	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+2 HALL ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2014						X			
R+2 COULOIR HALL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X			
R+2 COULOIR SALLE 204	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X			
R+2 COULOIR BIBLIO	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X			
R+2 SALLE JEAN MONNET	Extincteur	1	CHUBB	CO2 2KG	2021						X			
R+2 SALLE JEAN MONNET	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2017						X			
R+2 SALLE JEAN MONNET	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2018						X			
R+2 COULOIR JUGE DES LIBERTES	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X			
R+2 COULOIR GREFFE JLD	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X			
R+1 GEOLE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X			
RDC GARAGE POLICE	Extincteur	1	ANDRIEU	POUDRE 2KG	2023						X			
R+2 COULOIR CABINET D INSTRUCTIONS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X			
R+2 SALLE MONTESQUIEUX	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2026						X			

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême		Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type			Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
					Date de mise en service	En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
R+2 COULOIR VERS ACCEUIL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+2 ACCEUIL SALLE PORTAILS	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2019						X			
R+3 ASCENSEUR PALIER	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X			
R-1 COULOIR VERS SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
RDC PALIER ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X			
R+3 SERVICE DE GREFFE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+3 COULOIR VISE PROCUREUR	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2020						X			
R+3 COULOIR PRES ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+3 COULOIR BUREAU DES ENQUETES	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2019						X			
R+3 COULOIR BUREAU DES ENQUETES	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X			
R+3 GREFFE CORRECTIONNELLE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+3 GREFFE CORRECTIONNELLE	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2015						X			
R+3 COULOIR PHOTOCOPIE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+3 COULOIR ARCHIVES RIA 14	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2022						X			
R+3 COULOIR AUDIANCEMENT	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X			
R+3 COULOIR AUDIANCEMENT	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X			
R+3 COULOIR ALTERNATIF AU POURSUITES	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X			
R+3 ORDRE DES AVOCATS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+3 ORDRE DES AVOCATS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+4 SALLE DE PAUSE AVOCAT	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+4 CHAUFFERIE	Extincteur	1	ANDRIEU	POUDRE 6KG	2023						X			
R+4 HALL ESCALIER	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+4 HALL ESCALIER	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2019						X			
R+4 COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X			
R+4 COULOIR POLE FAMILLE	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2019						X			
R+4 COULOIR AIDE JURIDICTIONELLE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2022						X			
R+4 COULOIR AIDE JURIDICTIONELLE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X			
ENTRE SOL REFERE PRESIDENT	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X			
EXUTOIRES DE DESENFUMAGE														
Niveau 3- couloir	Treuil modulaire DCM/DAC ROUGE SANS DECLenchement	2						Commande fermeture manuel			X			
Niveau 3- escalier A	Treuil pneumatique	1						Commande fermeture manuel			X			
Niveau 4- escalier B	Treuil pneumatique	1						Commande fermeture manuel			X			
Niveau 4- escalier C	Treuil pneumatique	1						Commande fermeture manuel			X			
ROBINET INCENDIE ARMES														
Niveau -1	Supresseur RIA	1	SALMSON	HVM1207-2-V-T3				2 pompes			X			
Niveau -1		3			1996						X			
Niveau 0		3			1994,1997,2015						X			
Niveau 1		2			1995,1996						X			
Niveau 2		3			1995(2),1997(1)						X			
Niveau 3		3			1995(2),1997(1)						X			
Niveau 4		2			?						X			
Colonnes incendie														
couloir A (prise pompier rue Chabrefy au niveau porte T1)		1						Niveaux 0,1,2 et 3			X			

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême			Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².						
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen
couloir B (prise pompier, rue Trarieux, à côté de la porte d'entrée du concierge)		1						Niveaux 0,1,2,3 et 4			X			
couloir C (prise pompiers entre l'entrée fonctionnaires et le SAS détenus)		1						Niveaux 0,1,2, entresol, 3 et 4			X			
Poteaux incendie														
Angle Rue Chabrefy et Rue Trarieux (pour le Palais et l'ensemble des magasins situés en dessous)		1						A confirmer si au contrat			X			
Place Francis Louvel, en face du crédit agricole (pour l'ensemble de la place)		1						A confirmer si au contrat			X			
GEÔLE														
R-1	Geôle	4	y compris bloc sanitaire (presto à l'exterieur)					Avec porte blindée, WC et lavabo en inox				X		
DIVERS														
	ensemble kitchinnette evier robinet										X			
	tablotin electrique										X			
LIGNE DE VIES														
Toitures	Lignes de vies	Ens	-	-							X			
Toitures	Points d'ancrages	Ens	-	-							X			

Liste des équipements															
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême			Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel					
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état
CHAUFFAGE / CLIMATISATION															
Chaufferie	Chaudière	1	ATLANTIC GUILLOT	VARMAX	2022	275			gaz		X				
Chaufferie	Chaudière	1	ATLANTIC GUILLOT	VARMAX	2022	275			gaz		X				
Chaufferie	Circulateur double	1	SALMSON	Priux master D 50-70				Reseau ventilo			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Yonos MAXO-D 50/0,5-9				Reseau façade Est			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Yonos MAXO-D 50/0,5-9				Reseau façade Nord			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Yonos MAXO-D 50/0,5-9				Reseau façade Ouest			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	SALMSON	Priux master D 32-55				Reseau 3eme étage			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Yonos MAXO-D 50/0,5-9				Reseau façade Sud			X				
Chaufferie	Circulateur double	1	WILO	Stratos D 32/1-8				Réseau Hall d'entrée			X				
Chaufferie	V2V	1	BORACCO	SR230AX	2022			Vanne 2 voies Ch 1			X				
Chaufferie	V2V	1	BORACCO	SR230AX	2022			Vanne 2 voies Ch 2			X				
Chaufferie	V3V	4	SIEMENS	Acvatix SQS 65				Réseaux façades Est, Nord, Ouest, 3ème étage			X				
Chaufferie	V3V		SIEMENS	SAS 61				Réseau façades Sud			X				
Chaufferie	Neutrialisateur de condensat	1	ATLANTIC GUILLOT		2022			Chaudière Condensagaz			X				
Chaufferie	Armoire électrique	1	LEGRAND		2022						X				
Chaufferie	Régulation communicuante	Ens	SIEMENS	PXG 80-W				Dans l'armoire électrique (6 modules)			X				
Chaufferie	Vase expansion	2	GITRAL	mb 250 (250l)	2011						X				
Chaufferie	Disconnecteur	1	RESIDEO	Type VDI51 DN15				Contrôlable			X				
VMC															
combles	VMC	1	ALDES	VEC 270	?			vitesse 1000 tour/m 220V mono				X			
combles	VMC	2	ALDES	VEC 321C	?			vitesse 1500 tour/m 380V mono				X			
combles	VMC	3	ALDES	TVEC 201B	?			vitesse 1500 tour/m 230V				X			
terrasse direction	VMC	1	?	?	?			Accès par point d'ancrage et harnais				X			
terrasse bureau 305	VMC		France Air	RECTILYS II ECM 600 IM	2021	110 W		Non raccordée électriquement		X					
Ensemble palais	Bouches VMC	Ens	SOUS SOL CCF					dans les salles d'audiance accessibilité par échaffaudage				X			
Garage Vehicule services	VMC	1	?	Caisson 400 x 400	2020			Salle convivialité sous escalier monumental							
UNITE DE TRAITEMENT D'AIR															
Salle des pas perdu (hall d'entrée)	CTA	4	CIAT					En faux plafond Reprise en vrac					X		
SPLIT SYSTEM / Froid															
Salle serveur niv 3	Climatisation	1	HITACHI	RAC 50YH5	?	6,5 kW		R410A 1,4 kg			X				
Salle serveur niv 0	Climatisation	1	HITACHI	RAC 50YH5	?	6,5 kW		R410A 1,4 kg			X				
Salle serveur niv 0	Climatisation	1	Fujitsu Atlantic	AOYG1BLFC	2019	5,2 Kw		R410A 1,2 kg			X				
BUREAU 305	Climatisation	1	mitsubishi	MUZ-A09YV	1995	3,2 Kw		R410A 0,8 kg				X			
Ordre des avocats R+3	Climatisation	1	DAIKIN	UI FLU22GAV1NB (Ref unité interieure)	2003			Manque arret d'urgence + accès echaffaudage				X			
Sous-sol Archives	Désumidificateurs	8	CALOREX	OTW15	2007		R407c 0,34 kg	avec 3 pompes de relevage			X				
Sous-sol Archives	Pompe de relevage	3	SALMSON	Dans bac de rétention								X			
VENTILO-CONVECTEUR															
Salle d'audiance MONTESQUIEU	ventilo-convecteur	2	WESPER					Pb acces filtre + manque filtre				X			
Salle d'audiance Jean MONET	ventilo-convecteur	4	WESPER					2 avec façade encsatré non démontable				X			
Salle d'audiance BECCARIA	ventilo-convecteur	3	WESPER									X			
Entrée salle des pas perdu	rideau d'air chaud	1		Resistance électrique	2023					X					
RADIATEURS															

Liste des équipements															
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême		Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².								
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel					
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état
Tous étages	radiateurs	ens	radiateurs acier					Peu de robinets thermostatiques			X				
DESENFUMAGE MECANIQUE															
Combles	Extracteur de désenfumage	2	France AIR	DEFUMAIR Type 75				diam roue 560 mm 960 tr/min			X				
Sous sol	Coffret de relavage	2	France AIR	AXONE Micro II											
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE															
Chaque sanitaire	Cumulus	15	Ariston	50L (sous évier)											
ALIMENTATION BT															
Sous sol	Alimentation Electrique	1	Tarif Jaune	Abonnement 96 KVA							X				
Sous sol	TGBT	1	Merlin Gerin	6 rangées							X				
			BAPI												
DISTRIBUTION BT															
Tous étages	TD	24	Merlin Gerin					Certain TD sans plan elec ajouter des portes dans certain locaux				X			
Tous sanitaires	Seiche mains	15										X			
BORNE DE RECHARGE VEHICULE															
SOUS SOL	TD	1	ABB	2 Départs tetra C40	2022						X				
Garage vehicules service	Borne double	1	EVBOX	22 Lw	2022		22 kw					X			
ECLAIRAGE NORMAL															
Salle des pas perdu (hall d'accueil)	Eclairage	28		Downligt Led				accessibilité par échaffaudage			X				
Bureaux	Eclairage	Ens		pave néon 60*60								X			
Couloirs	Eclairage	Ens		bloc 2 néons de 60								X			
Salle d'audiance MONTESQUIEU	Eclairage	8		Downligt Led + néon en éclairage indirect				accessibilité par échaffaudage			X				
Salle d'audiance Jean MONET	Eclairage	45		Downligt Led + néon en éclairage indirect				accessibilité par échaffaudage			X				
Salle d'audiance BECCARIA	Eclairage	45		Petit spot + néon en éclairage indirect				accessibilité par échaffaudage			X				
BAES															
Niveau 0		12			+ 5 ans			Dont 2 blocs d'ambiance			X				
Niveau 0		14			-5 ans							X			
Niveau 1		10			+ 5 ans			Dont 1 bloc d'ambiance			X				
Niveau 1		17			-5 ans							X			
Niveau 2		27			+ 5 ans			Dont 12 blocs d'ambiance			X				
Niveau 2		19			-5 ans							X			
Niveau 3		11			+ 5 ans						X				
Niveau 3		15			-5 ans							X			
Niveau 4		9			+ 5 ans						X				
Niveau 4		5			-5 ans							X			
Niveau -1		8			+ 5 ans						X				
Niveau -1		20			-5 ans							X			
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE															
SSI	Centrale de détection	1	chubb	uti.com	2014						X				
	Centrale de mise en sécurité incendie (CMSI)	1	chubb	cmsi.com	2014						X				
	Détecteurs	122	chubb	Tous les détecteurs sont reconditionnés en 2020	2020										
Déclencheurs Manuels	Déclencheurs Manuels	23	chubb	DM-DD							X				
Diffuseurs sonores	Diffuseurs sonores	31	ND								X				
ANTI-INTRUSION															
	Logiciel de gestion	1	VANDERBILT	APS	2023			Alarmes, réception des informations Numériques, digitales et vidéos			X				
	Détecteurs	26		Détecteurs volumétriques							X				

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême		Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen
	Sirènes	2		Sirènes intérieures							X			
CONTRÔLE D'ACCÈS														
	Lecteur de badge	19									X			
	Ventouse magnétique	9									X			
	modules de portes	17									X			
	contrôleurs	4									X			
	détecteurs d'ouverture	21									X			
	bris de glaces	12									X			
	Boutons poussoir	8									X			
	Logiciel de Supervision	1	logiciel Sipass								X			
VIDEOSURVEILLANCE / VIDEOPROTECTION														
	Caméra	4		IP 3MP FULL HD CMOS 1/3				2 intérieures et 2 extérieures			X			
	Ecran	1		PC 20 ' tout en un I3 INTEL DD R3 et 500 G - WIN7 7							X			
	Sirènes	11		sirènes auto alimentées 117 DB avec Batterie 12 V							X			
COURANT FAIBLE : DISTRIBUTION DE L'HEURE														
horloge generale		1	ECAT	PUNTO 4i										
STORES														
Verriere entre R+3 et R+1	Stores exterieur electrique	3									X			
Bureau 305	Stores exterieur electrique	2									X			
Bureaux côté soleil	Stores exterieur manuel	Ens			Environ 15 ans							X		
Bureaux côté soleil	Stores à lame intérieur	Ens			Environ 15 ans							X		
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES														
Hall d'accueil	Ascenseur A		SCHINDLER		2021	Sauf cabine		Electrique 5 niveaux 630 Kg 8 personnes				X		
Hall d'accueil	Ascenseur B		SCHINDLER		2021	Sauf cabine		Electrique 5 niveaux 630 Kg 8 personnes				X		
Hall principal	Ascenseur C	1	SCHINDLER		2021	Sauf cabine		Electrique niveaux 630 Kg 8 personnes				X		
Escalier droite et gauche RDC	Monte personnes	2	VIMEC	TYPE V42 190 KG 1 PERSONNE	1996						X			
PORTES AUTOMATIQUES														
Porte sectionale (accès pour le fourgon des détenus)	motorisé	1	ELEKTROMATEN	SE 5.24-25,4	2013						X			
Porte sectionale (porte de garage)	motorisé	1	MARENTEC	Confort 252	2009						X			
Porte automatique (porte d'entrée du tribunal pour le public)	porte piétonne coulissante	1	VERCOR	Manusa	1999			moteur remplacé en 2023			X			
RAYONNAGES MOBILES														
Sous-sol Salle A	Rayonnages mobiles	12									X			
Sous-sol Salle B	Rayonnages mobiles	4									X			
Sous-sol Salle C	Rayonnages mobiles	8									X			
Sous-sol Salle D	Rayonnages mobiles	5									X			
Sous-sol Salle E	Rayonnages mobiles	8									X			
Sous-sol Salle F	Rayonnages mobiles	5									X			
Sous-sol Salle 2	Rayonnages mobiles	6									X			
Sous-sol coffre jaune	Rayonnages mobiles	11	PREVOST		2023									
Sous-sol coffre rouge	Rayonnages mobiles	4	TIXIT											
EXTINCTEURS														
RDC	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2022			EX13			X			
R-1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 9L	2021			EX5			X			
RDC	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX22			X			
R+4	Extincteur	1	CHUBB	POUDRE 6L	2021			EX76			X			
RDC	Extincteur	1	CHUBB	POUDRE 6L	2021			52 GARAGE POLICE			X			
R+1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX38			X			
R+1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX45			X			
R-1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 9L	2021			EX8			X			
R+3	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX71			X			
R-1	Extincteur	1	CHUBB	EAU 9L	2021			EX9			X			

Liste des équipements															
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême		Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².								
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel					
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état
R+4	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX79			X				
R+3	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX72			X				
R+0	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX14			X				
R+3	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2021			EX60			X				
RDC ANNEXE GRANDE GARENNE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2018						X				
R-1	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 5L	2021						X				
R-1 COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X				
R-1 COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2L	2015						X				
RDC ANNEXE SALLE AUDIENCE MONTAIGNE	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2L	2014							X			
RDC ANNEXE SALLE AUDIENCE MONTAIGNE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X				
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2016						X				
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
RDC ANNEXE SALLE AUDIENCE MONTAIGNE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X				
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X				
RDC COULOIR TUTELLE MAJEURE	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2015						X				
RDC ANNEXE GRANDE GARENNE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2018						X				
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X				
RDC COULOIR GREFFE DES SERVICES CIVILS	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X				
RDC COULOIR GREFFE DES SERVICES CIVILS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
RDC ENTREE PERSONNEL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
RDC COULOIR SERVICE CIVIL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2014						X				
RDC COULOIR SERVICE CIVIL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
RDC SERVICE CIVIL	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2014						X				
RDC SERVICE CIVIL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X				
R+1 HALL ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2014						X				
R+1 HALL ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X				
R+1 COULOIR PORTE 106	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
R-1 COULOIR DE SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2020						X				
R+1 ACCUEIL SOCIAL	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2015						X				
R+1 POLE SOCIAL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
E+1 COULOIR BUREAU ATALIAN	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
R+1 PIECE CONVIVIALE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
R+1 BUREAU ATALIAN	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X				
R+1 COULOIR JUGE DES ENFANTS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X				
R+1 COULOIR JUGE DES ENFANTS	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2019						X				
R+1 PRES ARCHIVES	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X				
R+1 ACCEUIL ENTREE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X				
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X				
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
R+2 ACCUEIL CENTRE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2021						X				
R+2 SALLE BEROCCA	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
R+2 HALL ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2014						X				
R+2 COULOIR HALL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X				
R+2 COULOIR SALLE 204	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X				
R+2 COULOIR BIBLIO	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X				
R+2 SALLE JEAN MONNET	Extincteur	1	CHUBB	CO2 2KG	2021						X				
R+2 SALLE JEAN MONNET	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2017						X				
R+2 SALLE JEAN MONNET	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2018						X				
R+2 COULOIR JUGE DES LIBERTES	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X				
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X				
R+2 COULOIR GREFFE JLD	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X				
R+1 GEOLE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X				
RDC GARAGE POLICE	Extincteur	1	ANDRIEU	POUDRE 2KG	2023						X				
R+2 COULOIR CABINET D INSTRUCTIONS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X				
R+2 SALLE MONTESQUIEUX	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2026						X				

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême		Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².							
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type			Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
					Date de mise en service	En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
R+2 COULOIR VERS ACCEUIL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+2 ACCEUIL SALLE PORTAILS	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2019						X			
R+3 ASCENSEUR PALIER	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X			
R-1 COULOIR VERS SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
RDC PALIER ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X			
R+3 SERVICE DE GREFFE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+3 COULOIR VISE PROCUREUR	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2020						X			
R+3 COULOIR PRES ASCENSEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+3 COULOIR BUREAU DES ENQUETES	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2019						X			
R+3 COULOIR BUREAU DES ENQUETES	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2016						X			
R+3 GREFFE CORRECTIONNELLE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+3 GREFFE CORRECTIONNELLE	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2015						X			
R+3 COULOIR PHOTOCOPIE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+3 COULOIR ARCHIVES RIA 14	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2022						X			
R+3 COULOIR AUDIANCEMENT	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2018						X			
R+3 COULOIR AUDIANCEMENT	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X			
R+3 COULOIR ALTERNATIF AU POURSUITES	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X			
R+3 ORDRE DES AVOCATS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+3 ORDRE DES AVOCATS	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+4 SALLE DE PAUSE AVOCAT	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2014						X			
R+4 CHAUFFERIE	Extincteur	1	ANDRIEU	POUDRE 6KG	2023						X			
R+4 HALL ESCALIER	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R+4 HALL ESCALIER	Extincteur	1	ANDRIEU	CO2 2KG	2019						X			
R+4 COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2023						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X			
R+4 COULOIR POLE FAMILLE	Extincteur	1	CHUBB	EAU 6L	2019						X			
R+4 COULOIR AIDE JURIDICTIONELLE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2022						X			
R+4 COULOIR AIDE JURIDICTIONELLE	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2019						X			
ENTRE SOL REFERE PRESIDENT	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 6L	2017						X			
R-1 COULOIR SOUS SOL	Extincteur	1	ANDRIEU	EAU 9L	2023						X			
EXUTOIRES DE DESENFUMAGE														
Niveau 3- couloir	Treuil modulaire DCM/DAC ROUGE SANS DECLenchement	2						Commande fermeture manuel			X			
Niveau 3- escalier A	Treuil pneumatique	1						Commande fermeture manuel			X			
Niveau 4- escalier B	Treuil pneumatique	1						Commande fermeture manuel			X			
Niveau 4- escalier C	Treuil pneumatique	1						Commande fermeture manuel			X			
ROBINET INCENDIE ARMES														
Niveau -1	Supresseur RIA	1	SALMSON	HVM1207-2-V-T3				2 pompes			X			
Niveau -1		3			1996						X			
Niveau 0		3			1994,1997,2015						X			
Niveau 1		2			1995,1996						X			
Niveau 2		3			1995(2),1997(1)						X			
Niveau 3		3			1995(2),1997(1)						X			
Niveau 4		2			?						X			
Colonnes incendie														
couloir A (prise pompier rue Chabrefy au niveau porte T1)		1						Niveaux 0,1,2 et 3			X			

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			TGI Angoulême			Bâtiment n°		Le Tribunal judiciaire d'Angoulême, situé Place Francis Louvel, est classé comme Etablissement Recevant du Public de 3ème catégorie de type W, avec une surface totale de 6850m².						
Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW					GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen
couloir B (prise pompier, rue Trarieux, à côté de la porte d'entrée du concierge)		1						Niveaux 0,1,2,3 et 4			X			
couloir C (prise pompiers entre l'entrée fonctionnaires et le SAS détenus)		1						Niveaux 0,1,2, entresol, 3 et 4			X			
Poteaux incendie														
Angle Rue Chabrefy et Rue Trarieux (pour le Palais et l'ensemble des magasins situés en dessous)		1						A confirmer si au contrat			X			
Place Francis Louvel, en face du crédit agricole (pour l'ensemble de la place)		1						A confirmer si au contrat			X			
GEÔLE														
R-1	Geôle	4	y compris bloc sanitaire (presto à l'exterieur)					Avec porte blindée, WC et lavabo en inox				X		
DIVERS														
	ensemble kitchinnette evier robinet										X			
	tablotin electrique										X			
LIGNE DE VIES														
Toitures	Lignes de vies	Ens	-	-							X			
Toitures	Points d'ancrages	Ens	-	-							X			