



MINISTÈRE DE LA JUSTICE

RDTs – Recueil des Données Techniques Spécifiques

**MARCHE DE MAINTENANCE, ENTRETIEN,
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES ET GESTION DES ENERGIES
DES BATIMENTS JUDICIAIRES DES COURS
D'APPEL DE BORDEAUX ET PAU**

LOT 1

-

**JURIDICTIONS DE L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE
BORDEAUX (33)**



ASSISTANT TECHNIQUE A MAITRE D'OUVRAGE

VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE
Bâtiment B - 13, rue Archimède
CS 80083 - 33693 Mérignac Cedex
Tél : 05.56.00.12.72

SOMMAIRE

I. CARACTERISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS	3
II. REFERENTIEL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE.	3
III. OBLIGATIONS DE CONFORT ET DE SERVICE	4
3.1. Chauffage. Marché PFI	4
3.2. Rafraîchissement / Climatisation. Marché PFI	5
3.3. Eau chaude sanitaire.	5
3.4. Suivi des températures contractuelles.	5
3.5. Analyses d’air.	6
3.6- Températures et programmes à assurer	7
IV. OBLIGATIONS DE FOURNITURES DE PIECES DE RECHANGE ET DE CONSOMMABLES	8
V. OBLIGATION DE RESULTAT CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT ET LE DEPANNAGE DES EQUIPEMENTS	9
5.1- Continuité des services :	9
VI-LISTE DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS PRIS EN CHARGE	10

I. Caractéristiques des Établissements

Les établissements du lot 1 sont les suivants :

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche
1	Bordeaux	Palais de justice	Palais Thiac	Place de la République	3ème type WL	17 629 m²	Ferme
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Bâtiment Rogers	30 rue des frères Borie	2ème type WL	25 350 m²	Ferme
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Pôle de Protection et Proximité	180 rue Lecocq	5ème type W	2 950 m²	Ferme
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Annexe du tribunal judiciaire	58 rue de Hâ	Code du travail	480 m²	Ferme
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Restaurant Inter administration	11 rue du Maréchal Joffre	4ème type W	350 m² + 240m²	Ferme

II. Référentiel de performance énergétique et environnementale.

Les Etablissements utilisent diverses énergies pour leur chauffage et/ou climatisation. Ils feront l’objet de clauses PFI sur les consommations de chauffage et/ou climatisation.

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche	PFI Chauffage e gaz	PFI Elec utilités	PFI Elec Chauffage	PFI Elec climatisation	PFI Réseau Urbain de Chauffage
1	Bordeaux	Palais de justice	Palais Thiac	Place de la République	3ème type WL	17 629 m²	Ferme	X		X	X	
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Bâtiment Rogers	30 rue des frères Borie	2ème type WL	25 350 m²	Ferme	X			X	
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Pôle de Protection et Proximité	180 rue Lecocq	5ème type W	2 950 m²	Ferme	Sobriété énergétique				
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Annexe du tribunal judiciaire	58 rue de Hâ	Code du travail	480 m²	Ferme	Sobriété énergétique				
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Restaurant Inter administration	11 rue du Maréchal Joffre	4ème type W	350 m² + 240m²	Ferme	Sobriété énergétique				

II.2 – Historique de consommations du lot 1

Lot	Ville	Designation de l'établissement	Nom	Adresse	catégorie et type	Superficie	Tranche	PFI Chauffage gaz Consommation en kWh			PFI Elec chauffage et climatisation Consommation en kWh			PFI Réseau Urbain de Chauffage Consommation en kW		
								2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Bordeaux	Palais de justice	Palais Thiac	Place de la République	3ème type WL	17 629 m²	Ferme	927 191	693 366	671 284	43 101	62 367	70 497			
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Bâtiment Rogers	30 rue des frères Borie	2ème type WL	25 350 m²	Ferme	1 477 271	1 188 211	1 226 736	122 475	113 168	100 909			
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Pôle de Protection et Proximité	180 rue Lecocq	5ème type W	2 950 m²	Ferme	Sobriété énergétique								
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Annexe du tribunal judiciaire	58 rue de Hâ	Code du travail	480 m²	Ferme	Sobriété énergétique								
1	Bordeaux	Tribunal judiciaire	Restaurant Inter administration	11 rue du Maréchal Joffre	4ème type W	350 m² + 240m²	Ferme	Sobriété énergétique								

III. Obligations de confort et de service

3.1. Chauffage. Marché PFI

Le chauffage est assuré sur une période contractuelle de 212 jours du 21 octobre au 20 mai (213 les années bissextiles).

A cette période contractuelle de 212 (213) jours correspond les nombres de degrés jours de base 18°C.

- Pour le lot géographique de Gironde : **1650 DJU** station météorologique de MERIGNAC.

Cette période de chauffage pourra être, à l’initiative du Client, anticipée, différée ou interrompue selon les évolutions des conditions climatiques extérieures.

La société mettra en route ou arrêtera le chauffage dans les 12 heures qui suivent la demande verbale du Client, confirmée immédiatement par courriel ou fax.

Le délai de mise en température après la mise en route effective est de 24 heures.

Pour le calcul du cumul des degrés jour (PFI chauffage) des différentes périodes de fourniture, seront pris en compte :

- Les jours de mise en route.
- Les jours N-1 de mise à l’arrêt.

Engagement PFI de consommation chauffage l’ensemble des sites : À déterminer par le Candidat en kWh PCS (A.E)

Températures intérieures à assurer jusqu’à une température extérieure de -5° C

3.2. Rafraîchissement / Climatisation. Marché PFI

Le rafraîchissement/ climatisation est assuré :

- Eté/hiver pour assurer un rafraîchissement permanent pour les locaux suivant :
Locaux spécifiques : Informatique, Autocom, ...
- Eté pour le rafraîchissement saisonnier pendant une période Contractuelle de 122 jours du 1^{er} juin au 30 septembre.

A cette période contractuelle de 122 jours correspond les nombres de Degrés Jours Froid de base 18°C.

- Pour le lot géographique de Gironde : **420 DJF** station météorologique de MERIGNAC.

Le rafraîchissement / climatisation des locaux est assuré lorsque la température intérieure dépasse 25°C.

Température de confort à assurer dans les locaux traités ou équipés de terminaux : 26°C pour un maximum extérieur de 32°C.

La société mettra en route ou arrêtera le rafraîchissement dans les 12 heures qui suivent la demande verbale du Client, confirmée immédiatement par courriel ou fax.

Pour le calcul du cumul du nombre de jour des différentes périodes de fourniture, seront pris en compte :

- Les jours de mise en route.
- Les jours N-1 de mise à l'arrêt.

Le délai de mise en température après la mise en route effective est de 24 heures.

3.3. Eau chaude sanitaire.

Température de stockage : Supérieure à 55° C en permanence et inférieure à 60°C.

Température, après stabilisation en tout point du système de distribution : supérieure à 50° C en permanence.

3.4. Suivi des températures contractuelles.

Ces enregistrements sont tenus à disposition permanente du Client pendant une durée d'un an.

-Chauffage –Climatisation / Rafraîchissement

Des enregistrements sont mis en œuvre en continu par site :

Le titulaire doit, si le site n'est pas équipé de GTB/GTC, installer une sonde d'ambiance par circuit régulé et locaux ayant besoin de climatisations permanente (locaux sensibles).

Cette sonde d'ambiance sans fil (type IOT) sera disponible sur une plateforme informatique accessible 24h/24 et 7j/7 par le pouvoir adjudicateur.

Ces sondes devront être déployées sous 1 mois pour les établissements comprenant un PFI avec année probatoire et sous 3 mois pour l'ensemble des établissements

3.5. Analyses d'air.

Localisation et définition des points de mesure :

- En prise d'air neuf :
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobique totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
 - 1 mesure de CO²
 - 1 mesure de CO
 - 1 mesure physique (température sèche, humidité)
- En centrale de traitement d'air
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobique totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
- Dans les locaux : En 5 points de l'installation
 - *En soufflage
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobique totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
 - *En air ambiant
 - 1 flore fongique totale
 - 1 flore aérobique totale
 - 1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
 - 1 mesure de CO²
 - 1 mesure de CO
 - 1 mesure physique (température sèche, humidité)

3.6- Températures et programmes à assurer

	LOCAUX	Période	REGIME NORMAL OCCUPATION	LIMITES ADMISSIBLES	HORAIRE	REGIME REDUIT INNOCUPATION	HORAIRE	TEMPERATURE EXTERIEURE DE BASE	HUMIDITE RELATIVE
Ensemble des établissements du Lot 1 à 5	PSC, ONDULEUR, AUTOCOMMUTATEUR, INFORMATIQUE	Hiver	19°C +/- 1°C	18°C à 21 °C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C	35% à 60%
		Eté	22°C +/- 1°C	21°C à 23 °C	24h / 24	SANS OBJET		+ 32°C	35% à 60%
	Bureaux	Hiver	19°C +/- 1°C	18°C à 22 °C				- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Salles d'audience et de délibération	Hiver	20°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Salles de réunion	Hiver	20°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	35% à 60% si contrôlée
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60% si contrôlée
	Archives	Hiver	16°C +/- 1°C	16°C à 22 °C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C	40% à 57% si contrôlée
		Eté	25°C +/- 1°C	21°C à 25 °C	24h / 24	SANS OBJET		+ 32°C	40% à 57% si contrôlée
	Magasins d'archives (CEPAJ Coutras Lot 2)	Eté / hiver	19°C +/- 2°C	17°C à 21°C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C / + 32°C	45% à 55% si contrôlée
	Salle des pas perdus	Hiver	19°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	SO
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	SO
	Salle des pas perdus (Bordeaux)	Hiver	16°C +/- 1°C	14°C à 18 °C				- 5°C	SO
		Eté	28°C +/- 1°C	28°C à 32 °C				+ 32°C	SO
	Salles de convivialité et Restaurant (Bordeaux)	Hiver	20°C +/- 1°C	19 20°C à 24 °C				- 5°C	SO
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	SO
	Vestiaires, sanitaires personnel	Hiver	19°C +/- 1°C	19°C à 24 °C				- 5°C	35% à 60%
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28 °C				+ 32°C	35% à 60%
	Salles d'attente	Hiver	19°C +/- 1°C	18°C à 22 °C				- 5°C	SO
		Eté	26°C +/- 1°C	24°C à 28°C				+ 32°C	SO
	Scellés / Stockage stupéfiants	Hiver	16°C +/- 1°C	16°C à 22 °C	24h / 24	SANS OBJET		- 5°C	40% à 57% si contrôlée
		Eté	25°C +/- 1°C	21°C à 25 °C	24h / 24	SANS OBJET		+ 32°C	40% à 57% si contrôlée
	Cuisines (Bordeaux)	Hiver	18°C +/- 1°C	16°C à 20 °C				- 5°C	SO
		Eté	28°C +/- 1°C	26°C à 30 °C				+ 32°C	SO

IV. Obligations de fournitures de pièces de rechange et de consommables

La Société doit sans exception dans le cadre du présent marché la totalité des consommables (huiles, graisses, voyants, fusibles, courroies, raccords, joints, etc.) et divers produits de traitement nécessaires à l'exploitation des installations prises en charge, et de petit entretien de second œuvre pour le maintien en état des immeubles, notamment :

- les filtres pour les C.T.A., ventilo-convecteurs et autres,
- les liquides frigorifiques, fluides installations solaire, recharges en gaz et huiles spéciales,
- les produits de traitement d'eau,
- Les calorifuges et réfractaires,
- les produits anti-légionelle,
- Cartouches de CO₂ des dispositifs de désenfumage, verres des boîtiers alarmes,
- Produits et consommables nécessaires aux tests et contrôles,
- Les produits, peintures, matériaux et supports nécessaire au maintien en état des surfaces sols, murs et plafonds,
- Etc.

La Société doit également d'une manière générale la totalité des pièces de rechange, des petites fournitures d'entretien et de réparation, d'un montant unitaire inférieur à 350 € HT, remise fournisseurs déduite.

La main d'œuvre nécessaire d'installation de ces fournitures, et entretien de second œuvre étant comprise dans la prestation P2 du présent marché.

Elle devra également constituer, et gérer le stock nécessaire des consommables, et pièces de rechange préconisées par les fournisseurs, pour éviter toute rupture d'approvisionnement et de continuité de service, notamment concernant le SSI, contrôle accès-intrusion, le groupe électrogène, etc.

V. Obligation de résultat concernant le fonctionnement et le dépannage des équipements

5.1- Continuité des services :

Pour chaque installation technique, le titulaire s'engage à respecter à minima les obligations définies ci-dessous :

Lot technique	Réactivité 24h/24		Délai maximum de remise en service	Délai maximum de remise en état	Astreinte	Nombre de pannes répétitives ou bloquantes tolérées
	En présence personnel du titulaire	Hors présence personnel du titulaire				
Défaillance remettant en cause la fonction même du bâtiment et / ou service attendue (tenue des audiences, ouverture au public, présence du personnel judiciaire) à savoir:	1 heure	2 heures	2 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Absence d'électricité normal ou secours						
- Risque lié au combustible utilisé sur le site						
- Absence du dispositif de prévention incendie (SSI, désenfumage, organes de fermeture ou d'isolement coupe-feu)						
- Absence du dispositif de protection des personnes (anti intrusion, contrôle d'accès, vidéo-contrôle, détection intrusion, fermetures de sécurité,...)						
- Condition de confort ne respectant le code du travail						
- Préservation du clos et couvert						
Autres pannes mettant en cause l'activité du site ou la sécurité des personnes et des biens	1 heure	3 heures	2 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Coupure localisée d'électricité	1 heure	3 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Plomberie, sanitaire, réseau d'évacuation	2 heures	3 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Système incendie:	2 heures	3 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaillance élémentaire d'un équipement (tête de détection, boucle, bris de glace, DAS, décondamnation de porte, trappes, asservissement divers divers)						
Serrurerie sur zone protégée (scellés, police, SAS, parking enterré, ...)						
- Défaut lecteur de badge	2 heures	3 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaut moto verrou						
Autres pannes mettant en cause les conditions de service du site	2 heures	3 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Chauffage - climatisation	2 heures	3 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Eclairage remplacement des sources lumineuses	2 heures	3 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	4 par trimestre
Serrurerie traditionnelle	2 heures	3 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	-
Autres pannes mettant en cause les conditions de confort, de fonctionnement, d'hygiène d'une zone du bâtiment	2 heures	3 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre

Délai de remise en service (ou maximal d'indisponibilité) :

Il s'agit de la durée maximale de l'intervention de dépannage nécessaire pour remettre en service l'installation, à compter du moment où le Titulaire est averti de la panne.

Délai de remise en état

La remise en état définitive de fonctionnement s'entend comme la remise en état permettant de retrouver les installations selon leurs spécifications initiales.

Ce délai cours à compter d'un constat contradictoire pour effectuer la remise en état définitive (accord sur devis ou bon de commande par exemple pour les opérations à réaliser exclues du forfait prévu au CCAP et CCTP)

VI-Liste des matériels et équipements pris en charge

L'inventaire ci-dessous sera complété des nouveaux équipements mis en œuvre au cours du marché, les équipements déclassés seront supprimés

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
PRODUCTION D'EAU GLACEE																
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Système de traceur	1	FLEXELEC	FX/AT2 (1000 W max)	2017			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Echangeur à plaque Tour Aéro	2	N/A		2017			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Pompe tour Aéro	2	SALMSON	SIE210-14.5/11	2017			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Pompe double	1	SALMSON	DIL 415 - 26/18.5	2017			Circuit " aérorefrigérant"			X			
TJ	N-1	Local GF	Pompe simple	2	SALMSON	SIL 412 - 19/4	2017			Primaire EG Groupes 1 & 2			X			
TJ	N-1	Local GF	Pompe double	1	SALMSON	JRE 208 -11/4	2017			Circuit "CTA LT1 +LT2 Archives TJ + détenus"			X			
TJ	N-1	Local GF	Pompe double	1	SALMSON	JRE 204 -16/4	2017			Circuit "Ventilo convecteur EST"			X			
TJ	N-1	Local GF	Pompe double	1	SALMSON	JRE 205 -14/3	2017			Circuit "CTA Restaurant"			X			
TJ	N-1	Local GF	Pompe double	1	SALMSON	JRE 205 -9.5/0.55	2017			Circuit "Onduleur - PCS - LT GTC - LT informatique"			X			
TJ	N-1	Local GF	Pompe double	1	SALMSON	JRE 203 -13.5/1.5	2017			Circuit "Ventilo convecteur OUEST"			X			
TJ	N-1	Local GF	Pompe simple	1	SALMSON	SXM 40-80	2010			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Pompes de relevage	2	SALMSON	N/A	1998			N/A					X	
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Pompes simple avec variateurs	2	SALMSON	13kw	2017			Circuit tour Aéro			X			
TJ	N-1	Local GF	Régulation	1	SAUTER	N/A	2017			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Groupe Froid 576kW R134a - 130 kg	1	CARRIER	30XW-562	2017			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Groupe Froid 568kW R134a - 130 kg	1	CARRIER	30XWV-580	2017			Avec variateur de vitesse			X			
TJ	N-1	Local GF	Ballon de stockage	1	N/A	Capacité 2000 litres	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Filtre magnétique	1	AEI	CLORAC AF	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Pompe simple	1	SALMSON	SXM 40-80	2010			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Vase d'expansion	2	GITRAL	VVEF 200 (200 Litres, 1,5B)	2020			200 L						
TJ	N-1	Local GF	Régulation	1	DISTECH Controls	Plusieurs modules + Ecran	2020			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Tour Aérotherme	2	AIRCOM	Performer	2017			N/A				X	X	
CA	RDJ	Extérieur cour SAIR	Pompe à chaleur	2	DAIKIN	EWYD 300	2009			Froid 298 KW - Chaud 330 KW Vont être remplacées en 2025 (puissance identique)				X		X
VMC																
TJ	R+5	Terrasse	Extracteur des Coques	2 par coque	?											
TJ	R-1	Locaux scellés	Extracteur	Ens	N/A	N/A				1 extracteur par local				X		
TJ	R+5	LT 5-1	Extracteur de réunion	1	N/A	N/A	1998			Extracteur CTA			X			
TJ	R+5	LT 5-2	Extracteur Bureaux paysagés R+5	1	N/A	N/A	1998			Extracteur CTA			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Extracteur	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL ASCENSEUR	Extracteur	1	France air	Canalair	1998			Diam 315			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Extracteur	1	France air	Canalair	1998			Diam 315			X			
TJ	N-3	Local ascenseur WN 163 164 n-3 partie Basse	Extracteur	1	France air	Canalair	1998			diam 315			X			
TJ	N-4	Local ascenseur n° 5 N-4 partie Basse	Extracteur	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Local ascenseur n° 6 N-4 partie Basse	Extracteur	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Local ascenseur n° 1 N-4 partie Basse	Extracteur	1	France air	Canalair	2007			315			X			
PPP	R+3	Terrasse	VMC	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
CA	R+2	Sanitaires	Ventilation mécanique	8	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+2	Bureaux individuels	Ventilo convecteurs	37	CARRIER	N/A	2010			N/A			X			
CA	R+1	Sanitaires	Ventilation mécanique	28	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	Bureaux individuels	Ventilo convecteurs	47	CARRIER	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Sanitaires	Ventilation mécanique	48	N/A	N/A	1998			N/A				X		

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDC	Bureaux individuels	Ventilo convecteurs	2	TOSHIBA	N/A	2017			N/A			X			
CA	RDC	Bureaux individuels	Ventilo convecteurs	3	CARRIER	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Toiture	Tourelles extraction	6	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Ensemble CA	volet coupe feu extraction	8	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Ensemble CA	Volet tunnel extraction	6	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Ensemble CA	Volet pare flamme air neuf	9	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Ensemble CA	CCF	19	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Poste de sécurité	VMC	2	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Sanitaires	Ventilation mécanique	11	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Bureaux CA SAIR	Ventilo convecteurs	2	TOSHIBA	N/A	2017			N/A			X			
CA	RDJ	Bureaux individuels	Ventilo convecteurs	31	CARRIER	N/A	2010			N/A			X			
BOUCHE VMC																
TJ	R+5	Bureaux individuels	Bouche d'extraction VMC	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Bouche de ventilation	149	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Bouche de ventilation	149	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience C	Bouche de ventilation	69	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience D	Bouche de ventilation	69	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience E	Bouche de ventilation	69	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience F	Bouche de ventilation	73	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Bouche de ventilation	149	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Bouche de ventilation	155	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Archives zone R-2 partie technique	Bouche d'extraction VMC	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zone R-2 partie basse	Bouche d'extraction VMC	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	Bouche d'extraction VMC	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Local sanitaires archives N-4 partie Basse	Bouche d'extraction VMC	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
PPP	RDC	Sanitaires	Bouches VMC	12	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+1	Sanitaires	Bouches VMC	12	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Sanitaires	Bouches VMC	6	N/A	N/A	2005			N/A				X		
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR																
TJ	R+5	LT 5-1	CTA Salle de réunion	1	WESPER	ATA 7	1998			CTA 4 tubes			X			
TJ	R+5	LT 5-2	CTA Bureaux paysagés R+5	1	WESPER	ATA 4.1	1998			CTA 4 tubes			X			
TJ	R+5	LT 5-3	CTA Bureaux paysagés R+5	1	WESPER	ATA 4.2	1998			CTA 4 tubes			X			
TJ	R+5	LT 5-3	CTA Bureaux paysagés R+5	1	WESPER	ATA 5.1	1998			CTA 4 tubes			X			
TJ	R+5	LT 5-4	CTA Bureaux paysagés R+5	1	WESPER	ATA 4.3	1998			CTA 4 tubes			X			
TJ	R+5	LT 5-4	CTA Bureaux paysagés R+5	1	WESPER	ATA 5.2	1998			CTA 4 tubes			X			
TJ	R+5	LT 5-5	CTA Bureaux paysagés R+5	1	WESPER	ATA 4.4	1998			CTA 4 tubes			X			
TJ	R+4	LT 4-6	CTA Bureaux paysagés R+5	1	WESPER	ATA 4.6	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Archives zone R-2 Haut	CTA (4 tubes) Scellés grande salle R-2	1	MC QUAY	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	CTA 1 Audiences mineurs coque 1	1	N/A	N/A	1998			CTA 4 tubes avec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	CTA 2 Audiences civiles III coque 2	1	N/A	N/A	1998			CTA 4 tubes avec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	CTA 3 Audiences civiles II coque 3	1	N/A	N/A	1998			CTA 4 tubes avec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	CTA 4 Audiences civiles II coque 3	1	N/A	N/A	1998			CTA 4 tubes avec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	CTA 5 Audiences civiles I coque 4	1	N/A	N/A	1998			CTA 4 tubes avec variateur Danfoss moteur 2018			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	N-1	LT 1 bas Nord	CTA 11	1	MAC QUAY	N/A	1998			CTA 2 tubes chaud uniquement. Double flu xavec variateur Danfoss moteur 2018.			X			
TJ	N-1	LT 1 bas Nord	CTA 20	1	WESPER	N/A	1998			CTA 2 tubes eau glacée uniquementavec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	CTA 6 Audiences civiles I Sud coque 4	1	WESPER	N/A	1998			CTA 4 tubes avec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	CTA 9 Audiences correctionnelles I coque 7	1	WESPER	N/A	1998			CTA 4 tubes avec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	CTA8 Audiences correctionnelles II coque 6	1	WESPER	N/A	1998			CTA 4 tubes avec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	CTA7 Audiences correctionnelles III coque 5	1	WESPER	N/A	1998			CTA 4 tubes avec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 Bas Sud	CTA 21 Ascenseur Sud	1	WESPER	N/A	1998			CTA 2 tubes eau glacée uniquementavec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 Bas Sud	CTA 10	1	WESPER	N/A	1998			CTA 4 tubes. Double flux.avec variateur Danfoss moteur 2018			X			
TJ	N-1	LT 1 Bas Sud	Humidificateur CTA 10	1	WESPER	N/A	1998			Humidificateur à eau pulvérisée (a l'arrêt)			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	CTA 1 restaurant	1	KOMFOVENT	VERSO	2018			CTA 4 tubes			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	CTA 2 Compensation	1	KOMFOVENT	VERSO	2018			CTA 4 tubes			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	CTA Annexe	1	KOMFOVENT	VERSO	2018			CTA 2 tubes						
TJ	N-2	Archives zone R-2 Haut	CTA (4 tubes) Scellés grande salle R-2	1	MC QUAY	WESPAK	1998			N/A						X
TJ	N-2	Archives zone R-2 Bas	CTA (4 tubes) Scellés armes	1	MC QUAY	WPF 2 G	1998			N/A						X
TJ	N-2	Archives zone R-2 Bas	CTA (4 tubes) Scellés drogues	1	MC QUAY	WPF 2 G	1998			N/A						X
TJ	N-2	Scellés zone R-2 partie basse	Extracteur scellés	1	ALDES	201B	1998			N/A						X
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie haute	CTA (4 tubes) Stock archives n° 4	1	MC QUAY	Plus de référence	1998			N/A						X
TJ	N-3	Archives zone R-4 partie basse	CTA (4 tubes) Stock archives n° 1	1	MC QUAY	VPF 1 G	1998			4 Tubes Regul Landis & Staefa						X
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	CTA (4 tubes) Stock archives n° 2	1	MC QUAY	WPF 2 D	1998			4 Tubes Regul Landis & Staefa			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	CTA (4 tubes) Stock archives n° 3	1	MC QUAY	VPF1D	1998			4 Tubes Regul Landis & Staefa			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	Extracteur archives	1	ALDES	400x400	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Archives zone R-4 partie basse	CTA (4 tubes)	1	WESPER	N/A	2017			4 Tubes Regul Avec variateur			X			
TJ	N-4	Archives zone R-4 partie basse	Extracteur	1	ALDES	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Archives zone R-2 Haut	Armoire de commande CTA (4 tubes) Scellés grande salle R-2	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zone R-2 Haut	Armoire de commande CTA (4 tubes) Scellés grande salle R-2	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zone R-2 Bas	Armoire de commande CTA (4 tubes) Scellés armes	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zone R-2 Bas	Armoire de commande CTA (4 tubes) Scellés drogues	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie haute	Armoire de commande CTA Stock archives n° 4	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Archives zone R-4 partie basse	Armoire de commande CTA Stock archives n° 1	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	Armoire de commande CTA Stock archives n° 2	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	Armoire de commande CTA Stock archives n° 3	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
CA	R+2	LOCAL 222	CTA air hygiénique	1	N/A	N/A	2009			2 tubes. Tout air neuf. Roue libre et variateur			X		Roulement moteur HS	
CA	R+1	LOCAL 171 VENTILATION	CTA soufflage	1	AIRCHAL	8900 m3/h	1998			4 tubes. Tout air neuf. Roue libre et variateur				X		
CA	R+1	LOCAL 171 VENTILATION	CTA reprise	1	AIRCHAL	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	LOCAL B103 VENTILATION	CTA	1	AIRCHAL	4200 m3/h	1998			4 tubes. Tout air neuf. Roue libre et variateur				X		
CA	R+2	LOCAL 222	Armoire CTA air hygiénique	1	N/A	N/A	2009			Armoire électrique				X		
CA	R+1	LOCAL 171 VENTILATION	Armoire CTA	1	N/A	N/A	1998			Armoire électrique				X		
CA	R+1	LOCAL B103 VENTILATION	Armoire CTA	1	N/A	N/A	1998			Armoire électrique				X		
CA	RDC	LOCAL 39	CTA	1	AIRCHAL	5200 m3/h	1998			4 tubes. Tout air neuf. Roue libre et variateur				X		
CHAUFFAGE / CLIMATISATION																
TJ	N-1	Chaufferie	Chaudière 1150 KW	1	ATLANTIC GUILLOT	LRK27	2017			Combustible gaz			X			X (mais en réparation)
TJ	N-1	Chaufferie	Bruleur	1	CUENOD	NC160	2017			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Chaudière 800 KW	1	ATLANTIC GUILLOT	LR25	2017			Combustible gaz			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Bruleur	1	CUENOD	NC95	2017			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Disconnecteur	1	SOCLA	DN100	1999			EAU DE VILLE			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2860 DN 25	2024			Remplissage Chauffage			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2860 DN 25	2020			Remplissage Redeau Eau Glacée						
TJ	N-1	Chaufferie	Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2860 DN 50	2020			Alim adoucisseur (Eau de Ville restaurant)			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Bouteille Casse - Pression	1	N/A	N/A	2017			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pot de décantation	1	SALMSON	Cleanskid 4	2017			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Echangeur ECS à plaques	1	CHAROT	P41-13	2010			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur énergie	1	DIEHL	SHARKY	2017			Circuit "CTA LT1 +LT2 Archives TJ + détenus"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur énergie	1	DIEHL	SHARKY	2017			Circuit "plancher chauffant RDC"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur énergie	1	DIEHL	SHARKY	2017			Circuit "plancher chauffant ATRIUM - R+2 et pas perdus"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur énergie	1	DIEHL	SHARKY	2017			Circuit "Ventilo convecteur ATRIUM - R+2 et pas perdus"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur énergie	1	DIEHL	SHARKY	2017			Circuit "tubes à ailettes ATRIUM"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur énergie	1	DIEHL	SHARKY	2017			Circuit "Restaurant DT - CTA - radiateur tour des sorcières"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur énergie	1	DIEHL	SHARKY	2017			Circuit " Ventilo convecteurs Est"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur énergie	1	DIEHL	SHARKY	2017			Circuit " CTA R+5 et Ventilo convecteurs Ouest"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur eau	3	DIEHL	N/A	2017			Circuit "radiateurs TJ"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur eau	1	DIEHL	N/A	2017			N/A			X			
			Compteur eau	1	ITRON	DN 65	2023			Resezau Eau de ville (PJ12)						

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	N-1	Chaufferie	Compteur énergie	1	DIEHL	SHARKY	2017			Circuit "ECS"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Adoucisseur d'eau	1	ATCO	N/A	2010			ECS Restaurant			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe simple	1	SALMSON	LRL 408 - 14	2017			Recyclage chaudière 1			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe simple	1	SALMSON	LRL 408 - 12	2017			Recyclage chaudière 2			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Vanne 2 voies	2	SAUTER	A44W2F001	2017			Cascade			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D65 - 110	2017			Circuit "CTA LT1 +LT2 Archives TJ + détenus"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D40 - 80	2017			Circuit "plancher chauffant RDC"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D50 - 80	2017			Circuit "plancher chauffant ATRIUM - R+2 et pas perdus"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D32 - 70	2017			Circuit "Ventilo convecteur ATRIUM - R+2 et pas perdus"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D32 - 70	2017			Circuit "tubes à ailettes ATRIUM"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D40 - 80	2017			Circuit "Restaurant DT - CTA - radiateur tour des sorcières"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D40 - 80	2017			Circuit " Ventilo convecteurs Est"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D40 - 80	2017			Circuit " CTA R+5 et Ventilo convecteurs Ouest"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D32 - 60	2017			Circuit "radiateurs TJ"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D32 - 60	2017			Circuit "PCS - GTC"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Filmogène.	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe simple	1	SALMSON	LRL 403 16/25	1999			Recyclage ECS			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Maintien de pression	1	SALMSON	EXPANSION - CONFORT V306 -2 -CE-T-2D	2017			Avec réservoir			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe simple	1	SALMSON	N/A	2017			Desemboueur			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe double	1	SALMSON	Sirix D40 - 80	2010			échangeur ECS			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe simple 1	1	SALMSON	NSB10-15B	2010			Ballon ECS			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe simple 2	1	SALMSON	SB10YA-H	1998			Ballon ECS			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Régulation	1	DISTECH Controls	12 Modules	2020			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Vanne 3 voies	1	SAUTER	AVM115SF132	2017			Circuit "plancher chauffant RDC"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Vanne 3 voies	1	SAUTER	AVM115SF132	2017			Circuit "plancher chauffant ATRIUM - R+2 et pas perdus"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Vanne 3 voies	1	SAUTER	AVM115SF132	2017			Circuit "tubes à ailettes ATRIUM"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Vanne 3 voies	1	SAUTER		2017			Circuit "radiateurs TJ"			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Ballon ECS	1	CHAROT	2500L avec 4 resistances de 6kW	2017			ECS RESTAURANT						
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe bouclage ECS	1	WILO	IPL32/135-0,25/4-P2							X			
TJ	N-1	Chaufferie	Pompe charge ballon ECS	2	SALMSON	NSB10-15B							X		X	
TJ	N-1	Chaufferie	Vase d'expansion	1	PNEUMATEX	statico SU 800.8	2008			800 litres			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Pompe double	1	SALMSON	SIRIUX D40-80	2018			Circuit CTA			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Pompe double	1	SALMSON	SIRIUX MASTER D32-55	2018			circuit tour des sorcières			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Pompe double	1	SALMSON	CXL2025P	2018			Circuit radiateurs			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Adoucisseur d'eau	1	PARK TANKS	B10054BB	2027			Une tête			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Traitement filmogène	2	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Disconnecteur	1	HONEYWELL	DN 20	2019			Reseau adoucisseur restaurant			X			
PPP	RDC	Couloirs / espaces bureaux	Convecteur électrique	Ens	N/A	N/A	2013			de 500W et 1200W				X		
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Chaudière 780 kw	1	VISSMAN	VITOPLEX 300	2009			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Bruleur 750 KW Gaz	1	CUENOD	C75GX	2009			N/A	Gaz		X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Armoire de commande et régulation chaufferie	1	N/A	DISTECH	2009			Avec GTC DISTECH Controls ECLYPSE			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Maintien de pression	1	PNEUMATEX	SU 800.6	2009			800 litres			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Bouteille casse pression Eau Glacée	1	N/A	env. 4000 litres	2009			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Injection filmogène	1	PERMO	N/A	2009			N/A			X			X
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Pompes double primaire chaudière	1	SALMSON	DCX65-50N	2009			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Pompe primaire PAC	2	SALMSON	SIL410-22/5.5	2009			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Pompe reseau chaud CTA	1	SALMSON	Sirlux 50-80	2009			Avec variateur embarqué			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Pompe reseau chaud Radiateurs	1	SALMSON	Sirlux 50-80	2009			Avec variateur embarqué			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Pompe reseau chaud plancher	1	SALMSON	Sirlux 50-80	2009			Avec variateur embarqué			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Pompes double réseau chauffage	1	SALMSON	DCX 80-85N	2009			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Pompes double réseau change over ventilo-convecteurs	1	SALMSON	JRL206-12/2.2	2009			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Disconnecteur	1	SOCLA	DN 15										
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	V3V	7	TREND	AL1838-230-K										
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Chaudière à condensation gaz	2	ATLANTIC GUILLLOT	VARMAX 275	2017			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Armoire de commande et régulation chaufferie	1	N/A	N/A	2017			Avec GTC DISTECH Controls ECLYPSE			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Pompe réseau général	2	SALMSON	Sirlux D65-90	2017			Avec variateur embarqué			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Pompe logements	2	SALMSON	Sirlux D32-60	2017			Avec variateur embarqué			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Pompe de charge chaudière	2	SALMSON	LRL-4D4-15/0.37	2017			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Maintien de pression	1	FLEXCON	N/A	2017			1000 litres			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Surpresseur	1	SALMSON	Multi-H206-SE-M/B	1998			N/A				X		
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Disconnecteur	1	HONEYWELL	BA 295 DN 15							X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	V3V	4	SAUTER	AVM 1000							X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Module de filtration	1	SALMSON	M5	1998			N/A				X		
Annexe TJ, 58 rue du Hà	R+2	Réfectoire	Chaudière	1	Saunier Duval	ThemaFast							X			
Annexe TJ, 58 rue du Hà	R-1	Cave	Chaudière	1	IDEAL STANDARD	1.45FFHTE										X
SPLIT SYSTEM																
Annexe TJ, 58 rue du Hà	RDC	Terrasse arrière	DRV	1	ATLANTIC	AJY040 LELAH	après 2015			R410A - 4,8 Kg			X			
Annexe TJ, 58 rue du Hà	Tout bâtiment	Bureaux	unité intérieure mural	15	ATLANTIC		après 2015						X			
Annexe TJ, 58 rue du Hà	RDC	Terrasse arrière	Split system	1	ATLANTIC	AQYG 18LFC	après 2015			R410A - 1,2 Kg			X			
PPP	RDC	Espace bureaux "Algeco"	Unité extérieure + intérieure	1	DAIKIN	MUZ-HJ25VA	2015			R410A - 0,7 KG				X		
PPP	RDC	Espace bureaux "Algeco"	Unité extérieure + intérieure	1	DAIKIN	RXS20G2V1B	2009			R410A - 0,8 KG				X		
PPP	RDC	Espace bureaux "Algeco"	Unité extérieure + intérieure	4	SANYO	SAP-CR74EH	2005			R410A - 0,8 KG				X		
PPP	RDC	Espace bureaux "Algeco"	Unité extérieure + intérieure	2	SANYO	SAP-CR124EH	2005			R410A - 1,25 KG				X		X(1)
PPP	RDC	Espace bureaux "Algeco"	Unité extérieure + intérieure	1	CARRIER	38YE012QC				R410A - 0,8 KG			X			
PPP	RDC	Espace bureaux "Algeco"	Window	3	AIRWELL	MAY113				R22						X
CA	R+2	LOCAL SERVEUR 217	Split system LENNOX	1	LENNOX	N/A	2009			N/A						A l'arret prise debranchée
CA	R+1	Bureaux individuels	SPLIT	2	AIRWELL	SX9	2002			N/A					X	
CA	R+1	Bureaux individuels	SPLIT	1	AIRWELL	SX12 RC	2002			N/A					X	
CA	R+1	Bureaux individuels	SPLIT	1	AIRWELL	SX12	2002			N/A					X	
CA	R+1	Bureaux individuels	SPLIT	1	AIRWELL	type SX15	2002			N/A					X	
CA	R+1	Bureaux individuels	Ventilo-convecteur	ens	En 2025 sera installéun ventilo-convecteur dans chaque bureau du palais Thiac, en remplacement de toutes les climatisations individuelles							X				
CA	R+1	Bureaux 1ere présidente	SPLIT	1	DAIKIN	38 CF012C	2017			1 unité int /ext 42 VRC012			X			
CA	R+1	Bureaux 102 à 106	SPLIT	5	DAIKIN	N/A	2017			5 unités intérieures 8550 W + 1 unité extérieure			X			
CA	R+1	Bureaux 102 à 106	SPLIT	3	DAIKIN	N/A	2017			3 unité intérieures total 5970 w + 1 unité extérieure			X			

Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	R+1	Bureaux 109/110/111/107	SPLIT	4	DAIKIN	N/A	2017			4 unité intérieures total 5970 w + 1 unité extérieure			X			
CA	RDC	Salle d'Audience E	Ventilo-convecteur	1	CARRIER	N/A	2005			N/A				X		
CA	RDC	Salle d'Audience F	Ventilo-convecteur	1	CARRIER	N/A	2005			N/A				X		
CA	RDC	Salle H	Slipt	1	AIRWELL	N/A	2006			5 kw				X		
CA	RDC	Local Serveur autocom	spit	1	DAIKIN	FTSX35K3V1B	2017									
CA	RDJ	Poste de sécurité	Split system MITSUBISHI electrique	1	MITSUBISHI	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Split system TOSHIBA	2	TOSHIBA	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Bureaux individuels	Slipt	1	TOSHIBA	N/A	2017			N/A			X			
CA	RDJ	Bureaux individuels	Slipt	1	MITSUBISHI	N/A	2017			N/A			X			
TJ	R-2	Parking	Clim salle info RGI	1	ATLANTIC FUJITSU	AOYG45LAT	2016			R410A 3,45 kg			X			
SAIR	RDC	STOCKAGE SAIR	CLIM	1	MITSU	MUZ-HR71VF	2023			R410A 2,7 kg			X			
TERMINAL																
TJ	RDC	LOCAL ONDULEUR	Climatiseur CTA	1	WESPER	WESPAK 2,69	1998			4 tubes				X		
ALIMENTATION EAU DE VILLE																
CA	RDJ	LOCAL SURPRESSEUR	Pompe surpresseur eau adduction	1	N/A	N/A	2009			N/A			X			
CA	RDJ	LOCAL SURPRESSEUR	Vase d'expansion	1	FLEXCON	300 litres	2009			N/A			X			
CA	RDJ	Ensemble CA	Disconnecteur	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Ensemble CA	Suppresseur EV	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE																
TJ	R+5	Locaux ménage	Ballon ECS	1	N/A	N/A	2010			50 Litres			X			
TJ	R+4	Locaux ménage (central niveau)	Ballon ECS	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Locaux ménage (central niveau)	Ballon ECS	1	N/A	N/A	2010			50 Litres			X			
TJ	R+2	Locaux ménage (central niveau)	Ballon ECS	1	N/A	N/A	2010			50 Litres			X			
TJ	R+1	Locaux ménage (central niveau)	Ballon ECS	5	N/A	N/A	2010			50 Litres			X			
TJ	RDC	Locaux ménage (central niveau)	Ballon ECS	4	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	N-1	Trémie technique vestiaires	Ballon ECS	1	ATLANTIC	N/A	1998			150 Litres				X		
TJ	N-2	Trémie technique grande salle	Ballon ECS	1	ATLANTIC	N/A	1998			50 Litres				X		
TJ	N-3	Trémie technique archives 3	Ballon ECS	1	ATLANTIC	N/A	1998			50 Litres				X		
TJ	N-4	Trémie technique archives	Ballon ECS	1	ATLANTIC	N/A	1998			50 Litres				X		
Annexe TJ, 58 rue du Hà	RDC	Sanitaire + kitchenette	Cumulus	1		50 L							X			
PPP	RDC	Locaux ménage	Ballon ECS	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+1	Locaux ménage	Ballon ECS	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Locaux ménage	Ballon ECS	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
CA	R+2	Locaux ménage	Ballon ECS	1	N/A	N/A	2010			50 Litres			X			
CA	R+1	Locaux ménage	Ballon ECS	4	N/A	N/A	2010			50 Litres			X			
CA	RDC	Locaux ménage	Ballon ECS	6	ARISTON	N/A	2010			50 Litres			X			
CA	RDJ	Locaux ménage	Ballon ECS	1	N/A	N/A	2010			50 Litres			X			
EQUIPEMENT SANITAIRES																
TJ	R+5	Locaux sanitaires	WC	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+5	Locaux sanitaires	Urinoirs	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+5	Locaux sanitaires	Lavabo	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+5	Locaux sanitaires	Mitigeur Presto	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+4	Locaux sanitaires	WC	6	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+4	Locaux sanitaires	Urinoirs	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+4	Locaux sanitaires	Lavabo	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+4	Local ménage	Evier ménage	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+4	Locaux sanitaires	Mitigeur Presto	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Locaux sanitaires	WC	5	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Cellules	WC à la turque	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Locaux sanitaires	Urinoirs	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	R+3	Locaux sanitaires	Lavabo	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Local Kitchenette	Evier ménage	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Locaux sanitaires	Mitigeur Presto	10	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+2	Locaux sanitaires	WC	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Cellules	WC à la turque	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+2	Locaux sanitaires	Lavabo	6	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+2	Local Kitchenette	Evier ménage	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+2	Locaux sanitaires	Mitigeur Presto	9	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Locaux sanitaires	WC	16	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Locaux sanitaires	Urinoirs	6	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Locaux sanitaires	Lavabo	19	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Local Kitchenette	Evier ménage	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Local Kitchenette	Douche	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Locaux sanitaires	Mitigeur Presto	24	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Locaux sanitaires	WC	11	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Cellules	WC à la turque	19	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Locaux sanitaires	Urinoirs	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Locaux sanitaires	Lavabo	13	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Local Kitchenette	Evier ménage	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Locaux sanitaires	Mitigeur Presto	36	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Local Kitchenette	Douche	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Archives zone R-2 partie technique	WC	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Archives zone R-2 partie technique	Lavabo	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Archives zone R-2 partie technique	Mitigeur Presto	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zone R-2 partie basse	WC	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zone R-2 partie basse	Lavabo	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zone R-2 partie basse	Mitigeur Presto	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	WC	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	Lavabo	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	Mitigeur Presto	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Local sanitaires archives N-4 partie Basse	WC	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Local sanitaires archives N-4 partie Basse	Lavabo	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Local sanitaires archives N-4 partie Basse	Mitigeur Presto	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
PPP	RDC	Locaux sanitaires	WC	9	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	Locaux sanitaires	Lavabo	7	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	Locaux sanitaires	Mitigeur	7	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+1	Locaux sanitaires	WC	5	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+1	Locaux sanitaires	Lavabo	8	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+1	Locaux sanitaires	Mitigeur	8	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Locaux sanitaires	WC	4	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Locaux sanitaires	Lavabo	6	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Locaux sanitaires	Mitigeur	6	N/A	N/A	2005			N/A				X		
CA	R+2	Locaux sanitaires	WC	3	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+2	Locaux sanitaires	Urinoirs	2	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+2	Locaux sanitaires	Lavabo	4	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+2	Locaux sanitaires	Mitigeur	6	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	Locaux sanitaires	WC	15	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	Locaux sanitaires	Urinoirs	3	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	Locaux sanitaires	Lavabo	11	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	Local ménage	Evier ménage	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	Locaux sanitaires	Mitigeur	15	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Locaux sanitaires	WC	25	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Locaux sanitaires	Urinoirs	6	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Locaux sanitaires	Lavabo	22	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Local ménage	Evier ménage	2	N/A	N/A	1998			N/A				X		

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDC	Locaux sanitaires	Mitigeur	31	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Locaux sanitaires	WC	5	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Locaux sanitaires	Douche	2	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Locaux sanitaires	Lavabo	6	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Local ménage	Evier ménage	2	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Locaux sanitaires	Mitigeur	7	N/A	N/A	1998			N/A				X		
EVACUATION EU / EV / EP																
TJ	N-1	Cour Anglaise GROUPE ELECTROGENE	Pompes de relevage	2	SALMSON	N/A	1998			Cour Anglaise de la cour police				X		
TJ	N-1	Local Tour Aéro	Pompes de relevage	2	SALMSON	EBF 5										
TJ	N-1	Cour anglaise attenant au local TA	Pompes de relevage	2	WILO	Rexa UNIV06										
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Armoire électrique commande pompe relevage pluviale	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Pompe de relevage eaux pluviales	2	N/A	N/A	2016			N/A				X		
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Armoire électrique commande pompe relevage drainage	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Pompe de relevage eaux drainage	1	N/A	N/A	2017			N/A				X		
TJ	N-4	Local sanitaires archives N-4 partie Basse	Pompe de relevage eaux vannes	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Fosse hydrocarbure	1			1998								X	
ALIMENTATION HT / BT																
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Transformateur	1	BC	500 kVA	1997			500 KVA			X			
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Transformateur	1	MEROT SODEX	20 Kva	2016			20 KVA			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Transformateur	2	France TRANSFO	800 kIVA	1997			800 KVA			X			
TJ	RDC	TRANSFO P5	Disjoncteur	4	MERLIN GERIN	Interpact	2001			163 Ampères			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Disjoncteur	3	MERLIN GERIN	Compact	1998			NS 100 N			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Disjoncteur	6	MERLIN GERIN	C 60	1998			N/A			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Cellule	3	MERLIN GERIN	IM	1998			N/A			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Cellule	1	MERLIN GERIN	DM2	1998			N/A			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Cellule	1	MERLIN GERIN	CM	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Cellule	2	MERLIN GERIN	N 12 N1	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Cellule	1	MERLIN GERIN	IM	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Cellule	2	MERLIN GERIN	QMC	1998			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Armoire TGBT	1	Merlin Gerin	Compact C801H	1998			N/A			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Gants	1	CATU	N/A	2017			N/A			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Fusibles	3	SCHNEIDER	N/A	2017			24 KW 43A			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Gants	1	CATU	N/A	2017			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Fusibles	3	SCHNEIDER	N/A	2017			24 KW 43A			X			
CA	RDJ	LOCAL HT 1	Transfo ht	1	France TRANSFO	400 kVA	2009			Dielectrique : huile			X			
CA	RDJ	LOCAL HT 1	Cellules	3	Schneider Electric	SM6	2009						X			
CA	RDJ	LOCAL HT 2	Cellules	3	Merlin Gerin	SM6	1997						X			
DISTRIBUTION BT																
TJ	R+5	LT 5-1	Armoire CTA de réunion	1	N/A	N/A	2018			Armoire électrique			X			
TJ	R+5	LT 5-1	Armoire électrique	1	N/A	TD N-25	1998			N/A			X			
TJ	R+5	LT 5-2	Armoire CTA Bureaux paysagés R+5	1	N/A	N/A	2018			Armoire électrique			X			
TJ	R+5	LT 5-3	Armoire CTA Bureaux paysagés R+5	1	N/A	N/A	2018			Armoire électrique			X			
TJ	R+5	LT 5-4	Armoire CTA Bureaux paysagés R+5	1	N/A	N/A	2018			Armoire électrique			X			
TJ	R+5	LT 5-4	TD Désenfumage aile Ouest	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+5	LT 5-5	Armoire électrique	1	N/A	TD N-15	1998			Accès par le bureau N°517			X			
TJ	R+4	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-34	1998			N/A			X			
TJ	R+4	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-24	1998			N/A			X			
TJ	R+4	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-14	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-33	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-23	1998			N/A			X			
TJ	R+2	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-32	1998			N/A			X			
TJ	R+2	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-22	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-31	1998			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hâ : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	R+1	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-21	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-11	1998			N/A			X			
TJ	RdC	Couloirs	Armoire électrique	2	N/A	TD N-30	1998			N/A			X			
TJ	RdC	Couloirs	Armoire électrique	2	N/A	TD N-20	1998			N/A			X			
TJ	RdC	Couloirs	Armoire électrique	1	N/A	TD N-10	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Tableau divisionnaire BC	1	MERLIN GERIN	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Batterie de condensateur	1	ICAR	N/A	2015			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Tableau divisionnaire securité	1	MERLIN GERIN	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Armoire électrique	1	N/A	N/A	1998			TD N-1			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Armoire électrique	1	N/A	N/A	2017			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Armoire électrique	1	N/A	N/A	2017			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Armoire Eclairage	1	Merlin Gerin	N/A	1998			TGBT éclairage			X			
TJ	N-1	TGBT	Armoire Parking ventilation	1	Merlin Gerin	N/A	1998			TGBT Ventilation parking. 15 départs			X			
TJ	N-1	TGBT	Départs puissance	28	Merlin Gerin	Compact NS100H	1998			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Départs puissance	3	Merlin Gerin	Compact NS250N	1998			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Départs puissance	6	Merlin Gerin	Compact NS160N	1998			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Départs puissance	1	Merlin Gerin	Compact NSX 630F	1998			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Départs puissance	4	Merlin Gerin	Compact NS400N	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	Armoire CTA LT Nord	1	N/A	N/A	2017			Armoire électrique			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	Armoire GTC	1	DISTECH Controls		2020			Armoire électrique			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	Armoire CTA LT Sud	1	N/A	N/A	2017			Armoire électrique			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Armoire CTA	1	N/A	N/A	2018			Armoire électrique			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Coffret de commande tours aérothermes	2	N/A	N/A	2018			Coffret			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Bas	Armoire électrique	1	N/A	N/A	1998			TD N-2			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Armoire électrique	1	N/A	N/A	1998			TD N-3			X			
TJ	N-4	N-4 partie Basse archives pénal	Armoire électrique	1	N/A	N/A	1998			TD N-4			X			
Annexe TJ, 58 rue du Hâ		ensemble site	Tableau électrique	2						Compteur 18kVA			X			
CA	R+1	Couloirs	Tableau divisionnaire	5	N/A	N/A	1998			TD11 FM1/FM2 - TD4 - TD12 FM1/FM2- TD2 TD2 FM1			X			
CA	RDC	Couloirs	Tableau divisionnaire	5	N/A	N/A	1998			TD01 cour d'appel - TD02- TD11 FM1- TD03 FM1 - TD03 FM2			X			
CA	RDJ	Couloirs	TGBT	1	N/A	TD N-34	1998			TGBT FM1			X			
CA	RDJ	Couloirs	Tableau divisionnaire	1	N/A	TD N-34	1998			TD04 FM2			X			
CA	RDJ	Couloirs	Tableau divisionnaire	2	N/A	TD N-34	1998			TD00 FM1 - TD00 FM2			X			
PPP	RDC	TGBT	TGBT	1						3 Armoires				X		
PRODUCTION ELECTRICITE HAUTE QUALITE																
TJ	RDC	Local Badges	Onduleur	1	SOCOMEK	10 KVA	2014			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL ONDULEUR	Tableau divisionnaire onduleur	1	MERLIN GERIN	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL ONDULEUR	Tableau divisionnaire locaux techniques	1	MERLIN GERIN	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL ONDULEUR	Onduleur	1	RIELLO	60 KVA	2021			N/A					X	
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Onduleur	1	RIELLO	UPS STW 5000 A0 5 KVA	2021			N/A				X		
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Onduleur	1	RIELLO	UPS MST 80	2023							X		
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	GROUPE ELECTROGENE	1	PERKINS	250KW	1998			N/A				X		
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	GROUPE ELECTROGENE	1	PERKINS	750KW	1998			N/A						X
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	Cuve à fuel	1	N/A	500 L	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	Pompe de gavage fuel	1	JAPY	JEV 11	1998			N/A			X			
TJ	Parking	Enterré	Cuve GE fioul double peau	1		20 m3	1998			Non vu						
CA	RDJ	Poste de sécurité	Onduleur PCS	1	COMECA/	N/A	2010			N/A			X			
DISTRIBUTION ELECTRICITE HAUTE QUALITE																
CA	RDJ	Poste de sécurité	TD 1 et TD2 du PCS ondulés	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	R+2	LOCAL SERVEUR 217	Armoire électrique	2	N/A	N/A	2009			TD N-2.2 FM1/FM2			X			
CA	R+1	LOCAL 173 VDI	Armoire électrique	2	N/A	N/A	2009			TD N-1.1 FM1/FM2			X			
CA	R+1	LOCAL B103 VENTILATION	Armoire électrique	2	N/A	N/A	1998			TD N-1.3 FM1/FM2			X			
ECLAIRAGE NORMAL																
TJ	R+5	Espace bureaux	Projecteur LED	61	PHILLIPS	N/A	2010			REF : 40 LED 93 WATTS 12 000 Lumens			X			
TJ	R+5	Espace bureaux	Projecteur halogène	9	SILL	N/A	2010			150 Watts Halogène			X			
TJ	R+5	Bureaux individuel	Unité éclairage hublot led	12	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	R+5	Sanitaires couloir	Spot dichroïque	15	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+5	Locaux techniques	Unité éclairage fluo simple	11	Osram	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+5	Bureau avec plafond dalles	Dalle led 60 X 60	6	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+4	Espace bureaux	Hublot plafonnier fluo compact	250	N/A	N/A	1998			Ampoules fluo compact 3 unités par hublot			X			
TJ	R+4	Zone circulation	Unité éclairage tube simple led	42	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	R+4	Sanitaires / couloir	Spot dichroïque	41	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+4	Cages d'escaliers	Unité éclairage fluo simple	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Espace bureaux	Hublot plafonnier fluo compact	235	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Zone circulation	Unité éclairage tube simple led	42	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	R+3	Sanitaires / couloir	Spot dichroïque	73	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Cages d'escaliers	Unité éclairage fluo simple	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Cellules	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	circulations d'accès aux salles d'audience	Projecteur	12	N/A	N/A	1998			Ampoules de type iodure			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Projecteur LED (Eclaire vers le bas sur la salle d'audience	5	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Projecteur LED (Eclaire vers le haut du dôme)	1	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Hublot led (insérés dans panneaux menuisés)	44	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Projecteur LED (Eclaire vers le bas sur la salle d'audience	5	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Projecteur LED (Eclaire vers le haut du dôme)	1	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Hublot led (insérés dans panneaux menuisés)	47	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience C	Projecteur LED (Eclaire vers le bas sur la salle d'audience	3	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience C	Projecteur LED (Eclaire vers le haut du dôme)	1	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience C	Hublot led (insérés dans panneaux menuisés)	23	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience D	Projecteur LED (Eclaire vers le bas sur la salle d'audience	3	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience D	Projecteur LED (Eclaire vers le haut du dôme)	1	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience D	Hublot led (insérés dans panneaux menuisés)	23	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience E	Projecteur LED (Eclaire vers le bas sur la salle d'audience	3	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience E	Projecteur LED (Eclaire vers le haut du dôme)	1	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience E	Hublot led (insérés dans panneaux menuisés)	23	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience F	Projecteur LED (Eclaire vers le bas sur la salle d'audience	3	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	R+3	Salle d'Audience F	Projecteur LED (Eclaire vers le haut du dôme)	1	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience F	Hublot led (insérés dans panneaux menuisés)	23	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Projecteur LED (Eclaire vers le bas sur la salle d'audience)	5	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Projecteur LED (Eclaire vers le haut du dôme)	1	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Hublot led (insérés dans panneaux menuisés)	48	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Projecteur LED (Eclaire vers le bas sur la salle d'audience)	5	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Projecteur LED (Eclaire vers le haut du dôme)	1	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Hublot led (insérés dans panneaux menuisés)	48	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Projecteur LED (Eclaire vers le bas sur la salle d'audience)	5	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Projecteur LED (Eclaire vers le haut du dôme)	1	PHILLIPS	N/A	2016			Projecteur led 200W/6500K noir IP65			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Hublot led (insérés dans panneaux menuisés)	46	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+2	Espace bureaux	Hublot plafonnier fluo compact	206	N/A	N/A	1998			Ampoules fluo compact 3 unités par hublot			X			
TJ	R+2	Zone circulation	Unité éclairage tube simple led	40	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	R+2	Sanitaires / couloir	Spot dichroïque	31	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+2	Cages d'escaliers / Local technique	Unité éclairage fluo simple	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+2	Cellules	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle des Pas perdus	Projecteur type cinéma	22	N/A	N/A	1998			Ampoules de type iodure			X			
TJ	R+3	Salle des Pas perdus	Projecteur type cinéma	51	ERCO	Eclipse 2	1998			Ampoules de type halogène			X			
TJ	R+1	Espace bureaux	Hublot plafonnier fluo compact	402	N/A	N/A	1998			Ampoules fluo compact 3 unités par hublot			X			
TJ	R+1	Zone circulation	Unité éclairage tube simple led	82	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	R+1	Sanitaires / couloir	Spot dichroïque	98	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Cages d'escaliers / Local technique	Unité éclairage fluo simple	15	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Cellules	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	5	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Espace bureaux	Dalle plafonnier fluo compact	225	N/A	N/A	1998			Tube fluo compact 3 unités par dalle			X			
TJ	RDC	Espace bureaux	Hublot plafonnier fluo compact	78	N/A	N/A	1998			Ampoules fluo compact 3 unités par hublot			X			
TJ	RDC	Zone circulation	Unité éclairage tube simple led	72	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	RDC	Sanitaires / couloir	Spot dichroïque	49	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Cages d'escaliers / Local technique	Unité éclairage fluo simple	13	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Cellules	Unité d'éclairage fluo double	91	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Cellules	Unité éclairage tube ruban led	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Unité éclairage fluo simple	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL ONDULEUR	Unité d'éclairage fluo double	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Unité d'éclairage fluo double	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Unité d'éclairage fluo double	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL ASCENSEUR	Unité d'éclairage fluo double	3	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Haut	Unité éclairage tube double led	21	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Locaux tech extraction insufflation R-1 Haut	Unité d'éclairage fluo double	18	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Archives zone R-2 Haut	Unité éclairage fluo simple	3	Osram	N/A	1998			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	N-1	Cage d'escalier hélicoïdal R-2 Haut	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Escalier sortie de secours R-2 Haut	Unité éclairage hublot led	4	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-2 Haut	Détecteur de présence	2	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Unité éclairage tube double led	27	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Unité éclairage fluo simple	21	Osram	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Unité d'éclairage fluo double	35	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Escalier sortie de secours R-1 Bas	Unité éclairage hublot led	5	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Cage d'escalier hélicoïdal R-2 Haut	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Détecteur de présence	4	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Archives zone R-2 partie technique	Spot dichroïque	3	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Unité éclairage tube double led	5	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Unité éclairage fluo simple	2	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Unité d'éclairage fluo double	3	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Unité éclairage fluo simple	2	Osram	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Unité d'éclairage fluo double	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Unité d'éclairage fluo double	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	Unité d'éclairage fluo double	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	Unité éclairage tube double led	1	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	Unité éclairage fluo simple	7	Osram	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	Unité d'éclairage fluo double	5	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 bas Nord	Unité d'éclairage fluo double	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	Unité d'éclairage fluo double	6	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 Bas Sud	Unité d'éclairage fluo double	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Unité d'éclairage fluo double	7	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Unité d'éclairage fluo double	3	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Projecteur halogène	3	N/A	N/A	1998			150 Watts Halogène			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Haut	Unité éclairage tube double led	34	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-2	Locaux tech extraction insufflation R-2 Haut	Unité d'éclairage fluo double	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zone R-2 Haut	Unité éclairage fluo simple	2	Osram	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Cage d'escalier hélicoïdal R-2 Haut	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Escalier sortie de secours R-2 Haut	Unité éclairage hublot led	6	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Haut	Détecteur de présence	4	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Bas	Unité éclairage tube double led	35	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zon R-2 Bas	Unité éclairage fluo simple	4	Osram	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Locaux tech extraction insufflation R-2 Haut et Bas	Unité d'éclairage fluo double	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Escalier sortie de secours R-2 Bas	Unité éclairage hublot led	4	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-2	Cage d'escalier hélicoïdal R-2 Haut	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Bas	Détecteur de présence	4	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-2	Archives zone R-2 partie basse	Spot dichroïque	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Haute	Unité éclairage tube double led	41	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-3	Locaux tech extraction insufflation parties haute	Unité d'éclairage fluo double	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie haute	Unité éclairage fluo simple	28	Osram	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Escalier sortie de secours Partie basse N-3	Unité éclairage hublot led	6	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-3	Cage d'escalier hélicoïdal	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Détecteur de présence	4	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Unité éclairage tube double led	34	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Unité éclairage fluo simple	21	Osram	N/A	1998			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	N-3	Locaux tech extraction insufflation haute et basse et locaul tech ascenseur	Unité d'éclairage fluo double	9	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Escalier sortie de secours Partie basse N-3	Unité éclairage hublot led	5	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Détecteur de présence	4	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-3	Cage d'escalier hélicoïdal	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Archives zone R-3 partie basse	Spot dichroïque	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Haute	Unité éclairage tube double led	35	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-4	Locaux tech extraction insufflation parties haute	Unité d'éclairage fluo double	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Archives zone R-4 partie haute	Unité éclairage fluo simple	32	Osram	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Escalier sortie de secours Partie haute N-4	Unité éclairage hublot led	6	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-4	Cage d'escalier hélicoïdal	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Haute	Détecteur de présence	4	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Unité éclairage tube double led	35	Osram	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-4	Archives zone R-4 partie basse	Unité éclairage fluo simple	22	Osram	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Locaux tech extraction insufflation haute et basse et locaux tech ascenseurs	Unité d'éclairage fluo double	9	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Escalier sortie de secours Partie basse N-4	Unité éclairage hublot led	3	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Détecteur de présence	5	N/A	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-4	Cage d'escalier hélicoïdal	Unité éclairage tube fluo double anti vandale	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Local sanitaires archives N-4 partie Basse	Spot dichroïque	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Liseuse	4	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience C	Liseuse	3	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience D	Liseuse	3	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience E	Liseuse	3	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Liseuse	4	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Liseuse	4	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TOUR SORC	R+2	Salle	Spot dichroïque	12	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TOUR SORC	R+3	Salle	Spot dichroïque	15	N/A	N/A	1998			N/A			X			
PPP	RDC	Espace bureaux	Plafonnier carré à trame 4x18W	132	N/A	N/A	2005			Fluo 4 X 18 w				X		
PPP	RDC	Sanitaires escaliers	Unité éclairage hublot led	4	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	Espace bureaux	Spot Simple fluo compact	143	N/A	N/A	2005			Lampe fluo compact simple				X		
PPP	RDC	Archives	Unité éclairage Double tubes fluo	24	Osram	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+1	Espace bureaux	Plafonnier carré à trame 4x18W	21	N/A	N/A	2005			Fluo 4 X 18 w				X		
PPP	R+1	Sanitaires escaliers	Unité éclairage hublot led	6	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+1	Espace bureaux	Spot Simple fluo compact	101	N/A	N/A	2005			Lampe fluo compact simple				X		
PPP	R+1	Archives	Unité éclairage Double tubes fluo	63	Osram	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Espace bureaux	Plafonnier carré à trame 4x18W	21	N/A	N/A	2005			Fluo 4 X 18 w				X		
PPP	R+2	Sanitaires escaliers	Unité éclairage hublot led	4	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Espace bureaux	Spot Simple fluo compact	21	N/A	N/A	2005			Lampe fluo compact simple				X		
PPP	R+2	Archives	Unité éclairage Double tubes fluo	46	Osram	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Chaufferie	Unité éclairage simple tubes fluo	3	Osram	N/A	2005			N/A				X		
CA	R+2	Bureaux individuel	Pavé 4 tubes fluo compact	145	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+2	Couloirs	Unité éclairage tube fluo double	4	N/A	N/A	1998			N/A				X		

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	R+2	Couloirs et bureaux	Spots fluo compact	62	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	R+2	Escalier	Hublot fluo compact	3	N/A	N/A	1998			Ampoules fluo compact 3 unités par hublot				X		
CA	R+2	LOCAL 222	Unité d'éclairage fluo double	1	N/A	N/A	2009			N/A			X			
CA	R+2	LOCAL SERVEUR 217	Unité d'éclairage fluo double	1	N/A	N/A	2009			N/A			X			
CA	R+1	Bibliothèque	Lustre 8 sources lumineuses	1	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	R+1	Couloirs	Lustre 6 sources lumineuses	1	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	R+1	Bureaux individuel	Pavé 4 tubes fluo compact	238	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	Couloirs	Unité éclairage tube fluo double	6	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	Couloirs Local technique	Unité éclairage tube fluo simple	54	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	Couloirs et bureaux	Applique simple	50	N/A	N/A	2000			Ampoules Halogène			X			
CA	R+1	Couloirs / Sanitaires	Spots simple	103	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	R+1	Couloirs et bureaux	Spots fluo compact	172	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	R+1	Escalier	Hublot fluo compact	13	N/A	N/A	1998			Ampoules fluo compact 3 unités par hublot				X		
CA	R+1	SAS LT R+1	Unité éclairage tube fluo double	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	LOCAL 173 VDI	Unité éclairage tube fluo double	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	LOCAL 174 ARCHIVES	Unité éclairage tube fluo double	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	LOCAL 171 VENTILATION	Unité éclairage tube fluo double	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	R+1	LOCAL B103 VENTILATION	Unité éclairage tube fluo double	3	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Salle d'Audience A	Lustre 16 Sources	5	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Lustre globe 3 sources	8	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Lampe sur pied moyen empire 1 source	6	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Spots simple	24	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	bloc de sécurité ambiance	2	ETN	N/A	2014			Bloc D'AMBIANCE LED URA 320 LM			X			
CA	RDC	Salle d'Audience B	Lustre 10 Sources	1	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience B	Spots fluo compact	11	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience C	Applique simple	10	N/A	N/A	2000			Ampoules Halogène			X			
CA	RDC	Salle d'Audience D	Lustre globe 3 sources	4	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience D	Lampe sur pied moyen empire 1 source	4	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience D	Applique simple	10	N/A	N/A	2000			Ampoules Halogène			X			
CA	RDC	Salle d'Audience E	Plafonnier 4 tubes fluo	4	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Salle d'Audience F	Plafonnier 4 tubes fluo	4	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Salle d'Audience G	Projecteur	16	N/A	N/A	2005			Ampoules iodure			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Fluo double	46	N/A	N/A	2005			Tube fluo			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	bloc de sécurité ambiance	8	ETN	N/A	2014			Bloc D'AMBIANCE LED URA 320 LM			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDC	Salle d'Audience H	Projecteur halogène 500 W	7	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Fluo double	6	N/A	N/A	2005			Tube fluo			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	bloc de sécurité ambiance	2	ETN	N/A	2014			Bloc D'AMBIANCE LED URA 320 LM			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Fluo double	6	N/A	N/A	2005			Tube fluo			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Spots simple	4	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Spots fluo compact	4	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Projecteur halogène 500 W	2	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	bloc de sécurité ambiance	2	ETN	N/A	2014			Bloc D'AMBIANCE LED URA 320 LM			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Spots fluo compact	28	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience C	Applique simple	8	N/A	N/A	2000			Ampoules Halogène			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	bloc de sécurité ambiance	2	ETN	N/A	2014			Bloc D'AMBIANCE LED URA 320 LM			X			
CA	RDC	Bibliothèque	Lustre 18 sources lumineuses	1	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Bureaux individuel Salle audience Montsquieu	Lustre 16 sources lumineuses	6	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Bureaux individuel Salle audience Montsquieu	Lustre 16 sources lumineuses	1	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Couloirs Bureau des délibérés	Lustre 10 sources lumineuses	3	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Bibliothèque	Lustre 8 sources lumineuses	6	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salon d'honneur	Lustre 7 sources lumineuses	4	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Couloirs	Lustre 6 sources lumineuses	9	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle pas perdus	Candelabres globes 4 Sources	8	N/A	N/A	1846			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Bureaux individuel	Pavé 4 tubes fluo compact	161	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Couloirs	Unité éclairage tube fluo double	22	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Couloirs Local technique	Unité éclairage tube fluo simple	51	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Salle pas perdus	Unité éclairage tube led simple en corniche	58	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Bibliothèque avocats Salle audience H	Unité éclairage tube fluo simple	12	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDC	Couloirs et bureaux	Applique simple	37	N/A	N/A	2000			Ampoules Halogène			X			
CA	RDC	Couloirs / Sanitaires	Spots simple	93	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Couloirs et bureaux	Spots fluo compact	251	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Escalier	Hublot fluo compact	22	N/A	N/A	1998			Ampoules fluo compact 3 unités par hublot				X		
CA	RDC	Escalier sur parvis extérieur	Projecteur halogène 500 W	12	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Poteaux d'éclairage extérieurs led et halogène	6	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	bloc de sécurité ambiance	6	ETN	N/A	2014			Bloc D'AMBIANCE LED URA 320 LM			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDJ	Poste de sécurité	Spots fluo compact	11	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDJ	Bureaux individuel	Pavé LED	12	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Bureaux individuel	Pavé 4 tubes fluo compact	98	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Couloirs	Unité éclairage tube fluo double	16	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Couloirs Local technique	Unité éclairage tube fluo simple	17	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	Couloirs et bureaux	Applique simple	24	N/A	N/A	2000			Ampoules Halogène			X			
CA	RDJ	Couloirs / Sanitaires	Spots simple	4	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDJ	Couloirs et bureaux	Spots fluo compact	78	N/A	N/A	2000			Ampoules incandescentes			X			
CA	RDJ	Escalier	Hublot fluo compact	22	N/A	N/A	1998			Ampoules fluo compact 3 unités par hublot				X		
CA	RDJ	Escalier sortie de secours	Unité éclairage hublot led	1	N/A	N/A	2018			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Unité d'éclairage fluo double	4	N/A	N/A	2009			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Hublots incandessants	3	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Unité d'éclairage fluo double	2	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	RDJ	LOCAL SURPRESSEUR	Unité d'éclairage fluo double	1	N/A	N/A	2009			N/A			X			
CA	SOUS SOL	Couloirs	Unité éclairage tube fluo double	27	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	SOUS SOL	Couloirs Local technique	Unité éclairage tube fluo simple	3	N/A	N/A	1998			N/A				X		
CA	SOUS SOL	Escalier	Hublot fluo compact	1	N/A	N/A	1998			Ampoules fluo compact 3 unités par hublot				X		
BAES																
TJ	R+5	Tout le niveau	Eclairage de secours LED anti vandale	18	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+4	Tout le niveau	Eclairage de secours LED anti vandale	9	ETN	N/A	2018			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Tout le niveau y compris circulations d'accès aux salles d'audience	Eclairage de secours LED anti vandale	30	ETN	N/A	2018			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Eclairage de secours LED anti vandale	5	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Eclairage de secours LED anti vandale	3	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience C	Eclairage de secours LED anti vandale	2	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience D	Eclairage de secours LED anti vandale	2	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience E	Eclairage de secours LED anti vandale	2	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience F	Eclairage de secours LED anti vandale	2	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Eclairage de secours LED anti vandale	3	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Eclairage de secours LED anti vandale	3	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Eclairage de secours LED anti vandale	3	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+2	Tout le niveau	Eclairage de secours LED anti vandale	19	ETN	N/A	2018			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+2	Salle des Pas perdus	Eclairage de secours LED anti vandale	15	ETN	N/A	2018			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	R+1	Tout le niveau	Eclairage de secours LED anti vandale	36	ETN	N/A	2018			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	RDC	Tout le niveau	Eclairage de secours LED anti vandale	42	ETN	N/A	2018			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Eclairage de secours portatif	1	LUMINOX	N/A	1998			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	RDC	LOCAL ONDULEUR	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			52H			X			
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			53H			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			54H			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Eclairage de secours portatif	1	LUMINOX	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL ASCENSEUR	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			55H			X			
TJ	N-1	Zone parking R-2 Haut	Eclairage de secours LED haut et bas sur piliers ou adjacents portes	35	ETN	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Eclairage de secours LED haut et bas sur piliers ou adjacents portes	33	ETN	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			69H			X			
TJ	N-1	Local GF	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			67H			X			
TJ	N-1	TGBT	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			66H			X			
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			65H			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			42H			X			
TJ	N-1	LT 1 bas Nord	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			26H			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			55H			X			
TJ	N-1	LT 1 Bas Sud	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			11H			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Eclairage de secours	1	ETN	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Haut	Eclairage de secours LED haut et bas sur piliers ou adjacents portes	26	ETN	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Bas	Eclairage de secours LED haut et bas sur piliers ou adjacents portes	25	ETN	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Eclairage de secours LED haut et bas sur piliers ou adjacents portes	29	ETN	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Eclairage de secours LED haut et bas sur piliers ou adjacents portes	33	ETN	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-3	Local ascenseur WN 163 164 n-3 partie Basse	Bloc de secours portable	1	LUMINOX	N/A	1998			23 P			X			
TJ	N-3	Local ascenseur WN 163 164 n-3 partie Basse	Eclairage de secours	1	N/A	N/A	2010			24H			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Haute	Eclairage de secours LED haut et bas sur piliers ou adjacents portes	29	ETN	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Eclairage de secours LED haut et bas sur piliers ou adjacents portes	32	ETN	N/A	2018			N/A			X			
TJ	N-4	Local ascenseur n° 1 N-4 partie Basse	Bloc de secours portable	1	LUMINOX	N/A	1998			N/A			X			
TOUR SORC	R+2	Salle et escalier	Eclairage de secours	5	ETN	N/A	2016			2H-3H-4H-?-?			X			
PPP	RDC	Tout le niveau	Eclairage de secours LED	41	LEGRAND	N/A	2016			BAES d'évacuation saillie IP43 IK07			X			
PPP	RDC	Archives	Bloc de sécurité ambiance	1	ETN	N/A	2016			Bloc D'AMBIANCE LED URA 320 LM			X			
PPP	R+1	Tout le niveau	Eclairage de secours LED	16	LEGRAND	N/A	2016			BAES d'évacuation saillie IP43 IK07			X			
PPP	R+2	Tout le niveau	Eclairage de secours LED	7	LEGRAND	N/A	2016			BAES d'évacuation saillie IP43 IK07			X			
CA	R+2	Couloirs	Eclairage de secours LED anti vandale	19	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	R+1	Couloirs	Eclairage de secours LED anti vandale	78	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Eclairage de secours LED anti vandale	5	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDC	Salle d'Audience B	Eclairage de secours LED anti vandale	3	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDC	Salle d'Audience C	Eclairage de secours LED anti vandale	5	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDC	Salle d'Audience D	Eclairage de secours LED anti vandale	5	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDC	Salle d'Audience G	Eclairage de secours LED anti vandale	5	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Eclairage de secours LED anti vandale	2	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Eclairage de secours LED anti vandale	7	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Eclairage de secours LED anti vandale	7	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDC	Couloirs	Eclairage de secours LED anti vandale	108	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Bloc autonome portable	1	N/A	N/A	2014			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Eclairage de secours LED anti vandale	2	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDJ	Couloirs	Eclairage de secours LED anti vandale	44	ETN	N/A	2014			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Eclairage de secours	1	N/A	N/A	2009			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Eclairage de secours	1	N/A	N/A	2017			N/A			X			
CA	SOUS SOL	Couloirs escalier	Eclairage de secours LED anti vandale	8	ETN	N/A	2015			URA - BAES enveloppe cylindrique IP 65 / IK 08			X			
PARATONNERRE																
TJ	R+6	Toiture	mat paratonnerre	1			1998						X			
GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT																
TJ	N-1	TGBT	Automate GTB	ENS	DISTECH Controls		2020			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Extension automate GTB	1	DISTECH Controls		2020			N/A			X			
SYSTÈMES DE SECURITE INCENDIE (sur la CA, la nouvelle DI + PMS sera mis en service en Aout 2024)																
TJ	R+5	Espace bureaux	Sirène	4	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+5	Couloirs	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 132 141 05 - ZDM 131 151 20 - ZDM			X			
TJ	R+5	Couloirs	Déclencheur manuel issue de secours	2	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+5	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	38	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+5	Locaux sanitaires	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	2	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	R+5	LT 5-4	Détection par aspiration	1	VESDA	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+5	LT 5-4	Détection par aspiration	1	VESDA	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+5	LT 5-4	Détection par aspiration	1	CHUBB	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+4	Espace bureaux	Sirène	6	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+4	Couloirs	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 130 14 103- ZDM 130 14 102- ZDM 129 14 101			X			
TJ	R+4	Couloirs	Déclencheur manuel issue de secours	3	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+4	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	65	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+4	Locaux sanitaires	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	4	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Espace bureaux	Sirène	6	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Couloirs	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 128 131 01- ZDM 128 131 02- ZDM 128 131 03			X			
TJ	R+3	Couloirs	Déclencheur manuel issue de secours	5	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	62	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	R+3	Atrium	Détecteurs de fumée optique à absorption linéaire	2	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Locaux sanitaires	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	5	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Déclencheur manuel incendie	2	CHUBB	N/A	2016			ZDM 120 171 22 - ZDM 120 171 23			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 126 17 124			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience C	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience C	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 125 17 126			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience D	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience D	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 125 17 125			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience E	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience E	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 125 17 128			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience F	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience F	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 124 17 129			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 123 17 130			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 122 17 133			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 121 17 134			X			
TJ	R+2	Espace bureaux	Sirène	2	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+2	Couloirs	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 120 12 101- ZDM 119 12 102- ZDM 118121 03			X			
TJ	R+2	Couloirs	Déclencheur manuel issue de secours	3	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+2	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	63	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+2	Locaux sanitaires	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	3	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	R+2	Salle des Pas perdus	Sirène	5	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+2	Salle des Pas perdus	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 120 12 101- ZDM 119 12 102- ZDM 118121 03			X			
TJ	R+2	Salle des Pas perdus	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	16	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+1	Espace bureaux	Sirène	6	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+1	Couloirs	Déclencheur manuel incendie	5	CHUBB	N/A	2016			ZDM115 10103/ZDM 11511103 ZDM116 10102/ZDM 11611102 ZDM116 10101/ZDM 11611101			X			
TJ	R+1	Couloirs	Déclencheur manuel issue de secours	6	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+1	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	117	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+1	Locaux sanitaires	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	9	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	RDC	Espace bureaux	Sirène	10	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	RDC	Couloirs	Déclencheur manuel incendie	9	CHUBB	N/A	2016			ZDM 1148106 / ZDM 1149108 ZDM 1149107 / ZDM 1148107 ZDM 1148104 / ZDM 1149105 ZDM 1138101 / ZDM 1139102 ZDM 1139103			X			
TJ	RDC	Couloirs	Déclencheur manuel issue de secours	8	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
TJ	RDC	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	99	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	RDC	Locaux sanitaires	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	11	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	RDC	TRANSFO P2	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	RDC	POSTE GAZ	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2016			?? 090228			X			
TJ	RDC	LOCAL ONDULEUR	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 113 9101			X			
TJ	RDC	LOCAL ONDULEUR	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL ONDULEUR	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2016			ZDA 24 9030			X			
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL TGBT SECU	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2016			ZDA 24 9031			X			
TJ	RDC	LOCAL PO	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2016			ZDA 24 9032			X			
TJ	RDC	LOCAL ASCENSEUR	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	RDC	LOCAL ASCENSEUR	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2016			ZDA 27 9933			X			
TJ	RDC	LOCAL ASCENSEUR	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2016			ZDA 28 9035			X			
TJ	N-1	Zone parking R-2 Haut	Sirène	6	NUGELEC	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-2 Haut	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 110 161 11 ZDM 110 161 06 ZDM 112 161 05			X			
TJ	N-1	Zone parking R-2 Haut	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	1	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-2 Haut	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	23	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Sirène	7	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Déclencheur manuel incendie	5	CHUBB	N/A	2016			ZDM 111 16110/ZDM 111 16109/ZDM111 16107/ZDM 112 16103/ZDM112 16102			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	4	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	24	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 112 16103			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	2	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	2	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hâ : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 112 16103			X			
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	2	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Nord	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	3	NUGELEC	N/A	2016			ZDA 13 613/615/617			X			
TJ	N-1	LT 1 bas Nord	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 bas Nord	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	2	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	4	NUGELEC	N/A	2016			ZDA 13 6022/6027/6023/6029			X			
TJ	N-1	LT 1 Bas Sud	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 Bas Sud	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	2	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	4	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	2	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Haut	Sirène	3	NUGELEC	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Haut	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 107 31 22 ZDM 107 31 21 ZDM 108 31 18			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Haut	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	3	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Haut	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	17	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Bas	Sirène	3	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Bas	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 108 3123, ZDM 108 3120 ZDM 108 3119, ZDM 108 3130			X			
TJ	N-2	Zone parking R-3 Bas	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	3	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Bas	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	17	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Haute	Sirène	5	NUGELEC	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Haute	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 104 31 14, ZDM 104 31 13 ZDM 103 31 10			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Haute	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	4	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Haute	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	29	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Sirène	5	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Déclencheur manuel incendie	6	CHUBB	N/A	2016			ZDM 105 3115, ZDM 105 3112 ZDM 105 3111, ZDM 108 3130 ZDM 105 3109, ZDM 105 6108			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	4	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	26	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Haute	Sirène	4	NUGELEC	NUGELEC	2016			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hâ : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie haute	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2016			ZDM 101 31 06 ZDM 101 31 05 ZDM 101 31 02			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie haute	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	3	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie haute	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	30	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-4	Escalier de secours hélicoïdal	Colonne sèche	2	N/A	N/A	1998			N° 5 et n° 7			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Sirène	4	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie basse	Déclencheur manuel incendie	4	CHUBB	N/A	2016			ZDM 102 3107 ZDM 102 3104 ZDM 102 3103 ZDM 102 3101			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Avertisseur sonore et lumineux d'incendie	5	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie haute	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	32	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-4	Escalier de secours hélicoïdal	Colonne sèche	2	N/A	N/A	1998			N° 3 et n° 2			X			
TJ	RDC	Escalier de secours hélicoïdal	Colonne sèche	3	N/A	N/A	1998			N° 1- N°4-N° 6			X			
TJ	RDC	Local GTB	Centrale détection CO	1	DRAGER		1998						X			
Annexe TJ, 58 rue du Hâ		Cave	SSI Alarme sonore RADIO type 4	1	RGP								X			
Annexe TJ, 58 rue du Hâ		Accès escaliers	SSI Alarme sonore RADIO type 4	4	RGP								X			
PPP	RDC	accueil	centrale incendie	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	accueil	Tableau de report	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	RDC	CMSI	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	Espace bureaux	Sirène	3	NUGELEC	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	Couloirs	Déclencheur manuel incendie	12	CHUBB	N/A	2005			ZDM 132 141 05 - ZDM 131 151 20 - ZDM ...				X		
PPP	RDC	Couloirs	Déclencheur manuel issue de secours	7	CHUBB	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	Archives	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	7	N/A	NUGELEC	2014			N/A				X		
PPP	R+1	Espace bureaux	Sirène	10	NUGELEC	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+1	Couloirs	Déclencheur manuel incendie	5	CHUBB	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+1	Couloirs	Déclencheur manuel issue de secours	5	CHUBB	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Espace bureaux	Sirène	3	NUGELEC	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Couloirs	Déclencheur manuel incendie	3	CHUBB	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Couloirs	Déclencheur manuel issue de secours	1	CHUBB	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Chaufferie	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	2	N/A	NUGELEC	2014			N/A				X		
CA	R+2	Circulations	Sirène	4	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	R+2	Circulations	Déclencheur manuel incendie	4	CHUBB	20	2016			ZDM 3131/3111/3831/3811			X			
CA	R+2	Circulations	Déclencheur manuel issue de secours	2	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
CA	R+2	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	54	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
CA	R+2	Couloirs	AES	1	SIEMENS	N/A	2010			N/A			X			
CA	R+2	Couloirs	Clapet coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
CA	R+2	LOCAL 222	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2017			ZA 30/4/1			X			
CA	R+2	LOCAL SERVEUR 217	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2017			ZA 30/1/1			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	R+1	Circulations	Sirène	13	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	R+1	Circulations	Déclencheur manuel incendie	17	CHUBB	20	2016			ZDM 64101 - 6471 - 6491 - 6481 - 6411 - 6431 - 6461 - 6441 - 6551 - 5481 - 5451 - 5441 - 5431 - 5421 - 5411 - 5461 + 4 sans codes			X			
CA	R+1	Circulations	Déclencheur manuel issue de secours	7	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
CA	R+1	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	123	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
CA	R+1	Couloirs	Appel PCS	1	N/A	N/A	2016			N/A			X			
CA	R+1	Couloirs	AES	2	SIEMENS	N/A	2010			N/A			X			
CA	R+1	Couloirs	Clapet coupe-feu	3	N/A	N/A	1998			N/A			X			
CA	R+1	SAS LT R+1	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2017			N/A			X			
CA	R+1	LOCAL 173 VDI	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2017			ZDA 59/6/1			X			
CA	R+1	LOCAL 174 ARCHIVES	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2017			ZDA 59/5/1			X			
CA	R+1	LOCAL B103 VENTILATION	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2017			ZDA 59/12/1			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience B	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience C	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience D	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience E	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience F	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			ZDM 10071			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	4	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Sirène	2	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	4	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Circulations	Sirène	24	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Circulations	Déclencheur manuel incendie	17	CHUBB	N/A	2016			15 unité 3 avec référence ZDM1 01061 - ZDM 87141 - ZDM 101041 - ZDM 87131- ZDM10071 -			X			
CA	RDC	Circulations	Déclencheur manuel issue de secours	12	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	108	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
CA	RDC	Couloirs	Appel PCS	1	N/A	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDC	Couloirs	AES	2	SIEMENS	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Couloirs	Clapet coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
CA	RDC	LOCAL 39	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2017			ZDA 92/1/1			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Déclencheur manuel issue de secours	4	CHUBB	N/A	2005			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	5	N/A	NUGELEC	2014			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDJ	Circulations	Sirène	9	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDJ	Circulations	Déclencheur manuel incendie	5	CHUBB	N/A	2016			ZDM 11501 - ZDM 11502 - ZDM 11503 - ZDM 12221 - ZDM 12211			X			
CA	RDJ	Circulations	Déclencheur manuel issue de secours	6	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDJ	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	93	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
CA	RDJ	Couloirs	Appel PCS	3	N/A	N/A	2016			N/A			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2018			ZDA 126/7/1			X			
CA	RDJ	CHAUFFERIE PROCHE PCS	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2017			ZDA 113/07			X			
CA	RDJ	LOCAL SURPRESSEUR	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	NUGELEC	N/A	2017			ZDA 126/4/1			X			
CA	RDJ	Couloirs	AES	2	SIEMENS	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Couloirs	Clapet coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			N/A			X			
CA	SOUS SOL	Couloirs	Sirène	1	NUGELEC	N/A	2016			N/A			X			
CA	SOUS SOL	Circulations	Déclencheur manuel incendie	1	CHUBB	N/A	2016			N/A			X			
CA	SOUS SOL	Tout le niveau	Détecteurs optiques de fumée Interactif adressable	1	N/A	NUGELEC	2016			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Baie ECS sécurité incendie (contrôleur affichage dérangements et défauts)	1	CHUBB	UTI.com	2018			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Baie CMSI Sécurité incendie	1	CHUBB	N/A	2018			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Modules de répartition de détection des défauts par zone dédié aux niveaux de parking infra du N-4/N-3/coffrets insufflation et d'extraction N-4 et N-3.	1	CHUBB	N/A	2018			Zones parking ZC01 à ZC06 et ZF01 à ZF04 Coffrets insufflation / ventilation ZF01 à ZF04			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Modules de répartition de détection des défauts par zone dédié aux niveaux de parking infra du N-2/N-1/coffrets insufflation et d'extraction N-2 et N-1.	1	CHUBB	N/A	2018			Zones parking ZC07 à ZC11 et ZF05 à ZF08 + ZC 12 LT N-1 Coffrets insufflation / ventilation ZF05 à ZF08			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Modules de répartition de détection des défauts par zone dédié aux RdC à R+5	1	CHUBB	N/A	2018			RdC (ZC13-ZC14-ZF09-ZF10-ZF11-ZF12), R+1 (ZC15-ZC16-ZF13-ZF14-ZF15-ZF16), R+2 et R+3 (ZC18-ZC19-ZF17-ZF19-ZF18-ZF20), R+4 (ZC29-ZC30-ZF28-ZF29), R+5 (ZC31-ZC32-ZF30-ZF31)			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Modules de répartition de détection des défauts par zone dédié aux salles d'audience (I, H, G,E-F, C-D, B et A)+ moteurs d'ext et insuff RdC R+1 et R+4	1	CHUBB	N/A	2018			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Modules de répartition de détection des défauts par zone dédié aux moteurs d'ext et insuffi du R+5 + toutes les coques	1	CHUBB	N/A	2018			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Modules de répartition de détection des défauts par zone dédié à la salle des pas perdus, clapets coupe-feu du RdC au R+5 des CTA archives , CTA du TJ du RdC au R+5.	1	CHUBB	N/A	2018			N/A			X			
CA	RDJ	Salle des pas perdus	Détecteurs linéaires de fumée	2	N/A	N/A	2014			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDJ	Poste de sécurité	Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours	1	ALIGATOR CETEXEL	N/A	2018			Gestion de 5 portes issues de secours du TJ			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours	1	JPM	N/A	2018			Gestion d'une porte			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Coffret de report SSI pour la Cour d'Appel	1	SIEMENS	N/A	2018			N/A			X			
CA	RDC	Accueil CA	Baie AES sécurité incendie (contrôleur affichage dérangements et défauts)	1	SIEMENS	CERBERUS	2000			AES 11 EN54.4/NFSV61 940			X			
CA	RDC	Accueil CA	Baie CMSI Sécurité incendie	1	SIEMENS	CERBERUS	2000			N/A			X			
CA	RDC	Accueil CA	Modules de répartition de détection des défauts par zone de l'ensemble des zones du RdJ / RDC/1er/2è et combles	1	SIEMENS	N/A	2018			N/A			X			
CA	RDC	Accueil CA	Modules de répartition de détection des défauts par zone de l'ensemble des moteurs de désenfumage et extraction	1	SIEMENS	N/A	2010			N/A			X			
ANTI-INTRUSION																
Annexe TJ, 58 rue du Hà		ensemble site	Centrale intrusion Y compris détecteurs et diffuseurs sonores	1									X			
PPP	RDC	Accueil	centrale intrusion	1	HONNEYWELL	GALAXY 3 - 144C	2005			N/A				X		
PPP	RDC	Accueil	Chargeur 24 v ventouse	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	RDC	clavier alarme	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	R+2	Couloirs	Ventouse portes de cloisonnement	10	SIEMENS	N/A	2009			N/A				X		
PPP	R+1	Couloirs	Ventouse portes de cloisonnement	10	SIEMENS	N/A	2009			N/A				X		
PPP	RDJ	Couloirs	Ventouse portes de cloisonnement	4	SIEMENS	N/A	2009			N/A				X		
CONTRÔLE D'ACCÈS																
TJ	R+5	Couloirs	Lecteurs Badge	6	N/A	N/A	2010			LB501- LB502-LB503-LB504-LB505-LB506			X			
TJ	R+4	Couloirs	Lecteurs Badge	3	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Couloirs	Lecteurs Badge	10	N/A	N/A	2010			LB311-LB312- LB309-LB308-LB305-LB306-LB303-LB304-LB301-LB302			X			
TJ	R+3	Couloirs	Appel PCS	2	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+2	Couloirs	Lecteurs Badge	11	N/A	N/A	2010			LB219-LB220-LB216-LB217-LB218--LB209-LB210-LB207-LB208-LB203-LB204			X			
TJ	R+1	Couloirs	Lecteurs Badge	20	N/A	N/A	2010			LB113/114/101/202/102 103/104/111/112/115/116 105/106/121/122/020/019/109/108/107			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	RDC	Couloirs	Lecteurs Badge	25	N/A	N/A	2010			LB 012 / LB 011 / LB 013 / LB 014 LB 031 / LB 032 / LB 033 / LB 034 LB 015 /LB 016 / LB 008 / LB 006 LB 005 / LB 043 / LB 039 / LB 040 LB 036 / LB 037 / LB 038 / LB 041 LB 042 / LB 029 / LB 030 /LB 022 LB 026			X			
TJ	N-1	Sas	Lecteurs Badge	4	N/A	N/A	2010			LB550 205/LB552 02/LB552 03/LB51 06			X			
TJ	N-2	Sas saisies	Lecteurs Badge	3	N/A	N/A	2010			LB550 205/LB552 02/LB552 03			X			
TJ	R+4	Zone parking N-4 partie Basse	Appel PCS	1	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+2	Couloirs	Appel PCS	2	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	R+1	Couloirs	Appel PCS	5	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	RDC	Couloirs	Appel PCS	9	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-2 Haut	Appel PCS	4	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Appel PCS	4	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Haut	Appel PCS	3	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-2	Zone parking R-2 Bass	Appel PCS	4	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Haute	Appel PCS	3	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-3	Zone parking N-3 partie Basse	Appel PCS	4	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Haute	Appel PCS	3	N/A	N/A	2016			N/A			X			
TJ	N-4	Zone parking N-4 partie Basse	Appel PCS	4	N/A	N/A	2016			N/A			X			
Annexe TJ, 58 rue du Hà		ensemble site	Contrôle d'accès Y compris les lecteurs de badges	1									X			
PPP	RDC	Couloirs	Lecteurs Badge	4	CDVI	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	Bureau Accueil	centrale intrusion	1	CDVI		2005			N/A				X		
PPP	RDC	Bureau Accueil	Interphone	ENS	CASTEL		2005			N/A				X		
PPP	R+1	Couloirs	Lecteurs Badge	5	CDVI	N/A	2005			N/A				X		
CA	R+2	Couloirs	Lecteurs Badge	4	N/A	N/A	2010			LB : 69/70/70 BIS / 71			X			
CA	R+1	Couloirs	Lecteurs Badge	11	N/A	N/A	2016			LB 53/54/57/58/66/65/59/60/70/64/62			X			
CA	RDC	Couloirs	Lecteurs Badge	20	N/A	N/A	N/A			LB 45 - 46 - 49 - 47 -48 - 30 - 40 - 41 -43 - 35 -39 - 34 -32 - 27 - 26A - 26B - 52A - 52B - 29 - 28			X			
CA	RDJ	Couloirs	Lecteurs Badge	3	N/A	N/A	2010			LB 21 - LB 20 - LB 19			X			
VIDEOSURVEILLANCE / VIDEOPROTECTION																
TJ-CA	_	TOUS LOCAUX + EXTERIEUR	Caméra	Entre 120 et150	Diverses					5 non fonctionnelle (HS)			X			
CA	RDJ	Local PCO	Ecrans de contrôle	6						Et 2 postes caméra			X			
CA	RDJ	Local PCO	stockeur	Ens									X			
SONORISATION GÉNÉRALE ET EQUIPEMENTS AUDIO, VIDÉO ET DE PILOTAGE DES SALLES D'AUDIENCE																
TJ	R+4	Haut parleur sonorisation	Haut parleur	10	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Haut parleur sonorisation	Haut parleur	12	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Haut parleur	12	SM 26	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Micro	6	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Unité de commande centrale audio	1	SHURE	N/A	2010			séries MXC, 5900 ou 600			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Amplificateur	1	EXTRA	EKPA 1002	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Processeur de boucle induction	2	EASYT	ETISO	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Contrôleur de phases	1	EASYT	ET	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience A	Routeur	1	CISCO	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Processeur de boucle induction	2	EASYT	ETISO	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Pré Amplificateur	1	BOUYER	PR 1106	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Amplificateur	1	BOUYER	AR 4025	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Préamplificateur modulaire 6 entrées/4 sorties	1	BOUYER	TR 1406	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience B	Amplificateur	1	BOUYER	PA 110	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience C	Micro	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience D	Micro	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience E	Micro	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Haut parleur	2	SM 26	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Micro	4	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Unité de commande centrale audio en lien avec les unités de conférence et de discussion	1	SHURE	N/A	2010			séries MXC, 5900 ou 600			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Amplificateur	1	EXTRA	EKPA 1002	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Processeur de boucle induction	2	EASYT	ETISO	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Contrôleur de phases	1	EASYT	ET	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience G	Processeur de signal (Scaler)	1	XETRON	IN 1604 HD	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Haut parleur	2	SM 26	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Micro	4	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Processeur de boucle induction	2	EASYT	ETISO	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Unité de commande centrale audio en lien avec les unités de conférence et de discussion	1	SHURE	N/A	2010			séries MXC, 5900 ou 600			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Routeur	1	CISCO	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Processeur de signal (Scaler)	1	XETRON	IN 1604 HD	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience H	Amplificateur	1	EXTRA	EKPA 1002	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Haut parleur	2	SM 26	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Micro	9	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Processeur de boucle induction	2	EASYT	ETISO	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Amplificateur	1	TOA	P2240	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Pré Amplificateur	1	TOA	M 9000 M2	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Amplificateur FM TUNER	1	RONDSO	SD / SDHC	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Processeur Digital	1	EXTRON	DMP 44VLC	2010			2 entrées micro/ligne et 8 sorties			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Interface audio	1	CRESTON	SENI GWEXER	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Salle d'Audience I	Ecran tactile sans fil	1	CRESTON		2010			N/A			X			
TJ	R+2	Haut parleur sonorisation	Haut parleur	11	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+2	Salle des Pas perdus	Haut parleur	9	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+1	Haut parleur sonorisation	Haut parleur	15	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Haut parleur sonorisation	Haut parleur	19	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 1	Baie video	2	3M	N/A	2010			6FO vers SROE et PCS			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 1	Baie D-Link	1	3M	DGS 121010P	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 1	Serveur	1	N/A	N/A	2010			Avec enregistreur DVD			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 2	Tuner digital FM	1	BOUYER	GE 2067	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 2	Ampli	1	BOUYER	AR1150	2010			Cuisine			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 2	Ampli	1	BOUYER	PBP 2090	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 2	Ampli	1	BOUYER	CS1500	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 2	Pré Ampli	1	BOUYER	PR 1106	2010			Sous Sol			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 2	Ampli	1	BOUYER	AZ 2003	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 2	Centrale de surveillance lignes	1	BOUYER	CS 1500	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 2	Pré Ampli	1	BOUYER	PR 1106	2010			Cafétéria			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 2	Ampli	4	BOUYER	AR 1150	2010			SS 4/3/2/1			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 3	Pré Ampli	2	BOUYER	PR 1106	2010			N/A			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	RDC	Local Badges baie 3	Ampli	1	BOUYER	PBP 2090	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 3	Centrale de surveillance lignes	1	BOUYER	CS 1500	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 3	Lecteur CD	1	BOUYER	GD 1206	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 3	Ampli	3	BOUYER	AR1100	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 3	Ampli	4	BOUYER	AR1150	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 4	Centrale incendie	1	DRAGER	N/A	2010			8 voies			X			
TJ	RDC	Local Badges baie 5	Centrale d'interphonie	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Local Badges	PC	1	N/A	N/A	2010			GTB			X			
TJ	RDC	Local Badges	PC	1	N/A	N/A	2007			Super vision			X			
TJ	N-1	Haut parleur sonorisation R-2 Haut	Haut parleur	9	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Zone parking R-1 Bas	Haut parleur	5	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Chaufferie	Haut parleur	1	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	Local GF	Haut parleur	1	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	TGBT	Haut parleur	1	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT GROUPE ELECTROGENE	Haut parleur	1	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT 1 haut Sud	Haut parleur	1	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT RESTAURANT	Haut parleur	1	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-1	LT TOURS AEROTHERME	Haut parleur	1	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Haut parleur sonorisation R-2 Haut	Haut parleur	3	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-2	Haut parleur sonorisation R-2 Bas	Haut parleur	3	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Haut parleur sonorisation	Haut parleur	4	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-3	Haut parleur sonorisation	Haut parleur	7	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Haut parleur sonorisation	Haut parleur	5	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
TJ	N-4	Haut parleur sonorisation	Haut parleur	5	BOUYER	N/A	1998			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Haut parleur	6	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Micro	3	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Amplificateur audio	1	SENNHEISER	ew 300 IEM G3	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Equaliseur	1	ALTO	ew 300 IEM G3	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Console analogique	1	ALLEN HEATH	GR1	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Amplificateur audio	1	YAMAHA	IDMAT	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience A	Micro	2	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience D	Haut parleur	2	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience D	Micro	6	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Haut parleur	6	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Micro	15	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Lecteur multimédias	1	DENON	500DB MK11	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Amplificateur audio	1	DENON	PM 801	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Interface audio	1	SENNHEISER	EWG4	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Unité de commande centrale audio	1	SHURE	DISCU	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Amplificateur audio	1	EXTRON	XPA 2004	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Récepteur analogique	1	SHURE	BLX4	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience G	Routeur	1	CISCO	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Haut parleur	2	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Micro	7	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Equaliseur	1	CRESTON	C2NVEQ4	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Amplificateur audio	1	BOSH	PLENA LOOP	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Pré Amplificateur audio	1	BOSH	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Processeur audio	1	GTS	US 1000D	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Module extension	1	GDM	ME 2A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Processeur numérique de distribution SCALER	1	KRAMER	VP 719 XL	2010			2 entrées micro/ligne et 8 sorties			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Processeur numérique de distribution SCALER	1	KRAMER	VP12NHD	2010			2 entrées micro/ligne et 8 sorties			X			
CA	RDC	Salle d'Audience H	Processeur numérique de distribution SCALER	1	VITY	N/A	2010			Maxi mono			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDC	Salle d'Audience H	Amplificateur audio	1	CROWN	180 MA	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Haut parleur	4	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Micro	6	Bosch	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Processeur audio	1	EXTRON	SGI 10D 08 HP	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Routeur	1	CISCO	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Amplificateur audio	1	BOSH	PLENA LOOP	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Unité de commande centrale audio	1	SHURE	DIS CCU	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Amplificateur audio	1	CROWN	180 MA	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience J	Haut parleur	4	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience J	Micro	8	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience I	Routeur	1	GDM	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Salle d'Audience J	Amplificateur audio	1	CROWN	180 MA	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Circulations	Haut parleur	4	N/A	N/A	1998			N/A			X			
CA	R+2	Couloirs	Caméra	1	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	R+1	Couloirs	Caméra	2	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDC	Couloirs	Caméra	5	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	PC de gestion des vidéo	2	N/A	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Ecran de report et visualisation de 46 pouces	6	SAMSUNG	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Ecran DE PC	3	FUJITSU	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Poste de sécurité	Ecran DE PC	1	IYYAMA	N/A	2010			N/A			X			
CA	RDJ	Couloirs	Caméra	2	N/A	N/A	2010			N/A			X			
PPP	RDC	Salle d'audiance 1	Micro	2	BOYER									X		
PPP	RDC	Salle d'audiance 1	Haut Parleur	2										X		
COURANT FAIBLE																
TJ	R+2	Salle des Pas perdus	Stores motorisés télécommandés 21 moteurs télécommandant 42 stores – salle des pas perdus	42	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	R+5	Couloirs	Caméra	2	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+4	Couloirs	Caméra	4	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+3	Couloirs. y compris circulations d'accès aux salles d'audience	Caméra	12	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+2	Couloirs	Caméra	14	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+2	Salle des Pas perdus	Caméra	9	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	R+1	Couloirs	Caméra	9	N/A	N/A	2010			N/A			X			
TJ	RDC	Couloirs	Caméra	21	N/A	N/A	2010			N/A			X			
PPP	RDC	RDC	Autocom	1	N/A	N/A	2005			N/A				X		
CA	R+1	Escaliers	Réseau Dépigeonnisation	1	Ens	N/A	2010			Non vu						
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES																
TJ	N-3	Local ascenseur WN 161/162	Ascenseur SWN 161	1	OTIS	1000Kg 13p	2017			Hydrolrique BUCHER			X			
TJ	N-3	Local ascenseur WN 161/162	Ascenseur SWN 162	1	OTIS	1000Kg 13p	2017			Hydrolrique BUCHER			X			
TJ	N-3	Local ascenseur WN 163/164	Ascenseur SWN 163	1	OTIS	1000Kg 13p	2017			Hydrolrique BUCHER			X			
TJ	N-3	Local ascenseur WN 163/164	Ascenseur SWN 164	1	OTIS	1000Kg 13p	2017			Hydrolrique BUCHER			X			
TJ	N-4	Local ascenseur WN 165/166	Ascenseur SWN 165	1	OTIS	1000Kg 13p	2017			Hydrolrique BUCHER			X			
TJ	N-4	Local ascenseur WN 165/166	Ascenseur SWN 166	1	OTIS	1000Kg 13p	2017			Hydrolrique BUCHER			X			
TJ	RDC	ATRIUM rue	Ascenseur SWN 167	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
TJ	N-4	Local ascenseur WN 168	Ascenseur SWN 168	1	THYSSEN	1000KG 13p	1998			Hydrolrique BUCHER			X			
TJ	N-4	Local ascenseur n° 1 N-4 partie Basse	Ascenseur SWN 171	1	OTIS	2000Kg 26p	1998			Hydrolrique BUCHER			X			
Annexe TJ, 58 rue du Hà		Couloir	Monte Document	1	SHINDLER	50 Kg				entre R+1 et R+2				X		
CA	RDC	Salles d'audiences H et J	Plate forme élévatrice Elévateur charge 320 kgs 2 niveaux	2	N/A	N/A	2010			N/A				X		
CA	RDC	Entrée principale et Entrée Ouest	Ascenseurs PMR Entrée principale:630 KGS 8 Pers	1	KONE	CE008	2006			N/A				X		
CA	RDC	Ensemble CA	Ascenseur cours d'assises Charge 300 kgs Hydraulique 2 niv	1	N/A	N/A	2010			N/A				X		

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDC	SAIR	Ascenseur Charge 525 kgs 7 pers 4 niveaux	1	OTIS	WN170	2017			N/A				X		
CA	RDC	CPH/SAIR	Ascenseur Charge 300 kg 4 pers 4 niveaux	1	OTIS	DRP 81	2017			N/A				X		
PORTES AUTOMATIQUES																
TJ	N-1	Rampe R-2 Haut	Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 13 et RCF 14			X			
TJ	N-1	Rampe R-2 Haut	Armoire de commande Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 13 et RCF 14			X			
TJ	N-1	Rampe R-2 Bas	Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 13 et RCF 14			X			
TJ	N-1	Rampe R-2 Bas	Armoire de commande Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 13 et RCF 14			X			
TJ	N-2	Rampe R-2 Haut	Rideau Coupe-feu	3	N/A	N/A	1998			RCF 10 et RCF 12			X			
TJ	N-2	Rampe R-2 Haut	Armoire de commande Rideau Coupe-feu	3	N/A	N/A	1998			RCF 10 et RCF 12			X			
TJ	N-2	Rampe R-2 Bas	Rideau Coupe-feu	1	N/A	N/A	1998			RCF 9 et RCF 11			X			
TJ	N-2	Rampe R-2 Bas	Armoire de commande Rideau Coupe-feu	1	N/A	N/A	1998			RCF 9 et RCF 11			X			
TJ	N-3	Rampe	Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 6 et RCF 8			X			
TJ	N-3	Rampe	Armoire de commande Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 6 et RCF 8			X			
TJ	N-3	Rampe	Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 5 et RCF 7			X			
TJ	N-3	Rampe	Armoire de commande Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 5 et RCF 7			X			
TJ	N-4	Rampe	Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 1 et RCF 3			X			
TJ	N-4	Rampe	Armoire de commande Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 1 et RCF 3			X			
TJ	N-4	Rampe	Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 2 et RCF 4			X			
TJ	N-4	Rampe	Armoire de commande Rideau Coupe-feu	2	N/A	N/A	1998			RCF 2 et RCF 4			X			
TJ	RDC	Extérieure	Portail coulissant entrée principale TJ	1	N/A	N/A	1998			N/A			X			
TJ	RDC	Extérieure	Barrière levante	1	N/A	N/A	2015			N/A			X			
TJ	RDC	Extérieure	Portail coulissant entrée Cour de police	3	N/A	N/A	1998			N/A				X		
TJ	RDC	Sur rampe	Porte acier grillagé ouvrant à la française entrée du Parking sous-sol	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
TJ	RDC	Sur rampe	Porte acier grillagé ouvrant à la française sortie du parking sous-sol	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
TJ	RDC	Cour police	Porte acier pleine ouvrant par segments verticales	3	N/A	N/A	1998			N/A				X		
TJ	RDC	Cour police	Portail acier grillagé coulissant sortie rue des frères Bonie	1	N/A	N/A	1998			N/A				X		
TJ	RDC	Salle des pas perdus	Porte coulissante verre verre entrée rue des frères Bonie	1	N/A	N/A	2005			N/A			X			
TJ	RDC	Parking du SAIR	Barrière levante	1	CAME	N/A	2015			N/A			X			
TJ	RDC	Portail entrée joffre	Barrière levante	2									X			
TJ	RDC	Portail entrée joffre	Portail automatique	1									X			
TJ	RDC	Rampe accès parking sous-sol	Barrière levante	2	CAME	N/A	2015			N/A			X			
TJ	R+2	Salle des pas perdus	Porte coulissante 2 battants verre vers passerelle d'accès cour d'appel	1	N/A	N/A	2005			N/A			X			
Annexe TJ, 58 rue du Hà		Garage	Porte motorisée	1									X			
PPP	RDC	Ensemble PPP	Grilles motorisées 3m*3m	3	N/A	N/A	2005			N/A				X		
PPP	RDC	Acces parking	Portail acier grillagé coulissant sortie rue Lecocq	2	N/A	N/A	2005			N/A				X		
CA	R+2	Couloirs	Porte automatisé pour ouverture PMR	1	N/A	N/A	2010			N/A				X		

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	R+1	Couloirs	Porte automatisé pour ouverture PMR	1	N/A	N/A	2010			N/A				X		
CA	R+1	Couloirs	Porte automatisé pour ouverture PMR	1	N/A	N/A	2010			N/A				X		
CA	R+2	Couloirs	Porte automatisé vitrée acces passerelle TJ	1	N/A	N/A	2010			N/A				X		
CA	RDC	Couloirs	Porte automatisé pour ouverture PMR	4	N/A	N/A	2010			N/A				X		
CA	RDJ	Couloirs	Porte automatisé pour ouverture PMR	4	N/A	N/A	2010			N/A				X		
CA	Tout bâtiment	Tout bâtiment	porte automatisé	6	N/A	N/A	2010			N/A				X		
EXTINCTEURS																
TJ	R+5	Pièce 517	Extincteur	1	SICLI I	MC 2	2019			n°96			X			
TJ	R+5	Local technique S-1	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°98			X			
TJ	R+5	Local technique S-4	Extincteur	1	EUROFEU	MC 2	2019			n°99			X			
TJ	R+5	Local technique S-5	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°107			X			
TJ	R+5	Local technique	Extincteur	3	ANDRIEU	MC 2	2022			n°100-101-104			X			
TJ	R+5	Local technique	Extincteur	1	SICLI I	MC 2	2019			n°105			X			
TJ	R+5	Couloir	Extincteur	4	SICLI I	MEA6	2019			n°97B-102-103-106			X			
TJ	R+4	Locaux technique	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°94			X			
TJ	R+4	Local technique	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n°95			X			
TJ	R+4	Local technique	Extincteur	2	ANDRIEU	MC 2	2022			n°87-91			X			
TJ	R+4	Local technique	Extincteur	1	SICLI I	MC 2	2014			n°90				X		
TJ	R+4	Couloir	Extincteur	5	SICLI I	MEA6	2019			n°86-88-89-92-93			X			
TJ	R+3	Salle d'audience A	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n° 67			X			
TJ	R+3	Salle d'audience B	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n° 68			X			
TJ	R+3	Salle d'audience C	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n° 70			X			
TJ	R+3	Salle d'audience D	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n° 69			X			
TJ	R+3	Salle d'audience E	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n° 71			X			
TJ	R+3	Salle d'audience F	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n° 72			X			
TJ	R+3	Salle d'audience G	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n° 73			X			
TJ	R+3	Salle d'audience H	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n° 74			X			
TJ	R+3	Salle d'audience I	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n° 52			X			
TJ	R+3	Salle d'attente	Extincteur	1	SICLI I	MC 2	2014			n°80				X		
TJ	R+3	Locaux techniques	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°81			X			
TJ	R+3	Locaux techniques	Extincteur	1	SICLI I	MC 2	2021			n°77			X			
TJ	R+3	Couloir	Extincteur	3	SICLI I	MEA6	2019			n°82-83-84			X			
TJ	R+3	Couloir	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2014			n°79				X		
TJ	R+3	Couloir	Extincteur	2	SICLI I	MEA6	2019			n°76-78			X			
TJ	R+3	Cellules	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n°85			X			
TJ	R+2	Locaux techniques	Extincteur	2	ANDRIEU	MC 2	2022			n°57-62			X			
TJ	R+2	Locaux techniques	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2021			n°61			X			
TJ	R+2	Couloir	Extincteur	1	EUROFEU	MEA6	2014			n°64				X		
TJ	R+2	Couloir	Extincteur	6	SICLI I	MEA6	2019			n°66-63-60-59-58-56			X			
TJ	R+2	cellule	Extincteur	1	SICLI I	MEA6	2019			n°65			X			
TJ	R-1	LT GROUPE ELECTROGEN	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°5			X			
TJ	R-1	ZONE PARKING R-1 BAS	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°3			X			
TJ	R-1	ZONE PARKING R-1 BAS	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°4			X			
TJ	R-1	ZONE PARKING R-2 HAUT	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°1			X			
TJ	R-1	ZONE PARKING R-2 HAUT	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°2			X			
TJ	R-2	ZONE PARKING R-2 BAS	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°8			X			
TJ	R-2	ZONE PARKING R-2 BAS	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°9			X			
TJ	R-2	ZONE PARKING R-2 HAUT	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°6			X			
TJ	R-2	ZONE PARKING R-2 HAUT	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°7			X			
TJ	R-3	ZONE PARKING N-3 PARTIE BASSE	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°12			X			
TJ	R-3	ZONE PARKING N-3 PARTIE BASSE	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°13			X			
TJ	R-3	ZONE PARKING N-3 PARTIE HAUTE	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°10			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hâ : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ	R-3	ZONE PARKING N-3 PARTIE HAUTE	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°11			X			
TJ	R-4	ZONE PARKING N-4 PARTIE BASSE	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°16			X			
TJ	R-4	ZONE PARKING N-4 PARTIE BASSE	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°17			X			
TJ	R-4	ZONE PARKING N-4 PARTIE HAUTE	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°14			X			
TJ	R-4	ZONE PARKING N-4 PARTIE HAUTE	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°15			X			
ANNEXE TJ	RDC	GARAGE	Extincteur	1	ANDRIEU	MA 6	2017			n°1			X			
ANNEXE TJ	RDC	COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	MEA 6	2017			n°2			X			
ANNEXE TJ	-1	CAVE	Extincteur	1	ANDRIEU	MEA 6	2017			n°3			X			
ANNEXE TJ	-1	CAVE	Extincteur	1	ANDRIEU	MA 6	2017			n°4			X			
ANNEXE TJ	R+3	R+3	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2017			n°5			X			
ANNEXE TJ	R+3	R+3	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2020			n°6			X			
ANNEXE TJ	R+2	PALIER R+2	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2020			n°7			X			
ANNEXE TJ	R+2	PALIER R+2	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2020			n°8			X			
ANNEXE TJ	R+1	PALIER R+1	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°9			X			
ANNEXE TJ	R+1	PALIER R+1	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2020			n°10			X			
ANNEXE TJ	RDC	GARAGE	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2020			n°11			X			
ANNEXE TJ	RDC	GARAGE	Bac à sable avec pelle	1	NC	NC	NC			n°13			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°17			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°18			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°19			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - LOCAUX TECHNIQUES, COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°20			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°21				X		
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2013			n°22				X		
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°23			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°24				X		
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°25			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°26				X		
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - SALLE AUDIENCE 4	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°27				X		
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - NOUVELLE AILE	Extincteur	1	AREX	MEA 6	2022			n°28			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 SALLE 110	Extincteur	1	SICLI	MC 5	2019			n°288			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - NOUVELLE AILE	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2021			n°29			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - NOUVELLE AILE	Extincteur	1	AREX	MEA 6	2022			n°30			X			
TJ - R Lecoq	R+1	R+1 - NOUVELLE AILE	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2021			n°31			X			
TJ - R Lecoq	R+2	R+2 - PALIER	Extincteur	1	ANDRIEU	MEA 6	2011			n°29				X		
TJ - R Lecoq	R+2	R+2 - LOCAUX TECHNIQUES COULOIRS	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°30			X			
TJ - R Lecoq	R+2	R+2 - COULOIR	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°31				X		
TJ - R Lecoq	R+2	R+2 - COULOIRS	Extincteur	1	ANDRIEU	MEA 6	2011			n°32				X		
TJ - R Lecoq	R+2	R+2 - LOCAUX TECHNIQUES COULOIRS	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°33				X		
TJ - R Lecoq	R+2	R+2 - CHAUFFERIE	Extincteur	1	EUROFEU	MA 6	2012			n°34				X		
TJ - R Lecoq	R+2	R+2 - CHAUFFERIE	Extincteur	1	EUROFEU	MA 6	2014			n°35				X		
TJ - R Lecoq	R+2	R+2 - LOCAUX TECHNIQUES COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MA 6	2012			n°36				X		
TJ - R Lecoq	R+2	R+2 - LOCAUX TECHNIQUES	Extincteur	1	ANDRIEU	MA 6	2011			n°37				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - SALLE 1	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°1				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - HALL	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°2				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - LOCAUX TECHNIQUES, HALL	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°3			X			
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - ARCHIVE	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°4			X			
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - ARCHIVE	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°5			X			
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°6				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°7				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - LOCAUX TECHNIQUES, COULOIRS	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°8			X			
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°9				X		

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - COULOIRS BUREAU 24	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°10				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - COULOIRS BUREAU 24	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°11			X			
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°12				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - LOCAUX TECHNIQUES, COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MC 2	2014			n°13				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°14				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°15				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - TGBT	Extincteur	1	EUROFEU	MC 5	2014			n°16				X		
TJ - R Lecoq	RDC	RDC - SALLE 2	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°38				X		
CA	R+2	R+2 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°35			X			
CA	R+2	R+2 - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2013			n°36				X		
CA	R+2	R+2 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°37			X			
CA	R+2	R+2 - LOCAL SERVEUR 2017	Extincteur	1	EUROFEU	MC 5	2014			n°38				X		
CA	R+2	R+2 - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2013			n°39				X		
CA	R+2	R+2 - SALLE DETENTE	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°40			X			
CA	R+2	R+2 - LOCAL 222	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°41			X			
CA	R+2	R+2 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°45			X			
CA	R+2	R+2 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°46			X			
CA	R+2	R+2 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2009			n°47				X		
CA	R+2	R+2 - LOCAUX TECHNIQUES 146	Extincteur	1	SICLI I	MC 2	2019			n°48			X			
CA	R+2	R+2 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°49			X			
CA	R+2	R+2 - COMBLES	Extincteur	1	ANDRIEU	MEA 9	2008			n°50				X		
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2019			n°27			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°28			X			
CA	R+1	R+1 - BUREAU 136	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°29			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°30			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°31			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIR 144	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°32			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS 146	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°33			X			
CA	R+1	R+1 - LOGES 138	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°34			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIR	Extincteur	1	EUROFEU	MC 2	2017			n°39			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS SECRETARIAT GENERAL	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°43			X			
CA	R+1	R+1 - SECRETARIAT GENERAL	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2021			n°44			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS FRAIS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°51			X			
CA	R+1	R+1 - LOCAUX TECHNIQUES FRAIS	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2019			n°52			X			
CA	R+1	R+1 - LOCAUX TECHNIQUES FRAIS	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2019			n°53			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS FRAIS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°54			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°55			X			
CA	R+1	R+1 - BIBLIOTHÈQUE	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2019			n°56			X			
CA	R+1	R+1 - LOCAUX TECHNIQUES	Extincteur	1	SICLI	MC 5	2019			n°57			X			
CA	R+1	R+1 - LOCAL 174 ARCHIVES	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°58			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2009			n°59				X		
CA	R+1	R+1 - REPROGRAFIE	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2019			n°60			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°61			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°62			X			
CA	R+1	R+1 - MEZZANINE PRESIDENT	Extincteur	1	ANDRIEU	MEA 6	2009			n°63				X		
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°64			X			
CA	R+1	R+1 - LOCAL TECHNIQUE	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2022			n°65			X			
CA	R+1	R+1 - LOCAL TECHNIQUE	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2019			n°66			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°67			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°68			X			
CA	R+1	R+1 - LOCAL POSE	Extincteur	1	EUROFEU	MC 2	2014			n°69				X		

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL / ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°70			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°135			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°136			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°137			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS HAUT ESCALIER	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°139			X			
CA	R+1	R+1 - GREFFE CORRECTIONNEL	Extincteur	1	EUROFEU	MC 2	2014			n°140				X		
CA	R+1	R+1 - GREFFE CORRECTIONNEL	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°141			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°142			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°143			X			
CA	R+1	R+1 - ARCHIVES 116	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°144			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°145			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°146			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIR	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°147			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°148			X			
CA	R+1	R+1 - COULOIRS	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°149			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°13			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°14			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°15			X			
CA	RDC	RDC - BUREAU 29	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°16			X			
CA	RDC	RDC - BUREAU 17	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°17			X			
CA	RDC	RDC - SALLE DELIBERE	Extincteur	1	SICLI	MC 5	2018			n°18			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°20			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS 33-34	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°21			X			
CA	RDC	RDC - GREFFE - ACCUEIL	Extincteur	1	SICLI	MC 5	2018			n°22			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°23			X			
CA	RDC	RDC - LOCAUX TECHNIQUES 39	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°24			X			
CA	RDC	RDC - ESPACE ATTENTE	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2019			n°25			X			
CA	RDC	RDC - ESPACE ATTENTE GARDEE 4	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°26			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°71			X			
CA	RDC	RDC - SALLE REPRO	Extincteur	1	EUROFEU	MC 2	2022			n°72			X			
CA	RDC	RDC - LOCAUX TECHNIQUES	Extincteur	1	EUROFEU	MC 2	2014			n°73				X		
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°74			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS AUDIANCE M	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°76			X			
CA	RDC	RDC - DERRIERE 2EME CHAMBRE	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°77			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°78				X		
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°79				X		
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2014			n°80				X		
CA	RDC	RDC - BIBLIOTHÈQUE AVOCAT	Extincteur	1	DESAUTEL	MEA 6	2012			n°80A				X		
CA	RDC	RDC - BIBLIOTHÈQUE AVOCAT	Extincteur	1	DESAUTEL	MC 2	2021			n°80B			X			
CA	RDC	RDC - BIBLIOTHÈQUE AVOCAT	Extincteur	1	DESAUTEL	MEA 6	2015			n°80C			X			
CA	RDC	RDC - LOCAUX TECHNIQUES	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2019			n°83			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°84			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°85			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°86			X			
CA	RDC	RDC - SALLE DELIBERE	Extincteur	1	ANDRIEU	MEA 6	2009			n°87				X		
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°88			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°120			X			
CA	RDC	RDC - SALLE 20	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°121			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°122			X			
CA	RDC	RDC - LOCAUX TECHNIQUES	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°123			X			
CA	RDC	RDC - SALLE DE REUNION II	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°124			X			
CA	RDC	RDC - SAS SALON D'HONNEUR	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°125			X			
CA	RDC	RDC - SAS SALON D'HONNEUR	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2019			n°126			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS BIBLIOTHEQUE	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2019			n°127			X			
CA	RDC	RDC - SALLE CONV BIBLIOTHEQUE	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°128			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS ESCALIER	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2019			n°129			X			
CA	RDC	RDC - SALLE REPOS RESEVISTE	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2019			n°130			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD/ GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	RDC	RDC - DERRIERE 2EME CHAMBRE	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°131			X			
CA	RDC	RDC - LOCAUX TECHNIQUES	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°132			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2019			n°133			X			
CA	RDC	RDC - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2019			n°134			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°1			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°2			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIRS	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°3			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIRS MEDECINE	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°4			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIRS MEDECINE	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°5			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIRS MEDECINE	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°6			X			
CA	RDJ	RDJ - ASCENSEYR DETENU	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°7			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIRS MEDECINE	Extincteur	1	SICLI	MEA 6	2019			n°8			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIRS MEDECINE	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2013			n°9				X		
CA	RDJ	SOUS/SOL -LOCAL TECHNIQUE EXT	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 5	2021			n°11			X			
CA	RDJ	SOUS/SOL -LOCAL TECHNIQUE EXT	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2020			n°12			X			
CA	RDJ	RDJ - POLE MOYEN	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 6	2013			n°89				X		
CA	RDJ	RDJ - GEODIS	Extincteur	1	SICLI	MC 2	2019			n°90			X			
CA	RDJ	RDJ - GEODIS	Extincteur	1	SICLI	MC 5	2019			n°93			X			
CA	RDJ	RDJ	Extincteur	1	GLORIA	MC 5	2020			n°94			X			
CA	RDJ	RDJ - LOCAL SURPRESSEUR	Extincteur	1	SICLI	MC 5	2019			n°94B			X			
CA	RDJ	RDJ - ARCHIVES	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°95			X			
CA	RDJ	RDJ - ARCHIVES	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°96			X			
CA	RDJ	RDJ - ARCHIVES	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°97			X			
CA	RDJ	RDJ - ARCHIVES	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°98			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIR	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°99			X			
CA	RDJ	RDJ - SALLE 42	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°100			X			
CA	RDJ	RDJ - SALLE COURS INFORMATIQUE	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°101			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIR	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°102			X			
CA	RDJ	RDJ - COULOIR	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°103			X			
CA	RDJ	RDJ - CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°106			X			
CA	RDJ	RDJ - CHAUFFERIE PROCHE SAIR	Extincteur	1	ANDRIEU	MA 6	2010			n°107				X		
CA	RDJ	RDJ - CHAUFFERIE PROCHE PCS	Extincteur	1	EUROFEU	MA 6	2012			n°108				X		
CA	RDJ	RDJ - ARCHIVES 04	Extincteur	1	ANDRIEU	MEA 9	2009			n°109				X		
CA	RDJ	RDJ - ARCHIVES 04	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°110			X			
CA	RDJ	RDJ - CHAUFFERIE PROCHE PCS	Extincteur	1	EUROFEU	MA 6	2012			n°111				X		
CA	RDJ	RDJ - PIECE 04	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°111			X			
CA	RDJ	RDJ - ARCHIVES 04	Extincteur	1	SICLI I	MEA 9	2019			n°112			X			
CA	RDJ	RDJ - ARCHIVES 04	Extincteur	1	ANDRIEU	MEA 9	2009			n°112				X		
CA	RDJ	RDJ - PIECE 04	Extincteur	1	SICLI	MA 9	2019			n°113			X			
CA	RDJ	RDJ - PIECE 04	Extincteur	1	EUROFEU	MEA 50	2012			n°114				X		
CA	RDJ	RDJ - PIECE 04	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°116			X			
CA	RDJ	RDJ - PIECE 04	Extincteur	1	SICLI I	MEA 6	2019			n°117			X			
CA	RDJ	RDJ - POSTE DE SECURITE	Extincteur	1	ANDRIEU	MC 2	2022			n°170			X			
CA	RDJ	RDJ - POSTE DE SECURITE	Extincteur	1	EUROFEU	MC 5	2014			n°169				X		
EXUTOIRES DE DESENFUMAGE																
CA	cf. local	ESCALIER GEODIS RDJ	TOMBANT DE FACADE	1	2016-16-15-18	4X50G				COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°1		X			
CA	cf. local	ESCALIER GEODIS RDJ	VELUX	1	2021-20-15-18	4X60G				COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°2		X			
CA	cf. local	RDJ EST 1ER	TOMBANT DE FACADE	1	2017-19	2X60G				COFFRET PNEUMATIQUE O	n°3		X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	cf. local	EST 1ER	TREUIL	1					TREUIL	n°3B			X			
CA	cf. local	RDC ESCALIER BUREAU 202	TOMBANT DE FACADE	1	2019-19	2X30G			COFFRET PNEUMATIQUE O	n°4			X			
CA	cf. local	RDC ESCALIER CONSEILPRUD'HO	EXUTOIRE	1	2014-15-15-16	4X60G			COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°5						X
CA	cf. local	RDJ ESCALIER LOCAUX	EXUTOIRE	1	2018-18-18-19	4X30G			COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°6			X			
CA	cf. local	RDJ ESCALIER ESPACE	EXUTOIRE	1	2019-19-19-19	4X30G			COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°7			X			
CA	cf. local	HALL	VELUX	2	2019-19-19-19 2019-19	4X150G 2X300G			COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°8			X			
CA	cf. local	RDJ ESCALIER MEDECINE	EXUTOIRE	1	2020-20-20-20	4X50G			COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°9			X			
CA	cf. local	RDC ESCALIER TRARIEUX	EXUTOIRE	1	2019-19	2X30G			COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°10			X			
CA	cf. local	RDJ ASCENSEUR HAND	EXUTOIRE	1	2020-20	2X20G			COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°11			X			
CA	cf. local	RDJ ASCENSEUR HAND	EXUTOIRE	1	2020-20	2X20G			TREUIL	n°11B			X			
CA	cf. local	RDC ASCENSEUR HAND	EXUTOIRE	1					TREUIL	n°11C			X			
CA	cf. local	1ER ASCENSEUR HAND	EXUTOIRE	2					TREUIL	n°11D			X			
CA	cf. local	ASCENSEUR HAND	EXUTOIRE	2					TREUIL	n°11E			X			
CA	cf. local	RDC ESCALIER PARQUET DE LA	EXUTOIRE	1	2012-12-18-18	4X50G			COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°12			X			
CA	cf. local	RDJ ESCALIER SECU	VELUX	1	2018-18-20-20	4X50G			COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°13			X			

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CA	cf. local	RDJ ESCALIER OUEST	VELUX	1	2019-19	2X20G				COFFRET PNEUMATIQUE O/F	n°14		X			
CA	cf. local	R+1	EXUTOIRE	1						TREUIL	n°14B		X			
CA	cf. local	RDC HALL ENTREE	EXUTOIRE		2018-20	2X20G				COFFRET PNEUMATIQUE O	n°1					
CA	cf. local	2EME ESCALIER	EXUTOIRE	1						TREUIL	n°1B					
CA	cf. local	RDC ESCALIER BUR 224	EXUTOIRE		2018-18	2X20G				COFFRET PNEUMATIQUE O	n°2					
CA	cf. local	2EME ESCALIER	EXUTOIRE	1						TREUIL	n°2B					
CA	cf. local	1ER BUR 101	EXUTOIRE	1						TIREZ-LACHEZ	n°3					
CA	cf. local	1ER BUR 107	EXUTOIRE	1						TIREZ-LACHEZ	n°4					
CA	cf. local	1ER BUR 116	EXUTOIRE	1						TIREZ-LACHEZ	n°5					
CA	cf. local	1ER BUR 208	EXUTOIRE	1						TIREZ-LACHEZ	n°6					
TJ	cf. local	R+5 SALLE ESTUAIRE	TOMBANT DE FACADE	1						OUVERTURE MANUEL	n°1					
TJ	cf. local	R+5 COULOIR	TOMBANT DE FACADE	1						OUVERTURE MANUEL	n°2					
TJ	cf. local	R+5 SALLE OCEAN	TOMBANT DE FACADE	1						OUVERTURE MANUEL	n°3					
TJ	cf. local	R+5	TOMBANT DE FACADE	1						OUVERTURE MANUEL	n°4					
TJ	cf. local	R+5 CHAMBRE	TOMBANT DE FACADE	1						OUVERTURE MANUEL	n°5					
TJ	cf. local	R+5 BUREAU 508	TOMBANT DE FACADE	1						OUVERTURE MANUEL	n°6					
TJ	cf. local	R+5 BUREAU 503	TOMBANT DE FACADE	1						OUVERTURE MANUEL	n°7					
ROBINET INCENDIE ARMES																
CA	R+2	Circulations	Robinet incendie armé	3	N/A	N/A	2016			RIA N°5 - RIA N°6 - RIA N°7		X				
CA	R+1	Circulations	Robinet incendie armé	3	N/A	N/A	2016			RIA N°4 - RIA N°8 - RIA N°9		X				
CA	RDC	Circulations	Robinet incendie armé	3	N/A	N/A	2016			N/A		X				
CA	RDJ	Ensemble CA	Poste RIA pompe 5,5 kW +1 maintien pression	1	ESSA MICO	40-160/5.5/2	1998			N/A		X				
CA	RDJ	Local RIA	Vase expansion RIA	1	HYDROPAN	300 L	2001					X				
Colonnes incendie																
TJ	N-4	Escalier de secours hélicoïdal	Colonne sèche	2	N/A	N/A	1998			N° 5 et n° 7		X				
TJ	N-4	Escalier de secours hélicoïdal	Colonne sèche	2	N/A	N/A	1998			N° 3 et n° 2		X				
TJ	RDC	Escalier de secours hélicoïdal	Colonne sèche	3	N/A	N/A	1998			N° 1- N°4-N° 6		X				
CA	RDC	Couloirs	Colonne sèche	5	N/A	N/A	1998			N/A						
Matériel de Cuisine																

Liste des équipements																
Nom de l'Etablissement:						TJ Bordeaux										
Adresse de l'Etablissement:						TJ : TJ 25350 m² sur 10 niveaux Restaurant inter administratif (RIA) : 350 m² + tour des sorcières 240 m² sur 4 niveaux CA : Palais de justice 17629 m² sur 4 niveaux PPP : PPP 2950 m² sur 3 niveaux Annexe TJ, 58 rue du Hà : Annexe : 480 m² utiles sur 4 niveaux										
Batiment	Niveau	Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
								En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
RIA	RDC	Restaurant administratif	LOCAL PREPARATION FROIDE	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	LOCAL DECHETS	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	CHAMBRE FROIDE LEGUMES	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	CHAMBRE FROIDE B.O.F	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	CHAMBRE FROIDE VIANDES	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	CHAMBRE FROIDE SURGELES	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	CELLULE DE REFROIDISSEMENT	2							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	COUPE LEGUMES	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	EPLUCHEUSE	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	ESSOREUSE	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	COUPE PAIN	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	PETRIN	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	TRANCHEUR	1							GNL		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	4 FEUX VIFS	1	CAPIC						ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	GRILLADE ELECTRIQUE	1	HOBART						ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	FRITEUSE HAUT RENDEMENT	1	HOBART						ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	SAUTEUSE	2	CAPIC						ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	FOUR MIXTE AVEC CHAUDIERE	2	RATIONAL						GNL / ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	BAIN MARIE SELF	1	HOBART						ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	PASSE PLATS	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES	3							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	MEUBLE REFRIGERE SUR RESERVE	2							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	LAVE VERRES / VAISSELLE CAFERERIA	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	LAVE VAISSELLE FRONTAL	1							ELEC		X			
RIA	RDC	Restaurant administratif	LAVE VAISSELLE A CONVOYEUR	1							ELEC		X			
DIVERS																
Annexe TJ, 58 rue du Hà	RDC	Sanitaire + kitchenette	kitchenette	1									X	X		
Annexe TJ, 58 rue du Hà	RDC	Puit de jour	Verriere	1						au dessus de puit de jour environ 60 m²			X	X		
PPP	RDC	STOCKAGE	Rayonnage type "Compactus"	7										X		
TJ	R-4	STOCKAGE	Rayonnage type "Compactus"	40									X			
CA	Sous-sol	STOCKAGE	Rayonnage type "Compactus"	4									X			
TJ	Tous niveaux	Bureaux côté soleil	stores intérieurs	Ens										X		
CA	RDC	à côté salle d'audience	geôles	3										X		
TJ	R+3	Retention	geôles	3										X		
TJ	R+2	Retention	geôles	2										X		
TJ	RDC	Retention	geôles	19						et 3 parloirs sécurisé				X		
TJ-CA- PPP	Ensemble site	Ensemble du site Palais Roger - Bâtiment Thiac	Mâts porte- drapeaux	Ens												
TJ-CA- PPP	Ensemble site	GTC	Poste GTC	Ens	IISB	PC DELL + ecran				Avec matériel DISTECH Controls			X			
TJ-CA- PPP	Ensemble site	Ensemble du site Palais Roger - Bâtiment Thiac	Borne electrique	3	EVBOX	EVb-P2213390	2022			22 kw			X			
TJ-CA- PPP	Ensemble site	Ensemble du site Palais Roger - Bâtiment Thiac	HORLOGE	ENS												