



**Entretien des bacs à graisses, des  
séparateurs d'hydrocarbure, nettoyage de  
canalisations pour certains établissements  
du GHT du Limousin**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  
PARTICULIERES – CENTRE HOSPITALIER DE  
SAINT-VAURY – LOT 3**

## SOMMAIRE

|  |   |
|--|---|
| 1. Objet du marché   | 3 |
| 2. Exécution   | 3 |
| 3. Responsabilité  | 4 |
| 4. Montant des prestations   | 4 |
| 5. Astreinte / prestations ponctuelles   | 5 |
| 6. Mesures de sécurité   | 5 |
| 7. Clauses techniques  | 5 |
| 8. Descriptif des installations  | 6 |
| 8.1 CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VAURY  | 6 |
| 8.1.1 Bac à graisses   | 6 |
| 8.1.2 Fosses septiques   | 6 |
| 8.1.3 Station de relevage des eaux usées   | 7 |
| 8.1.4 Prestations ponctuelles  | 7 |
| <br>   |   |
| - <u>Annexes financières :</u>   |   |
| - Décompositions des prix globaux et forfaitaires ;  |   |
| - Bordereaux de prix unitaires.  |   |
| <br>   |   |
| - <u>Annexes techniques :</u>  |   |
| - Annexe A : Plan de récolement CH AUBUSSON  |   |
| - Annexe B : Plan réseaux assainissement CH AUBUSSON   |   |
| - Annexe 1 : Carnet de plans   |   |
| - Annexe 2 : CHU Limoges Procédure médecine nucléaire  |   |
| - Annexe 3 : CH de Brive Consignes de sécurité pour l'intervention d'entreprises extérieures dans l'hôpital. |   |

## **1. Objet du marché**

Le présent marché a pour objet l'entretien des bacs à graisses, fosses septiques, cuves à isotopes, stations de relevage des eaux usées, séparateurs d'hydrocarbures, avaloirs d'eaux pluviales ainsi que le curage de réseaux divers et le nettoyage par haute pression pour les établissements du GHT Limousin.

### **Le marché comporte 3 lots désignés ci-après, traités par marchés séparés :**

- **Lot 1 : Entretien des équipements des établissements de la Haute-Vienne :**
  - CHU Limoges ;
  - Centre Hospitalier Intercommunal du Haut Limousin ;
  - Centre Hospitalier Monts et Barrages ;
  - Centre Hospitalier de Saint-Junien ;
  - Centre Hospitalier de Saint-Yrieix-La-Perche ;
  - Centre Hospitalier Esquirol ;
- **Lot 2 : Entretien des équipements des établissements de la Corrèze :**
  - Centre Hospitalier de Bort Les Orgues ;
  - Centre Hospitalier de Brive ;
  - Centre Hospitalier de Cornil ;
  - Centre Hospitalier de Tulle ;
  - Centre Hospitalier d'Ussel ;
  - Centre Hospitalier et Gériatrique d'Uzerche.
- **Lot 3 : Entretien des équipements des établissements de la Creuse :**
  - Centre Hospitalier d'Aubusson ;
  - Centre Hospitalier d'Evaux Les Bains ;
  - Centre Hospitalier de La Souterraine ;
  - Centre Hospitalier de Saint Vaury ;
  - Centre Hospitalier de Guéret ;
  - Centre Hospitalier de Bourgneuf.

## **2. Exécution**

**Un calendrier prévisionnel annuel devra être proposé aux établissements du GHT Limousin pour validation. Il comprendra les dates et heures d'exécution des travaux.**

L'Entreprise sera tenue d'effectuer les prestations aux dates imposées par les établissements. Elle devra prendre en compte les contraintes des Centres Hospitaliers, tel que la présence du public et des professionnels de santé, et la nature des différents sites (parking, circulation...). Le prestataire devra se conformer au règlement de sécurité intérieur, mettre en place les moyens de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux.

Le prestataire effectuera la manipulation et la manutention des grilles, couvercles, etc... ainsi que le dévissage ou le déboulonnage des grilles, couvercle, etc.., il assurera également l'accès aux puits de désenfumage le cas échéant.

Tous les produits de curage devront être immédiatement évacués vers un site de traitement, aucun dépôt même provisoire ne pourra être effectué sur les sites des établissements du GHT.

Les vérifications quantitatives et qualitatives seront effectuées lors de l'exécution des prestations par un personnel des Centres Hospitaliers.

Un agent des Services Techniques vérifiera la conformité du nettoyage avec l'entreprise à l'issue de chaque intervention.

Chaque établissement se réserve également le droit de faire intervenir l'Entreprise pour des opérations ponctuelles en dehors du planning prévisionnel établi dans le cadre du présent marché.

**Chaque candidat devra fournir dans son offre :**

- **Certificat de qualification professionnelle** établis par des organismes indépendants ; l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent, ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres
- **Les certificats ADR (permis ADR conducteur)** de ses employés susceptibles d'intervenir pour le transport des matières dangereuses.
- **Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES)** des employés susceptibles d'intervenir au sein de centres hospitaliers du GHT Limousin, ou tout équivalent permettant de justifier que les employés disposent des compétences théoriques et pratiques nécessaires pour conduire en sécurité des équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage.
- **La description du circuit de traitement des déchets** issus de ses interventions en mentionnant les sites de traitement qu'il compte utiliser et leurs agréments, en relation avec la nature des déchets qui peuvent être issus de ses interventions dans les centres hospitaliers du GHT Limousin.

**3. Responsabilité**

Les traitements seront effectués par des équipes spécialisées et l'Entreprise certifie que les produits utilisés ne présentent aucun danger pour les personnes, les animaux, l'environnement ainsi que pour les biens mobiliers et immobiliers.

**4. Montant des prestations**

Le prix devra être établi par intervention pour chaque prestation décrite dans le bordereau de prix fourni annexé en pièce jointe et pour l'ensemble des interventions en Euro HT et TTC.

Les prestations comprendront :

- a) : collecte
- b) : transport
- c) : traitement en centre agréé

**Le prestataire remettra les documents suivants :**

- **Un bordereau d'enlèvement et de suivi de déchets** devra être fourni et signé des deux parties ;
- **Un bordereau d'accompagnement de destruction des graisses dans un centre de traitement agréé** devra être fourni avec la facture ;
- **Un bordereau quantitatif des installations ayant fait l'objet du curage et du nettoyage.**

Les prestations d'entretien préventif périodiques, détaillées dans le présent CCTP et dans le bordereau de prix joint par l'entreprise sont de types forfaitaires.

Les prestations ponctuelles de traitements curatifs sont de types hors forfait et devront faire l'objet d'un devis sur la base du bordereau de prix dûment renseigné par l'entreprise.

## **5. Astreinte / prestations ponctuelles**

### **- ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE :**

L'ENTREPRISE s'engage à apporter aux établissements du GHT Limousin qui le souhaitent une assistance 24 heures sur 24 heures 7j/7 via une astreinte téléphonique. Cette option est indiquée au niveau des bordereaux de prix unitaires de chaque établissement.

En cas de nécessité, l'Entreprise s'engage à intervenir dans un délai maximum de **2 heures dès réception de l'appel des Services Techniques de l'établissement.**

Tout retard sur le délai défini ci-dessus entraînera l'application de pénalités conformément aux conditions décrites dans l'article 22 du CCAP.

Toute demande d'intervention ponctuelle fera l'objet d'un bon de commande de la part de l'établissement, auquel est associé un n° de commande qui sera communiqué en premier lieu à l'entreprise lors d'une demande d'intervention urgente.

L'ENTREPRISE s'engage à remettre à l'établissement un compte-rendu de l'intervention réalisée.

Le numéro de téléphone permettant de joindre l'assistance de L'ENTREPRISE est donnée à la signature du marché à chaque établissement du ou des lots dont elle est titulaire.

La facturation de ces interventions se fera sur la base du bordereau de prix remis dans l'offre de l'entreprise (pièce jointe « Annexes financières DPGF et BPU Entretien bacs à graisses et canalisations GHT Limousin »)

## **6. Mesures de sécurité**

A chaque intervention, dès son arrivée sur site, le personnel de l'entreprise se présente au responsable du suivi des installations, Un plan de prévention sera établi à l'année l'ensemble des prestations. Le port des E.P.I. adaptés à chaque situation est obligatoire.

Les intervenants des entreprises devront respecter les consignes de sécurité propres à chaque établissement, les règles du code de la route ainsi que tout autre règlement d'administration locale. Tout intervenant dans les locaux des Centres Hospitaliers doit être identifié au PC-SECURITE de ces établissements.

## **7. Clauses techniques**

Les prestations prévues au présent marché seront exécutées suivant, les dispositions de la réglementation en vigueur dans les Immeubles de Grande Hauteur (CHU Limoges) et dans les Établissements Recevant du Public, les dispositions du code du travail en matière de sécurité des travailleurs et la réglementation sanitaire et environnement.

Le marché est placé sous la conduite d'un responsable technique unique du prestataire qui est l'interlocuteur direct des Centres Hospitaliers du GHT Limousin.

Il est présent sur le site sur convocation des Centres Hospitaliers et a un pouvoir suffisant pour engager la responsabilité du prestataire. Les noms, qualités et formations de ce responsable seront communiqués aux Centres Hospitaliers du GHT Limousin dès la notification du marché.

**Il est notamment responsable :**

- Du respect des plannings ;
- Du contrôle de la qualité des prestations ;
- De l'organisation du travail ;
- Du suivi du marché de façon générale ;
- De la discipline et du respect des consignes par le personnel intervenant.

**8. Descriptif des installations**

**8.1 CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VAURY**

**8.1.1 Bac à graisses**

Tous les bacs à graisses devront être vidangés de la totalité du liquide et des graisses. Les parois de ces derniers devront être parfaitement nettoyées.

**CUISINE**

- Bac à graisses d'une capacité de 3 000 litres :
  - Vidange et lavage **tous les 3 mois**

**8.1.2 Fosses septiques**

**CRECHE**

- Fosse septique recevant les eaux usées des WC et des douches.  
1 fosse septique de 3m<sup>3</sup>.
  - Vidange et nettoyage des cuves **1 fois tous les 3 ans**
  - **Intervention à réaliser lors des périodes de fermeture de la crèche (Août)**
  - Remplissage à l'eau claire.

**FLEURAT**

- Fosse septique Logement et ateliers recevant les eaux usées des WC et des douches.  
1 fosse septique de 3m<sup>3</sup>.
  - Vidange et nettoyage de la cuve **1 fois tous les 3 ans**
  - Remplissage à l'eau claire.

### 8.1.3 Station de relevage des eaux usées

#### GARAGE

- Cuve recevant les eaux usées de tout le site du CH ainsi que les eaux usées du Lycée  
1 cuve de 3m<sup>3</sup> + 1 dégrilleur
  - Nettoyage et vidange de la cuve et du dégrilleur – 1 Fois tous les 3 mois (contrôle de la courroie)
  - **Faire attention à ne pas désamorcer les pompes**

### 8.1.4 Prestations ponctuelles

L'entreprise prévoira également la possibilité de prestations ponctuelles sur sollicitation de l'établissement. Ces prestations seront de type hors forfait et devront faire l'objet d'un devis (main d'œuvre, déplacement, consommables) selon le tarif de facturation défini dans le bordereau de prix ; le devis donnera lieu, après acceptation à un bon de commande.