



**Entretien des bacs à graisses, des
séparateurs d'hydrocarbure, nettoyage de
canalisations pour certains établissements
du GHT du Limousin**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES – CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN – LOT 1**

SOMMAIRE

1. Objet du marché	3
2. Exécution	3
3. Responsabilité	4
4. Montant des prestations	4
5. Astreinte / prestations ponctuelles	5
6. Mesures de sécurité	5
7. Clauses techniques	5
8. Descriptif des installations	6
8.1 <i>CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN</i>	6
8.1.1 Bacs à graisses	6
8.1.2 Fosse septique	6
8.1.3 Réseaux divers	7
8.1.4 Prestations ponctuelles	9

Annexes financières :

- Décompositions des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ;
- Bordereaux de prix unitaires (BPU).

Annexes techniques :

- Annexe A : Plan de récolement CH AUBUSSON
- Annexe B : Plan réseaux assainissement CH AUBUSSON
- Annexe 1 : Carnet de plans
- Annexe 2 : CHU Limoges Procédure médecine nucléaire
- Annexe 3 : CH de Brive Consignes de sécurité pour l'intervention d'entreprises extérieures dans l'hôpital.

1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet l'entretien des bacs à graisses, fosses septiques, cuves à isotopes, stations de relevage des eaux usées, séparateurs d'hydrocarbures, avaloirs d'eaux pluviales ainsi que le curage de réseaux divers et le nettoyage par haute pression pour les établissements du GHT Limousin.

Le marché comporte 3 lots désignés ci-après, traités par marchés séparés :

- **Lot 1 : Entretien des équipements des établissements de la Haute-Vienne :**
 - CHU Limoges ;
 - Centre Hospitalier Intercommunal du Haut Limousin ;
 - Centre Hospitalier Monts et Barrages ;
 - Centre Hospitalier de Saint-Junien ;
 - Centre Hospitalier de Saint-Yrieix-La-Perche ;
 - Centre Hospitalier Esquirol.
- **Lot 2 : Entretien des équipements des établissements de la Corrèze :**
 - Centre Hospitalier de Bort Les Orgues ;
 - Centre Hospitalier de Brive ;
 - Centre Hospitalier de Cornil ;
 - Centre Hospitalier de Tulle ;
 - Centre Hospitalier d'Ussel ;
 - Centre Hospitalier et Gériatrique d'UZERCHE.
- **Lot 3 : Entretien des équipements des établissements de la Creuse :**
 - Centre Hospitalier d'Aubusson ;
 - Centre Hospitalier d'Evaux Les Bains ;
 - Centre Hospitalier de La Souterraine ;
 - Centre Hospitalier de Saint Vaury ;
 - Centre Hospitalier de Guéret ;
 - Centre Hospitalier de Bourgneuf.

2. Exécution

Un calendrier prévisionnel annuel devra être proposé aux établissements du GHT Limousin pour validation. Il comprendra les dates et heures d'exécution des travaux.

L'Entreprise sera tenue d'effectuer les prestations aux dates imposées par les établissements. Elle devra prendre en compte les contraintes des Centres Hospitaliers, tel que la présence du public et des professionnels de santé, et la nature des différents sites (parking, circulation...). Le prestataire devra se conformer au règlement de sécurité intérieur, mettre en place les moyens de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux.

Le prestataire effectuera la manipulation et la manutention des grilles, couvercles ainsi que le dévissage ou le déboulonnage des grilles, couvercle, etc., il assurera également l'accès aux puits de désenfumage le cas échéant.

Tous les produits de curage devront être immédiatement évacués vers un site de traitement, aucun dépôt même provisoire ne pourra être effectué sur les sites des établissements du GHT.

Les vérifications quantitatives et qualitatives seront effectuées lors de l'exécution des prestations par un personnel des Centres Hospitaliers.

Un agent des Services Techniques vérifiera la conformité du nettoyage avec l'entreprise à l'issu de chaque intervention.

Chaque établissement se réserve également le droit de faire intervenir l'Entreprise pour des opérations ponctuelles en dehors du planning prévisionnel établi dans le cadre du présent marché.

Chaque candidat devra fournir dans son offre :

- **Certificat de qualification professionnelle** établis par des organismes indépendants ; l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent, ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres
- **Les certificats ADR (permis ADR conducteur)** de ses employés susceptibles d'intervenir pour le transport des matières dangereuses.
- **Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES)** des employés susceptibles d'intervenir au sein de centres hospitaliers du GHT Limousin, ou tout équivalent permettant de justifier que les employés disposent des compétences théoriques et pratiques nécessaires pour conduire en sécurité des équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage.
- **La description du circuit de traitement des déchets** issus de ses interventions en mentionnant les sites de traitement qu'il compte utiliser et leurs agréments, en relation avec la nature des déchets qui peuvent être issus de ses interventions dans les centres hospitaliers du GHT Limousin.

3. Responsabilité

Les traitements seront effectués par des équipes spécialisées et l'Entreprise certifie que les produits utilisés ne présentent aucun danger pour les personnes, les animaux, l'environnement ainsi que pour les biens mobiliers et immobiliers.

4. Montant des prestations

Le prix devra être établi par intervention pour chaque prestation décrite dans le bordereau de prix fourni annexé en pièce jointe et pour l'ensemble des interventions en Euro HT et TTC.

Les prestations comprendront :

- a) : collecte ;
- b) : transport ;
- c) : traitement en centre agréé.

Le prestataire remettra les documents suivants :

- **Un bordereau d'enlèvement et de suivi de déchets** devra être fourni et signé des deux parties ;
- **Un bordereau d'accompagnement de destruction des graisses** dans un centre de traitement agréé devra être fourni avec la facture ;
- **Un bordereau quantitatif des installations** ayant fait l'objet du curage et du nettoyage.

Les prestations d'entretien préventif périodiques, détaillées dans le présent CCTP et dans le bordereau de prix joint par l'entreprise sont de types forfaitaires.

Les prestations ponctuelles de traitements curatifs sont de types hors forfait et devront faire l'objet d'un devis sur la base du bordereau de prix dûment renseigné par l'entreprise.

5. Astreinte / prestations ponctuelles

- ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE :

L'ENTREPRISE s'engage à apporter aux établissements du GHT Limousin qui le souhaitent une assistance 24 heures sur 24 heures 7j/7 via une astreinte téléphonique. Cette option est indiquée au niveau des bordereaux de prix unitaires de chaque établissement.

En cas de nécessité, l'Entreprise s'engage à intervenir dans un délai maximum de **2 heures dès réception de l'appel des Services Techniques de l'établissement.**

Tout retard sur le délai défini ci-dessus entraînera l'application de pénalités conformément aux conditions décrites dans l'article 22 du CCAP.

Toute demande d'intervention ponctuelle fera l'objet d'un bon de commande de la part de l'établissement, auquel est associé un n° de commande qui sera communiqué en premier lieu à l'entreprise lors d'une demande d'intervention urgente.

L'ENTREPRISE s'engage à remettre à l'établissement un compte-rendu de l'intervention réalisée.

Le numéro de téléphone permettant de joindre l'assistance de L'ENTREPRISE est donnée à la signature du marché à chaque établissement du ou des lots dont elle est titulaire.

La facturation de ces interventions se fera sur la base du bordereau de prix remis dans l'offre de l'entreprise (pièce jointe « Annexes financière DPGF et BPU Entretien bacs à graisses et canalisations GHT Limousin »)

6. Mesures de sécurité

A chaque intervention, dès son arrivée sur site, le personnel de l'entreprise se présente au responsable du suivi des installations.

Un plan de prévention sera établi à l'année l'ensemble des prestations. Le port des E.P.I. adaptés à chaque situation est obligatoire.

Les intervenants des entreprises devront respecter les consignes de sécurité propres à chaque établissement, les règles du code de la route ainsi que tout autre règlement d'administration locale. Tout intervenant dans les locaux des Centres Hospitaliers doit être identifié au PC-SECURITE de ces établissements.

7. Clauses techniques

Les prestations prévues au présent marché seront exécutées suivant, les dispositions de la réglementation en vigueur dans les Immeubles de Grande Hauteur (CHU Limoges) et dans les Établissements Recevant du Public, les dispositions du code du travail en matière de sécurité des travailleurs et la réglementation sanitaire et environnement.

Le marché est placé sous la conduite d'un responsable technique unique du prestataire qui est l'interlocuteur direct des Centres Hospitaliers du GHT Limousin.

Il est présent sur le site sur convocation des Centres Hospitaliers et a un pouvoir suffisant pour engager la responsabilité du prestataire. Les noms, qualités et formations de ce responsable seront communiqués aux Centres Hospitaliers du GHT Limousin dès la notification du marché.

Il est notamment responsable :

- Du respect des plannings ;
- Du contrôle de la qualité des prestations ;
- De l'organisation du travail ;
- Du suivi du marché de façon générale ;
- De la discipline et du respect des consignes par le personnel intervenant.

8. Descriptif des installations

8.1 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN

8.1.1 Bacs à graisses

- SITE DE MAGNAC-LAVAL

- 1 Bac à graisses d'une capacité de 2 m³ :
 - Vidange et lavage **tous les ans (Avril – Mai (de préférence)).**
 - Remplissage à l'eau claire.

8.1.2 Fosse septique

- SITE DE MAGNAC-LAVAL

- Fosse septique du logement de fonction situé avenue Joliot Curie
Contenance de la fosse 3 m³.
 - Vidange et nettoyage de la cuve **tous les 3 ans (à réaliser en 2027).**
 - Remplissage à l'eau claire

8.1.3 Réseaux divers

- SITE DE MAGNAC-LAVAL

- Réseau collecteur principal du site :
 - Curage hydrodynamique par système haute pression modulable avec tête de curage sur l'ensemble des réseaux au sol,
 - Projection simultanée d'une solution bactéricide et désinfectante agréée,
 - Vérification du bon fonctionnement,
Vérification des écoulements des pieds de chute sur colonne.
Canalisations de 1022 ml – de Ø 100 mm à 315 mm
- Regards des eaux usées et eaux vannes :
 - Descellement des regards EU et EV se trouvant sur les installations,
 - Nettoyage par système haute pression avec pompage éventuel,
 - Désinfection,
 - Vérification du bon fonctionnement et de l'étanchéité,
 - Remise en place des tampons et regards,
 - Recèlement de ceux-ci,
 - Remise en état du chantier et abords à l'identique.
41 regards : 26 Ø 80 cm, 11 Ø 60 cm et 4 100 x 100 cm
- 2 Dégrilleurs de :
 - Longueur 1,50 m x largeur 1,00 m x profondeur 0,80
 - Longueur 2,20 m x largeur 1,00 m x profondeur 0,80
 - Nettoyage par système haute pression avec pompage éventuel ;
 - Désinfection ;
 - Vérification du bon fonctionnement et de l'étanchéité ;

Une intervention par an, dont les dates seront fixées d'un commun accord selon les amplitudes suivantes : **Avril – Mai (de préférence).**

- SITE DE BELLAC

- Réseau collecteur principal du site :
 - Curage hydrodynamique par système haute pression modulable avec tête de curage sur l'ensemble des réseaux au sol,
 - Projection simultanée d'une solution bactéricide et désinfectante agréée,
 - Vérification du bon fonctionnement,
 - Vérification des écoulements des pieds de chute sur colonne.
Canalisations de 374 ml – de Ø 100 mm à 315 mm
- Regards des eaux usées et eaux vannes :
 - Descellement des regards EU et EV se trouvant sur les installations,
 - Nettoyage par système haute pression avec pompage éventuel,
 - Désinfection,
 - Vérification du bon fonctionnement et de l'étanchéité,
 - Remise en place des tampons et regards,
 - Recèlement de ceux-ci,
 - Remise en état du chantier et abords à l'identique.
19 regards – Ø 60

Une intervention par an, dont les dates seront fixées d'un commun accord selon les amplitudes suivantes : **Avril – Mai (de préférence).**

- SITE DU DORAT

- Réseau collecteur principal du site :
 - Curage hydrodynamique par système haute pression modulable avec tête de curage sur l'ensemble des réseaux au sol,
 - Projection simultanée d'une solution bactéricide et désinfectante agréée,
 - Vérification du bon fonctionnement,
Vérification des écoulements des pieds de chute sur colonne.
Canalisations de 433 ml – de Ø 100 mm à 315 mm

- Regards des eaux usées et eaux vannes :

- Descellement des regards EU et EV se trouvant sur les installations,
- Nettoyage par système haute pression avec pompage éventuel,
- Désinfection,
- Vérification du bon fonctionnement et de l'étanchéité,
- Remise en place des tampons et regards,
- Recèlement de ceux-ci,
- Remise en état du chantier et abords à l'identique.

30 regards : 7 de Ø 80 cm, 12 de Ø 60 cm et 11 de 50 x 50 cm

- 1 Dégrilleur Ø 100 cm:

- Nettoyage par système haute pression avec pompage éventuel,
- Désinfection,
- Vérification du bon fonctionnement et de l'étanchéité,

Une intervention par an, dont les dates seront fixées d'un commun accord selon les amplitudes suivantes : **Avril – Mai (de préférence).**

8.1.4 Prestations ponctuelles

L'entreprise prévoira également la possibilité de prestations ponctuelles sur sollicitation de l'établissement. Ces prestations seront de type hors forfait et devront faire l'objet d'un devis (main d'œuvre, déplacement, consommables) selon le tarif de facturation défini dans le bordereau de prix ; le devis donnera lieu, après acceptation à un bon de commande.