

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE


Textes législatifs et normatifs :

- Articles législatifs : L. 1334-12-1
- Articles réglementaires : R. 1334-17, R.1334-18, R.1334-20, R.1334-21
- Norme NFX 46-020 – Août 2017
- Décret : 2011-629 – 03 juin 2011
- Arrêté du 12 décembre 2012 (listes A et B)
- Arrêté du 26 juin 2013

Objet de la mission :

La présente mission consiste à établir le constat de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante d'un immeuble bâti à insérer dans le Dossier Technique Amiante en référence aux articles L 1334-12-1 du Code de la Santé Publique relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Avertissement :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement visibles et accessibles sans investigation destructive (listes A et B mentionnées aux articles R1334-20 et R1334-21).

La responsabilité de l'opérateur de repérage ne pourrait être mise en cause en cas de présence d'amiante :

- Dans des zones inaccessibles,
- Dans des zones connues du représentant du donneur d'ordre mais non mentionnées par lui,
- Dans des zones non indiquées sur les documents relatifs à l'immeuble visité,
- Dans des zones accessibles uniquement après démontage.

**Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme un repérage préalable à la réalisation de travaux et/ou démolition.
Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.**

Propriétaire

**Société DIR DEP FINANCES PUBLIQUES EURE
BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000
EVREUX**

Donneur d'ordre

**DIR DEP FINANCES PUBLIQUES EURE
BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX**

Identification du bien immobilier et de ses annexes

ADRESSE DU BIEN	CITE ADMINISTRATIVE DNID BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX		
TYPE DE BIEN		REFERENCES CADASTRALES	Non renseigné
DESIGNATIONS DES LOTS	Non renseigné	DATE DU PERMIS DE CONSTRUIRE	<1997
LOTS ANNEXES	Aucun lot annexe		

Références de la mission

DATE DE LA VISITE	16/07/2019 et 21/11/2019	Date de la commande	28/06/2019
ACCOMPAGNATEUR	Monsieur GUINCETRE François / Mme COUTEY		
OPERATEUR DE REPERAGE	Jason DELOZIER / Stéphane DAIZE		
LE PRESENT RAPPORT EST ETABLI PAR UNE PERSONNE DONT LES COMPETENCES SONT CERTIFIEES PAR	GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac - ZAC LA CLEF ST PIERRE - 78990 ELANCOURT (1547)		
CONTRAT D'ASSURANCE	MMA IARD - n°127.106.241 valide jusqu'au 31 décembre 2019		
LABORATOIRE ACCREDITE (ANALYSE)	EUROFINS 1294 rue Achille PERES - 59140 DUNKERQUE - Numéro d'accréditation COFRAC : 1-1593		

Documentation fournie par le donneur d'ordre

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTRUCTION OU AUX PRINCIPAUX TRAVAUX DE RENOVATION DE L'IMMEUBLE	Plans
RAPPORTS ANTERIEURS DE RECHERCHE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE	Oui
DIVERS (DERNIERS PV D'ASSEMBLEE GENERALE ...)	Non fournis

Fait à **BIHOREL**,
le **05/08/2019**
Effectué par **Stéphane DAIZE**



CONCLUSIONS DE LA MISSION DE REPERAGE :

- Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE DECISION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Fibre ciment (Conduits de ventilation,aération)	Rez de Jardin - COMMUN Atelier 2 Enveloppe Toiture	Contient de l'amiante sur décision de l'opérateur	Attention : La naissance des deux conduits de ventilation se situent dans Atelier 2 au Rez de jardin et débouche en toiture terrasse. Ils filent aux travers des planchers dans les étages mais ne sont pas accessibles et/ou visibles. Leurs localisations à été reportés sur chaque niveaux dans l'Annexe plans p 53 à 58.
Plaque fibre ciment (Mur)	Enveloppe Façades	Contient de l'amiante sur décision de l'opérateur	/
Enveloppe + calorifuge (Conduit)	Rez de jardin- COMMUN 448	Résultat d'analyse : P19	/
Gaines/coffres en fibres-ciment (Gaines/coffrs verticaux)	1er étage- FINANCES PUBLIQUES Bureau 133	Résultat d'analyse : P25	/

- Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

- Il a été repéré des matériaux de la liste B nécessitant une évaluation périodique (Cf. 3).
- Il a été repéré des matériaux de la liste B nécessitant une action corrective de premier niveau (Cf. 3).
- Il a été repéré des calorifugeages en état 1 pour lesquels il convient de faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.

- Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE DECISION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Plaques de faux-plafonds (50X50) (Plafond)	Rdc-FINANCES PUBLIQUES Bureau 87 Rdc- COMMUN Bureau 68, Salle de réunion N°1, Salle de réunion N°2, Salle de réunion N°3, Wc Rdc- CELLULE INFO Bureau 89.1	Résultat d'analyse : P23	/
Enduit projeté blanc (Revêtements de murs)	Rez de jardin- COMMUN Salle de yoga, Salle de sport, SAS 2 Rdc-FINANCES PUBLIQUES Espace Impôts, I, Chef de poste, Trésorerie	Résultat d'analyse : P28, P9	/
Dalles de sol beiges (30X30) (Sol)	Rdc-FINANCES PUBLIQUES SAS Rdc- DIRECCTE Bureau 74, Bureau 69 3ème étage- DIRECCTE Bureau 368, Bureau 360, Bureau 370, Bureau 339	Résultat d'analyse : P5, P22	/
Plaques perforées (50X50) (Plafond)	Rdc- DIRECCTE Bureau 65 Rdc- COMMUN Salle de réunion N°1, Salle de réunion N°2, Salle de réunion N°3, Bureau 70	Résultat d'analyse : P21	/
Dalles de sol blanches (30X30) (Sol)	Rdc- COMMUN Bureau 68 3ème étage- FINANCES PUBLIQUES Bureau 301, Bureau 304, Bureau 305	Résultat d'analyse : P20, P7	/
Enveloppe + calorifuge (Conduit)	Rez de jardin- COMMUN 445, Préau, Cave, Local ménage 1, Accès cave, Machinerie Asc, 405 B, Loge gardien, 427, 446, Circulation Coffre, 405 A, Préau	Résultat d'analyse : P11, P12, P13, P14, P18, P17	/
Dalles de sol blanches (60X60) (Sol)	Rez de jardin- COMMUN Salle de yoga, Salle de sport	Résultat d'analyse : P8	/
Flocage (Plafond)	Rez de jardin- COMMUN Chaufferie, Cave gardien, 427	Résultat d'analyse : P10	/
Plaques collées (Plafond)	Rez de jardin- COMMUN Salle de sport	Résultat d'analyse : P15	/
plaques de faux-plafonds (Plafond)	Rez de jardin- COMMUN Salle de sport, Dégagement 3, Salle de pause, Circulation, Bureau 418, Bureau 417 A, Bureau 417 B, Bureau 417 C, Bureau 402 A, Bureau 402 B, Bureau 402 C, Infirmerie 2ème étage- FINANCES PUBLIQUES Bureau 221 2ème étage- DDCCS Bureau 266, Bureau 267, Bureau 268, Bureau 269, Bureau 270, Bureau 273, Bureau 275, Bureau 276, Bureau 277, Bureau 278, Bureau 279 2ème étage- DIRECCTE Bureau 257, Bureau 258, Bureau 259, Bureau 260, Bureau 261	Résultat d'analyse : P27, P16	/
Plaques perforées collées (50X50) (Plafond)	1er étage- ARS Bureau 171, Bureau 143, Bureau 144,	Résultat d'analyse : , P24, P6	/

	Bureau 145, Bureau 158, Bureau 160, Bureau 161 3ème étage- DIRECCTE Bureau 373, Bureau 351, Bureau 353, Bureau 355.1, Bureau 358, Bureau 375		
Dalles de sol beiges (60X60) (Sol)	2ème étage- FINANCES PUBLIQUES Bureau 216, Bureau 217, Bureau 218, Bureau 219, Bureau 220, Bureau 221, Bureau 222, Bureau 223, Bureau 224	Résultat d'analyse : P26	/
Plaques de faux-plafonds (20X20) collées (Plafond)	3ème étage- DIRECCTE Bureau 355.3, Bureau 350, Bureau 351	Résultat d'analyse : P1	/
Dalles de sol bleues (30X30) (Sol)	3ème étage- DIRECCTE Bureau 355.3	Résultat d'analyse : P2	/
Dalles de sol noires (50X50) (Sol)	3ème étage- DIRECCTE Bureau 341	Résultat d'analyse : P4	/
Dalles de sol beiges (50X50) (Sol)	3ème étage- DIRECCTE Bureau 343, Bureau 345	Résultat d'analyse : P3	/

<p>Dalles de sol beiges mouchetées noires (Sol)</p>	<p><u>3ème étage – DIRECCTE</u></p> <p>Circulation 1, Bureau 361, Bureau 362, Bureau 363, Bureau 364, Bureau 365, Bureau 366, Bureau 367, Bureau 368, Bureau 369, Bureau 371, Bureau 374, Bureau 375, Bureau 376, Cage d'escalier, Circulation 2, Bureau 377 - 379, Bureau 378, Bureau 380, Bureau 381, Bureau 382, Hall, Bureau 350, Bureau 351, Bureau 353, Bureau 354, Bureau 355.1, Bureau 355.2, Bureau 358, Circulation 3, Bureau 348, Bureau 346, Bureau 344, Bureau 342, Bureau 340, Bureau 336 - 338, Bureau 337, Bureau 333, Bureau 331</p> <p><u>3ème étage - FINANCES PUBLICS</u></p> <p>Cage d'escalier 1, Circulation 1, Bureau 330, Bureau 328, Bureau 327, Bureau 326, Bureau 325 - 323, Bureau 324, Bureau 322, Bureau 321, Dégagement 1, Bureau 320 A, Bureau 318, Bureau 317, Cage d'escalier 2, Dégagement 2, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304 - 305, Bureau 306 - 308, Rangement</p>	<p>Prélèvement : FP22/6388412</p>	<p>/</p>
---	---	---------------------------------------	----------

2ème étage – DDCS

Circulation 1,
 Cage d'escalier,
 Dégagement,
 Bureau 285,
 Hall, Circulation 2,
 Bureau 251,
 Bureau 249,
 Bureau 247,
 Bureau 240,
 Bureau 236

2ème étage - FINANCES PUBLICS

Cage d'escalier 1,
 Circulation 1,
 Bureau 230,
 Bureau 228,
 Bureau 226,
 Bureau 214 - 215,
 Bureau 213,
 Cage d'escalier 2,
 Dégagement,
 Circulation 2,
 Bureau 203,
 Bureau 204,
 Bureau 205,
 Bureau 206,
 Bureau 207,
 Bureau 208

1er étage – ARS

Circulation 1,
 Cage d'escalier,
 Dégagement,
 Bureau 184,
 Hall,
 Circulation 2

1er étage - FINANCES PUBLIQUES

Cage d'escalier 1,
 Circulation 1,
 Local Elec,
 Bureau 120,
 Cage d'escalier 2,
 Dégagement,
 Circulation 2
 Bureau 111/112

Rdc – DIRECCTE

Bureau 70,
 Bureau 71,
 Bureau 72,
 Bureau 73,
 Bureau 74,
 Bureau 76

Rdc - FINANCES PUBLIQUES

Bureau 78,
 Bureau 80 - 82 - 84 ,
 Bureau 81 - 83,
 Bureau 85,
 Bureau 86,
 Bureau 88,
 Cage d'escalier

	<p><u>Rdc – COMMUN</u></p> <p>Salle de réunion N°1, Salle de réunion N°2, Salle de réunion N°3, Bureau 68, Bureau 67</p> <p><u>Rdc - CELLULE INFORMATIQUE</u></p> <p>Cage d'escalier, Bureau 89.1</p> <p><u>Rdc – FORMATION</u></p> <p>Dégagement, Bureau A3</p> <p><u>Rez de Jardin – COMMUN</u></p> <p>Réseau/Surveillance</p>		
Faux plafond en dalles suspendues (Plafond)	<p><u>3ème étage - DIRECCTE</u></p> <p>Bureau 354</p> <p><u>3ème étage - FINANCES PUBLICS</u></p> <p>Circulation 1, Dégagement 1, Dégagement 2, 2</p> <p><u>2ème étage – DDCS</u></p> <p>Bureau 271, Bureau 272, Bureau 274, Bureau 277 - 278, Bureau 281, Bureau 282, Bureau 283, Bureau 284, Bureau 285</p> <p><u>2ème étage - FINANCES PUBLICS</u></p> <p>Circulation 1, Dégagement, Circulation 2</p> <p><u>1er étage – ARS</u></p> <p>Bureau 155, Bureau 145 - 143, Bureau 144</p> <p><u>1er étage - FINANCES PUBLIQUES</u></p> <p>Circulation 1, Bureau 120, Dégagement, Circulation 2</p>	<p>Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))</p>	/

Rdc - FINANCES PUBLIQUES

Circulation 2,
 Bureau 64,
 Bureau 63,
 Bureau 62,
 Bureau 61,
 Bureau 60,
 Bureau 59,
 Bureau 58,
 Bureau 57,
 Bureau 56,
 Bureau 55,
 Bureau 54,
 Bureau 52,
 Cage d'escalier,
 Sanitaires,
 Wc Femmes 1,
 Wc Hommes 1,
 Circulation 3,
 Bureau 53,
 Local Ménage,
 Bureau 51,
 Bureau 50,
 Bureau 48,
 Bureau 46 - 44,
 Bureau 42,
 Bureau 40,
 Bureau 38,
 Bureau 36,
 Bureau 34 - 32,
 Bureau 30,
 Sanitaires F,
 Wc Femmes 2,
 Wc Hommes 2,
 Chef de poste,
 Trésorerie
 Bureau alarme

Rez de Jardin – COMMUN

Salle de pauses,
 SAS 1,
 Salle de sports,
 411,
 410,
 409 - 408,
 407,
 406,
 Loge gardien

Sommaire

1. Conditions de réalisation du repérage	10
2. Liste des pièces et locaux visités & non visités	11
3. Résultat détaillé du repérage	31
A. Matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.....	58
B. Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante.....	58
C. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	58
D. Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	77
E. Matériaux et produits « hors liste »	77
F. Matériaux et produits ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse	77
G. Obligations et recommandations en cas de présence de matériaux et produit contenant de l'amiante	78
4. Annexes	79

1. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE**Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou de démolition :**

Il doit être complété par un repérage portant sur tous les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon la liste C de l'annexe 13.9 du décret du 03 juin 2011 et qui pourraient être mis en évidence à l'occasion des travaux envisagés.

Dans ce cadre il peut être nécessaire de réaliser des sondages destructifs pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux.

PRECISIONS SUR LA METHODOLOGIE DU REPERAGE

Dans le cadre d'une vente ou en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante, l'investigation est menée en conformité avec les arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013 ainsi qu'à la norme NF X46-020.

L'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, **accessibles sans travaux destructifs**, qui correspondent aux listes A et B mentionnées aux articles **R1334-20** et **R1334-21** du code de la santé publique.

Le rapport de repérage est conforme aux arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013 ainsi qu'à la norme NF-X46-020.

Justification des écarts à la norme NF X46-020 : Sans objet

Conditions spécifiques de réalisation de la mission : Sans objet.

2. LISTE DES PIECES ET LOCAUX VISITES & NON VISITES

Etage	Pièce	Visité	Motif
3ème étage - DIRECCTE	Circulation 1	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 360	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 361	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 362	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 363	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 364	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 365	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 366	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 367	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 368	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 369	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 370 - 372	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 371	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 373	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 374	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 375	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 376	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Cage d'escalier	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Circulation 2	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Circulation 1/Plafond Technique	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 377 - 379	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 378	Oui	

3ème étage - DIRECCTE	Bureau 380	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 381	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 382	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Hall	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 350	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 351	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	352	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 353	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 354	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 355.1	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 355.2	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 355.3	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 358	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 359	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Wc Hommes	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Sanitaires	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Wc Femmes	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Circulation 3	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 348	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 346	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 345	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 344	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 343	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 342	Oui	
	Bureau 341	Oui	

3ème étage - DIRECCTE			
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 340	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 339	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 336 - 338	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 337	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 333	Oui	
3ème étage - DIRECCTE	Bureau 331	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Cage d'escalier 1	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Circulation 1	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Sanitaires 1	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Wc Hommes 1	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Wc Femmes 1	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 330	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 329	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 328	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 327	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 326	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 325 - 323	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 324	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 322	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 321	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Dégagement 1	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 320 B/C	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 320 B/C - Plafond Technique	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 320 A	Oui	

3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 318	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 317	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 316 - 315 - 314 - 313 - 312 - 311	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Sanitaires 2	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Wc Hommes 2	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Wc Femmes 2	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Cage d'escalier 2	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Dégagement 2	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 301	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 302	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Circulation 2	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 303	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 304 - 305	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Gaine technique Elec	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 306 - 308	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Rangement	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 307	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 309	Oui	
3ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 310	Oui	
2ème étage - DDCCS	Circulation 1	Oui	
2ème étage - DDCCS	Bureau 264	Oui	
2ème étage - DDCCS	Bureau 265	Oui	
2ème étage - DDCCS	Bureau 266	Oui	
2ème étage - DDCCS	Bureau 267	Oui	

2ème étage - DDCS	Bureau 268	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 269	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 270	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 271	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 272	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 273	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 274	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 275	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 276	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 277 - 278	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 279	Oui	
2ème étage - DDCS	Cage d'escalier	Oui	
2ème étage - DDCS	Dégagement	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 281	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 282	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 283	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 284	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 285	Oui	
2ème étage - DDCS	Hall	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureaux 252	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureaux 253	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureaux 254	Oui	
2ème étage - DDCS	256	Oui	
2ème étage - DDCS	Sanitaires 1	Oui	
	Wc Hommes	Oui	

2ème étage - DDCS			
2ème étage - DDCS	Bureau 262	Oui	
2ème étage - DDCS	Sanitaires 2	Oui	
2ème étage - DDCS	Wc Femmes	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 263	Oui	
2ème étage - DDCS	Circulation 2	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 251	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 250	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 249	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 243 - 248	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 247	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 246	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 245	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 244	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 242	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 241	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 240	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 239	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 238	Oui	
2ème étage - DDCS	Bureau 236	Oui	
2ème étage - DIRECCTE	Bureau 257	Oui	
2ème étage - DIRECCTE	Bureau 258	Oui	
2ème étage - DIRECCTE	Bureau 259	Oui	
2ème étage - DIRECCTE	Bureau 260	Oui	
2ème étage - DIRECCTE	Bureau 261	Oui	

2ème étage - FINANCES PUBLICS	Cage d'escalier 1	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Circulation 1	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Sanitaires H 1	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Wc Hommes 1	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Sanitaires F 1	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Wc Femmes 1	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 235	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 234 - 232	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 233	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 231 - 229	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 230	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 228	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 227	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 226	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 225	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Local technique Elec	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 224	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 223	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 222	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 221	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 220	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 219	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 217 - 218	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 216	Oui	

2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 214 - 215	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 213	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Sanitaires F 2	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Wc Femmes 2	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Sanitaires H 2	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Wc Hommes 2	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Cage d'escalier 2	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Dégagement	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Circulation 2	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 201	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 202	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 203	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 204	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 205	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 206	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 207	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 208	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 209	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 210	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 211	Oui	
2ème étage - FINANCES PUBLICS	Bureau 212	Oui	
1er étage - ARS	Circulation 1	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 155	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 164	Oui	
	Bureau 165 - 167	Oui	

1er étage - ARS			
1er étage - ARS	Bureau 166	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 168	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 169	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 170	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 171	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 172	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 173 - 175	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 174	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 176	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 177	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 178	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 179	Oui	
1er étage - ARS	Cage d'escalier	Oui	
1er étage - ARS	Cage d'escalier/Gaine tech.	Oui	
1er étage - ARS	Dégagement	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 180	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 181	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 182	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 183	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 184	Oui	
1er étage - ARS	Hall	Oui	
1er étage - ARS	163	Oui	
1er étage - ARS	Sanitaires F	Oui	
1er étage - ARS	Wc Femmes	Oui	

1er étage - ARS	Bureau 162	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 161 - 160	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 159	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 158	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 157	Oui	
1er étage - ARS	Sanitaires H	Oui	
1er étage - ARS	Wc Hommes	Oui	
1er étage - ARS	156	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 151	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 152	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 154	Oui	
1er étage - ARS	Circulation 2	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 150	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 149	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 148	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 147	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 146	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 145 - 143	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 144	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 142	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 141	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 140	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 139	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 138	Oui	

1er étage - ARS	Bureau 136	Oui	
1er étage - ARS	Bureau 135	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Cage d'escalier 1	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Circulation 1	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Sanitaires	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Wc Hommes 1	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Wc Femmes 1	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 133	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 132	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 131	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 129 - 125	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 128	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 127	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 126	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Local Elec	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 120	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 119 - 118	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 117	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 116 - 114	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 112 - 111	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Sanitaires F	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Wc Femmes 2	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Sanitaires H	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Wc Hommes 2	Oui	
	Cage d'escalier 2	Oui	

1er étage - FINANCES PUBLIQUES			
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Dégagement	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 100	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 101	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 102	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Circulation 2	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 103 - 104 - 105 - 106 - 107	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 108	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 109	Oui	
1er étage - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 110	Oui	
Rdc - DIRECCTE	Bureau 65	Oui	
Rdc - DIRECCTE	Bureau 69	Oui	
Rdc - DIRECCTE	Bureau 70	Oui	
Rdc - DIRECCTE	Bureau 71	Oui	
Rdc - DIRECCTE	Bureau 72	Oui	
Rdc - DIRECCTE	Bureau 73	Oui	
Rdc - DIRECCTE	Bureau 74	Oui	
Rdc - DIRECCTE	Bureau 76	Oui	
Rdc - DDCS	Bureau 75 - 77	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Circulation 1	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 78	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 79	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 80 - 82 - 84	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 81 - 83	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 85	Oui	

Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 86	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 87	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 88	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	SAS	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Circulation 2	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 64	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 63	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 62	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 61	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 60	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 59	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 58	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 57	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 56	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 55	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 54	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 52	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Cage d'escalier	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Sanitaires	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Wc Femmes 1	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Wc Hommes 1	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Circulation 3	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 53	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Local Ménage	Oui	

Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau Alarme	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 51	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 50	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 48	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 46 - 44	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 42	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 40	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 38	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 36	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 34 - 32	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Bureau 30	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Sanitaires F	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Wc Femmes 2	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Sanitaires H	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Wc Hommes 2	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Espace Impôts	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Guichet G	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Guichet H	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Guichet I	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Guichet F	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Guichet E	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Guichet C	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Guichet D	Oui	
Rdc - FINANCES PUBLIQUES	Chef de poste	Oui	
	Trésorerie	Oui	

Rdc - FINANCES PUBLIQUES			
Rdc - COMMUN	Entrée B	Oui	
Rdc - COMMUN	Accueil	Oui	
Rdc - COMMUN	Salle de réunion N°1	Oui	
Rdc - COMMUN	Salle de réunion N°2	Oui	
Rdc - COMMUN	Salle de réunion N°3	Oui	
Rdc - COMMUN	Hall 1	Oui	
Rdc - COMMUN	72	Oui	
Rdc - COMMUN	Bureau 68	Oui	
Rdc - COMMUN	Bureau 67	Oui	
Rdc - COMMUN	Sanitaires	Oui	
Rdc - COMMUN	Wc Hommes	Oui	
Rdc - COMMUN	Wc Femmes	Oui	
Rdc - COMMUN	Wc Handicapés	Oui	
Rdc - COMMUN	65	Oui	
Rdc - COMMUN	Entrée A	Oui	
Rdc - COMMUN	Hall 2	Oui	
Rdc - COMMUN	Local Elec	Oui	
Rdc - COMMUN	Wc Commun	Oui	
Rdc - CELLULE INFORMATIQUE	Cage d'escalier	Oui	
Rdc - CELLULE INFORMATIQUE	Cage d'escalier / Gaine technique	Oui	
Rdc - CELLULE INFORMATIQUE	Dégagement	Oui	
Rdc - CELLULE INFORMATIQUE	Bureau 89.1	Oui	
Rdc - CELLULE INFORMATIQUE	Bureau 89.2	Oui	
Rdc - CELLULE INFORMATIQUE	Bureau 89.3	Oui	

Rez de Jardin - GARDIEN	Entrée	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	SAS	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Dégagement 1	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Placard	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Cage d'escalier	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Cuisine	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Dégagement 2	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Wc	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Salle de bains	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Chambre 1	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Chambre 2	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Séjour	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Dégagement cave	Oui	
Rez de Jardin - GARDIEN	Cave	Oui	
Rdc - FORMATION	Salle d'attente	Oui	
Rdc - FORMATION	Bureau B2	Oui	
Rdc - FORMATION	Bureau B3	Oui	
Rdc - FORMATION	Bureau B4	Oui	
Rdc - FORMATION	Bureau B5	Oui	
Rdc - FORMATION	Bureau B6	Oui	
Rdc - FORMATION	Bureau B7	Oui	
Rdc - FORMATION	Hall	Oui	
Rdc - FORMATION	Dégagement	Oui	
Rdc - FORMATION	Bureau A3	Oui	

Rdc - FORMATION	Local ménage	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Dégagement 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	447	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	446	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	445	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Garage vélos/Local poubelles	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Stockage	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Dégagement 2	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	441	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Hall	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Local ménage 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Sanitaires F 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Wc Femmes 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Dégagement 3	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Gaine tech Elec	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Salle de pauses	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Machinerie Asc	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Stock 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Stock 2	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Stock 3	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Atelier 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Atelier 2	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Réseau/Surveillance	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Local ménage 2	Oui	
	Douches	Oui	

Rez de Jardin - COMMUN			
Rez de Jardin - COMMUN	SAS 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Salle de sports	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	SAS 2	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Sanitaires H 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Wc Hommes 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	424	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Vestiaire Femmes	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Vestiaire Hommes	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Circulation	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Salle Info	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	420	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	418	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	417 A	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	417 B	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	417 C	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	415 A	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	415 B	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	415 C	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	415 D	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	413	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	412	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	411	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	410	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	409 - 408	Oui	

Rez de Jardin - COMMUN	407	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	406	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Sanitaires F 2	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Wc Femmes 2	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Sanitaires H 2	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Wc Hommes 2	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	405 A	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	405 B	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Circulation Coffre	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Archive Coffre	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Coffre	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	402	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	402 A	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	402 B	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	402 C	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Infirmierie	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Cage d'escalier	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	401 A	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Chaufferie	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Salle yoga	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Cave	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Local DDPP	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Local dépôt info	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Local jardinage	Oui	

Rez de Jardin - COMMUN	448	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	TGBT 1	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	TGBT 2	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Dégagement TGBT	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Ancien local vélo	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Loge gardien	Oui	
Rez de Jardin - COMMUN	Préau	Oui	
Rez de Jardin - ARCHIVES	443	Oui	
Rez de Jardin - ARCHIVES	A	Oui	
Rez de Jardin - ARCHIVES	427	Oui	
Rez de Jardin - ARCHIVES	427 A	Oui	
Enveloppe	Toiture	Oui	
Enveloppe	Façades	Oui	

3. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

Description sommaire des pièces et locaux visités :

Parties d'immeubles bâties et non bâties visitées	Parties d'ouvrages et éléments examinés
Circulation 1 (3ème étage - DIRECCTE)	Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Plâtre et peinture, Béton), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 360 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 361 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint)
Bureau 362 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois vernis), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 363 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 364 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 365 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 366 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 367 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 368 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 369 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 370 - 372 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 371 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 373 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plaques collées 50x50)
Bureau 374 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 375 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plaques collé)

Bureau 376 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Cage d'escalier (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Circulation 2 (3ème étage - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Circulation 1/Plafond Technique (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut), Poteaux (Béton), Poutres (Béton)
Bureau 377 - 379 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques)
Bureau 378 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois vernis), Plafond (Faux plafond lames métalliques)
Bureau 380 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques)
Bureau 381 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques)
Bureau 382 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques)
Hall (3ème étage - DIRECCTE)	Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Pavé de verre), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Béton, Plâtre et peinture)
Bureau 350 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 351 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues, Plaque collé)
352 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Bois vernis), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton et papier peint)
Bureau 353 (3ème étage - DIRECCTE)	Plafond (Béton peint), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint, Bois et papier peint, Béton et papier peint)
Bureau 354 (3ème étage - DIRECCTE)	Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton et papier peint)
Bureau 355.1 (3ème étage - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint)
Bureau 355.2 (3ème étage - DIRECCTE)	Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint)
Bureau 355.3 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Dalles Faux plafond collées 20x20), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte)
Bureau 358 (3ème étage - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint, Béton et papier peint)

Bureau 359 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint, Plâtre et toile de verre peinte), Descente Ep/Eu (Métallique)
Wc Hommes (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte), Descente Eu (PVC)
Sanitaires (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte)
Wc Femmes (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC), Coffres verticaux (Bois peint)
Circulation 3 (3ème étage - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Béton, Plâtre et peinture)
Bureau 348 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 346 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 345 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois et papier peint)
Bureau 344 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 343 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois et papier peint), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 342 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 341 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois et papier peint, Béton peint)
Bureau 340 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 339 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois et papier peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 336 - 338 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 337 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois et papier peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 333 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois et papier peint, Béton peint)
Bureau 331 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)

Cage d'escalier 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Circulation 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Sanitaires 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Descente Eu (PVC), Coffres verticaux (Placo)
Wc Hommes 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Descente Eu (PVC)
Wc Femmes 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint, Plâtre et Faïence murale), Descente Eu (PVC)
Bureau 330 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 329 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 328 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 327 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 326 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 325 - 323 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 324 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 322 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 321 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Dégagement 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 320 B/C (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 320 B/C - Plafond Technique (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut), Poteaux (Béton brut), Poutres (Béton brut)

Bureau 320 A (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint)
Bureau 318 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 317 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 316 - 315 - 314 - 313 - 312 - 311 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Sanitaires 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Wc Hommes 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Wc Femmes 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint, Plâtre et Faïence murale), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Cage d'escalier 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Dégagement 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 301 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 302 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Circulation 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 303 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 304 - 305 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Gain technique Elec (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Bureau 306 - 308 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Rangement (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 307 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Parquet), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 309 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Parquet), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 310 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Parquet), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)

Circulation 1 (2ème étage - DDCS)	Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Coffre Horizontal (Au Dessus Placard) (Bois peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 264 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint, Bois peint, Béton peint)
Bureau 265 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 266 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plaques de faux-plafonds)
Bureau 267 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 268 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 269 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 270 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 271 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois vernis, Béton peint)
Bureau 272 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois vernis, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 273 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 274 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois vernis, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 275 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 276 (2ème étage - DDCS)	Sol (Parquet), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 277 - 278 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple, Moquette), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 279 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint, Bois peint)
Cage d'escalier (2ème étage - DDCS)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Dégagement (2ème étage - DDCS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton), Coffres Horizontaux (Bois peint)
Bureau 281 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame Pvc), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)

Bureau 282 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 283 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint, Bois peint, Béton peint)
Bureau 284 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois et papier peint, Béton et papier peint)
Bureau 285 (2ème étage - DDCS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Hall (2ème étage - DDCS)	Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Pavé de verre), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Béton, Plâtre et peinture)
Bureaux 252 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame pvc), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint) Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Bureaux 253 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame pvc), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint) Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Bureaux 254 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame pvc), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint) Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
256 (2ème étage - DDCS)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Sanitaires 1 (2ème étage - DDCS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Wc Hommes (2ème étage - DDCS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Bureau 262 (2ème étage - DDCS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Sanitaires 2 (2ème étage - DDCS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Wc Femmes (2ème étage - DDCS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Bureau 263 (2ème étage - DDCS)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Descente Eu (Métallique)
Circulation 2 (2ème étage - DDCS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 251 (2ème étage - DDCS)	Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint)
Bureau 250 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)

Bureau 249 (2ème étage - DDCS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 243 - 248 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 247 (2ème étage - DDCS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 246 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 245 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 244 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 242 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 241 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 240 (2ème étage - DDCS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 239 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 238 (2ème étage - DDCS)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 236 (2ème étage - DDCS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Bois peint, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 257 (2ème étage - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 258 (2ème étage - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 259 (2ème étage - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 260 (2ème étage - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 261 (2ème étage - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Cage d'escalier 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Circulation 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)

Sanitaires H 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (Métallique)
Wc Hommes 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (Métallique)
Sanitaires F 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (Métallique)
Wc Femmes 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (Métallique)
Bureau 235 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 234 - 232 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 233 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 231 - 229 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 230 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 228 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 227 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 226 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 225 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Local technique Elec (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 224 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 223 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Bois, Placo)
Bureau 222 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 221 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)

Bureau 220 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 219 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 217 - 218 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 216 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol, Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 214 - 215 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Sol (Dalles de sol), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 213 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Sanitaires F 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (Métallique)
Wc Femmes 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (Métallique)
Sanitaires H 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (Métallique)
Wc Hommes 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (Métallique)
Cage d'escalier 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Dégagement (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Circulation 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 201 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 202 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 203 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 204 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 205 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)

Bureau 206 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 207 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 208 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 209 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 210 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 211 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 212 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Circulation 1 (1er étage - ARS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 155 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 164 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 165 - 167 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 166 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 168 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 169 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 170 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 171 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plaques perforées collées (50X50))
Bureau 172 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 173 - 175 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)

Bureau 174 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 176 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 177 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 178 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 179 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Cage d'escalier (1er étage - ARS)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Cage d'escalier/Gaine tech. (1er étage - ARS)	Sol (Dalle béton, Plâtre), Plafond (Plâtre brut, Béton brut), Murs (Plâtre brut, Béton brut)
Dégagement (1er étage - ARS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 180 (1er étage - ARS)	Sol (Lame Pvc), Plafond (Faux plafond lames métalliques), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 181 (1er étage - ARS)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques)
Bureau 182 (1er étage - ARS)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques)
Bureau 183 (1er étage - ARS)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques)
Bureau 184 (1er étage - ARS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques)
Hall (1er étage - ARS)	Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Pavé de verre), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
163 (1er étage - ARS)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Descente Eu (Métallique)
Sanitaires F (1er étage - ARS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Wc Femmes (1er étage - ARS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Plâtre et peinture), Descente Eu (PVC)
Bureau 162 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)

Bureau 161 - 160 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 159 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 158 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 157 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Sanitaires H (1er étage - ARS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Wc Hommes (1er étage - ARS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Plâtre et peinture), Descente Eu (PVC)
156 (1er étage - ARS)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Descente Eu (Métallique)
Bureau 151 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 152 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 154 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Circulation 2 (1er étage - ARS)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 150 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 149 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 148 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 147 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 146 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 145 - 143 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)

Bureau 144 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 142 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 141 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 140 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 139 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 138 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 136 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 135 (1er étage - ARS)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Bois, Métallique)
Cage d'escalier 1 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Circulation 1 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture)
Sanitaires (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Wc Hommes 1 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Plâtre et peinture)
Wc Femmes 1 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Bureau 133 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Gaines/coffres verticaux (Gaines/coffres en fibres-ciment)
Bureau 132 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 131 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 129 - 125 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 128 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)

Bureau 127 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 126 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Local Elec (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 120 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 119 - 118 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 117 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 116 - 114 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 111/112 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple, Dalles de sol), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture)
Sanitaires F (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Plâtre et peinture), Descente Eu (PVC)
Wc Femmes 2 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Sanitaires H (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Wc Hommes 2 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Cage d'escalier 2 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Dégagement (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 100 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 101 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 102 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Circulation 2 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)

Bureau 103 - 104 - 105 - 106 - 107 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 108 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 109 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 110 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 65 (Rdc - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plaques perforées (50X50))
Bureau 69 (Rdc - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Coffres verticaux (Bois, Peint, Plâtre)
Bureau 70 (Rdc - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 71 (Rdc - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Bois, Plâtre, Peint)
Bureau 72 (Rdc - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 73 (Rdc - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 74 (Rdc - DIRECCTE)	Sol (Dalles de sol), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 76 (Rdc - DIRECCTE)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 75 - 77 (Rdc - DDCS)	Sol (Lame Pvc), Coffres verticaux (Métallique)
Circulation 1 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 78 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 79 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Lame Pvc), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 80 - 82 - 84 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 81 - 83 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)

Bureau 85 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 86 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau 87 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 88 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
SAS (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Circulation 2 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Bureau 64 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 63 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 62 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 61 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 60 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 59 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 58 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 57 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 56 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 55 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)

Bureau 54 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau alarme (Rdc-FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Bureau 52 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Cage d'escalier (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues, Plâtre et peinture)
Sanitaires (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Murs (Plâtre et Faïence murale, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Descente Eu (PVC)
Wc Femmes 1 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Wc Hommes 1 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Circulation 3 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton), Coffres Horizontaux (Bois, Peint, Placo)
Bureau 53 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Local Ménage (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 51 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 50 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 48 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 46 - 44 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 42 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 40 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)

Bureau 38 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 36 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Bureau 34 - 32 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)
Bureau 30 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Métallique)
Sanitaires F (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Wc Femmes 2 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Faïence, Peint, Plâtre)
Sanitaires H (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Coffres verticaux (Faïence, Plâtre, Peint)
Wc Hommes 2 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et Faïence murale, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Espace Impôts (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Bois vernis, Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Carreaux de verre), Revêtements de murs (Enduit projeté blanc), Plafond (Faux plafond lames métalliques, Plâtre et peinture, Béton peint, Carreaux de verre), Descente Eu (Métallique)
Guichet G (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Bois vernis, Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques, Plâtre et peinture, Béton peint, Carreaux de verre)
Guichet H (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Bois vernis, Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques, Plâtre et peinture, Béton peint, Carreaux de verre)
Guichet I (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Bois vernis, Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques, Plâtre et peinture, Béton peint, Carreaux de verre)
Guichet F (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Bois vernis, Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques, Plâtre et peinture, Béton peint, Carreaux de verre)
Guichet E (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond lames métalliques, Plâtre et peinture, Béton peint, Carreaux de verre), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Bois vernis, Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint)
Guichet C (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Bois vernis, Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques, Plâtre et peinture, Béton peint, Carreaux de verre)

Guichet D (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Bois vernis, Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint), Plafond (Faux plafond lames métalliques, Plâtre et peinture, Béton peint, Carreaux de verre)
Chef de poste (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Coffres Horizontaux (Bois, Peint, Plâtre, Enduits projeté)
Tresorerie (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (Métallique)
Entrée B (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint, Bois peint)
Accueil (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Salle de réunion N°1 (Rdc - COMMUN)	Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Salle de réunion N°2 (Rdc - COMMUN)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Salle de réunion N°3 (Rdc - COMMUN)	Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Hall 1 (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Pavé de verre), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Béton, Plâtre et peinture)
72 (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre brut, Béton peint), Descente Eu (Métallique)
Bureau 68 (Rdc - COMMUN)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 67 (Rdc - COMMUN)	Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Sanitaires (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Plâtre, Toile de verre)
Wc Hommes (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Plâtre, Toile de verre)
Wc Femmes (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Descente Eu (PVC)
Wc Handicapés (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton et papier peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
65 (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture)

Entrée A (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Verrière), Plinthes (Plinthes PVC), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Hall 2 (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage, Revêtement de sol souple), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage, Plinthes PVC), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Local Elec (Rdc - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Coffrage (Bois, Peint)
Wc Commun (Rdc - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et peinture, Béton peint, Bois peint), Descente Eu (Métallique, PVC)
Cage d'escalier (Rdc - CELLULE INFORMATIQUE)	Sol (Dalles de sol), Murs (Béton peint, Plâtre et peinture), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Cage d'escalier / Gaine technique (Rdc - CELLULE INFORMATIQUE)	Sol (Dalle béton, Plâtre), Plafond (Plâtre brut, Béton brut), Murs (Plâtre brut, Béton brut)
Dégagement (Rdc - CELLULE INFORMATIQUE)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint, Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Bureau 89.1 (Rdc - CELLULE INFORMATIQUE)	Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et papier peint, Plâtre et peinture, Béton peint)
Bureau 89.2 (Rdc - CELLULE INFORMATIQUE)	Sol (Plancher bois), Plafond (Faux plafond dalles métalliques), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau 89.3 (Rdc - CELLULE INFORMATIQUE)	Sol (Plancher bois), Plafond (Faux plafond dalles métalliques), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Coffres verticaux (Bois, Peint)
Entrée (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint)
SAS (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Dégagement 1 (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Placard (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Cage d'escalier (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Plâtre brut, Béton brut, Béton peint)
Cuisine (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint, Plâtre et Faïence murale), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Dégagement 2 (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)

Wc (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Carrelage, Parquet), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Descente Eu (Métallique, PVC)
Salle de bains (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Carrelage, Parquet), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint, Plâtre et Faïence murale), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Chambre 1 (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Parquet), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Chambre 2 (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Parquet, Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Séjour (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et papier peint), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint)
Dégagement cave (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Plâtre brut, Béton brut, Béton peint)
Cave (Rez de Jardin - GARDIEN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Flocage), Murs (Béton brut), Descente Eu (Métallique, PVC)
Salle d'attente (Rdc - FORMATION)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Carreaux de verre), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint, Carreaux de verre)
Bureau B5 (Rdc - FORMATION)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau B2 (Rdc - FORMATION)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau B3 (Rdc - FORMATION)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau B4 (Rdc - FORMATION)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau B6 (Rdc - FORMATION)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Bureau B7 (Rdc - FORMATION)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Plâtre et peinture)
Hall (Rdc - FORMATION)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Coffres verticaux (Métallique)
Dégagement (Rdc - FORMATION)	Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Bureau A3 (Rdc - FORMATION)	Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Local ménage (Rdc - FORMATION)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Dégagement 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
447 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)

446 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
445 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Conduit (Enveloppe + calorifuge)
Garage vélos/Local poubelles (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton peint, Béton brut), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton)
Stockage (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton peint), Murs (Béton brut, Parpaing brut), Descente Eu (Métallique)
Dégagement 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
441 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Hall (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
Local ménage 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Conduit (Enveloppe + calorifuge)
Sanitaires F 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois peint), Coffres Horizontaux (Bois, Peint, Plâtre)
Wc Femmes 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Coffres Horizontaux (Bois, Peint, Plâtre)
Dégagement 3 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Placard (Bois, Béton, Brut, Briques, Peint, Plâtre)
Gaine tech Elec (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Salle de pauses (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint, Bois peint)
Machinerie Asc (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Stock 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint)
Stock 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture)
Stock 3 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture)
Atelier 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture)

Atelier 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint, Plâtre et Faïence murale), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Conduits de ventilation, aération (Fibre ciment)
Réseau/Surveillance (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois peint), Descente Eu (Métallique)
Local ménage 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et papier peint, Bois peint, Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Descente Eu (PVC)
Douches (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Plâtre et Faïence murale, Béton peint), Descente Eu (PVC)
SAS 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint)
Salle de sports (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Béton peint, Revêtement de sol souple, Dalles de sol), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Poteaux (Revêtement plastifié), Plafond (Plaques collées, plaques de faux-plafonds)
SAS 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton)
Sanitaires H 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Wc Hommes 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
424 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
Vestiaire Femmes (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et Faïence murale, Béton peint), Coffres verticaux (Bois, Peint), Coffres Horizontaux (Peint, Bois)
Vestiaire Hommes (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et Faïence murale, Béton peint), Coffres verticaux (Bois, Peint), Coffres Horizontaux (Peint, Bois)
Circulation (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Coffres Horizontaux (Bois, Peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Salle Info (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Béton, Plâtre et peinture), Descente Eu (Métallique)
420 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Coffres Horizontaux (Bois, Peint), Coffres verticaux (Peint, Bois), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
418 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)

417 A (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
417 B (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
417 C (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
415 A (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
415 B (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Coffres verticaux (Plâtre et peinture), Coffres Horizontaux (Plâtre et peinture), Poteaux (Plâtre et peinture, Béton), Poutres (Béton, Plâtre et peinture)
415 C (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton), Coffres Horizontaux (Plâtre et peinture)
415 D (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
413 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Descente Eu (Métallique), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
412 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Parquet), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
411 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
410 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
409 - 408 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
407 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
406 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
Sanitaires F 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)

Wc Femmes 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Sanitaires H 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
Wc Hommes 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Descente Eu (PVC), Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint, Bois peint), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues)
405 A (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton), Descente Eu (Métallique)
405 B (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Circulation Coffre (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture)
Archive Coffre (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Coffre (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
402 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint)
402 A (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
402 B (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
402 C (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues)
Infirmierie (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Revêtement de sol souple), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Faux plafond en dalles suspendues), Coffres verticaux (Bois, Peint)
Cage d'escalier (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Béton peint)
401 A (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture)
Chaufferie (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage, Plaque métallique), Plafond (Flocage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Béton peint), Poteaux (Béton peint), Plafond (Flocage)

Salle yoga (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalles de sol), Plafond (Faux plafond lames métalliques), Plinthes (Plinthes bois peint), Revêtement de murs (Enduit projeté blanc)
Cave (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut), Poteaux (Béton), Poutres (Béton), Conduit (PVC), Conduit (Enveloppe + calorifuge)
Accès cave (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut), Poteaux (Béton), Poutres (Béton), Conduit (PVC), Conduit (Enveloppe + calorifuge)
Local DDPP (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Poteaux (Béton, Plâtre et peinture), Poutres (Plâtre et peinture, Béton)
Local dépôt info (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Plâtre et peinture, Béton peint), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et papier peint, Béton peint, Bois peint), Poutres (Béton, Plâtre et peinture)
Local jardinage (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut)
448 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut), Conduit (Enveloppe + calorifuge)
TGBT 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut, Béton peint), Poutres (Béton, Métallique)
TGBT 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut), Poutres (Béton)
Dégagement TGBT (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut), Poutres (Béton)
Ancien local vélo (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut), Poutres (Béton)
Loge gardien (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Carrelage), Plafond (Faux plafond en dalles suspendues), Plinthes (Plinthes bois peint), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre et toile de verre peinte, Bois peint, Béton peint), Coffres Horizontaux (Placo, Plâtre)
Préau (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol (Dalle béton), Plafond (Béton brut), Murs (Béton brut), Poteaux (Béton, Brut), Poutres (Béton, Brut), Conduit (Enveloppe + calorifuge, Enveloppe+ calorifuge)
443 (Rez de Jardin - ARCHIVES)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint)
A (Rez de Jardin - ARCHIVES)	Sol (Carrelage), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture)
427 (Rez de Jardin - ARCHIVES)	Sol (Dalle béton peint), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture, Flocage), Murs (Plâtre et peinture, Plâtre brut, Béton brut, Béton peint), Descente Eu (Métallique, PVC), Poteaux (Béton peint)
427 A (Rez de Jardin - ARCHIVES)	Sol (Carrelage), Plafond (Béton peint, Plâtre et peinture), Plinthes (Plinthes carrelage), Murs (Plâtre et peinture, Béton peint), Descente Eu (PVC)
Toiture (Enveloppe)	Souche Cheminée (Ciment, Briques, Béton), Conduit(s) de fumée (Métallique), Descentes d'eau pluviale (Métallique), Chéneaux (Zinc, Revêtement bitumineux), Conduits de ventilation, aération (Métallique, Fibre ciment), Toiture Terrasse (Revêtement bitumineux)
Façades (Enveloppe)	Murs (Béton peint, Béton lavé), Avant-toit (Béton peint), Descentes d'eau pluviale (Métallique), Conduit(s) de fumée (Placage PVC, PVC), Appui De Fenêtre (Béton)

A. Matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante :

Zone	Composant	Critère de conclusion	Etat de conservation	Obligations(*)
448 (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit - Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P19	1	Contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux

B. Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante :

Zone	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion	Etat de conservation	Recommandations(**)
Enveloppe Façades	Revêtements de murs	Plaques en fibres- ciment	Jugement de l'opérateur	Bon état	Evaluation périodique
Rez de jardin Atelier 2	Conduits de fluides / Ventilation-Aération	Conduits en fibres- ciment	Jugement de l'opérateur	Bon état	Evaluation périodique
Enveloppe Toiture	Conduits de fluides / Ventilation-Aération	Conduits en fibres- ciment	Jugement de l'opérateur	Bon état	Evaluation périodique
Bureau 133 (1er étage- FINANCES PUBLIQUES)	Gaines/coffres verticaux	Gaines/coffres en fibres-ciment	Résultat d'analyse : P25	Bon état	Evaluation périodique

C. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

Zone	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Bureau 361 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Prélèvement : FP22/6388412
Bureau 362 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 363 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 364 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 365 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 366 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 367 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 368 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 369 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 371 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412

Bureau 374 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 375 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 376 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Cage d'escalier (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 1 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 2 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 377 - 379 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 378 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 380 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 381 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 382 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Hall (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 350 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 351 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 353 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 354 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 355.1 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 355.2 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412

Bureau 358 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 3 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 331 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 336 - 338 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 348 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 346 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 344 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 340 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 342 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 333 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 337 (3ème étage - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Cage d'escalier 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 321 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 330 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 328 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 326 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 324 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412

Bureau 322 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 325 - 323 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 327 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Dégagement 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 320 A (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 318 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 317 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Cage d'escalier 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Dégagement 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 301 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 306 - 308 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 302 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 303 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 304 - 305 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Rangement (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 1 (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412

Cage d'escalier (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Dégagement (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 285 (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Hall (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 2 (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 251 (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 249 (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 247 (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 240 (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 236 (2ème étage - DDCS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Cage d'escalier 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 230 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 228 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 226 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 213 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 214 - 215 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412

Cage d'escalier 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Dégagement (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 203 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 204 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 205 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 206 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 207 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 208 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 1 (1er étage - ARS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Cage d'escalier (1er étage - ARS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Dégagement (1er étage - ARS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 184 (1er étage - ARS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Hall (1er étage - ARS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 2 (1er étage - ARS)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Cage d'escalier 1 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 1 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Local Elec (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412

Bureau 120 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 111/112 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse : FP22/6388412
Cage d'escalier 2 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Dégagement (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Circulation 2 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 70 (Rdc - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 71 (Rdc - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 72 (Rdc - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 73 (Rdc - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 74 (Rdc - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 76 (Rdc - DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 78 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 80 - 82 - 84 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 81 - 83 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 85 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 86 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 88 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Salle de réunion N°1 (Rdc - COMMUN)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412

Salle de réunion N°2 (Rdc - COMMUN)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Salle de réunion N°3 (Rdc - COMMUN)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 68 (Rdc - COMMUN)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 67 (Rdc - COMMUN)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Cage d'escalier (Rdc - CELLULE INFORMATIQUE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 89.1 (Rdc - CELLULE INFORMATIQUE)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Cage d'escalier (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Dégagement (Rdc - FORMATION)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau A3 (Rdc - FORMATION)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Réseau/Surveillance (Rez de Jardin - COMMUN)	Sol	Dalles de sol beiges mouchetées noires	Cf prélèvement : FP22/6388412
Bureau 354 (3ème étage - DIRECCTE)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Wc Hommes (3ème étage - DIRECCTE)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires (3ème étage - DIRECCTE)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes (3ème étage - DIRECCTE)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Circulation 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Dégagement 1 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))

Sanitaires 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Dégagement 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Circulation 2 (3ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 271 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 272 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 274 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 277 - 278 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 281 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 282 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 283 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 284 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 285 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires 1 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires 2 (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes (2ème étage - DDCS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Circulation 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires H 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires F 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes 1 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires F 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires H 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Dégagement (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Circulation 2 (2ème étage - FINANCES PUBLICS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 155 (1er étage - ARS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires F (1er étage - ARS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes (1er étage - ARS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires H (1er étage - ARS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes (1er étage - ARS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Bureau 145 - 143 (1er étage - ARS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 144 (1er étage - ARS)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))

Circulation 1 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes 1 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes 1 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Bureau 120 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires F (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes 2 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires H (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes 2 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Dégagement (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Circulation 2 (1er étage - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Salle de réunion N°3 (Rdc - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires (Rdc - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes (Rdc - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes (Rdc - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Handicapés (Rdc - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Circulation 2 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 64 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))

Bureau 63 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 62 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 61 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 60 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 59 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 58 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 57 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 56 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 55 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau alarme (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 54 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 52 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Cave (Rez de Jardin - GARDIEN)	Plafond	Flocage	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
Cage d'escalier (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Wc Femmes 1 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Wc Hommes 1 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Circulation 3 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))

Bureau 53 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Local Ménage (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 51 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 50 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 48 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 46 - 44 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 42 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 40 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 38 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 36 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 34 - 32 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 30 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires F (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Wc Femmes 2 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Wc Hommes 2 (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Chef de poste (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Trésorerie (Rdc - FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires F 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Wc Femmes 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Salle de pauses (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Machinerie Asc (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
Local ménage 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Douches (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
SAS 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Salle de sports (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Sanitaires H 1 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Salle Info (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
418 (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
417 B (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
417 C (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
415 B (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
412 (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
411 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
411 (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Calorifuge mousse	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
410 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
410 (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Calorifuge mousse	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

409 - 408 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
409 - 408 (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Calorifuge mousse	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
407 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
407 (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Calorifuge mousse	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
406 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
406 (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Calorifuge mousse	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires F 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Femmes 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires H 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Wc Hommes 2 (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
405 A (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
405 B (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
Circulation Coffre (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
402 (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
402 A (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
402 B (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Enveloppe pvc + Calorifuge	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
402 B (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Calorifuge mousse	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
402 C (Rez de Jardin - COMMUN)	Conduit	Calorifuge mousse	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Loge gardien (Rez de Jardin - COMMUN)	Plafond	Faux plafond en dalles suspendues	Marquage du matériau (Filigrane (Date / Armstrong))
Bureau 355.3 (3ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (20X20) collées	Résultat d'analyse : P1
Bureau 350 (3ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (20X20) collées	Résultat d'analyse : P1
Bureau 351 (3ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (20X20) collées	Résultat d'analyse : P1
Bureau 355.3 (3ème étage-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol bleues (30X30)	Résultat d'analyse : P2
Bureau 343 (3ème étage-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges (50X50)	Résultat d'analyse : P3
Bureau 345 (3ème étage-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges (50X50)	Résultat d'analyse : P3
Bureau 341 (3ème étage-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol noires (50X50)	Résultat d'analyse : P4
Bureau 368 (3ème étage-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges (30X30)	Résultat d'analyse : P5
Bureau 360 (3ème étage-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges (30X30)	Résultat d'analyse : P5
Bureau 370 (3ème étage-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges (30X30)	Résultat d'analyse : P5
Bureau 339 (3ème étage-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges (30X30)	Résultat d'analyse : P5
Bureau 373 (3ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P6
Bureau 351 (3ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P6
Bureau 353 (3ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P6
Bureau 358 (3ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P6
Bureau 355.1 (3ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P6
Bureau 375 (3ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P6
Bureau 301 (3ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol blanches (30X30)	Résultat d'analyse : P7
Bureau 304 (3ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol blanches (30X30)	Résultat d'analyse : P7
Bureau 305 (3ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol blanches (30X30)	Résultat d'analyse : P7
Salle de yoga (Rez de jardin- COMMUN)	Sol	Dalles de sol blanches (60X60)	Résultat d'analyse : P8
Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)	Sol	Dalles de sol blanches (60X60)	Résultat d'analyse : P8
Salle de yoga (Rez de jardin- COMMUN)	Revêtement de murs	Enduit projeté blanc	Résultat d'analyse : P9
Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)	Revêtement de murs	Enduit projeté blanc	Résultat d'analyse : P9

SAS 2 (Rez de jardin- COMMUN)	Revêtement de murs	Enduit projeté blanc	Résultat d'analyse : P9
Chaufferie (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse : P10
Cave gardien (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse : P10
427 (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse : P10
Préau (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P11
Préau (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe+ calorifuge	Résultat d'analyse : P12
Accès cave (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P13
Cave (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P14
Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	Plaques collées	Résultat d'analyse : P15
Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Dégagement 3 (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Salle de pause (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Circulation (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Bureau 418 (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Bureau 417 A (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Bureau 402 C (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Bureau 417 B (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Infirmierie (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Bureau 402 A (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Bureau 402 B (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Bureau 417 C (Rez de jardin- COMMUN)	Plafond	plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P16
Local ménage 1 (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P17
Machinerie Asc (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P17
405 B (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P17
Loge gardien (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P17
445 (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P18
446 (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P18
Circulation Coffre (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P18
427 (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P18
405 A (Rez de jardin- COMMUN)	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Résultat d'analyse : P18
Bureau 68 (Rdc- COMMUN)	Sol	Dalles de sol blanches (30X30)	Résultat d'analyse : P20
Bureau 65 (Rdc- DIRECCTE)	Plafond	Plaques perforées (50X50)	Résultat d'analyse : P21
Bureau 70 (Rdc- COMMUN)	Plafond	Plaques perforées (50X50)	Résultat d'analyse : P21
Salle de réunion N°1 (Rdc- COMMUN)	Plafond	Plaques perforées (50X50)	Résultat d'analyse : P21
Salle de réunion N°2 (Rdc-	Plafond	Plaques perforées	Résultat d'analyse : P21

COMMUN)		(50X50)	
Salle de réunion N°3 (Rdc-COMMUN)	Plafond	Plaques perforées (50X50)	Résultat d'analyse : P21
Bureau 74 (Rdc-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges (30X30)	Résultat d'analyse : P22
Bureau 69 (Rdc-DIRECCTE)	Sol	Dalles de sol beiges (30X30)	Résultat d'analyse : P22
SAS (Rdc-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (30X30)	Résultat d'analyse : P22
Bureau 87 (Rdc-FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (50X50)	Résultat d'analyse : P23
Salle de réunion N°1 (Rdc-COMMUN)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (50X50)	Résultat d'analyse : P23
Salle de réunion N°2 (Rdc-COMMUN)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (50X50)	Résultat d'analyse : P23
Salle de réunion N°3 (Rdc-COMMUN)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (50X50)	Résultat d'analyse : P23
Bureau 68 (Rdc- COMMUN)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (50X50)	Résultat d'analyse : P23
Bureau 89.1 (Rdc-CELLULE INFO)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (50X50)	Résultat d'analyse : P23
Wc (Rdc- COMMUN)	Plafond	Plaques de faux-plafonds (50X50)	Résultat d'analyse : P23
Bureau 171 (1er étage-ARS)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P24
Bureau 143 (1er étage-ARS)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P24
Bureau 144 (1er étage-ARS)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P24
Bureau 145 (1er étage-ARS)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P24
Bureau 158 (1er étage-ARS)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P24
Bureau 160 (1er étage-ARS)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P24
Bureau 161 (1er étage-ARS)	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Résultat d'analyse : P24
Bureau 216 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Résultat d'analyse : P26
Bureau 217 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Résultat d'analyse : P26
Bureau 218 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Résultat d'analyse : P26
Bureau 219 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Résultat d'analyse : P26
Bureau 220 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Résultat d'analyse : P26
Bureau 221 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Résultat d'analyse : P26

Bureau 222 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Résultat d'analyse : P26
Bureau 223 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Résultat d'analyse : P26
Bureau 224 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Résultat d'analyse : P26
Bureau 266 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 221 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 257 (2ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 258 (2ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 259 (2ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 260 (2ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 261 (2ème étage-DIRECCTE)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 267 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 268 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 269 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 270 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 273 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 275 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 276 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 277 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 278 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Bureau 279 (2ème étage-DDCS)	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Résultat d'analyse : P27
Espace Impôts (Rdc-FINANCES PUBLIQUES)	Revêtements de murs	Enduit projeté blanc	Résultat d'analyse : P28
Chef de poste (Rdc-FINANCES PUBLIQUES)	Revêtements de murs	Enduit projeté blanc	Résultat d'analyse : P28
Trésorerie (Rdc-FINANCES PUBLIQUES)	Revêtements de murs	Enduit projeté blanc	Résultat d'analyse : P28
I (Rdc-FINANCES PUBLIQUES)	Revêtements de murs	Enduit projeté blanc	Résultat d'analyse : P28

D. Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante :

Voir ANNEXE FICHE INFO PRELEVEMENTS.

E. Matériaux et produits « hors liste » :

Sans objet.

F. Matériaux et produits ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse

N°	Composant	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Date	Présence d'amiante	Observations
FP22/6388412	Sol	Dalles de sol beiges mocheté noir	Bureau 361 (3ème étage - DIRECCTE)	13/07/2016	Négatif	Prélèvement déjà effectué lors d'un précédent repérage.
P1	Plafond	Plaques de faux-plafonds (20X20) collées	Bureau 355.3 (3ème étage- DIRECCTE)	21/11/2019	Négatif	/
P2	Sol	Dalles de sol bleues (30X30)	Bureau 355.3 (3ème étage- DIRECCTE)	21/11/2019	Négatif	/
P3	Sol	Dalles de sol beiges (50X50)	Bureau 343 (3ème étage- DIRECCTE)	21/11/2019	Négatif	/
P4	Sol	Dalles de sol noires (50X50)	Bureau 341 (3ème étage- DIRECCTE)	21/11/2019	Négatif	/
P5	Sol	Dalles de sol beiges (30X30)	Bureau 368 (3ème étage- DIRECCTE)	21/11/2019	Négatif	/
P6	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Bureau 373 (3ème étage- DIRECCTE)	21/11/2019	Négatif	/
P7	Sol	Dalles de sol blanches (30X30)	Bureau 301 (3ème étage- FINANCES PUBLIQUES)	21/11/2019	Négatif	/
P8	Sol	Dalles de sol blanches (60X60)	Salle de yoga (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P9	Revêtement de murs	Enduit projeté blanc	Salle de yoga (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P10	Plafond	Flocage	Chaufferie (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P11	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Préau (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P12	Conduit	Enveloppe+ calorifuge	Préau (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P13	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Accès cave (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P14	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Cave (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P15	Plafond	Plaques collées	Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P16	Plafond	plaques de faux-plafonds	Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P17	Conduit	Enveloppe + calorifuge	Local ménage 1 (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P18	Conduit	Enveloppe + calorifuge	445 (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P20	Sol	Dalles de sol blanches (30X30)	Bureau 68 (Rdc- COMMUN)	21/11/2019	Négatif	/
P21	Plafond	Plaques perforées (50X50)	Bureau 65 (Rdc- DIRECCTE)	21/11/2019	Négatif	/
P22	Sol	Dalles de sol beiges (30X30)	Bureau 74 (Rdc- DIRECCTE)	21/11/2019	Négatif	/
P23	Plafond	Plaques de faux-plafonds (50X50)	Bureau 87 (Rdc- FINANCES PUBLIQUES)	21/11/2019	Négatif	/
P24	Plafond	Plaques perforées collées (50X50)	Bureau 171 (1er étage- ARS)	21/11/2019	Négatif	/
P26	Sol	Dalles de sol beiges (60X60)	Bureau 216 (2ème étage- FINANCES PUBLIQUES)	21/11/2019	Négatif	/
P27	Plafond	Plaques de faux-plafonds	Bureau 266 (2ème étage- DDCS)	21/11/2019	Négatif	/

Page 77 sur 118

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

P28	Revêtements de murs	Enduit projeté blanc	Espace Impôts (Rdc- FINANCES PUBLIQUES)	21/11/2019	Négatif	/
P19	Conduit	Enveloppe + calorifuge	448 (Rez de jardin- COMMUN)	21/11/2019	Positif	/
P25	Gaines/coffres verticaux	Gaines/coffres en fibres-ciment	Bureau 133 (1er étage- FINANCES PUBLIQUES)	21/11/2019	Positif	Matériau non dégradé

G. Obligations et recommandations en cas de présence de matériaux et produit contenant de l'amiante :

(*) Obligation en cas de présence de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante :

- **Etat 1** : Le propriétaire doit procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation du ou des matériaux ou produits concernés dans les conditions prévues à l'article R 1334-27 du décret n°2011-629; ce contrôle doit être effectué dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage
- **Etat 2** : Le propriétaire doit procéder, selon les modalités prévues à l'article R 1334-25 du décret n°2011-629, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
- **Etat 3** : Le propriétaire doit procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R 1334-29 du décret n°2011-629.

(**) Recommandations en cas de présence de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante

- **EP (évaluation périodique) :**
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- **AC1 (action corrective de premier niveau) :**

Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
- **AC2 (action corrective de second niveau) :**

Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

4. ANNEXES

Annexe 1 : Informations sur l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Annexe 2 : Programme de repérage de l'amiante

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER
Flocages Calorifugeages Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-21

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIES DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
1. Parois verticales intérieures Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Clapets/volets coupe-feu. Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Eléments extérieurs	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.


Toitures.
Bardages et façades légères.
Conduits en toiture et façade.




Annexe 3 : Schémas de repérage & Photographies

Le présent schéma de repérage est un schéma de circulation permettant de localiser :

- les prélèvements effectués
 - les matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA) repérés
- Il est non coté et non contractuel.**

PRELEVEMENT : FP22/6388412	
Pièce ou Local	Bureau 361 (3ème étage - DIRECCTE)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol beiges mouchetées noires
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/
	

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT	
Pièce ou Local	Toiture (Enveloppe)
Composant de la construction	Conduits de ventilation, aération
Partie du composant	Fibre ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/
	

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Façades (Enveloppe)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Plaque fibre ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Bureau 355.3 (3ème étage- DIRECCTE)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Plaques de faux-plafonds (20X20) collées
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Bureau 355.3 (3ème étage- DIRECCTE)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol bleues (30X30)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	Bureau 343 (3ème étage- DIRECCTE)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol beiges (50X50)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Bureau 341 (3ème étage-DIRECCTE)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol noires (50X50)

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Bureau 368 (3ème étage-DIRECCTE)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol beiges (30X30)

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Bureau 373 (3ème étage-DIRECCTE)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Plaques perforées collées (50X50)

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Bureau 301 (3ème étage-FINANCES PUBLIQUES)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol blanches (30X30)

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Salle de yoga (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol blanches (60X60)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Salle de yoga (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Revêtement de murs
Partie du composant	Enduit projeté blanc
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P10

Pièce ou Local	Chaufferie (Rez de jardin-COMMUN)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Flocage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P11

Pièce ou Local	Préau (Rez de jardin-COMMUN)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Enveloppe + calorifuge

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Préau (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Enveloppe+ calorifuge
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Accès cave (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Enveloppe + calorifuge
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P14

Pièce ou Local	Cave (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Enveloppe + calorifuge
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P15

Pièce ou Local	Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Plaques collées
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	plaques de faux-plafonds
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P17

Pièce ou Local	Local ménage 1 (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Enveloppe + calorifuge
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P18

Pièce ou Local	445 (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Enveloppe + calorifuge
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P19

Pièce ou Local	448 (Rez de jardin- COMMUN)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Enveloppe + calorifuge
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P20

Pièce ou Local	Bureau 68 (Rdc-COMMUN)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol blanches (30X30)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P21

Pièce ou Local	Bureau 65 (Rdc-DIRECCTE)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Plaques perforées (50X50)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P22

Pièce ou Local	Bureau 74 (Rdc-DIRECCTE)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol beiges (30X30)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P23

Pièce ou Local	Bureau 87 (Rdc-FINANCES PUBLIQUES)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Plaques de faux-plafonds (50X50)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P24

Pièce ou Local	Bureau 171 (1er étage-ARS)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Plaques perforées collées (50X50)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P25

Pièce ou Local	Bureau 133 (1er étage-FINANCES PUBLIQUES)
Composant de la construction	Gaines/coffres verticaux
Partie du composant	Gaines/coffres en fibres-ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P26

Pièce ou Local	Bureau 216 (2ème étage-FINANCES PUBLIQUES)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol beiges (60X60)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P27












Pièce ou Local	Bureau 266 (2ème étage-DDCS)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Plaques de faux-plafonds
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P28


Pièce ou Local	Espace Impôts (Rdc-FINANCES PUBLIQUES)
Composant de la construction	Revêtements de murs
Partie du composant	Enduit projeté blanc
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Planche n°1/7	Rez de jardin
LEGENDE	
	Prélèvement négatif
	Prélèvement positif
	Sondage
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Plaques en fibres-ciment (Revêtement de murs)	
Conduits de ventilation/Aération en fibres-ciment	
Cheminement Enveloppe+ calorifuge	
Divers	Représentation graphique
Encoffrements horizontaux / Verticaux bois	
Encoffrements horizontaux / Verticaux Plâtre	
Cheminement calorifuge	
Descente EU/EV Métallique	
Descente EU/EV Pvc	



Indice de révision : 0	PLANCHE DE REPERAGE USUEL Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER	VUE en PLAN
------------------------	---	--------------------



Indice de révision : 0

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN






Planche N°3 / 7		Etagé 1	
LEGENDE			
<div>P ...</div>		Prélèvement négatif	
<div>P ...</div>		Prélèvement positif	
<div>S</div>		Sondage	
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante		Représentation graphique	
Conduits de ventilation/Aération en fibres-ciment			
Gaines / Coffres verticaux en fibres-ciment			
Divers		Représentation graphique	
Encoffrement verticaux Métallique			
Descente EU/EV Métallique			
Descente EU/EV Pvc			

Planche N°4 / 7		Etagé 2	
LEGENDE			
		Prélèvement négatif	
		Prélèvement positif	
		Sondage	
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique		
Conduits de ventilation/Aération en fibres-ciment			
Divers	Représentation graphique		
Encoffrement verticaux Métallique			
Descente EU/EV Métallique			
Descente EU/EV Pvc			

The floor plan shows a complex arrangement of rooms and corridors. Key features include:

- Circulation 1** and **Circulation 2** are labeled in the central corridor area.
- Hall** is located in the lower right section.
- San 2**, **Wc H**, and **P** are labeled in the lower left section.
- Dgt** (Dégât) is labeled in several locations, indicating potential damage or asbestos presence.
- Sampling Point P26** is marked with a blue dot near room 216.
- Sampling Point P27** is marked with a red dot near room 266.

Indice de révision : 0

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Planche N°5 / 7		Etage 3	
LEGENDE			
P ...		Prélèvement négatif	
P ...		Prélèvement positif	
S		Sondage	
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique		
Conduits de ventilation/Aération en fibres-ciment			
Divers	Représentation graphique		
Encoffrement verticaux Métallique			
Descente EU/EV Métallique			
Descente EU/EV Pvc			










The floor plan shows a complex arrangement of rooms and corridors. Rooms are numbered from 301 to 382. Corridors are labeled 'Circulation 1', 'Circulation 2', and 'Circulation 3'. Staircases are labeled 'Cage escalier'. Sampling points are indicated by blue arrows pointing to specific locations: P1 and P2 near room 355, P3 near room 368, P4 and P5 near room 343, and P6 and P7 near room 302.


Indice de révision : 0

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Planche N°6 / 7		Toiture
LEGENDE		
 	Prélèvement négatif	
 	Prélèvement positif	
 	Sondage	
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique	
Conduits de ventilation/Aération en fibres-ciment		
Divers	Représentation graphique	
Descente EU/EV Métallique		
Descente EU/EV non identifié (Etanchéité type PAXALU autour des conduits)		



The diagram shows a complex roof layout with multiple rooms and corridors. Symbols from the legend are placed throughout the plan: blue arrows for negative sampling points, red arrows for positive sampling points, green arrows for sondage (drilling) locations, red circles for asbestos-containing ventilation/aeration ducts, blue circles for metal EU/EV downpipes, and black circles for unidentified EU/EV downpipes with PAXALU waterproofing around the ducts.

PLANCHE DE REPERAGE USUEL		
Indice de révision : 0	Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER	VUE en PLAN

[illegible]

Annexe 4 : Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste A

GRILLE D'EVALUATION n°1

En cas de présence avérée d'amiante dans les calorifugeages

Rédacteur	Stephane DAIZE
N° de dossier	725121
Date de l'évaluation	21/11/2019
Bâtiment	CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX
Local ou zone homogène	448 - Conduit - Enveloppe + calorifuge
Déclaration déclarée du local	
Repère	Prélèvement P19

En fonction du résultat du diagnostic	
<input checked="" type="checkbox"/> Si 1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages
<input type="checkbox"/> Si 2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement
<input type="checkbox"/> Si 3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des calorifugeages


Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
<input type="checkbox"/> Protection physique étanche					1
	<input type="checkbox"/> Calorifugeage en mauvais état				3
		<input type="checkbox"/> Protection Physique non étanche (P)	<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	1
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	1
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
	<input type="checkbox"/> Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s)		<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	1
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	1
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
		<input type="checkbox"/> Pas de protection physique (NP)	<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	3
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	3
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	3
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	1
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	1
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	1
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	1
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input checked="" type="checkbox"/> Faible	<input checked="" type="checkbox"/> Faible	1
			<input checked="" type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input checked="" type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Faible	1
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	3
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	3
<input checked="" type="checkbox"/> Protection physique non étanche ou absence de protection physique					
	<input checked="" type="checkbox"/> Calorifugeage en bon état				
		<input type="checkbox"/> Protection Physique non étanche (P)	<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	1
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	1
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2
			<input type="checkbox"/> Fort	<input type="checkbox"/> Fort	2
			<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Faible	2
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Moyen	2

Annexe 5 : Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

GRILLE D'EVALUATION n°2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Jason DELOZIER
N° de dossier	686739
Date de l'évaluation	16/07/2019
Bâtiment	CITE ADMINISTRATIVE DNID BOULEVARD GEORGES CHAUVIN 27000 EVREUX
Local ou zone homogène	Atelier 2 - Conduits de ventilation, aération - Fibre ciment
Destination déclarée du local	
Repère	



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°3

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Stephane DAIZE
N° de dossier	725121
Date de l'évaluation	21/11/2019
Bâtiment	CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX
Local ou zone homogène	Bureau 133 - Gains/coffres verticaux - Gains/coffres en fibres-ciment
Destination déclarée du local	
Repère	Prélèvement P25



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°4

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Jason DELOZIER
N° de dossier	686739
Date de l'évaluation	16/07/2019
Bâtiment	CITE ADMINISTRATIVE DNID BOULEVARD GEORGES CHAUVIN 27000 EVREUX
Local ou zone homogène	Toiture - Conduits de ventilation, aération - Fibre ciment
Destination déclarée du local	
Repère	



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°5

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Jason DELOZIER
N° de dossier	686739
Date de l'évaluation	16/07/2019
Bâtiment	CITE ADMINISTRATIVE DNID BOULEVARD GEORGES CHAUVIN 27000 EVREUX
Local ou zone homogène	Façades - Mur - Plaque fibre ciment
Destination déclarée du local	
Repère	



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe 6 : Fiche d'identification et de cotation des ouvrages ou parties d'ouvrages

Prélèvement n°	Composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Date du prélèvement	Croquis n°	Photo n°	Grille d'évaluation n°	Conclusion	Avis et interprétation
P1	Plafond - Plaques de faux-plafonds (20X20) collées	3ème étage-DIRECCTE Bureau 355.3	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P2	Sol - Dalles de sol bleues (30X30)	3ème étage-DIRECCTE Bureau 355.3	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P3	Sol - Dalles de sol beiges (50X50)	3ème étage-DIRECCTE Bureau 343	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P4	Sol - Dalles de sol noires (50X50)	3ème étage-DIRECCTE Bureau 341	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P5	Sol - Dalles de sol beiges (30X30)	3ème étage-DIRECCTE Bureau 368	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P6	Plafond - Plaques perforées collées (50X50)	3ème étage-DIRECCTE Bureau 373	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P7	Sol - Dalles de sol blanches (30X30)	3ème étage-FINANCES PUBLIQUES Bureau 301	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P8	Sol - Dalles de sol blanches (60X60)	Rez de jardin-COMMUN Salle de yoga	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P9	Revêtement de murs - Enduit projeté blanc	Rez de jardin-COMMUN Salle de yoga	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P10	Plafond - Flocage	Rez de jardin-COMMUN Chaufferie	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P11	Conduit - Enveloppe + calorifuge	Rez de jardin-COMMUN Préau	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P12	Conduit - Enveloppe+ calorifuge	Rez de jardin-COMMUN Préau	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P13	Conduit - Enveloppe + calorifuge	Rez de jardin-COMMUN Accès cave	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P14	Conduit - Enveloppe + calorifuge	Rez de jardin-COMMUN Cave	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P15	Plafond - Plaques collées	Rez de jardin-COMMUN Salle de sport	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P16	Plafond - plaques de faux-plafonds	Rez de jardin-COMMUN Salle de sport	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P17	Conduit - Enveloppe + calorifuge	Rez de jardin-COMMUN Local ménage 1	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P18	Conduit - Enveloppe + calorifuge	Rez de jardin-COMMUN 445	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P19	Conduit - Enveloppe + calorifuge	Rez de jardin-COMMUN	Positif	21/11/2019	/	/	1	Contrôle périodique de l'état de	/

		448						conservation des matériaux	
P20	Sol - Dalles de sol blanches (30X30)	Rdc-COMMUN Bureau 68	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P21	Plafond - Plaques perforées (50X50)	Rdc-DIRECCTE Bureau 65	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P22	Sol - Dalles de sol beiges (30X30)	Rdc-DIRECCTE Bureau 74	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P23	Plafond - Plaques de faux-plafonds (50X50)	Rdc-FINANCES PUBLIQUES Bureau 87	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P24	Plafond - Plaques perforées collées (50X50)	1er étage-ARS Bureau 171	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P25	Gaines/coffres verticaux - Gaines/coffres en fibres-ciment	1er étage-FINANCES PUBLIQUES Bureau 133	Positif	21/11/2019	/	/	3	Evaluation périodique	/
P26	Sol - Dalles de sol beiges (60X60)	2ème étage-FINANCES PUBLIQUES Bureau 216	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P27	Plafond - Plaques de faux-plafonds	2ème étage-DDCS Bureau 266	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/
P28	Revêtements de murs - Enduit projeté blanc	Rdc-FINANCES PUBLIQUES Espace Impôts	Négatif	21/11/2019	/	/	0	/	/

Annexe 7 : Procès-verbaux d'analyses laboratoire

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Monsieur Florent PIERRAIN
technoparc des bocquets
110 allée robert le masson
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-HB-046428-01 Version du : 13/07/2016 08:52
Dossier N° : 16N019636 Date de réception : 11/07/2016
Référence dossier : 1510003868/6388412/S1/1/1_6388412/1/2 Page 1/1


Echantillon N° : 16N019636-002
Référence échantillon : BV3BJ4376 R+3/ Bureau 312/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)) + R+3/ Bureau 312/Dalle de sol - Colle - (jaune)

Paramètres	Résultats
Couche 1	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) + (vert) ; matériau de type colle (jaune) en traces
Traitement de l'échantillon	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande
NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.


Emilie Bataille
Chef de Groupe

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Hénin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au Capital de 123 728 € RCS Douai 529 294 035 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION
N°1 - 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
ESSAIS



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1761



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-107719 EN DATE DU 29/11/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER - ROUEN AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX MACH 8 76420 BIHOREL	Réf. Commande ITGA : IT0719-107719 Réf. Commande Client : 725121/P1
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/11/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12757
Réf échantillon client : P0001 - Plaques de faux-plafonds (20X20) collées - Bureau 355.3 (3ème étage- DIRECCTE) / Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige avec poussières
* Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12758
Réf échantillon client : P0002 - Dalles de sol bleues (30X30) - Bureau 355.3 (3ème étage- DIRECCTE) / Sol				Description ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Dalle dure cassante bleue	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 08

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-107719 EN DATE DU 29/11/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12759			
Réf échantillon client : P0003 - Dalles de sol beiges (50X50) - Bureau 343 (3ème étage- DIRECCTE)/ Sol	Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité			
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune en faible quantité	---			Non analysé
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12760			
Réf échantillon client : P0004 - Dalles de sol noires (50X50) - Bureau 341 (3ème étage- DIRECCTE)/ Sol	Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle polymère jaune			
* Dalle dure cassante noire	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune	---			Non analysé
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12761			
Réf échantillon client : P0005 - Dalles de sol beiges (30X30) - Bureau 368 (3ème étage- DIRECCTE)/ Sol	Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Matériau blanc			
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune + matériau blanc non séparable	---			Non analysé
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12762			
Réf échantillon client : P0006 - Plaques perforées collées (50X50) - Bureau 373 (3ème étage- DIRECCTE)/ Plafond	Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux marron avec poussières			
* Peinture non séparable + matériau fibreux marron avec poussières	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12763			
Réf échantillon client : P0007 - Dalles de sol blanches (30X30) - Bureau 301 (3ème étage- FINANCES PUBLIQUES)/ Sol	Description ITGA : Dalle dure cassante blanche / Colle polymère jaune			
* Dalle dure cassante blanche	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune	---			Non analysé
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12764			
Réf échantillon client : P0008 - Dalles de sol blanches (60X60) - Salle de yoga (Rez de jardin- COMMUN)/ Sol	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose			
* Revêtement souple beige	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune + ragréage rose non séparable	---			Non analysé
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12765			
Réf échantillon client : P0009 - Enduit projeté blanc - Salle de yoga (Rez de jardin- COMMUN)/ Revêtement de murs	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 08

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-107719 EN DATE DU 29/11/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12766			
Réf échantillon client : P0010 - Flocage - Chaufferie (Rez de jardin- COMMUN)/ Plafond	Description ITGA : Matériau beige en vrac avec poussières			
* Matériau beige en vrac avec poussières	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12767			
Réf échantillon client : P0011 - Enveloppe + calorifuge - Préau (Rez de jardin- COMMUN)/ Conduit	Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières			
* Matériau plâtreux blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12768			
Réf échantillon client : P0012 - Enveloppe+ calorifuge - Préau (Rez de jardin- COMMUN)/ Conduit	Description ITGA : Couche bitumineuse noire / Matériau fibreux orange avec poussières			
* Couche bitumineuse noire non séparable + matériau fibreux orange avec poussières	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12769			
Réf échantillon client : P0013 - Enveloppe + calorifuge - Accès cave (Rez de jardin- COMMUN)/ Conduit	Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Couche bitumineuse noire / Toile fibreuse beige / Matériau fibreux rose avec poussières			
* Matériau plâtreux blanc non séparable + couche bitumineuse noire non séparable + toile fibreuse beige non séparable + matériau fibreux rose avec poussières	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12770			
Réf échantillon client : P0014 - Enveloppe + calorifuge - Cave (Rez de jardin- COMMUN)/ Conduit	Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Toile fibreuse beige / Matériau fibreux jaune avec poussières			
* Matériau plâtreux blanc non séparable + toile fibreuse beige non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX	Réf échantillon ITGA : IT111911-12771			
Réf échantillon client : P0015 - Plaques collées - Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)/ Plafond	Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige avec poussières			
* Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 08

Page 3/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-107719 EN DATE DU 29/11/2019
 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12772
Réf échantillon client : P0016 - plaques de faux-plafonds - Salle de sport (Rez de jardin- COMMUN)/ Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige avec poussières
* Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12773
Réf échantillon client : P0017 - Enveloppe + calorifuge - Local ménage 1 (Rez de jardin- COMMUN)/ Conduit				Description ITGA : Peinture / Couche bitumineuse noire / Matériau fibreux rose avec poussières
* Peinture non séparable + couche bitumineuse noire non séparable + matériau fibreux rose avec poussières	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12774
Réf échantillon client : P0018 - Enveloppe + calorifuge - 445 (Rez de jardin- COMMUN)/ Conduit				Description ITGA : Toile blanche bitumée / Matériau en mousse bleu
* Toile blanche bitumée non séparable + matériau en mousse bleu non séparable	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12775
Réf échantillon client : P0019 - Enveloppe + calorifuge - 448 (Rez de jardin- COMMUN)/ Conduit				Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau fibreux marron avec poussières
* Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau fibreux marron avec poussières non séparable	META (1)	1	29/11/2019	Présence de fibres d'amiante / Amosite
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12776
Réf échantillon client : P0020 - Dalles de sol blanches (30X30) - Bureau 68 (Rdc- COMMUN)/ Sol				Description ITGA : Dalle dure cassante blanche / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Dalle dure cassante blanche	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	---			Non analysé
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12777
Réf échantillon client : P0021 - Plaques perforées (50X50) - Bureau 65 (Rdc- DIRECCTE)/ Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige avec poussières
* Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (1)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 EVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12778
Réf échantillon client : P0022 - Dalles de sol beiges (30X30) - Bureau 74 (Rdc- DIRECCTE)/ Sol				Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 08

Page 4/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-107719 EN DATE DU 29/11/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12779
Réf échantillon client : P0023 - Plaques de faux-plafonds (50X50) - Bureau 87 (Rdc-FINANCES PUBLIQUES) / Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige avec poussières
* Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (I)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12780
Réf échantillon client : P0024 - Plaques perforées collées (50X50) - Bureau 171 (1er étage- ARS) / Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux marron avec poussières
* Peinture non séparable + matériau fibreux marron avec poussières	META (I)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12781
Réf échantillon client : P0025 - Gains/coffres en fibres-ciment - Bureau 133 (1er étage- FINANCES PUBLIQUES) / Gains/coffres verticaux				Description ITGA : Peintures multiples / Fibrociment gris avec fibres visibles
* Peintures multiples non séparable + fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP	1	29/11/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12782
Réf échantillon client : P0026 - Dalles de sol beiges (60X60) - Bureau 216 (2ème étage- FINANCES PUBLIQUES) / Sol				Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose
* Revêtement cassant beige	META (I)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	---			Non analysé
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12783
Réf échantillon client : P0027 - Plaques de faux-plafonds - Bureau 266 (2ème étage- DDCS) / Plafond				Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige avec poussières
* Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (I)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 725121 - DTA - CITE ADMINISTRATIVE - BOULEVARD GEORGES CHAUVIN - 27000 ÉVREUX				Réf échantillon ITGA : IT111911-12784
Réf échantillon client : P0028 - Enduit projeté blanc - Espace Impôts (Rdc-FINANCES PUBLIQUES) / Revêtements de murs				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac	META (I)	1	29/11/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : **Arnaud VARILLON** - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 08

Page 5/5

Annexe 8 : Certifications



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à

Monsieur Stéphane DAIZE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES		Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/12/2016	25/12/2021
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	15/10/2017	25/12/2021
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	26/12/2016	25/12/2021
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	24/01/2017	23/01/2022
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	24/01/2017	23/01/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	24/01/2017	23/01/2022

Date : 28/12/2017

Jacques MATILLON - Directeur Général

Numéro de certificat : 2906744



RECYCLÉ
Papier fabriqué à partir
de matériaux recyclés
FSC® C124913



cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N° 4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

Annexe 9 : Assurance



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Paris) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2019**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 11/12/2018


MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126
Siège social : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros
RCS Le Mans 440 048 882

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 118

Société anonyme, au capital de 142 622 936 euros
RCS Le Mans 440 042 174