

Tél. 04.76.26.06.63
Fax 04.76.26.20.36
N° Id TVA FR27424850014
Siret Siège : 42485001400038


Facture N° 1317193 du 10/06/2024

Code Site 3800846

Adresse Livraison

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES
GRENOBLE
M. GHELMA/ SABINI
1030 AVENUE CENTRALE
DOMAINE UNIVERSITAIRE
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

IEP GRENOBLE
INSTITUT D ETUDES POLITIQUES
SERVICES GENERAUX
BP 48
38040 GRENOBLE CEDEX 9



Page 1

N° d'intervention: SO1066652 Motif intervention: VISITES D ENTRETIEN N° Commande client
Motif d'appel client: /002 + /005 + /006 + /007 + /009 VE Technicien: JEROME POURRET
N° de Devis Commentaire intervention: Visite d'entretien et relance des devis en cours. Remplacement du sandow sur porte
Nom du signataire du rapport: Date: 14/05/24
N° Id. TVA INVALIDE
Votre référence 4500027773

N°	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant Remise ligne	Montant
ELA 000083	Intervention le : 14/05/2024 Equipement : 3800846/009 Marque : Portalp Type : Contrat : MP Localisation : ENTREE COTE DIDEROT KIT CO48 BLEU D9mm L10M DLT / DIVA Sandow bleue EMI TINAetDIVA V3	1,00	Pièce	135,38	27,08	108,30

Conditions de paiement : 45 JOURS FIN DE MOIS

Mode de paiement : VIREMENT

Date d'échéance 31/07/24

Régime TVA	Montant HT	Tx TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA encaissement/décaissement TN	108,30	20,00	21,66	
	108,30		21,66	
				Total EUR TTC 129,96

Coordonnées Bancaires : BPN TOURCOING

FR76 1350 7001 0404 2578 7210 477 - CCBPFRPPLIL

Merci de joindre ce coupon au règlement

Merci d'adresser votre règlement au Service Comptable
ZA LES ANSEREUILLES CS 20127 59536 WAVRIN CEDEX

Marchandises vendues avec réserve de propriété conformément à la loi de mai 1980. Le règlement judiciaire ou liquidation des biens ne pouvant modifier la présente clause. En cas de litige le tribunal de commerce de Pontoise est le seul compétent. Escompte pour paiement anticipé : néant

Le non paiement des factures à échéance entrainera la facturation d'intérêts de retard égale au taux d'intérêt en vigueur. ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Pour éviter toute erreur de lettrage, vos détails de règlements par virement, sont à transmettre à l'adresse email suivante : reglement@portalp.fr - (T.V.A. acquittée sur encaissements.)

N° Client : C45560
Facture N° : 1317193
Net à payer : 129,96
Règlement par : VIREMENT
A la date du : 31/07/24

PORTALP FRANCE SAS PORTES AUTOMATIQUES - SECURITES ET CONTROLES D'ACCES - FERMETURES ET AUTOMATISMES INDUSTRIEL

Siège social : 4 RUE DES CHARPENTIERIS ZONE INDUSTRIELLE 95330 DOMONT - SAS au capital de 2.747.570 €

RCS Pontoise B 424850014 - Siret 42485001400038 - APE 4329B - N° Ident TVA FR27424850014 - DUNS : 391709495

Service comptabilité : ZA LES ANSEREUILLES CS 20127 59536 WAVRIN CEDEX Tel: 03 20 28 42 96

Rapport d'intervention

sav.france@portalp.com

Page n° 1/2

Portalp Rhône Alpes Est

9 Allée de La Pinéa
38600 FONTAINE
Tél : 04 76 26 06 63
Fax: 04 76 26 20 36

Salarié: DMF

MESSORI Dorian

TECHNICIEN

Début visite: 14/05/2024 13:42

Fin visite: 14/05/2024 17:00

N° Document: 2024051417163136

N° Mission: MI1414970

Site: 3800846

Commande:

Code engagement:

Code service:

Site: 3800846

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES

1030 AVENUE CENTRALE
DOMAINE UNIVERSITAIRE
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Intervention: 20240514144904610038

Motif appel client:

Anomalies / Observations: Visite d'entretien et relance des devis en cours. Remplacement du sandow sur porte 009 car celui-ci était sur le point de cassé c'est un organe de sécurité il doit toujours être opérationnel

La première heure commencée est due, ensuite facturation par quart d'heure.

Equipement N° 3800846/002

Marque: Portalp Contrat: MP 5/7 Garantie: ☐ Localisation: PA INT SAS BLOC 4
Symptôme VISITE ENTRETIEN Panne: ENTRETIEN Solution: RAS
Intervention terminée: ☒ Equipement opérant: ☒ Rapport d'entretien: ☒ Certificat de vérification: ☒ Etablissement d'un devis: ☐
Commentaires: Contrôle Essais des sécurités relance devis.

N°	Désignation	Motif	Quantités	Unité	Prix	Remise	Montant
----	-------------	-------	-----------	-------	------	--------	---------

Equipement N° 3800846/005

Marque: Portalp Contrat: MP 5/7 Garantie: ☐ Localisation: PA INT SAS BLOC 1
Symptôme VISITE ENTRETIEN Panne: ENTRETIEN Solution: RAS
Intervention terminée: ☒ Equipement opérant: ☒ Rapport d'entretien: ☒ Certificat de vérification: ☒ Etablissement d'un devis: ☐
Commentaires: Essais des sécurités et relance devis.

N°	Désignation	Motif	Quantités	Unité	Prix	Remise	Montant
----	-------------	-------	-----------	-------	------	--------	---------

Equipement N° 3800846/006

Marque: Portalp Contrat: MP 5/7 Garantie: ☐ Localisation: PA EXT SAS BLOC 1
Symptôme VISITE ENTRETIEN Panne: ENTRETIEN Solution: RAS
Intervention terminée: ☒ Equipement opérant: ☒ Rapport d'entretien: ☒ Certificat de vérification: ☒ Etablissement d'un devis: ☐
Commentaires: Contrôle essais des sécurités et relance devis en cours.

N°	Désignation	Motif	Quantités	Unité	Prix	Remise	Montant
DE	Prise en charge	ENTRETIEN	1,00		119,00 €	100,00%	0,00 €
DMF	Main d'oeuvre de 13:42 à 17:00	ENTRETIEN	3,50	Heure	69,00 €	100,00%	0,00 €

Equipement N° 3800846/007

Marque: Portalp Contrat: MP 5/7 Garantie: ☐ Localisation: PA EXT SAS BLOC 4
Symptôme VISITE ENTRETIEN Panne: ENTRETIEN Solution: RAS
Intervention terminée: ☒ Equipement opérant: ☒ Rapport d'entretien: ☒ Certificat de vérification: ☒ Etablissement d'un devis: ☐
Commentaires: Essais des sécurités et relance devis.

N°	Désignation	Motif	Quantités	Unité	Prix	Remise	Montant
----	-------------	-------	-----------	-------	------	--------	---------

Equipement N° 3800846/009

Marque: Portalp Contrat: MP 5/7 Garantie: ☐ Localisation: ENTREE COTE DIDEROT
Symptôme VISITE ENTRETIEN Panne: ENTRETIEN Solution: RAS
Intervention terminée: ☒ Equipement opérant: ☒ Rapport d'entretien: ☒ Certificat de vérification: ☒ Etablissement d'un devis: ☐
Commentaires: Contrôle essais es sécurités. Remplacement du sandow HS.

N°	Désignation	Motif	Quantités	Unité	Prix	Remise	Montant
----	-------------	-------	-----------	-------	------	--------	---------

PORTALP FRANCE . Siège Social : 4, rue des Charpentiers 95330 DOMONT

S.A.S. au capital de 2 747 570 Euros - RCS Pontoise B 424850014 - Siret 424 850 014 00038 - TVA FR 27424850014 - Code APE 4329B

Rapport d'intervention

sav.france@portalp.com

Page n° 2/2

Portalp Rhône Alpes Est

9 Allée de La Pinéa
38600 FONTAINE
Tél : 04 76 26 06 63
Fax: 04 76 26 20 36

Salarié: DMF

MESSORI Dorian
TECHNICIEN
Début visite: 14/05/2024 13:42
Fin visite: 14/05/2024 17:00

N° Document: 2024051417163136
N° Mission: MI1414970
Site: 3800846

Commande:

Code engagement:

Code service:

Site: 3800846

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES
1030 AVENUE CENTRALE
DOMAINE UNIVERSITAIRE
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Intervention: 20240514144904610038

Motif appel client:

Anomalies / Observations: Visite d'entretien et relance des devis en cours. Remplacement du sandow sur porte 009 car celui-ci était sur le point de cassé c'est un organe de sécurité il doit toujours être opérationnel

La première heure commencée est due, ensuite facturation par quart d'heure.

Equipement N° 3800846/009

Marque: Portalp Contrat: MP 5/7 Garantie: ☐ Localisation: ENTREE COTE DIDEROT
Symptôme Panne: Solution:
Intervention terminée: ☐ Equipement opérant: ☒ Rapport d'entretien: ☐ Certificat de vérification: ☐ Etablissement d'un devis: ☐
Commentaires: KIT CO48 BLEU D9mm L10M DLT / DIVA

N°	Désignation	Motif	Quantités	Unité	Prix	Remise	Montant
ELA 000083	KIT CO48 BLEU D9mm L10M DLT / DIVA	TRAVAUX	1,00	Pièce	135,38 €	20,00%	108,30 €

Vous êtes satisfait de notre intervention ? Scannez ce QR code pour donner votre avis



Signature Client

Conditions Générales de Service:

Le client stipule avoir pris connaissance et accepte expressément nos conditions générales de service stipulées sur tous nos contrats de service et pour tous les clients ne possédant pas de contrat, jointes en annexe.

Le numéro de facture est à rappeler au paiement. Pour un paiement anticipé lors de l'intervention, merci de renseigner notre référence d'équipement.

Nom:

Qualité:

« Tampon, nom, qualité
et signature obligatoires. »

Montant HT 108,30

Taux 20,00 %

Montant TVA 21,66

**Net à payer
TTC: 129,96 €**

PORTALP FRANCE . Siège Social : 4, rue des Charpentiers 95330 DOMONT

S.A.S. au capital de 2 747 570 Euros - RCS Pontoise B 424850014 - Siret 424 850 014 00038 - TVA FR 27424850014 - Code APE 4329B

Rapport d'entretien

sav.france@portalp.com



Portalp Rhône Alpes Est



9 Allée de La Pinéa
38600 FONTAINE
Tél : +33 4 76 26 06 63
Fax : +33 4 76 26 20 36

Salarié: DMF

MESSORI Dorian

TECHNICIEN

Début visite: 14/05/2024 13:42

Fin visite: 14/05/2024 17:00

N° Document: 2024051417163386

Projet: Devis:

Site: 3800846 Commande:

Site: 3800846

INSTITUT D'ETUDES PO
1030 AVENUE CENTRALE
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Enseigne: IEP GRENOBLE

Coordination: Oui ☐ Non ☐

	Nécessaire	Obtenu	Sans Objet
Permis Volerie:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permis Feu:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gardiennage:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipement: 3800846/007

Id Client : C45560
Localisation : PA EXT SAS BLOC 4
Famille : Porte piétonne coulissante
Opérateur : Simple
Type : Standard
Modèle : DIVA
N° Article : DIVA T Kit ☐

Manoeuvre : Automatique
Fonctionnement : Automatique
Marque : Portalp
Cinématique : Télescopique
Hauteur (mm) : 2 760 Largeur (mm) : 1 790
Date Réception : 04/04/2017

Carnet SAV: Oui ☒ Non ☐
Etiquette SAV: Oui ☒ Non ☐
Marquage CE: Oui ☒ Non ☐
N° Contrat: CS63694
N° Fabrication:
Situation:

Aspect Général: Bon ☒ Moyen ☐ Mauvais ☐ Accessibilité: Normale ☒ Difficile ☐ Impossible ☐
Dimension +: Oui ☐ Non ☐
Moyens Matériels: Nacelle ☐ Nacelle à déport ☐ Echafaudage ☐ Chariot Elev. ☐ Manuscopique ☐

Eqpt bloqué: Oui ☐ Non ☒
Eqpt opérant: Oui ☒ Non ☐
Prise en charge: Client ☐ Portalp ☒

1	Effet de sas	Absent	2	Ouverture en cas de coupure de courant	Oui
3	Ouverture suite à action sur BBG (coulissante)	Oui	4	Réouverture sur obstacle	Oui
5	Jeu de cellules actif	Sans objet	6	Dispositif de sécurisation par détection de présence infrarouge	Fonctionne
7	Marquage des vantaux (bandes de visualisation)	Oui	8	Etat de fixation structure et bati	Bon
9	Etat de(s) batterie(s)	Bon	10	Etat de fixation de l'opérateur	Bon
11	Etat de fixation capot, antidégondage et verrouillage	Bon	12	Etat du sandow	Bon
13	Vérification serrage général de tous les éléments	Oui	14	Etat de(s) la courroie(s)	Bon
15	Etat du motoréducteur	Bon	16	Etat logique de commande, Cablage et Connexions électriques	Bon
17	Etat verrou à sécurité positive établissement de sommeil	Absent	18	Etat verrou/gâche/ventouse	Sans objet
19	Etat des galets anti-dégondage	Bon	20	Etat des galets de guidage	Bon
21	Etat des parties fixes	Bon	22	Etat des vantaux	Bon
23	Etat antipanique intégral	Sans objet	24	Etat des poulies	Bon
25	Etat des guides	Bon	26	Radar Ext/Int (commande)	Bon
27	Bouton poussoir / récept. radio / télécommande	Bon	28	Commande à clé ext	Absent
29	Essai des modes de fonctionnement	Bon	30	Vitesse d'ouverture	Bon
31	Vitesse de fermeture	Bon	32	Programmation / temporisation	Bon
33	Alignement des vantaux, état	Bon	34	Etat des fixations des vantaux	Bon
35	Etat des verrouillages vantaux et crémones	Sans objet	36	Fonctionnement des switch/ILS crémones	Sans objet
37	Etat des balais d'étanchéité	Bon	38	Jeu sous vantaux (pas de frottement au sol)	Bon
39	Etat des vitrages/Occulus/Hublots	Bon	40	Relevé du trafic, nombre de cycles	Non

Commentaires rapport :

Contrôle.

Nom:

Qualité: Pas de responsable

PORTALP FRANCE . Siège Social : 4, rue des Charpentiers 95330 DOMONT

S.A.S. au capital de 2 747 570 Euros - RCS Pontoise B 424850014 - Siret 424 850 014 00038 - TVA FR 27424850014 - Code APE 4329B

Rapport d'entretien

sav.france@portalp.com



Portalp Rhône Alpes Est



9 Allée de La Pinéa
38600 FONTAINE
Tél : +33 4 76 26 06 63
Fax : +33 4 76 26 20 36

Salarié: DMF

MESSORI Dorian

TECHNICIEN

Début visite: 14/05/2024 13:42

Fin visite: 14/05/2024 17:00

N° Document: 2024051417163580

Projet: Devis:

Site: 3800846 Commande:

Site: 3800846

INSTITUT D'ETUDES PO
1030 AVENUE CENTRALE

38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Enseigne: IEP GRENoble

Coordination: Oui ☐ Non ☐

Nécessaire Obtenu Sans Objet

Permis Voilerie: ☐ ☐ ☐

Permis Feu: ☐ ☐ ☐

Gardiennage: ☐ ☐ ☐

Equipement: 3800846/009

Id Client: C45560

Localisation: ENTREE COTE DIDEROT

Famille: Porte piétonne coulissante

Opérateur: Simple

Type: Standard

Modèle: DIVA RS12

N° Article: DIVA T Kit ☐

Manoeuvre: Automatique

Fonctionnement: Automatique

Marque: Portalp

Cinématique: Télescopique

Hauteur (mm): 2 540 Largeur (mm): 1 800

Date Réception: 09/10/2020

Carnet SAV: Oui ☒ Non ☐

Etiquette SAV: Oui ☒ Non ☐

Marquage CE: Oui ☒ Non ☐

N° Contrat: CS63694

N° Fabrication:

Situation:

Aspect Général: Bon ☒ Moyen ☐ Mauvais ☐ Accessibilité: Normale ☒ Difficile ☐ Impossible ☐

Hauteur de travail (en m): Dimension +: Oui ☐ Non ☐

Moyens Matériels: Nacelle ☐ Nacelle à déport ☐ Echafaudage ☐ Chariot Elev. ☐ Manuscopique ☐

Eqpt bloqué: Oui ☐ Non ☒

Eqpt opérant: Oui ☒ Non ☐

Prise en charge: Client ☐ Portalp ☒

1	Effet de sas	Absent	2	Ouverture en cas de coupure de courant	Oui
3	Ouverture suite à action sur BBG (coulissante)	Oui	4	Réouverture sur obstacle	Oui
5	Jeu de cellules actif	Sans objet	6	Dispositif de sécurisation par détection de présence infrarouge	Fonctionne
7	Marquage des vantaux (bandes de visualisation)	Oui	8	Etat de fixation structure et bati	Bon
9	Etat de(s) batterie(s)	Bon	10	Etat de fixation de l'opérateur	Bon
11	Etat de fixation capot, antidégondage et verrouillage	Bon	12	Etat du sandow	Bon
13	Vérification serrage général de tous les éléments	Oui	14	Etat de(s) la courroie(s)	Bon
15	Etat du motoréducteur	Bon	16	Etat logique de commande, Cablage et Connexions électriques	Bon
17	Etat verrou à sécurité positive établissement de sommeil	Absent	18	Etat verrou/gâche/ventouse	Bon
19	Etat des galets anti-dégondage	Bon	20	Etat des galets de guidage	Bon
21	Etat des parties fixes	Bon	22	Etat des vantaux	Bon
23	Etat antipanique intégral	Sans objet	24	Etat des poulies	Bon
25	Etat des guides	Bon	26	Radar Ext/Int (commande)	Bon
27	Bouton poussoir / récept. radio / télécommande	Bon	28	Commande à clé ext	Bon
29	Essai des modes de fonctionnement	Bon	30	Vitesse d'ouverture	Bon
31	Vitesse de fermeture	Bon	32	Programmation / temporisation	Bon
33	Alignement des vantaux, état	Bon	34	Etat des fixations des vantaux	Bon
35	Etat des verrouillages vantaux et crémones	Sans objet	36	Fonctionnement des switch/ILS crémones	Sans objet
37	Etat des balais d'étanchéité	Bon	38	Jeu sous vantaux (pas de frottement au sol)	Bon
39	Etat des vitrages/Occulus/Hublots	Bon	40	Relevé du trafic, nombre de cycles	Non

Commentaires rapport :

Contrôle.

Nom:

Qualite: Pas de responsable

PORTALP FRANCE . Siège Social : 4, rue des Charpentiers 95330 DOMONT

S.A.S. au capital de 2 747 570 Euros - RCS Pontoise B 424850014 - Siret 424 850 014 00038 - TVA FR 27424850014 - Code APE 4329B

Rapport d'entretien

sav.france@portalp.com



Portalp Rhône Alpes Est



9 Allée de La Pinéa
38600 FONTAINE
Tél : +33 4 76 26 06 63
Fax: +33 4 76 26 20 36

Salarié: DMF

MESSORI Dorian

TECHNICIEN

Début visite: 14/05/2024 13:42

Fin visite: 14/05/2024 17:00

N° Document: 2024051417163783

Projet: Devis:

Site: 3800846 Commande:

Site: 3800846

INSTITUT D'ETUDES PO
1030 AVENUE CENTRALE

38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Enseigne: IEP GRENOBLE

Coordination: Oui ☐ Non ☐

	Nécessaire	Obtenu	Sans Objet
Permis Volerie:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permis Feu:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gardiennage:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipement: 3800846/002

Id Client : C45560
Localisation : PA INT SAS BLOC 4
Famille : Porte piétonne coulissante
Opérateur : Simple
Type : Standard
Modèle : DIVA L
N° Article : DIVA LT Kit ☐

Manoeuvre : Automatique
Fonctionnement : Automatique
Marque : Portalp
Cinématique : Télescopique
Hauteur (mm) : 2 740 Largeur (mm) : 1 800
Date Réception : 04/04/2017

Carnet SAV: Oui ☒ Non ☐
Etiquette SAV: Oui ☒ Non ☐
Marquage CE: Oui ☒ Non ☐
N° Contrat: CS63694
N° Fabrication:
Situation:

Aspect Général: Bon ☒ Moyen ☐ Mauvais ☐ Accessibilité: Normale ☒ Difficile ☐ Impossible ☐
Hauteur de travail (en m): Dimension +: Oui ☐ Non ☐
Moyens Matériels: Nacelle ☐ Nacelle à déport ☐ Echafaudage ☐ Chariot Elev. ☐ Manuscopique ☐

Eqpt bloqué: Oui ☐ Non ☒
Eqpt opérant: Oui ☒ Non ☐
Prise en charge: Client ☐ Portalp ☒

1	Effet de sas	Absent	2	Ouverture en cas de coupure de courant	Oui
3	Ouverture suite à action sur BBG (coulissante)	Oui	4	Réouverture sur obstacle	Oui
5	Jeu de cellules actif	Sans objet	6	Dispositif de sécurisation par détection de présence infrarouge	Fonctionne
7	Marquage des vantaux (bandes de visualisation)	Oui	8	Etat de fixation structure et bati	Bon
9	Etat de(s) batterie(s)	Mauvais	10	Etat de fixation de l'opérateur	Bon
11	Etat de fixation capot, antidégondage et verrouillage	Bon	12	Etat du sandow	Bon
13	Vérification serrage général de tous les éléments	Oui	14	Etat de(s) la courroie(s)	Bon
15	Etat du motoréducteur	Bon	16	Etat logique de commande, Cablage et Connexions électriques	Bon
17	Etat verrou à sécurité positive établissement de sommeil	Absent	18	Etat verrou/gâche/ventouse	Bon
19	Etat des galets anti-dégondage	Bon	20	Etat des galets de guidage	Bon
21	Etat des parties fixes	Bon	22	Etat des vantaux	Bon
23	Etat antipanique intégral	Sans objet	24	Etat des poulies	Bon
25	Etat des guides	Bon	26	Radar Ext/Int (commande)	Bon
27	Bouton poussoir / récept. radio / télécommande	Bon	28	Commande à clé ext	Absent
29	Essai des modes de fonctionnement	Bon	30	Vitesse d'ouverture	Bon
31	Vitesse de fermeture	Bon	32	Programmation / temporisation	Bon
33	Alignement des vantaux, état	Bon	34	Etat des fixations des vantaux	Bon
35	Etat des verrouillages vantaux et crémones	Sans objet	36	Fonctionnement des switch/ILS crémones	Sans objet
37	Etat des balais d'étanchéité	Bon	38	Jeu sous vantaux (pas de frottement au sol)	Bon
39	Etat des vitrages/Occlus/Hublots	Bon	40	Relevé du trafic, nombre de cycles	Non

Commentaires rapport :

Contrôle

Nom:

Qualite: Pas de responsable

PORTALP FRANCE . Siège Social : 4, rue des Charpentiers 95330 DOMONT

S.A.S. au capital de 2 747 570 Euros - RCS Pontoise B 424850014 - Siret 424 850 014 00038 - TVA FR 27424850014 - Code APE 4329B

Rapport d'entretien

sav.france@portalp.com



Portalp Rhône Alpes Est



9 Allée de La Pinéa
38600 FONTAINE
Tél : +33 4 76 26 06 63
Fax: +33 4 76 26 20 36

Salarié: DMF

MESSORI Dorian

TECHNICIEN

Début visite: 14/05/2024 13:42

Fin visite: 14/05/2024 17:00

N° Document: 2024051417163985

Projet: Devis:

Site: 3800846 Commande:

Site: 3800846

INSTITUT D'ETUDES PO
1030 AVENUE CENTRALE

38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Enseigne: IEP GRENOBLE

Coordination: Oui ☐ Non ☐

	Nécessaire	Obtenu	Sans Objet
Permis Volerie:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permis Feu:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gardiennage:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipement: 3800846/005

Id Client : C45560
Localisation : PA INT SAS BLOC 1
Famille : Porte piétonne coulissante
Opérateur : Simple
Type : Standard
Modèle : DIVA L
N° Article : DIVA LT Kit ☐

Manoeuvre : Automatique
Fonctionnement : Automatique
Marque : Portalp
Cinématique : Télescopique
Hauteur (mm) : 2 450 Largeur (mm) : 1 800
Date Réception : 04/04/2017

Carnet SAV: Oui ☒ Non ☐
Etiquette SAV: Oui ☒ Non ☐
Marquage CE: Oui ☒ Non ☐
N° Contrat: CS63694
N° Fabrication:
Situation:

Aspect Général: Bon ☒ Moyen ☐ Mauvais ☐ Accessibilité: Normale ☒ Difficile ☐ Impossible ☐
Hauteur de travail (en m): Dimension +: Oui ☐ Non ☐
Moyens Matériels: Nacelle ☐ Nacelle à déport ☐ Echafaudage ☐ Chariot Elev. ☐ Manuscopique ☐

Eqpt bloqué: Oui ☐ Non ☒
Eqpt opérant: Oui ☒ Non ☐
Prise en charge: Client ☐ Portalp ☒

1	Effet de sas	Absent	2	Ouverture en cas de coupure de courant	Oui
3	Ouverture suite à action sur BBG (coulissante)	Oui	4	Réouverture sur obstacle	Oui
5	Jeu de cellules actif	Sans objet	6	Dispositif de sécurisation par détection de présence infrarouge	Fonctionne
7	Marquage des vantaux (bandes de visualisation)	Oui	8	Etat de fixation structure et bati	Bon
9	Etat de(s) batterie(s)	Bon	10	Etat de fixation de l'opérateur	Bon
11	Etat de fixation capot, antidégondage et verrouillage	Bon	12	Etat du sandow	Bon
13	Vérification serrage général de tous les éléments	Oui	14	Etat de(s) la courroie(s)	Bon
15	Etat du motoréducteur	Bon	16	Etat logique de commande, Cablage et Connexions électriques	Bon
17	Etat verrou à sécurité positive établissement de sommeil	Absent	18	Etat verrou/gâche/ventouse	Sans objet
19	Etat des galets anti-dégondage	Bon	20	Etat des galets de guidage	Bon
21	Etat des parties fixes	Bon	22	Etat des vantaux	Bon
23	Etat antipanique intégral	Sans objet	24	Etat des poulies	Bon
25	Etat des guides	Bon	26	Radar Ext/Int (commande)	Bon
27	Bouton poussoir / récept. radio / télécommande	Bon	28	Commande à clé ext	Absent
29	Essai des modes de fonctionnement	Bon	30	Vitesse d'ouverture	Bon
31	Vitesse de fermeture	Bon	32	Programmation / temporisation	Bon
33	Alignement des vantaux, état	Bon	34	Etat des fixations des vantaux	Bon
35	Etat des verrouillages vantaux et crémones	Sans objet	36	Fonctionnement des switch/ILS crémones	Sans objet
37	Etat des balais d'étanchéité	Bon	38	Jeu sous vantaux (pas de frottement au sol)	Bon
39	Etat des vitrages/Oculus/Hublots	Bon	40	Relevé du trafic, nombre de cycles	Non

Commentaires rapport :

Contrôle.

Nom:

Qualite: Pas de responsable

PORTALP FRANCE . Siège Social : 4, rue des Charpentiers 95330 DOMONT

S.A.S. au capital de 2 747 570 Euros - RCS Pontoise B 424850014 - Siret 424 850 014 00038 - TVA FR 27424850014 - Code APE 4329B

Rapport d'entretien

sav.france@portalp.com



Portalp Rhône Alpes Est



9 Allée de La Pinéa
38600 FONTAINE
Tél : +33 4 76 26 06 63
Fax : +33 4 76 26 20 36

Salarié: DMF

MESSORI Dorian

TECHNICIEN

Début visite: 14/05/2024 13:42
Fin visite: 14/05/2024 17:00

N° Document: 2024051417164183

Projet: **Devis:**

Site: 3800846 **Commande:**

Site: 3800846

INSTITUT D'ETUDES PO
1030 AVENUE CENTRALE

38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Enseigne: IEP GRENOBLE

Coordination: Oui ☐ Non ☐

Nécessaire Obtenu Sans Objet

Permis Volerie: ☐ ☐ ☐

Permis Feu: ☐ ☐ ☐

Gardiennage: ☐ ☐ ☐

Equipement: 3800846/006

Id Client : C45560
Localisation : PA EXT SAS BLOC 1
Famille : Porte piétonne coulissante
Opérateur : Simple
Type : Standard
Modèle : DIVA
N° Article : DIVA T ☐ Kit ☐

Manoeuvre : Automatique
Fonctionnement : Automatique
Marque : Portalp
Cinématique : Télescopique
Hauteur (mm) : 2 470 **Largeur (mm) :** 1 790
Date Réception : 04/04/2017

Carnet SAV: Oui ☒ Non ☐
Etiquette SAV: Oui ☒ Non ☐
Marquage CE: Oui ☒ Non ☐
N° Contrat: CS63694
N° Fabrication:
Situation:

Aspect Général: Bon ☒ Moyen ☐ Mauvais ☐ **Accessibilité:** Normale ☒ Difficile ☐ Impossible ☐
Hauteur de travail (en m): **Dimension +:** Oui ☐ Non ☐
Moyens Matériels: Nacelle ☐ Nacelle à déport ☐ Echafaudage ☐ Chariot Elev. ☐ Manuscopique ☐

Eqpt bloqué: Oui ☐ Non ☒
Eqpt opérant: Oui ☒ Non ☐
Prise en charge: Client ☐ Portalp ☒

1	Effet de sas	Absent	2	Ouverture en cas de coupure de courant	Oui
3	Ouverture suite à action sur BBG (coulissante)	Oui	4	Réouverture sur obstacle	Oui
5	Jeu de cellules actif	Sans objet	6	Dispositif de sécurisation par détection de présence infrarouge	Fonctionne
7	Marquage des vantaux (bandes de visualisation)	Oui	8	Etat de fixation structure et bati	Bon
9	Etat de(s) batterie(s)	Bon	10	Etat de fixation de l'opérateur	Bon
11	Etat de fixation capot, antidégondage et verrouillage	Bon	12	Etat du sandow	Bon
13	Vérification serrage général de tous les éléments	Oui	14	Etat de(s) la courroie(s)	Bon
15	Etat du motoréducteur	Bon	16	Etat logique de commande, Cablage et Connexions électriques	Bon
17	Etat verrou à sécurité positive établissement de sommeil	Absent	18	Etat verrou/gâche/ventouse	Bon
19	Etat des galets anti-dégondage	Bon	20	Etat des galets de guidage	Bon
21	Etat des parties fixes	Bon	22	Etat des vantaux	Bon
23	Etat antipanique intégral	Sans objet	24	Etat des poulies	Bon
25	Etat des guides	Bon	26	Radar Ext/Int (commande)	Bon
27	Bouton poussoir / récept. radio / télécommande	Bon	28	Commande à clé ext	Absent
29	Essai des modes de fonctionnement	Bon	30	Vitesse d'ouverture	Bon
31	Vitesse de fermeture	Bon	32	Programmation / temporisation	Bon
33	Alignement des vantaux, état	Bon	34	Etat des fixations des vantaux	Bon
35	Etat des verrouillages vantaux et crémones	Sans objet	36	Fonctionnement des switch/ILS crémones	Sans objet
37	Etat des balais d'étanchéité	Bon	38	Jeu sous vantaux (pas de frottement au sol)	Bon
39	Etat des vitrages/Occulus/Hublots	Bon	40	Relevé du trafic, nombre de cycles	Non

Commentaires rapport :

Contrôle.

Nom:

Qualite: Pas de responsable

PORTALP FRANCE . Siège Social : 4, rue des Charpentiers 95330 D O M O N T

S.A.S. au capital de 2 747 570 Euros - RCS Pontoise B 424850014 - Siret 424 850 014 00038 - TVA FR 27424850014 - Code APE 4329B

Certificat de vérification

sav.france@portalp.co

Page n° 1/1

Portalp Rhône Alpes Est



9 Allée de La Pinéa
38600 FONTAINE
Tél : 04 76 26 06 63
Fax: 04 76 26 20 36

Salarié: DMF

MESSORI Dorian

TECHNICIEN

Début visite: 14/05/2024 13:42

Fin visite: 14/05/2024 17:00

N° Document: 2024051417164391

N° Mission: MI1414970

Site: 3800846

Commande:

Site: 3800846

INSTITUT D'ETUDES PO
1030 AVENUE CENTRALE
DOMAINE UNIVERSITAIRE
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Intervention: 20240514144904610038

Motif appel client:

Anomalies / Observations: Visite d'entretien et relance des devis en cours. Remplacement du sandow sur porte 009 car celui-ci était sur le point de cassé c'est un organe de sécurité il doit toujours être opérationnel

Madame, Monsieur

Nous vous confirmons par la présente, avoir effectué la maintenance le 14/05/2024. Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous certifions avoir procédé à la vérification des organes de sécurité des équipements suivants pour lesquels nos conclusions sont:

Installation 3800846/006 (PA EXT SAS BLOC 1) est satisfaisante
Installation 3800846/005 (PA INT SAS BLOC 1) est satisfaisante
Installation 3800846/002 (PA INT SAS BLOC 4) est satisfaisante
Installation 3800846/007 (PA EXT SAS BLOC 4) est satisfaisante
Installation 3800846/009 (ENTREE COTE DIDEROT) est satisfaisante

Vous souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour la Société PORTALP France

