

Bon de Travail N° : 19557937

(N° à rappeler pour toute correspondance)

IEPG

1030 AVENUE CENTRALE

38400 ST MARTIN D HERES

## RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, contacter l'agence

GRENOBLE SERVICES PROTECTION INCENDIE  
CHUBB FRANCE  
15 RUE MARECHAL LECLERC  
CS 70132  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04.26.70.02.46 Fax : 04.76.62.02.85

Technicien intervenant : Bendeddouche Yassin

Commercial : Maufoux Mathieu  
N° de téléphone : 06.84.52.14.36  
Email : mathieu.maufoux@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée  
N° de contrat : 574828/CS/1.000/003

N° équipement : 1445507  
Activité : Extincteur

### ADRESSE D'INTERVENTION

IEPG

1030 AVENUE CENTRALE

38400 ST MARTIN D HERES

Contact : Ghelma  
Fonction : Responsable Site  
Email : gregory.ghelma@iepg.fr  
Certifie l'exactitude des renseignements donnés  
Le vendredi 17 novembre 2023 SIGNATURE

<u>Synthèse de l'intervention</u>	
Appareil sorti	3
Bon état	57

Opérations réalisées en préventif			
Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0N914	Etiquette adhésive - Maintenance add. approfondie	9	RET101
P0U003	Kit sécurité règlementaire 3	24	R0U002
P0U030	Kit sécurité règlementaire 30	13	R0U001
P0U051	Kit sécurité règlementaire 51	12	R0U001
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W05031	Maintenance add. approf. Eau	9	R04919
W0X089	Traitement déchets additif	5	W0X089
W0Z734	Charge 6L 90ml SC6 Rot / MO	1	RCH003
W10037	Frais de suivi de parc EXT	55	W10037
WCH011	Charge ext. 6 L additif / MO	4	RCH003
WCH137	Charge 9L Eau pure	3	RCH005
WEXT01	Vérif. extincteur portable PA	31	REXT01
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	24	REXT02
X0U200	Kit Sécurité POR/AUTO PA	6	R0U001
Opérations réalisées en correctif			
Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0J220	Support mural	2	RSUP01
Ventes			
Article	Description	Quantité	Code Facturation
P06003	Echange standard extincteur 2 kg CO2 gamme IN	1	P06003
P0J000	Extincteur 6L avec additif gamme INTEGRAL	2	P0J000
W00061	Mise en service et pose d'extincteur portable	3	W00061
W0X082	Traitement de déchet extincteur portable	2	W0X082



Renseignements sur les appareils entretenus

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020622705	n°1	Bon état	Étage: rdc international IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622834	n°10	Bon état	Étage: rdc local tech 6 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2014	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622846	n°11	Bon état	Étage: rdc local tech 5 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2014	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622844	n°12	Bon état	Étage: rdc amphi D ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020916915	n°13	Bon état	Étage: rdc amphi E INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/01/2021	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023327718	n°14	Bon état	Étage: rdc circuo cote salle 039 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	08/11/2021	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622838	n°15	Appareil sorti	Étage: rdc local tech 4 EUROFEU DXC2-DXR2-DXV2 CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 65 - EUROFEU	01/11/2013	16/11/2023	Echange standard	Oui	Date erronée (Parc)
				16/11/2023		Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc



**RAPPORT D'INTERVENTION**

Bon de Travail N° : 19557937  
(N° à rappeler pour toute correspondance)

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2024944632	n°15	Bon état	Etage: rdc local tech 4 IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	16/04/2023	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020916917	n°17	Bon état	Etage: rdc circu cote salle 033 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/01/2021	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622839	n°18	Bon état	Etage: rdc reprographie salle 027 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2016	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622858	n°2	Bon état	Etage: rdc entrée cote bureau 001 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2019	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622833	n°20	Bon état	Etage: extérieur chaufferie EXT POR PA Poudre 9 ABC Agent : Poudre Capacité : 9 Fabricant : XX - GENERIQUE	01/11/2014	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622868	n°21	Bon état	Etage: niv 1 circu cote salon d'accueil ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622855	n°22	Bon état	Etage: rdc international INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2019	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					17/11/2023	Charge extincteur 9 Kg	Non	MAJ des données de l'appareil
					17/11/2023	Main. Add. Approfondie poudre	Non	MAJ des données de l'appareil
					16/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Non	MAJ des données de l'appareil



# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° : 19557937  
(N° à rappeler pour toute correspondance)

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020622717	n°23	Bon état	Étage: rdc bureau des sports IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2016	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622856	n°24	Bon état	Étage: rdc bureau 026 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2019	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2073468563	n°25	Bon état	Étage: rdc salle informatique 021 IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/10/2022	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622708	n°26	Bon état	Étage: rdc accueil scolarité ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020916916	n°27	Bon état	Étage: rdc entrée amphï F INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/01/2021	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	MAJ des données de l'appareil
2020916914	n°28	Bon état	Étage: niv 1 bureau 113 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/01/2021	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2073468565	n°29	Bon état	Étage: niv 1 circo cote espace détente INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/10/2022	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622836	n°3	Bon état	Étage: rdc archives - international IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2017	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° : 19557937  
(N° à rappeler pour toute correspondance)

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020622713	n°30	Appareil sorti	Etage: rdc circu cote recherche 051 ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2013	16/11/2023	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
2024944631	n°30	Bon état	Etage: rdc circu cote recherche 051 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	16/11/2023	16/11/2023	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2020916913	n°31	Bon état	Etage: niv 1 cote amphi F INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/01/2021	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622864	n°32	Bon état	Etage: niv 1 circu cote 134 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2017	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622853	n°33	Bon état	Etage: niv 1 circu cote 130 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2019	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622711	n°34	Appareil sorti	Etage: rdc circu cote salle du conseil ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2013	17/11/2023	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
2024944636	n°34	Bon état	Etage: rdc circu cote salle du conseil INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/11/2023	17/11/2023	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	





## RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° : 19557937

(N° à rappeler pour toute correspondance)

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020622865	n°35	Bon état	Etage: niv 1 circu cote 110 ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622857	n°36	Bon état	Etage: niv 1 circu recherche 152 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2019	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622859	n°37	Bon état	Etage: niv 2 couloir ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2017	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622854	n°38	Bon état	Etage: niv 2 couloir INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2019	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622712	n°39	Bon état	Etage: rdc circu cote recherche 050 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2014	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622837	n°4	Bon état	Etage: rdc archives- international ROT F79EP 9L EAU PURE Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2017	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622702	n°40	Bon état	Etage: niv 1 circu recherche 153 ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
				16/11/2023	17/11/2023	Charge extincteur 9 L	Oui	
				16/11/2023	17/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
				16/11/2023	16/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Non	MAJ des données de l'appareil



# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° : 19557937  
(N° à rappeler pour toute correspondance)

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2022327716	n°41	Bon état	Etage: niv 1 circu cote espace détente IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	08/11/2021	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622710	n°42	Bon état	Etage: rdc circu cote wc ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622707	n°43	Bon état	Etage: rdc bureau 001 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2016	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622709	n°44	Bon état	Etage: rdc scolarité IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2017	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622835	n°46	Bon état	Etage: rdc local compactus ROT F79EP 9L EAU PURE Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2017	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					17/11/2023	Charge extincteur 9 L	Oui	
					17/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2020622850	n°47	Bon état	Etage: niv 1 local archives - cote bureau 106 ROT F79EP 9L EAU PURE Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2017	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					17/11/2023	Charge extincteur 9 L	Oui	
					17/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2020622861	n°48	Bon état	Etage: niv 1 circu bibliothèque EXT POR PA ADDITIF 6 AB Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : XX - GENERIQUE	01/11/2018	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	



Bon de Travail N° : 19557937  
(N° à rappeler pour toute correspondance)

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020622862	n°49	Bon état	Etage: niv 1 bibliothèque cote ascenseur IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2018	16/11/2023	Charge extincteur 6 L	Oui	
					16/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2020622849	n°5	Bon état	Etage: rdc ampli A ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
				16/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Non	MAJ des données de l'appareil	
2020622715	n°50	Bon état	Etage: rdc circu cote recherche EXT POR PA ADDITIF 6 AB Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : XX - GENERIQUE	01/11/2018	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
				16/11/2023	Charge extincteur 6 L	Oui		
				16/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Oui		
2020622714	n°51	Bon état	Etage: rdc circu cote recherche 058 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2018	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622704	n°52	Bon état	Etage: niv 1 circu recherche EXT POR PA ADDITIF 6 AB Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : XX - GENERIQUE	01/11/2018	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
				16/11/2023	Charge extincteur 6 L	Oui		
				16/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Oui		
2020622703	n°53	Bon état	Etage: niv 1 circu recherche 164 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2018	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020622851	n°54	Bon état	Etage: rdc entrée amphi F IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2018	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622867	n°55	Bon état	Etage: niv 1 salle impression face 114 IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2018	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622863	n°56	Bon état	Etage: niv 1 entrée bibliothèque EXT POR PA ADDITIF 6 AB Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : XX - GENERIQUE	01/11/2018	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622847	n°57	Bon état	Etage: rdc amphi C EXT POR PA ADDITIF 6 AB Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : XX - GENERIQUE	01/11/2017	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2073488564	n°6	Bon état	Etage: rdc local tech 7 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/10/2022	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020622860	n°60	Bon état	Etage: niv 1 bibliothèque ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2022957697	n°63	Bon état	Etage: rdc cafeteria IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2020	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
				16/11/2023	16/11/2023	Main. Add. Approfondie eau	Non	MAJ des données de l'appareil



N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en service	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020622842	n°7	Bon état	Etage: rdc TGBT - local tech 7 IN CO2 5KG TOP Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2016	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2022327717	n°76	Bon état	Etage: extérieur sous station IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	08/11/2021	17/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622841	n°8	Bon état	Etage: rdc TGBT - local tech 7 IN CO2 5KG TOP Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/11/2016	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020622848	n°9	Bon état	Etage: rdc amphi B ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	01/11/2015	16/11/2023	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
				16/11/2023	Main. Add. Approfondie eau		Non	MAJ des données de l'appareil