

Diagnostic Plomb Avant Travaux

V01-2020



Bien expertisé :

20 quai H Rossignol
Cité administrative
77000 MELUN
Bat. A

Numéro de mission : 1203668_p04
Visite effectuée le : 25/05/2020

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'autorisation d'ADX Groupe.

ALLODIAGNOSTIC ILE-DE-FRANCE EST

Capital : 6 990 495€
RCS : 50503704400029
123, ZI Courbuisson
77920
SAMOIS SUR SEINE

Visite effectuée le : 25/05/2020

Edité à SAMOIS SUR SEINE, le 25/05/2020

ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE :
AXA n° 3912280604



DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

Bien objet de la mission :

Cité administrative

20 quai H Rossignol

77000 MELUN

Bat. A

Références Cadastres
Lot(s)

Bat. A

Laboratoire d'analyse (le cas échéant)

Nom Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

Propriétaire

Cité administrative

Diagnosticteur

Certifié par
N° de certification
Date d'obtention de la certification

Loic LAPEYROUX
DEKRA Certification
DTI3271
10/04/2017

Commanditaire du constat

CITE ADMINISTRATIVE DE
MELUN
20 QUAI HIPPOLYTE
ROSSIGNOL, 77000 MELUN

Compagnie d'assurance

N° de police
Date de validité

AXA
3912280604
01/01/2021

Parties privatives occupées

Présence de mineurs
Nombre
Dont mineurs < 6 ans
L'occupant est

NON
NON

Le propriétaire

Si différent du propriétaire
Nom

Le propriétaire

Appareil à fluorescence X utilisé

Marque
Modèle
N° de série
N° et type de source
Activité
Date de la source
Visite effectuée le

FONDIS
XLp 300
25875
Cd 109
1480 MBq
28/09/2015 00:00:00
25/05/2020

Champ de la mission

X Les parties privatives Avant la vente
Les parties occupées Avant la mise en location
Les parties communes d'un immeuble X Avant travaux

N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP

CONCLUSION :

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet de mesures

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage : (Néant)

Nota : Seules les parties ou pièces mentionnées explicitement plus haut ont été visitées.

- Les indications concernant le bien (constitution, situation, référence cadastrales, n° les lots, propriétaire...) nous ont été communiquées oralement par le mandataire, propriétaire, agence ou étude notariale.
- Ce constat sera nul de plein droit, quel que soit le bénéficiaire, si l'acquéreur procède à des interventions ou modifications substantielles de nature à modifier le constat établi.
- Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par DEKRA Certification. N° de certification DTI3271 délivré le 10/04/2017 et expirant le 09/04/2022.

Par : Loic LAPEYROUX

Edité à SAMOIS SUR SEINE, le 25/05/2020

Loic LAPEYROUX
82 27 10 10 10
RCS/035 037 044

SOMMAIRE

Bien objet de la mission :	2
1 - Cadre de la mission	4
2 - Rappel du cadre réglementaire	6
3 - Méthodologie du diagnostic	6
3.1 Stratégie de mesurage	6
3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	7
4 - Présentation des résultats	8
5 - Résultats des mesures	9
5.1 Relevé détaillé des mesures :	9
6 - Croquis de repérage du bien visité	61
7 - Autres documents et rapports antérieurs	68
8 - Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)	68

1 - CADRE DE LA MISSION

1.1.1 Préambule

Ce rapport de repérage des revêtements ou matériaux contenant du plomb dans les principaux éléments de la construction est établi dans le cadre **des travaux sis** :

Immeuble : 20 quai H Rossignol
Cité administrative
77000 MELUN
Bat. A

LISTE DES PIECES VISITEES :

1er étage :	Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Local serveur, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, WC 1, WC 2
2ème étage :	Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, WC 1, WC 2
3ème étage :	Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, Local serveur, Bureau 36, Bureau 37, Bureau 38, Bureau 39, Bureau 40, Bureau 41, Bureau 42, Bureau 43, WC 1, WC 2
4ème étage :	Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, Bureau 36, WC 1, WC 2
5ème étage :	Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Local serveur, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, Bureau 36, Bureau 37, Bureau 38, Bureau 39, Bureau 40, WC 1, WC 2
6ème étage :	Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Local serveur, Bureau 34, Bureau 35, Bureau 36, Bureau 37, Bureau 38, Bureau 39, WC Homme, WC Femme

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

1.1.2 But de la mission

Etablir un repérage de la présence éventuelle de revêtements ou matériaux contenant du plomb dans les éléments de la construction susceptibles d'être affectés par les travaux.

Ce rapport de repérage est établi selon la méthodologie du constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'article L. 1334-5 du Code de la Santé Publique, qui consiste à mesurer la **concentration en plomb des revêtements** du bien concerné, aussi appelés **Unités de Diagnostic**, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non et à décrire leur état de conservation.

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage.

Périmètre des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
	Embellissement des sols, murs et plafonds de toutes les pièces sauf cages d'escaliers.	

Tableau issu de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Important

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

1.1.3 Limite de la mission

Les mesures réalisées ont été effectuées sur les matériaux de construction apparents le jour de la visite ainsi que sur les éléments accessibles après investigations approfondies pouvant nécessiter des sondages destructifs (cloisons de doublages, dépose d'éléments lourds, ...) Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Les canalisations au plomb et autres matériaux en plomb massif font partie de la présente mission et ont donc fait l'objet de mesure ou fait l'objet d'un repérage.

La totalité des lieux concernés a été visitée sous réserve que la personne nous accompagnant nous ait donné l'accès à tous les locaux le jour de notre visite.

2 - RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

3 - METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm².

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :
- 1 seule mesure.

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel l'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

4 - Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

DENOMINATION DES PIECES & DES ZONES DE DIAGNOSTIC :

Les pièces, et dans chaque pièce les éléments à contrôler (ou « unités de diagnostic »), sont inspectés dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite. En annexe à ce rapport figure un croquis, dont le but est de désigner de manière irréfutable le nom que nous avons attribué aux pièces visitées.

Chaque local visté et reproduit sur le croquis, est divisé en « zones de diagnostic » : à chaque zone est attribuée arbitrairement une lettre (A, B, C...).

La « zone A » comprend toutes les unités de diagnostic présentes sur le mur par lequel l'expert a pénétré dans la pièce, et ainsi de suite.

5 - Résultats des mesures

5.1 Relevé détaillé des mesures :

1er étage - Dégageement

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3					partie haute (> 1m)	0	
4	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
5					partie haute (> 1m)	0	
6	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
7					partie haute (> 1m)	0	
8	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
9					partie haute (> 1m)	0	
10		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
11					mesure 2	0	
12		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0	
13					mesure 2	0	
14		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
15					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
16	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
17					partie haute (> 1m)	0	
18	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
19					partie haute (> 1m)	0	
20	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
21					partie haute (> 1m)	0	
22	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
23					partie haute (> 1m)	0	
24		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
25					mesure 2	0	
26		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
27					mesure 2	0	
28		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
29					Huisserie	0	
30		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
31					Huisserie	0	
32		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
33					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
34	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
35					partie haute (> 1m)	0	
36	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
37					partie haute (> 1m)	0	
38	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
39					partie haute (> 1m)	0	
40	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
41					partie haute (> 1m)	0	
42		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
43					mesure 2	0	
44		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
45					mesure 2	0	
46		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
47					Huisserie	0	
48		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
49					Huisserie	0	
50		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
51					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
52	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
53					partie haute (> 1m)	0	
54	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
55					partie haute (> 1m)	0	
56	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
57					partie haute (> 1m)	0	

58	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
59					partie haute (> 1m)	0	
60		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
61					mesure 2	0	
62		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
63					mesure 2	0	
64		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
65					Huisserie	0	
66		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
67					Huisserie	0	
68		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
69					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
70	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
71					partie haute (> 1m)	0	
72	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
73					partie haute (> 1m)	0	
74	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
75					partie haute (> 1m)	0	
76	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
77					partie haute (> 1m)	0	
78		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
79					mesure 2	0	
80		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
81					mesure 2	0	
82		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
83					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
84	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
85					partie haute (> 1m)	0	
86	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
87					partie haute (> 1m)	0	
88	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
89					partie haute (> 1m)	0	
90	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
91					partie haute (> 1m)	0	
92		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
93					mesure 2	0	
94		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
95					mesure 2	0	
96		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
97					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 6

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
98	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
99					partie haute (> 1m)	0	
100	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
101					partie haute (> 1m)	0	
102	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
103					partie haute (> 1m)	0	
104	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
105					partie haute (> 1m)	0	
106		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
107					mesure 2	0	
108		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
109					mesure 2	0	
110		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
111					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
112	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
113					partie haute (> 1m)	0	
114	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
115					partie haute (> 1m)	0	
116	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
117					partie haute (> 1m)	0	
118	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
119					partie haute (> 1m)	0	
120		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	

121					mesure 2	0	
122					mesure 1	0	
123		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	0	
124		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
125					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 8

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
126	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
127					partie haute (> 1m)	0	
128	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
129					partie haute (> 1m)	0	
130					partie basse (< 1m)	0	
131	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
132	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
133					partie haute (> 1m)	0	
134		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
135					mesure 2	0	
136		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
137					mesure 2	0	
138		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
139					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 9

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
140	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
141					partie haute (> 1m)	0	
142	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
143					partie haute (> 1m)	0	
144	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
145					partie haute (> 1m)	0	
146	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
147					partie haute (> 1m)	0	
148		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
149					mesure 2	0	
150		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
151					mesure 2	0	
152		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
153					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 10

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
154	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
155					partie haute (> 1m)	0	
156	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
157					partie haute (> 1m)	0	
158	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
159					partie haute (> 1m)	0	
160	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
161					partie haute (> 1m)	0	
162		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
163					mesure 2	0	
164		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
165					mesure 2	0	
166		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
167					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 11

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
168	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
169					partie haute (> 1m)	0	
170	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
171					partie haute (> 1m)	0	
172	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
173					partie haute (> 1m)	0	
174	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
175					partie haute (> 1m)	0	
176		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
177					mesure 2	0	
178		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
179					mesure 2	0	

1er étage - Bureau 12

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
180	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
181					partie haute (> 1m)	0	
182	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
183					partie haute (> 1m)	0	
184	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
185					partie haute (> 1m)	0	
186	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
187					partie haute (> 1m)	0	
188		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
189					mesure 2	0	
190		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
191					mesure 2	0	
192		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
193					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 13

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
194	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
195					partie haute (> 1m)	0	
196	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
197					partie haute (> 1m)	0	
198	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
199					partie haute (> 1m)	0	
200	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
201					partie haute (> 1m)	0	
202		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
203					mesure 2	0	
204		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
205					mesure 2	0	
206		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
207					Huisserie	0	
208		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
209					Huisserie	0	
210		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
211					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 14

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
212	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
213					partie haute (> 1m)	0	
214	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
215					partie haute (> 1m)	0	
216	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
217					partie haute (> 1m)	0	
218	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
219					partie haute (> 1m)	0	
220		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
221					mesure 2	0	
222		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
223					mesure 2	0	
224		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
225					Huisserie	0	
226		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
227					Huisserie	0	
228		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
229					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 15

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
230	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
231					partie haute (> 1m)	0	
232	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
233					partie haute (> 1m)	0	
234	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
235					partie haute (> 1m)	0	
236	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
237					partie haute (> 1m)	0	
238		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
239					mesure 2	0	
240		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
241					mesure 2	0	
242		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
243					Huisserie	0	
244		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
245					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 16

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
246	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
247					partie haute (> 1m)	0	
248	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
249					partie haute (> 1m)	0	
250	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
251					partie haute (> 1m)	0	
252	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
253					partie haute (> 1m)	0	
254		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
255					mesure 2	0	
256		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
257					mesure 2	0	
258		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
259					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 17

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
260	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
261					partie haute (> 1m)	0	
262	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
263					partie haute (> 1m)	0	
264	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
265					partie haute (> 1m)	0	
266	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
267					partie haute (> 1m)	0	
268		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
269					mesure 2	0	
270		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
271					mesure 2	0	

1er étage - Bureau 18

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
272	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
273					partie haute (> 1m)	0	
274	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
275					partie haute (> 1m)	0	
276	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
277					partie haute (> 1m)	0	
278	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
279					partie haute (> 1m)	0	
280		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
281					mesure 2	0	
282		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
283					mesure 2	0	
284		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
285					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 19

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
286	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
287					partie haute (> 1m)	0	
288	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
289					partie haute (> 1m)	0	
290	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
291					partie haute (> 1m)	0	
292	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
293					partie haute (> 1m)	0	
294		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
295					mesure 2	0	
296		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
297					mesure 2	0	
298		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
299					Huisserie	0	

1er étage - Local serveur

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
300	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
301					partie haute (> 1m)	0	
302	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
303					partie haute (> 1m)	0	

304	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
305					partie haute (> 1m)	0	
306	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
307					partie haute (> 1m)	0	
308		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
309					mesure 2	0	
310		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
311					mesure 2	0	
312		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
313					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 20

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
314	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
315					partie haute (> 1m)	0	
316	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
317					partie haute (> 1m)	0	
318	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
319					partie haute (> 1m)	0	
320	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
321					partie haute (> 1m)	0	
322		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
323					mesure 2	0	
324		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
325					mesure 2	0	
326		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
327					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 21

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
328	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
329					partie haute (> 1m)	0	
330	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
331					partie haute (> 1m)	0	
332	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
333					partie haute (> 1m)	0	
334	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
335					partie haute (> 1m)	0	
336		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
337					mesure 2	0	
338		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
339					mesure 2	0	
340		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
341					Huisserie	0	

1er étage - Bureau 22

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
342	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
343					partie haute (> 1m)	0	
344	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
345					partie haute (> 1m)	0	
346	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
347					partie haute (> 1m)	0	
348	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
349					partie haute (> 1m)	0	
350		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
351					mesure 2	0	
352		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
353					mesure 2	0	

1er étage - Bureau 23

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
354	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
355					partie haute (> 1m)	0	
356	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
357					partie haute (> 1m)	0	
358	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
359					partie haute (> 1m)	0	
360	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
361					partie haute (> 1m)	0	
362		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
363					mesure 2	0	
364		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
365					mesure 2	0	
366		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	

367					Huisserie	0	
-----	--	--	--	--	-----------	---	--

1er étage - Bureau 24

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
368	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
369					partie haute (> 1m)	0	
370	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
371					partie haute (> 1m)	0	
372	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
373					partie haute (> 1m)	0	
374	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
375					partie haute (> 1m)	0	
376		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
377					mesure 2	0	
378		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
379					mesure 2	0	
380		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
381					Huisserie	0	

1er étage - WC 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
382	A	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
383					partie haute (> 1m)	0	
384	B	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
385					partie haute (> 1m)	0	
386	C	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
387					partie haute (> 1m)	0	
388	D	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
389					partie haute (> 1m)	0	
390		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
391					mesure 2	0	
392		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
393					Huisserie	0	

1er étage - WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
394	A	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
395					partie haute (> 1m)	0	
396	B	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
397					partie haute (> 1m)	0	
398	C	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
399					partie haute (> 1m)	0	
400	D	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
401					partie haute (> 1m)	0	
402		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
403					mesure 2	0	
404		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
405					Huisserie	0	

2ème étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
406	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
407					partie haute (> 1m)	0	
408	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
409					partie haute (> 1m)	0	
410	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
411					partie haute (> 1m)	0	
412	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
413					partie haute (> 1m)	0	
414		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
415					mesure 2	0	
416		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
417					mesure 2	0	
418		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
419					Huisserie	0	
420		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
421					Huisserie	0	
422		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
423					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
424	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

425					partie haute (> 1m)	0	
426					partie basse (< 1m)	0	
427	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
428					partie basse (< 1m)	0	
429	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
430					partie basse (< 1m)	0	
431	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
432					mesure 1	0	
433		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0	
434					mesure 1	0	
435		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0	
436					partie mobile	0	
437		Porte (P1)	Bois	Peinture	Huisserie	0	
438					partie mobile	0	
439		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		Huisserie	0	
440					partie mobile	0	
441		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
442					partie basse (< 1m)	0	
443	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
444					partie basse (< 1m)	0	
445	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
446					partie basse (< 1m)	0	
447	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
448					partie basse (< 1m)	0	
449	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
450					mesure 1	0	
451		Plinthes	bois	Peinture	mesure 2	0	
452					mesure 1	0	
453		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	0	
454					partie mobile	0	
455		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	
456					partie mobile	0	
457		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		Huisserie	0	
458					partie mobile	0	
459		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
460					partie basse (< 1m)	0	
461	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
462					partie basse (< 1m)	0	
463	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
464					partie basse (< 1m)	0	
465	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
466					partie basse (< 1m)	0	
467	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
468					mesure 1	0	
469		Plinthes	bois	Peinture	mesure 2	0	
470					mesure 1	0	
471		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	0	
472					partie mobile	0	
473		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
474					partie basse (< 1m)	0	
475	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
476					partie basse (< 1m)	0	
477	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
478					partie basse (< 1m)	0	
479	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
480					partie basse (< 1m)	0	
481	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
482					mesure 1	0	
483		Plinthes	bois	Peinture	mesure 2	0	
484					mesure 1	0	
485		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	0	
486					partie mobile	0	
487		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	
488					partie mobile	0	
489		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		Huisserie	0	
490					partie mobile	0	
491		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
492	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
493					partie haute (> 1m)	0	
494	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
495					partie haute (> 1m)	0	
496	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
497					partie haute (> 1m)	0	
498	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
499					partie haute (> 1m)	0	
500		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
501					mesure 2	0	
502		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
503					mesure 2	0	
504		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
505					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 6

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
506	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
507					partie haute (> 1m)	0	
508	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
509					partie haute (> 1m)	0	
510	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
511					partie haute (> 1m)	0	
512	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
513					partie haute (> 1m)	0	
514		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
515					mesure 2	0	
516		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
517					mesure 2	0	
518		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
519					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
520	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
521					partie haute (> 1m)	0	
522	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
523					partie haute (> 1m)	0	
524	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
525					partie haute (> 1m)	0	
526	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
527					partie haute (> 1m)	0	
528		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
529					mesure 2	0	
530		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
531					mesure 2	0	
532		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
533					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 8

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
534	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
535					partie haute (> 1m)	0	
536	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
537					partie haute (> 1m)	0	
538	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
539					partie haute (> 1m)	0	
540	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
541					partie haute (> 1m)	0	
542		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
543					mesure 2	0	

2ème étage - Bureau 9

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
544	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
545					partie haute (> 1m)	0	
546	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
547					partie haute (> 1m)	0	
548	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
549					partie haute (> 1m)	0	

550	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
551					partie haute (> 1m)	0	
552		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
553					mesure 2	0	
554		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
555					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 10

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
556	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
557					partie haute (> 1m)	0	
558	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
559					partie haute (> 1m)	0	
560	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
561					partie haute (> 1m)	0	
562	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
563					partie haute (> 1m)	0	
564		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
565					mesure 2	0	
566		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
567					mesure 2	0	
568		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
569					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 11

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
570	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
571					partie haute (> 1m)	0	
572	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
573					partie haute (> 1m)	0	
574	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
575					partie haute (> 1m)	0	
576	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
577					partie haute (> 1m)	0	
578		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
579					mesure 2	0	
580		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
581					Huisserie	0	
582		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
583					Huisserie	0	
584		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
585					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 12

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
586	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
587					partie haute (> 1m)	0	
588	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
589					partie haute (> 1m)	0	
590	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
591					partie haute (> 1m)	0	
592	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
593					partie haute (> 1m)	0	
594		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
595					mesure 2	0	
596		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
597					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 13

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
598	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
599					partie haute (> 1m)	0	
600	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
601					partie haute (> 1m)	0	
602	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
603					partie haute (> 1m)	0	
604	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
605					partie haute (> 1m)	0	
606		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
607					mesure 2	0	
608		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
609					mesure 2	0	
610		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
611					Huisserie	0	
612			Aluminium		partie mobile	0	

613		Fenêtre intérieure (F1)			Huisserie	0	
614		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
615					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 14

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
616	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
617					partie haute (> 1m)	0	
618	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
619					partie haute (> 1m)	0	
620	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
621					partie haute (> 1m)	0	
622	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
623					partie haute (> 1m)	0	
624		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
625					mesure 2	0	
626		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
627					mesure 2	0	
628		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
629					Huisserie	0	
630		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
631					Huisserie	0	
632		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
633					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 15

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
634	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
635					partie haute (> 1m)	0	
636	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
637					partie haute (> 1m)	0	
638	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
639					partie haute (> 1m)	0	
640	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
641					partie haute (> 1m)	0	
642		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
643					mesure 2	0	
644		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
645					mesure 2	0	
646		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
647					Huisserie	0	
648		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
649					Huisserie	0	
650		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
651					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 16

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
652	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
653					partie haute (> 1m)	0	
654	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
655					partie haute (> 1m)	0	
656	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
657					partie haute (> 1m)	0	
658	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
659					partie haute (> 1m)	0	
660		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
661					mesure 2	0	
662		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
663					mesure 2	0	

2ème étage - Bureau 17

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
664	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
665					partie haute (> 1m)	0	
666	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
667					partie haute (> 1m)	0	
668	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
669					partie haute (> 1m)	0	
670	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
671					partie haute (> 1m)	0	
672		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
673					mesure 2	0	
674		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	

675					mesure 2	0	
-----	--	--	--	--	----------	---	--

2ème étage - Bureau 18

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
676	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
677					partie haute (> 1m)	0	
678	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
679					partie haute (> 1m)	0	
680	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
681					partie haute (> 1m)	0	
682	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
683					partie haute (> 1m)	0	
684		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
685					mesure 2	0	
686		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
687					mesure 2	0	
688		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
689					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 19

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
690	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
691					partie haute (> 1m)	0	
692	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
693					partie haute (> 1m)	0	
694	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
695					partie haute (> 1m)	0	
696	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
697					partie haute (> 1m)	0	
698		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
699					mesure 2	0	
700		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
701					mesure 2	0	
702		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
703					Huisserie	0	
704		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
705					Huisserie	0	
706		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
707					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 20

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
708	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
709					partie haute (> 1m)	0	
710	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
711					partie haute (> 1m)	0	
712	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
713					partie haute (> 1m)	0	
714	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
715					partie haute (> 1m)	0	
716		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
717					mesure 2	0	
718		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
719					mesure 2	0	
720		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
721					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 21

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
722	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
723					partie haute (> 1m)	0	
724	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
725					partie haute (> 1m)	0	
726	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
727					partie haute (> 1m)	0	
728	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
729					partie haute (> 1m)	0	
730		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
731					mesure 2	0	
732		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
733					mesure 2	0	

2ème étage - Bureau 22

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
734	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
735					partie haute (> 1m)	0	
736	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
737					partie haute (> 1m)	0	
738	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
739					partie haute (> 1m)	0	
740	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
741					partie haute (> 1m)	0	
742		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
743					mesure 2	0	
744		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
745					mesure 2	0	
746		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
747					Huisserie	0	

2ème étage - Bureau 23

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
748	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
749					partie haute (> 1m)	0	
750	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
751					partie haute (> 1m)	0	
752	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
753					partie haute (> 1m)	0	
754	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
755					partie haute (> 1m)	0	
756		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
757					mesure 2	0	
758		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0	
759					mesure 2	0	
760		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
761					Huisserie	0	

2ème étage - WC 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
762	A	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
763					partie haute (> 1m)	0	
764	B	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
765					partie haute (> 1m)	0	
766	C	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
767					partie haute (> 1m)	0	
768	D	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
769					partie haute (> 1m)	0	
770		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
771					mesure 2	0	
772		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
773					Huisserie	0	
774		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
775					Huisserie	0	
776		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
777					Huisserie	0	

2ème étage - WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
778	A	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
779					partie haute (> 1m)	0	
780	B	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
781					partie haute (> 1m)	0	
782	C	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
783					partie haute (> 1m)	0	
784	D	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
785					partie haute (> 1m)	0	
786		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
787					mesure 2	0	
788		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
789					Huisserie	0	
790		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
791					Huisserie	0	
792		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
793					Huisserie	0	

3ème étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
794	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
795					partie haute (> 1m)	0	

796	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
797					partie haute (> 1m)	0	
798	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
799					partie haute (> 1m)	0	
800	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
801					partie haute (> 1m)	0	
802		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
803					mesure 2	0	
804		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
805					mesure 2	0	
806		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
807					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
808	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
809					partie haute (> 1m)	0	
810	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
811					partie haute (> 1m)	0	
812	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
813					partie haute (> 1m)	0	
814	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
815					partie haute (> 1m)	0	
816		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
817					mesure 2	0	
818		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
819					mesure 2	0	
820		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
821					Huisserie	0	
822		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
823					Huisserie	0	
824		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
825					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
826	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
827					partie haute (> 1m)	0	
828	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
829					partie haute (> 1m)	0	
830	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
831					partie haute (> 1m)	0	
832	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
833					partie haute (> 1m)	0	
834		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
835					mesure 2	0	
836		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
837					mesure 2	0	
838		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
839					Huisserie	0	
840		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
841					Huisserie	0	
842		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
843					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
844	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
845					partie haute (> 1m)	0	
846	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
847					partie haute (> 1m)	0	
848	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
849					partie haute (> 1m)	0	
850	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
851					partie haute (> 1m)	0	
852		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
853					mesure 2	0	
854		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
855					mesure 2	0	
856		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
857					Huisserie	0	
858		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
859					Huisserie	0	
860		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
861					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
862	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
863					partie haute (> 1m)	0	
864	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
865					partie haute (> 1m)	0	
866	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
867					partie haute (> 1m)	0	
868	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
869					partie haute (> 1m)	0	
870		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
871					mesure 2	0	
872		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
873					mesure 2	0	
874		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
875					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
876	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
877					partie haute (> 1m)	0	
878	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
879					partie haute (> 1m)	0	
880	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
881					partie haute (> 1m)	0	
882	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
883					partie haute (> 1m)	0	
884		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
885					mesure 2	0	
886		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
887					mesure 2	0	
888		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
889					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 6

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
890	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
891					partie haute (> 1m)	0	
892	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
893					partie haute (> 1m)	0	
894	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
895					partie haute (> 1m)	0	
896	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
897					partie haute (> 1m)	0	
898		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
899					mesure 2	0	
900		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
901					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
902	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
903					partie haute (> 1m)	0	
904	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
905					partie haute (> 1m)	0	
906	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
907					partie haute (> 1m)	0	
908	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
909					partie haute (> 1m)	0	
910		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
911					mesure 2	0	
912		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
913					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 8

Nombre d'unités de diagnostic : 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
914	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
915					partie haute (> 1m)	0	
916	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
917					partie haute (> 1m)	0	
918	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
919					partie haute (> 1m)	0	

920	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
921					partie haute (> 1m)	0	
922		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
923					mesure 2	0	
924		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
925					mesure 2	0	
926		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
927					Huisserie	0	
928	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
929					partie haute (> 1m)	0	
930	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
931					partie haute (> 1m)	0	
932	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
933					partie haute (> 1m)	0	
934	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
935					partie haute (> 1m)	0	
936		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
937					mesure 2	0	
938		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
939					mesure 2	0	
940		Porte (P2)	bois	Peinture	partie mobile	0	
941					Huisserie	0	
942		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
943					Huisserie	0	
944		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
945					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 9

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
946	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
947					partie haute (> 1m)	0	
948	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
949					partie haute (> 1m)	0	
950	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
951					partie haute (> 1m)	0	
952	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
953					partie haute (> 1m)	0	
954		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
955					mesure 2	0	
956		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
957					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 10

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
958	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
959					partie haute (> 1m)	0	
960	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
961					partie haute (> 1m)	0	
962	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
963					partie haute (> 1m)	0	
964	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
965					partie haute (> 1m)	0	
966		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
967					mesure 2	0	
968		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
969					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 11

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
970	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
971					partie haute (> 1m)	0	
972	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
973					partie haute (> 1m)	0	
974	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
975					partie haute (> 1m)	0	
976	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
977					partie haute (> 1m)	0	
978		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
979					mesure 2	0	
980		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
981					Huisserie	0	
982		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
983					Huisserie	0	
984		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
985					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 12

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
986	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
987					partie haute (> 1m)	0	
988	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
989					partie haute (> 1m)	0	
990	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
991					partie haute (> 1m)	0	
992	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
993					partie haute (> 1m)	0	
994		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
995					mesure 2	0	
996		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
997					mesure 2	0	
998		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
999					Huisserie	0	
1000		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1001					Huisserie	0	
1002		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1003					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 13

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1004	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1005					partie haute (> 1m)	0	
1006	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1007					partie haute (> 1m)	0	
1008	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1009					partie haute (> 1m)	0	
1010	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1011					partie haute (> 1m)	0	
1012		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1013					mesure 2	0	
1014		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1015					mesure 2	0	
1016		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1017					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 14

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1018	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1019					partie haute (> 1m)	0	
1020	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1021					partie haute (> 1m)	0	
1022	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1023					partie haute (> 1m)	0	
1024	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1025					partie haute (> 1m)	0	
1026		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1027					mesure 2	0	
1028		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1029					Huisserie	0	
1030		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1031					Huisserie	0	
1032		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1033					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 15

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1034	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1035					partie haute (> 1m)	0	
1036	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1037					partie haute (> 1m)	0	
1038	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1039					partie haute (> 1m)	0	
1040	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1041					partie haute (> 1m)	0	
1042		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1043					mesure 2	0	
1044		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1045					mesure 2	0	
1046		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1047					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 16

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1048	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1049					partie haute (> 1m)	0	
1050	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1051					partie haute (> 1m)	0	
1052	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1053					partie haute (> 1m)	0	
1054	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1055					partie haute (> 1m)	0	
1056		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1057					mesure 2	0	
1058		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1059					Huisserie	0	
1060		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1061					Huisserie	0	
1062		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1063					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 17

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1064	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1065					partie haute (> 1m)	0	
1066	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1067					partie haute (> 1m)	0	
1068	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1069					partie haute (> 1m)	0	
1070	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1071					partie haute (> 1m)	0	
1072		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1073					mesure 2	0	
1074		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1075					Huisserie	0	
1076		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1077					Huisserie	0	
1078		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1079					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 18

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1080	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1081					partie haute (> 1m)	0	
1082	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1083					partie haute (> 1m)	0	
1084	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1085					partie haute (> 1m)	0	
1086	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1087					partie haute (> 1m)	0	
1088		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1089					mesure 2	0	
1090		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1091					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 19

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1092	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1093					partie haute (> 1m)	0	
1094	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1095					partie haute (> 1m)	0	
1096	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1097					partie haute (> 1m)	0	
1098	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1099					partie haute (> 1m)	0	
1100		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1101					mesure 2	0	
1102		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1103					Huisserie	0	
1104		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1105					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 20

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
----	------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------

1106	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1107					partie haute (> 1m)	0	
1108	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1109					partie haute (> 1m)	0	
1110	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1111					partie haute (> 1m)	0	
1112	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1113					partie haute (> 1m)	0	
1114		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1115					mesure 2	0	
1116		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1117					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 21

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1118	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1119					partie haute (> 1m)	0	
1120	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1121					partie haute (> 1m)	0	
1122	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1123					partie haute (> 1m)	0	
1124	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1125					partie haute (> 1m)	0	
1126		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1127					mesure 2	0	
1128		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1129					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 22

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1130	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1131					partie haute (> 1m)	0	
1132	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1133					partie haute (> 1m)	0	
1134	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1135					partie haute (> 1m)	0	
1136	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1137					partie haute (> 1m)	0	
1138		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1139					mesure 2	0	
1140		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1141					mesure 2	0	
1142		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1143					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 23

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1144	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1145					partie haute (> 1m)	0	
1146	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1147					partie haute (> 1m)	0	
1148	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1149					partie haute (> 1m)	0	
1150	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1151					partie haute (> 1m)	0	
1152		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1153					mesure 2	0	
1154		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1155					mesure 2	0	
1156		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1157					Huisserie	0	
1158		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1159					Huisserie	0	
1160		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1161					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 24

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1162	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1163					partie haute (> 1m)	0	
1164	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1165					partie haute (> 1m)	0	
1166	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1167					partie haute (> 1m)	0	
1168	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

1169					partie haute (> 1m)	0	
1170					mesure 1	0	
1171		Plinthes	bois	Peinture	mesure 2	0	
1172					mesure 1	0	
1173		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
1174		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1175					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 25

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1176	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1177					partie haute (> 1m)	0	
1178	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1179					partie haute (> 1m)	0	
1180	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1181					partie haute (> 1m)	0	
1182	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1183					partie haute (> 1m)	0	
1184		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1185					mesure 2	0	
1186		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1187					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 26

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1188	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1189					partie haute (> 1m)	0	
1190	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1191					partie haute (> 1m)	0	
1192	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1193					partie haute (> 1m)	0	
1194	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1195					partie haute (> 1m)	0	
1196		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1197					mesure 2	0	
1198		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1199					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 27

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1200	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1201					partie haute (> 1m)	0	
1202	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1203					partie haute (> 1m)	0	
1204	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1205					partie haute (> 1m)	0	
1206	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1207					partie haute (> 1m)	0	
1208		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1209					mesure 2	0	
1210		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1211					mesure 2	0	
1212		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1213					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 28

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1214	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1215					partie haute (> 1m)	0	
1216	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1217					partie haute (> 1m)	0	
1218	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1219					partie haute (> 1m)	0	
1220	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1221					partie haute (> 1m)	0	
1222		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1223					mesure 2	0	
1224		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1225					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 29

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1226	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

1227					partie haute (> 1m)	0	
1228					partie basse (< 1m)	0	
1229	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1230					partie basse (< 1m)	0	
1231	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1232					partie basse (< 1m)	0	
1233	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1234		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1235					mesure 2	0	
1236		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1237					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 30

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1238					partie basse (< 1m)	0	
1239	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1240					partie basse (< 1m)	0	
1241	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1242					partie basse (< 1m)	0	
1243	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1244					partie basse (< 1m)	0	
1245	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1246		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1247					mesure 2	0	
1248		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1249					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 31

Nombre d'unités de diagnostic : 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1250					mesure 1	0	
1251		Plinthes	bois	Peinture	mesure 2	0	
1252		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1253					mesure 2	0	
1254		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1255					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 32

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1256					partie basse (< 1m)	0	
1257	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1258					partie basse (< 1m)	0	
1259	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1260					partie basse (< 1m)	0	
1261	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1262					partie basse (< 1m)	0	
1263	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1264		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1265					mesure 2	0	
1266		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1267					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 33

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1268					partie basse (< 1m)	0	
1269	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1270					partie basse (< 1m)	0	
1271	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1272					partie basse (< 1m)	0	
1273	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1274					partie basse (< 1m)	0	
1275	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1276		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1277					mesure 2	0	
1278		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1279					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 34

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1280					partie basse (< 1m)	0	
1281	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1282					partie basse (< 1m)	0	
1283	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1284	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

1285					partie haute (> 1m)	0	
1286					partie basse (< 1m)	0	
1287	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1288					mesure 1	0	
1289		Plinthes	bois	Peinture	mesure 2	0	
1290					mesure 1	0	
1291		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
1292					partie mobile	0	
1293		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 35

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1294	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1295					partie haute (> 1m)	0	
1296	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1297					partie haute (> 1m)	0	
1298	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1299					partie haute (> 1m)	0	
1300	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1301					partie haute (> 1m)	0	
1302					mesure 1	0	
1303		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
1304					partie mobile	0	
1305		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	

3ème étage - Local serveur

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1306	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1307					partie haute (> 1m)	0	
1308	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1309					partie haute (> 1m)	0	
1310	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1311					partie haute (> 1m)	0	
1312	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1313					partie haute (> 1m)	0	
1314					mesure 1	0	
1315		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
1316					partie mobile	0	
1317		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 36

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1318	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1319					partie haute (> 1m)	0	
1320	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1321					partie haute (> 1m)	0	
1322	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1323					partie haute (> 1m)	0	
1324	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1325					partie haute (> 1m)	0	
1326					mesure 1	0	
1327		Plinthes	bois	Peinture	mesure 2	0	
1328					mesure 1	0	
1329		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
1330					partie mobile	0	
1331					Huisserie	0	
1332		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1333					Huisserie	0	
1334		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1335					Huisserie	0	

3ème étage - Bureau 37

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1336	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1337					partie haute (> 1m)	0	
1338	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1339					partie haute (> 1m)	0	
1340	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1341					partie haute (> 1m)	0	
1342	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1343					partie haute (> 1m)	0	
1344					mesure 1	0	
1345		Plinthes	bois	Peinture	mesure 2	0	
1346					mesure 1	0	
1347		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 38

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1348	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1349					partie haute (> 1m)	0	
1350	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1351					partie haute (> 1m)	0	
1352	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1353					partie haute (> 1m)	0	
1354	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1355					partie haute (> 1m)	0	
1356		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1357					mesure 2	0	
1358		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1359					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 39

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1360	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1361					partie haute (> 1m)	0	
1362	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1363					partie haute (> 1m)	0	
1364	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1365					partie haute (> 1m)	0	
1366	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1367					partie haute (> 1m)	0	
1368		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1369					mesure 2	0	
1370		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1371					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 40

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1372	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1373					partie haute (> 1m)	0	
1374	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1375					partie haute (> 1m)	0	
1376	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1377					partie haute (> 1m)	0	
1378	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1379					partie haute (> 1m)	0	
1380		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1381					mesure 2	0	
1382		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1383					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 41

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1384	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1385					partie haute (> 1m)	0	
1386	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1387					partie haute (> 1m)	0	
1388	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1389					partie haute (> 1m)	0	
1390	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1391					partie haute (> 1m)	0	
1392		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1393					mesure 2	0	
1394		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1395					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 42

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1396	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1397					partie haute (> 1m)	0	
1398	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1399					partie haute (> 1m)	0	
1400	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1401					partie haute (> 1m)	0	
1402	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1403					partie haute (> 1m)	0	
1404		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1405					mesure 2	0	

1406		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1407					mesure 2	0	

3ème étage - Bureau 43

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1408	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1409					partie haute (> 1m)	0	
1410	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1411					partie haute (> 1m)	0	
1412	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1413					partie haute (> 1m)	0	
1414	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1415					partie haute (> 1m)	0	
1416		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0	
1417					mesure 2	0	
1418		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1419					mesure 2	0	

3ème étage - WC 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1420	A	Mur	plâtre	Faïence+Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
1421					partie haute (> 1m)	0	
1422	B	Mur	plâtre	Faïence+Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
1423					partie haute (> 1m)	0	
1424	C	Mur	plâtre	Faïence+Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
1425					partie haute (> 1m)	0	
1426	D	Mur	plâtre	Faïence+Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
1427					partie haute (> 1m)	0	
1428		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1429					mesure 2	0	
1430		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1431					Huisserie	0	
1432		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1433					Huisserie	0	
1434		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1435					Huisserie	0	

3ème étage - WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1436	A	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1437					partie haute (> 1m)	0	
1438	B	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1439					partie haute (> 1m)	0	
1440	C	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1441					partie haute (> 1m)	0	
1442	D	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1443					partie haute (> 1m)	0	
1444		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1445					mesure 2	0	
1446		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1447					Huisserie	0	

4ème étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1448	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1449					partie haute (> 1m)	0	
1450	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1451					partie haute (> 1m)	0	
1452	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1453					partie haute (> 1m)	0	
1454	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1455					partie haute (> 1m)	0	
1456		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1457					mesure 2	0	
1458		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1459					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1460	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1461					partie haute (> 1m)	0	
1462	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1463					partie haute (> 1m)	0	

1464	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1465					partie haute (> 1m)	0	
1466	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1467					partie haute (> 1m)	0	
1468		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1469					mesure 2	0	
1470		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1471					Huisserie	0	
1472		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1473					Huisserie	0	
1474		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1475					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1476	E	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1477					partie haute (> 1m)	0	
1478		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1479					mesure 2	0	
1480		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1481					mesure 2	0	
1482		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1483					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1484	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1485					partie haute (> 1m)	0	
1486	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1487					partie haute (> 1m)	0	
1488	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1489					partie haute (> 1m)	0	
1490	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1491					partie haute (> 1m)	0	
1492		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1493					mesure 2	0	
1494		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1495					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1496	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1497					partie haute (> 1m)	0	
1498	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1499					partie haute (> 1m)	0	
1500	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1501					partie haute (> 1m)	0	
1502	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1503					partie haute (> 1m)	0	
1504		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1505					mesure 2	0	
1506		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1507					mesure 2	0	
1508		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1509					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1510	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1511					partie haute (> 1m)	0	
1512	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1513					partie haute (> 1m)	0	
1514	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1515					partie haute (> 1m)	0	
1516	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1517					partie haute (> 1m)	0	
1518		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1519					mesure 2	0	
1520		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1521					mesure 2	0	
1522		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1523					Huisserie	0	
1524		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1525					Huisserie	0	
1526			Aluminium		partie mobile	0	

1527		Fenêtre extérieure (F1)			Huisserie	0	
------	--	-------------------------	--	--	-----------	---	--

4ème étage - Bureau 6

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1528	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1529					partie haute (> 1m)	0	
1530	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1531					partie haute (> 1m)	0	
1532	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1533					partie haute (> 1m)	0	
1534	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1535					partie haute (> 1m)	0	
1536		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1537					mesure 2	0	
1538		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1539					mesure 2	0	
1540		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1541					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1542	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1543					partie haute (> 1m)	0	
1544	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1545					partie haute (> 1m)	0	
1546	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1547					partie haute (> 1m)	0	
1548	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1549					partie haute (> 1m)	0	
1550		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1551					mesure 2	0	
1552		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1553					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 8

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1554	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1555					partie haute (> 1m)	0	
1556	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1557					partie haute (> 1m)	0	
1558	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1559					partie haute (> 1m)	0	
1560	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1561					partie haute (> 1m)	0	
1562		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1563					mesure 2	0	
1564		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1565					mesure 2	0	
1566		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1567					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 9

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1568	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1569					partie haute (> 1m)	0	
1570	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1571					partie haute (> 1m)	0	
1572	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1573					partie haute (> 1m)	0	
1574	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1575					partie haute (> 1m)	0	
1576		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1577					mesure 2	0	
1578		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1579					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 10

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1580	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1581					partie haute (> 1m)	0	
1582	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1583					partie haute (> 1m)	0	

1584	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1585					partie haute (> 1m)	0	
1586	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1587					partie haute (> 1m)	0	
1588		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1589					mesure 2	0	
1590		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1591					mesure 2	0	
1592		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1593					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 11

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1594	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1595					partie haute (> 1m)	0	
1596	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1597					partie haute (> 1m)	0	
1598	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1599					partie haute (> 1m)	0	
1600	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1601					partie haute (> 1m)	0	
1602		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1603					mesure 2	0	
1604		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1605					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 12

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1606	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1607					partie haute (> 1m)	0	
1608	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1609					partie haute (> 1m)	0	
1610	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1611					partie haute (> 1m)	0	
1612	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1613					partie haute (> 1m)	0	
1614		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1615					mesure 2	0	
1616		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1617					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 13

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1618	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1619					partie haute (> 1m)	0	
1620	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1621					partie haute (> 1m)	0	
1622	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1623					partie haute (> 1m)	0	
1624	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1625					partie haute (> 1m)	0	
1626		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1627					mesure 2	0	
1628		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1629					mesure 2	0	
1630		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1631					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 14

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1632	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1633					partie haute (> 1m)	0	
1634	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1635					partie haute (> 1m)	0	
1636	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1637					partie haute (> 1m)	0	
1638	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1639					partie haute (> 1m)	0	
1640		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1641					mesure 2	0	
1642		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1643					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 15

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1644	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1645					partie haute (> 1m)	0	
1646	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1647					partie haute (> 1m)	0	
1648	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1649					partie haute (> 1m)	0	
1650	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1651					partie haute (> 1m)	0	
1652		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1653					mesure 2	0	
1654		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1655					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 16

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1656	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1657					partie haute (> 1m)	0	
1658	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1659					partie haute (> 1m)	0	
1660	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1661					partie haute (> 1m)	0	
1662	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1663					partie haute (> 1m)	0	
1664		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1665					mesure 2	0	
1666		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1667					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 17

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1668	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1669					partie haute (> 1m)	0	
1670	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1671					partie haute (> 1m)	0	
1672	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1673					partie haute (> 1m)	0	
1674	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1675					partie haute (> 1m)	0	
1676		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1677					mesure 2	0	
1678		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1679					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 18

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1680	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1681					partie haute (> 1m)	0	
1682	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1683					partie haute (> 1m)	0	
1684	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1685					partie haute (> 1m)	0	
1686	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1687					partie haute (> 1m)	0	
1688		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1689					mesure 2	0	
1690		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1691					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 19

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1692	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1693					partie haute (> 1m)	0	
1694	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1695					partie haute (> 1m)	0	
1696	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1697					partie haute (> 1m)	0	
1698	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1699					partie haute (> 1m)	0	
1700		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1701					mesure 2	0	
1702		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1703					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 20

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1704	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1705					partie haute (> 1m)	0	
1706	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1707					partie haute (> 1m)	0	
1708	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1709					partie haute (> 1m)	0	
1710	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1711					partie haute (> 1m)	0	
1712		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1713					mesure 2	0	
1714		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1715					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 21

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1716	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1717					partie haute (> 1m)	0	
1718	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1719					partie haute (> 1m)	0	
1720	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1721					partie haute (> 1m)	0	
1722	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1723					partie haute (> 1m)	0	
1724		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1725					mesure 2	0	
1726		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1727					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 22

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1728	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1729					partie haute (> 1m)	0	
1730	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1731					partie haute (> 1m)	0	
1732	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1733					partie haute (> 1m)	0	
1734	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1735					partie haute (> 1m)	0	
1736		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1737					mesure 2	0	
1738		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1739					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 23

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1740	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1741					partie haute (> 1m)	0	
1742	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1743					partie haute (> 1m)	0	
1744	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1745					partie haute (> 1m)	0	
1746	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1747					partie haute (> 1m)	0	
1748		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1749					mesure 2	0	
1750		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1751					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 24

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1752	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1753					partie haute (> 1m)	0	
1754	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1755					partie haute (> 1m)	0	
1756	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1757					partie haute (> 1m)	0	
1758	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1759					partie haute (> 1m)	0	
1760		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1761					mesure 2	0	

1762		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1763					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 25

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1764	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1765					partie haute (> 1m)	0	
1766	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1767					partie haute (> 1m)	0	
1768	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1769					partie haute (> 1m)	0	
1770	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1771					partie haute (> 1m)	0	
1772		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1773					mesure 2	0	
1774		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1775					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 26

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1776	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1777					partie haute (> 1m)	0	
1778	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1779					partie haute (> 1m)	0	
1780	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1781					partie haute (> 1m)	0	
1782	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1783					partie haute (> 1m)	0	
1784		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1785					mesure 2	0	
1786		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1787					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 27

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1788	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1789					partie haute (> 1m)	0	
1790	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1791					partie haute (> 1m)	0	
1792	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1793					partie haute (> 1m)	0	
1794	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1795					partie haute (> 1m)	0	
1796		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1797					mesure 2	0	
1798		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1799					mesure 2	0	
1800		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1801					Huisserie	0	
1802		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1803					Huisserie	0	
1804		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1805					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 28

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1806	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1807					partie haute (> 1m)	0	
1808	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1809					partie haute (> 1m)	0	
1810	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1811					partie haute (> 1m)	0	
1812	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1813					partie haute (> 1m)	0	
1814		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1815					mesure 2	0	
1816		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1817					mesure 2	0	
1818		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1819					Huisserie	0	
1820		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1821					Huisserie	0	
1822		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1823					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 29

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1824	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1825					partie haute (> 1m)	0	
1826	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1827					partie haute (> 1m)	0	
1828	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1829					partie haute (> 1m)	0	
1830	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1831					partie haute (> 1m)	0	
1832		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1833					mesure 2	0	
1834		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1835					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 30

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1836	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1837					partie haute (> 1m)	0	
1838	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1839					partie haute (> 1m)	0	
1840	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1841					partie haute (> 1m)	0	
1842	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1843					partie haute (> 1m)	0	
1844		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1845					mesure 2	0	
1846		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1847					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 31

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1848	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1849					partie haute (> 1m)	0	
1850	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1851					partie haute (> 1m)	0	
1852	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1853					partie haute (> 1m)	0	
1854	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1855					partie haute (> 1m)	0	
1856		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1857					mesure 2	0	
1858		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1859					mesure 2	0	
1860		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1861					Huisserie	0	

4ème étage - Bureau 32

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1862	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1863					partie haute (> 1m)	0	
1864	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1865					partie haute (> 1m)	0	
1866	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1867					partie haute (> 1m)	0	
1868	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1869					partie haute (> 1m)	0	
1870		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1871					mesure 2	0	
1872		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1873					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 33

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1874	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1875					partie haute (> 1m)	0	
1876	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1877					partie haute (> 1m)	0	
1878	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1879					partie haute (> 1m)	0	
1880	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1881					partie haute (> 1m)	0	

1882		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1883					mesure 2	0	
1884		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1885					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 34

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1886	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1887					partie haute (> 1m)	0	
1888	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1889					partie haute (> 1m)	0	
1890	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1891					partie haute (> 1m)	0	
1892	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1893					partie haute (> 1m)	0	
1894		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1895					mesure 2	0	
1896	Plafond	plâtre	peinture		mesure 1	0	
1897					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 35

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1898	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1899					partie haute (> 1m)	0	
1900	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1901					partie haute (> 1m)	0	
1902	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1903					partie haute (> 1m)	0	
1904	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1905					partie haute (> 1m)	0	
1906		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1907					mesure 2	0	
1908	Plafond	plâtre	peinture		mesure 1	0	
1909					mesure 2	0	

4ème étage - Bureau 36

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1910	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1911					partie haute (> 1m)	0	
1912	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1913					partie haute (> 1m)	0	
1914	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1915					partie haute (> 1m)	0	
1916	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1917					partie haute (> 1m)	0	
1918		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1919					mesure 2	0	
1920		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1921					mesure 2	0	
1922	Porte (P1)	bois	Peinture		partie mobile	0	
1923					Huisserie	0	

4ème étage - WC 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1924	A	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1925					partie haute (> 1m)	0	
1926	B	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1927					partie haute (> 1m)	0	
1928	C	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1929					partie haute (> 1m)	0	
1930	D	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1931					partie haute (> 1m)	0	
1932		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1933					mesure 2	0	
1934	Porte (P1)	bois	Peinture		partie mobile	0	
1935					Huisserie	0	
1936	Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium			partie mobile	0	
1937					Huisserie	0	
1938	Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium			partie mobile	0	
1939					Huisserie	0	

4ème étage - WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
----	------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------

1940	A	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1941					partie haute (> 1m)	0	
1942	B	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1943					partie haute (> 1m)	0	
1944	C	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1945					partie haute (> 1m)	0	
1946	D	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1947					partie haute (> 1m)	0	
1948		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1949					mesure 2	0	
1950		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1951					Huisserie	0	
1952		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1953					Huisserie	0	
1954		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1955					Huisserie	0	

5ème étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1956	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1957					partie haute (> 1m)	0	
1958	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1959					partie haute (> 1m)	0	
1960	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1961					partie haute (> 1m)	0	
1962	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1963					partie haute (> 1m)	0	
1964		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1965					mesure 2	0	
1966		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1967					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1968	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1969					partie haute (> 1m)	0	
1970	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1971					partie haute (> 1m)	0	
1972	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1973					partie haute (> 1m)	0	
1974	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1975					partie haute (> 1m)	0	
1976		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1977					mesure 2	0	
1978		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
1979					mesure 2	0	
1980		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
1981					Huisserie	0	
1982		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1983					Huisserie	0	
1984		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
1985					Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1986	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1987					partie haute (> 1m)	0	
1988	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1989					partie haute (> 1m)	0	
1990	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1991					partie haute (> 1m)	0	
1992	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1993					partie haute (> 1m)	0	
1994		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
1995					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1996	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1997					partie haute (> 1m)	0	
1998	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1999					partie haute (> 1m)	0	
2000	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2001					partie haute (> 1m)	0	
2002	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

2003					partie haute (> 1m)	0	
2004					mesure 1	0	
2005		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
2006					partie mobile	0	
2007		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2008					partie basse (< 1m)	0	
2009	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2010					partie basse (< 1m)	0	
2011	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2012					partie basse (< 1m)	0	
2013	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2014					partie basse (< 1m)	0	
2015	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2016					mesure 1	0	
2017		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
2018					mesure 1	0	
2019		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2020					partie basse (< 1m)	0	
2021	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2022					partie basse (< 1m)	0	
2023	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2024					partie basse (< 1m)	0	
2025	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2026					partie basse (< 1m)	0	
2027	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2028					mesure 1	0	
2029		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2030					mesure 1	0	
2031		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
2032					partie mobile	0	
2033		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 6

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2034					partie basse (< 1m)	0	
2035	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2036					partie basse (< 1m)	0	
2037	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2038					partie basse (< 1m)	0	
2039	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2040					partie basse (< 1m)	0	
2041	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2042					mesure 1	0	
2043		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2044					mesure 1	0	
2045		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2046					partie basse (< 1m)	0	
2047	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2048					partie basse (< 1m)	0	
2049	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2050					partie basse (< 1m)	0	
2051	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2052					partie basse (< 1m)	0	
2053	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2054					mesure 1	0	
2055		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2056					mesure 1	0	
2057		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 8

Nombre d'unités de diagnostic : 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2058					partie basse (< 1m)	0	
2059	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2060	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

2061					partie haute (> 1m)	0	
2062					partie basse (< 1m)	0	
2063	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2064					partie basse (< 1m)	0	
2065	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2066		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2067					mesure 2	0	
2068		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2069					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 9

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2070	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2071					partie haute (> 1m)	0	
2072	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2073					partie haute (> 1m)	0	
2074	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2075					partie haute (> 1m)	0	
2076	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2077					partie haute (> 1m)	0	
2078		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2079					mesure 2	0	
2080		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2081					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 10

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2082	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2083					partie haute (> 1m)	0	
2084	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2085					partie haute (> 1m)	0	
2086	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2087					partie haute (> 1m)	0	
2088	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2089					partie haute (> 1m)	0	
2090		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2091					mesure 2	0	
2092		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2093					mesure 2	0	
2094		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2095					Huisserie	0	
2096		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2097					Huisserie	0	
2098		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2099					Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 11

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2100	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2101					partie haute (> 1m)	0	
2102	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2103					partie haute (> 1m)	0	
2104	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2105					partie haute (> 1m)	0	
2106	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2107					partie haute (> 1m)	0	
2108		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2109					mesure 2	0	
2110		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2111					mesure 2	0	
2112		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2113					Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 12

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2114	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2115					partie haute (> 1m)	0	
2116	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2117					partie haute (> 1m)	0	
2118	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2119					partie haute (> 1m)	0	
2120	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2121					partie haute (> 1m)	0	
2122		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2123					mesure 2	0	

2124		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2125					mesure 2	0	
2126		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2127					Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 13

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2128	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2129					partie haute (> 1m)	0	
2130	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2131					partie haute (> 1m)	0	
2132	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2133					partie haute (> 1m)	0	
2134	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2135					partie haute (> 1m)	0	
2136					mesure 1	0	
2137		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2138					mesure 1	0	
2139		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 14

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2140	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2141					partie haute (> 1m)	0	
2142	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2143					partie haute (> 1m)	0	
2144	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2145					partie haute (> 1m)	0	
2146	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2147					partie haute (> 1m)	0	
2148					mesure 1	0	
2149		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2150					mesure 1	0	
2151		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 15

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2152	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2153					partie haute (> 1m)	0	
2154	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2155					partie haute (> 1m)	0	
2156	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2157					partie haute (> 1m)	0	
2158	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2159					partie haute (> 1m)	0	
2160					mesure 1	0	
2161		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2162					mesure 1	0	
2163		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
2164					partie mobile	0	
2165		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 16

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2166	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2167					partie haute (> 1m)	0	
2168	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2169					partie haute (> 1m)	0	
2170	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2171					partie haute (> 1m)	0	
2172	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2173					partie haute (> 1m)	0	
2174					mesure 1	0	
2175		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2176					mesure 1	0	
2177		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	
2178					partie mobile	0	
2179		Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 17

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2180	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2181					partie haute (> 1m)	0	

2182	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2183					partie haute (> 1m)	0	
2184	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2185					partie haute (> 1m)	0	
2186	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2187					partie haute (> 1m)	0	
2188		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2189					mesure 2	0	
2190		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2191					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 18

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2192	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2193					partie haute (> 1m)	0	
2194	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2195					partie haute (> 1m)	0	
2196	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2197					partie haute (> 1m)	0	
2198	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2199					partie haute (> 1m)	0	
2200		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2201					mesure 2	0	
2202		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2203					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 19

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2204	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2205					partie haute (> 1m)	0	
2206	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2207					partie haute (> 1m)	0	
2208	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2209					partie haute (> 1m)	0	
2210	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2211					partie haute (> 1m)	0	
2212		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2213					mesure 2	0	
2214		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2215					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 20

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2216	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2217					partie haute (> 1m)	0	
2218	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2219					partie haute (> 1m)	0	
2220	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2221					partie haute (> 1m)	0	
2222	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2223					partie haute (> 1m)	0	
2224		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2225					mesure 2	0	
2226		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2227					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 21

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2228	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2229					partie haute (> 1m)	0	
2230	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2231					partie haute (> 1m)	0	
2232	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2233					partie haute (> 1m)	0	
2234	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2235					partie haute (> 1m)	0	
2236		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2237					mesure 2	0	
2238		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2239					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 22

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
----	------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------

2240	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2241					partie haute (> 1m)	0	
2242	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2243					partie haute (> 1m)	0	
2244	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2245					partie haute (> 1m)	0	
2246	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2247					partie haute (> 1m)	0	
2248		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2249					mesure 2	0	
2250		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2251					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 23

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2252	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2253					partie haute (> 1m)	0	
2254	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2255					partie haute (> 1m)	0	
2256	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2257					partie haute (> 1m)	0	
2258	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2259					partie haute (> 1m)	0	
2260		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2261					mesure 2	0	
2262		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2263					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 24

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2264	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2265					partie haute (> 1m)	0	
2266	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2267					partie haute (> 1m)	0	
2268	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2269					partie haute (> 1m)	0	
2270	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2271					partie haute (> 1m)	0	
2272		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2273					mesure 2	0	
2274		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2275					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 25

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2276	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2277					partie haute (> 1m)	0	
2278	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2279					partie haute (> 1m)	0	
2280	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2281					partie haute (> 1m)	0	
2282	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2283					partie haute (> 1m)	0	
2284		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2285					mesure 2	0	
2286		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2287					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 26

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2288	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2289					partie haute (> 1m)	0	
2290	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2291					partie haute (> 1m)	0	
2292	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2293					partie haute (> 1m)	0	
2294	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2295					partie haute (> 1m)	0	
2296		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2297					mesure 2	0	
2298		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2299					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 27

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2300	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2301					partie haute (> 1m)	0	
2302	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2303					partie haute (> 1m)	0	
2304	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2305					partie haute (> 1m)	0	
2306	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2307					partie haute (> 1m)	0	
2308		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2309					mesure 2	0	
2310		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2311					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 28

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2312	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2313					partie haute (> 1m)	0	
2314	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2315					partie haute (> 1m)	0	
2316	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2317					partie haute (> 1m)	0	
2318	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2319					partie haute (> 1m)	0	
2320		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2321					mesure 2	0	
2322		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2323					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 29

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2324	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2325					partie haute (> 1m)	0	
2326	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2327					partie haute (> 1m)	0	
2328	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2329					partie haute (> 1m)	0	
2330	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2331					partie haute (> 1m)	0	
2332		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2333					mesure 2	0	
2334		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2335					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 30

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2336	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2337					partie haute (> 1m)	0	
2338	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2339					partie haute (> 1m)	0	
2340	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2341					partie haute (> 1m)	0	
2342	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2343					partie haute (> 1m)	0	
2344		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2345					mesure 2	0	
2346		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2347					mesure 2	0	

5ème étage - Local serveur

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2348	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2349					partie haute (> 1m)	0	
2350	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2351					partie haute (> 1m)	0	
2352	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2353					partie haute (> 1m)	0	
2354	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2355					partie haute (> 1m)	0	
2356		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2357					mesure 2	0	
2358		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2359					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 31

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2360	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2361					partie haute (> 1m)	0	
2362	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2363					partie haute (> 1m)	0	
2364	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2365					partie haute (> 1m)	0	
2366	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2367					partie haute (> 1m)	0	
2368		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2369					mesure 2	0	
2370		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2371					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 32

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2372	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2373					partie haute (> 1m)	0	
2374	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2375					partie haute (> 1m)	0	
2376	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2377					partie haute (> 1m)	0	
2378	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2379					partie haute (> 1m)	0	
2380		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2381					mesure 2	0	
2382		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2383					Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 33

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2384	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2385					partie haute (> 1m)	0	
2386	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2387					partie haute (> 1m)	0	
2388	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2389					partie haute (> 1m)	0	
2390	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2391					partie haute (> 1m)	0	
2392		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2393					mesure 2	0	
2394		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2395					mesure 2	0	
2396		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2397					Huisserie	0	
2398		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2399					Huisserie	0	
2400		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2401					Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 34

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2402	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2403					partie haute (> 1m)	0	
2404	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2405					partie haute (> 1m)	0	
2406	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2407					partie haute (> 1m)	0	
2408	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2409					partie haute (> 1m)	0	
2410		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2411					mesure 2	0	
2412		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2413					mesure 2	0	
2414		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2415					Huisserie	0	
2416		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2417					Huisserie	0	
2418		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2419					Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 35

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2420	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2421					partie haute (> 1m)	0	
2422	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2423					partie haute (> 1m)	0	
2424	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2425					partie haute (> 1m)	0	
2426	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2427					partie haute (> 1m)	0	
2428		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2429					mesure 2	0	
2430		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2431					mesure 2	0	
2432		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2433					Huisserie	0	
2434		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2435					Huisserie	0	
2436		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2437					Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 36

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2438	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2439					partie haute (> 1m)	0	
2440	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2441					partie haute (> 1m)	0	
2442	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2443					partie haute (> 1m)	0	
2444	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2445					partie haute (> 1m)	0	
2446		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2447					mesure 2	0	
2448		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2449					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 37

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2450	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2451					partie haute (> 1m)	0	
2452	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2453					partie haute (> 1m)	0	
2454	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2455					partie haute (> 1m)	0	
2456	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2457					partie haute (> 1m)	0	
2458		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2459					mesure 2	0	
2460		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2461					mesure 2	0	
2462		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2463					Huisserie	0	

5ème étage - Bureau 38

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2464	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2465					partie haute (> 1m)	0	
2466	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2467					partie haute (> 1m)	0	
2468	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2469					partie haute (> 1m)	0	
2470	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2471					partie haute (> 1m)	0	
2472		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2473					mesure 2	0	
2474		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2475					mesure 2	0	
2476	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2477					partie haute (> 1m)	0	
2478	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2479					partie haute (> 1m)	0	
2480	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2481					partie haute (> 1m)	0	
2482	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2483					partie haute (> 1m)	0	
2484		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	

2485					mesure 2	0	
2486					mesure 1	0	
2487		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 39

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2488	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2489					partie haute (> 1m)	0	
2490	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2491					partie haute (> 1m)	0	
2492	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2493					partie haute (> 1m)	0	
2494	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2495					partie haute (> 1m)	0	
2496		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2497					mesure 2	0	
2498		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2499					mesure 2	0	

5ème étage - Bureau 40

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2500	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2501					partie haute (> 1m)	0	
2502	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2503					partie haute (> 1m)	0	
2504	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2505					partie haute (> 1m)	0	
2506	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2507					partie haute (> 1m)	0	
2508		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2509					mesure 2	0	
2510		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2511					mesure 2	0	

6ème étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2544	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2545					partie haute (> 1m)	0	
2546	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2547					partie haute (> 1m)	0	
2548	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2549					partie haute (> 1m)	0	
2550	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2551					partie haute (> 1m)	0	
2552		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2553					mesure 2	0	
2554		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2555					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2556	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2557					partie haute (> 1m)	0	
2558	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2559					partie haute (> 1m)	0	
2560	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2561					partie haute (> 1m)	0	
2562	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2563					partie haute (> 1m)	0	
2564		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2565					mesure 2	0	
2566		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2567					mesure 2	0	
2568		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2569					Huisserie	0	
2570		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2571					Huisserie	0	
2572		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2573					Huisserie	0	

6ème étage - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2574	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

2575					partie haute (> 1m)	0	
2576					partie basse (< 1m)	0	
2577	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2578					partie basse (< 1m)	0	
2579	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2580					partie basse (< 1m)	0	
2581	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2582					mesure 1	0	
2583		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2584					mesure 1	0	
2585		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2586		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2587					mesure 2	0	
2588		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2589					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2590					partie basse (< 1m)	0	
2591	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2592					partie basse (< 1m)	0	
2593	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2594					partie basse (< 1m)	0	
2595	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2596					partie basse (< 1m)	0	
2597	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2598					mesure 1	0	
2599		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2600					mesure 1	0	
2601		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2602					partie basse (< 1m)	0	
2603	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2604					partie basse (< 1m)	0	
2605	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2606					partie basse (< 1m)	0	
2607	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2608					partie basse (< 1m)	0	
2609	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2610					mesure 1	0	
2611		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2612					mesure 1	0	
2613		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 6

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2614					partie basse (< 1m)	0	
2615	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2616					partie basse (< 1m)	0	
2617	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2618					partie basse (< 1m)	0	
2619	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2620					partie basse (< 1m)	0	
2621	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2622					mesure 1	0	
2623		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2624					mesure 1	0	
2625		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2626					partie basse (< 1m)	0	
2627	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2628					partie basse (< 1m)	0	
2629	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2630					partie basse (< 1m)	0	
2631	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2632	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

2633					partie haute (> 1m)	0	
2634					mesure 1	0	
2635		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2636					mesure 1	0	
2637		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 8

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2638	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2639					partie haute (> 1m)	0	
2640	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2641					partie haute (> 1m)	0	
2642	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2643					partie haute (> 1m)	0	
2644	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2645					partie haute (> 1m)	0	
2646		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2647					mesure 2	0	
2648					mesure 1	0	
2649		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 9

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2650	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2651					partie haute (> 1m)	0	
2652	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2653					partie haute (> 1m)	0	
2654	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2655					partie haute (> 1m)	0	
2656	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2657					partie haute (> 1m)	0	
2658		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2659					mesure 2	0	
2660					mesure 1	0	
2661		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 10

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2662	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2663					partie haute (> 1m)	0	
2664	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2665					partie haute (> 1m)	0	
2666	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2667					partie haute (> 1m)	0	
2668	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2669					partie haute (> 1m)	0	
2670		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2671					mesure 2	0	
2672					mesure 1	0	
2673		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 11

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2674	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2675					partie haute (> 1m)	0	
2676	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2677					partie haute (> 1m)	0	
2678	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2679					partie haute (> 1m)	0	
2680	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2681					partie haute (> 1m)	0	
2682		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2683					mesure 2	0	
2684					mesure 1	0	
2685		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 12

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2686	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2687					partie haute (> 1m)	0	
2688	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2689					partie haute (> 1m)	0	
2690	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

2691					partie haute (> 1m)	0	
2692					partie basse (< 1m)	0	
2693	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2694					mesure 1	0	
2695		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2696					mesure 1	0	
2697		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 13

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2698					partie basse (< 1m)	0	
2699	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2700					partie basse (< 1m)	0	
2701	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2702					partie basse (< 1m)	0	
2703	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2704					partie basse (< 1m)	0	
2705	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2706					mesure 1	0	
2707		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2708					mesure 1	0	
2709		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 14

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2710					partie basse (< 1m)	0	
2711	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2712					partie basse (< 1m)	0	
2713	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2714					partie basse (< 1m)	0	
2715	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2716					partie basse (< 1m)	0	
2717	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2718					mesure 1	0	
2719		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2720					mesure 1	0	
2721		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 15

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2722					partie basse (< 1m)	0	
2723	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2724					partie basse (< 1m)	0	
2725	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2726					partie basse (< 1m)	0	
2727	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2728					partie basse (< 1m)	0	
2729	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2730					mesure 1	0	
2731		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2732					mesure 1	0	
2733		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 16

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2734					partie basse (< 1m)	0	
2735	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2736					partie basse (< 1m)	0	
2737	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2738					partie basse (< 1m)	0	
2739	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2740					partie basse (< 1m)	0	
2741	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2742					mesure 1	0	
2743		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2744					mesure 1	0	
2745		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 17

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2746					partie basse (< 1m)	0	
2747	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2748	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

2749					partie haute (> 1m)	0	
2750					partie basse (< 1m)	0	
2751	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2752					partie basse (< 1m)	0	
2753	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2754		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2755					mesure 2	0	
2756		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2757					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 18

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2758	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2759					partie haute (> 1m)	0	
2760	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2761					partie haute (> 1m)	0	
2762	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2763					partie haute (> 1m)	0	
2764	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2765					partie haute (> 1m)	0	
2766		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2767					mesure 2	0	
2768		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2769					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 19

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2770	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2771					partie haute (> 1m)	0	
2772	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2773					partie haute (> 1m)	0	
2774	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2775					partie haute (> 1m)	0	
2776	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2777					partie haute (> 1m)	0	
2778		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2779					mesure 2	0	
2780		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2781					mesure 2	0	
2782		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2783					Huisserie	0	
2784		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2785					Huisserie	0	
2786		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
2787					Huisserie	0	

6ème étage - Bureau 20

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2788	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2789					partie haute (> 1m)	0	
2790	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2791					partie haute (> 1m)	0	
2792	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2793					partie haute (> 1m)	0	
2794	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2795					partie haute (> 1m)	0	
2796		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2797					mesure 2	0	
2798		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2799					Huisserie	0	

6ème étage - Bureau 21

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2800	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2801					partie haute (> 1m)	0	
2802	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2803					partie haute (> 1m)	0	
2804	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2805					partie haute (> 1m)	0	
2806	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2807					partie haute (> 1m)	0	
2808		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2809					mesure 2	0	
2810		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2811					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 22

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2812	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2813					partie haute (> 1m)	0	
2814	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2815					partie haute (> 1m)	0	
2816	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2817					partie haute (> 1m)	0	
2818	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2819					partie haute (> 1m)	0	
2820		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2821					mesure 2	0	
2822		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2823					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 23

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2824	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2825					partie haute (> 1m)	0	
2826	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2827					partie haute (> 1m)	0	
2828	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2829					partie haute (> 1m)	0	
2830	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2831					partie haute (> 1m)	0	
2832		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2833					mesure 2	0	
2834		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2835					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 24

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2836	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2837					partie haute (> 1m)	0	
2838	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2839					partie haute (> 1m)	0	
2840	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2841					partie haute (> 1m)	0	
2842	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2843					partie haute (> 1m)	0	
2844		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2845					mesure 2	0	
2846		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2847					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 25

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2848	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2849					partie haute (> 1m)	0	
2850	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2851					partie haute (> 1m)	0	
2852	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2853					partie haute (> 1m)	0	
2854	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2855					partie haute (> 1m)	0	
2856		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2857					mesure 2	0	
2858		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2859					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 26

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2860	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2861					partie haute (> 1m)	0	
2862	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2863					partie haute (> 1m)	0	
2864	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2865					partie haute (> 1m)	0	
2866	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2867					partie haute (> 1m)	0	
2868		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2869					mesure 2	0	

2870		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2871					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 27

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2872	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2873					partie haute (> 1m)	0	
2874	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2875					partie haute (> 1m)	0	
2876	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2877					partie haute (> 1m)	0	
2878	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2879					partie haute (> 1m)	0	
2880		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2881					mesure 2	0	
2882		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2883					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 28

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2884	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2885					partie haute (> 1m)	0	
2886	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2887					partie haute (> 1m)	0	
2888	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2889					partie haute (> 1m)	0	
2890	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2891					partie haute (> 1m)	0	
2892		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2893					mesure 2	0	
2894		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
2895					Huisserie	0	

6ème étage - Bureau 29

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2896	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2897					partie haute (> 1m)	0	
2898	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2899					partie haute (> 1m)	0	
2900	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2901					partie haute (> 1m)	0	
2902	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2903					partie haute (> 1m)	0	
2904		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2905					mesure 2	0	
2906		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2907					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 30

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2908	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2909					partie haute (> 1m)	0	
2910	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2911					partie haute (> 1m)	0	
2912	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2913					partie haute (> 1m)	0	
2914	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2915					partie haute (> 1m)	0	
2916		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2917					mesure 2	0	
2918		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2919					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 31

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2920	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2921					partie haute (> 1m)	0	
2922	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2923					partie haute (> 1m)	0	
2924	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2925					partie haute (> 1m)	0	
2926	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2927					partie haute (> 1m)	0	

2928		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2929					mesure 2	0	
2930		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2931					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 32

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2932	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2933					partie haute (> 1m)	0	
2934	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2935					partie haute (> 1m)	0	
2936	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2937					partie haute (> 1m)	0	
2938	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2939					partie haute (> 1m)	0	
2940					mesure 1	0	
2941		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2942					mesure 1	0	
2943		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 33

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2944	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2945					partie haute (> 1m)	0	
2946	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2947					partie haute (> 1m)	0	
2948	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2949					partie haute (> 1m)	0	
2950	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2951					partie haute (> 1m)	0	
2952					mesure 1	0	
2953		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2954					mesure 1	0	
2955		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Local serveur

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2956	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2957					partie haute (> 1m)	0	
2958	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2959					partie haute (> 1m)	0	
2960	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2961					partie haute (> 1m)	0	
2962	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2963					partie haute (> 1m)	0	
2964					mesure 1	0	
2965		Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0	
2966					mesure 1	0	
2967		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 34

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2968	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2969					partie haute (> 1m)	0	
2970	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2971					partie haute (> 1m)	0	
2972	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2973					partie haute (> 1m)	0	
2974	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2975					partie haute (> 1m)	0	
2976					mesure 1	0	
2977					mesure 2	0	
2978					mesure 1	0	
2979		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 35

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2980	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2981					partie haute (> 1m)	0	
2982	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2983					partie haute (> 1m)	0	
2984	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2985					partie haute (> 1m)	0	

2986	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2987					partie haute (> 1m)	0	
2988		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
2989					mesure 2	0	
2990		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
2991					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 36

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2992	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2993					partie haute (> 1m)	0	
2994	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2995					partie haute (> 1m)	0	
2996	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2997					partie haute (> 1m)	0	
2998	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2999					partie haute (> 1m)	0	
3000		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
3001					mesure 2	0	
3002		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
3003					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 37

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
3004	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3005					partie haute (> 1m)	0	
3006	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3007					partie haute (> 1m)	0	
3008	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3009					partie haute (> 1m)	0	
3010	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3011					partie haute (> 1m)	0	
3012		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
3013					mesure 2	0	
3014		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
3015					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 38

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
3016	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3017					partie haute (> 1m)	0	
3018	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3019					partie haute (> 1m)	0	
3020	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3021					partie haute (> 1m)	0	
3022	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3023					partie haute (> 1m)	0	
3024		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
3025					mesure 2	0	
3026		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
3027					mesure 2	0	

6ème étage - Bureau 39

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
3028	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3029					partie haute (> 1m)	0	
3030	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3031					partie haute (> 1m)	0	
3032	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3033					partie haute (> 1m)	0	
3034	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3035					partie haute (> 1m)	0	
3036		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0	
3037					mesure 2	0	
3038		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
3039					mesure 2	0	

6ème étage - WC Homme

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
3040	A	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3041					partie haute (> 1m)	0	
3042	B	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3043					partie haute (> 1m)	0	

3044	C	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3045					partie haute (> 1m)	0	
3046	D	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3047					partie haute (> 1m)	0	
3048		Plinthes	Carrelage	peinture	mesure 1	0	
3049					mesure 2	0	
3050		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
3051					mesure 2	0	
3052		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
3053					Huisserie	0	
3054		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
3055					Huisserie	0	
3056		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
3057					Huisserie	0	

6ème étage - WC Femme

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
3058	A	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3059					partie haute (> 1m)	0	
3060	B	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3061					partie haute (> 1m)	0	
3062	C	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3063					partie haute (> 1m)	0	
3064	D	Mur	plâtre	Faïence+Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3065					partie haute (> 1m)	0	
3066		Plinthes	Carrelage	peinture	mesure 1	0	
3067					mesure 2	0	
3068		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0	
3069					mesure 2	0	
3070		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
3071					Huisserie	0	
3072		Fenêtre intérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
3073					Huisserie	0	
3074		Fenêtre extérieure (F1)	Aluminium		partie mobile	0	
3075					Huisserie	0	

5.2 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

NEANT

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

NEANT

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

AUTRE - INTER SUR BAT C - ETAGES 14-12-11-10-9-8-7

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par DEKRA Certification. N° de certification DTI3271 délivré le 10/04/2017 et expirant le 09/04/2022.



Edité à SAMOIS SUR SEINE, le 25/05/2020

Par : Loic LAPEYROUX





allo|diagnostic
Loïc LAPEYROUX
62227 SAMOIS SUR SEINE
RCE 505 037 044

6 - Croquis de repérage du bien visité





	Bureau 18	Bureau 19	Bureau 20	WC 2		Bureau 21	Bureau 22	Bureau 23
Dépagement								
Bureau 5	Bureau 4	Bureau 3	Bureau 2	Bureau 1				

Bureau 13		Bureau 14	Bureau 15	Bureau 16	Bureau 17	Bureau 18	WC 1	
Bureau 12	Bureau 11	Bureau 10	Bureau 9	Bureau 7	Bureau 6	Bureau 5		

Bureau 21			Bureau 22		Bureau 23		Bureau 24	Bureau 25	Bureau 26	WC 1					
Bureau 20		Bureau 19		Bureau 18	Bureau 17	Bureau 16	Bureau 15		Bureau 14		Bureau 13	Bureau 12		Bureau 11	

		LIGES service	Bureau 31	Bureau 32	Bureau 33	Bureau 34	Bureau 35	Bureau 36	WC 2		Bureau 37	Bureau 38	Bureau 39	Bureau 40
Département														
Bureau 14	Bureau 13	Bureau 12	Bureau 11	Bureau 10	Bureau 9	Bureau 8	Bureau 7	Bureau 6	Bureau 5	Bureau 4	Bureau 3	Bureau 2	Bureau 1	



Photos :

--	--

7 - AUTRES DOCUMENTS ET RAPPORTS ANTERIEURS

8 - Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,

- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques Immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatif
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - V(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.

- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building Information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurant ci-dessous de la présente.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021, sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont :	
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	

Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	DER EXPERT 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

(« Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.)

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

- Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

Fait à NANTERRE le 7 janvier 2020
Pour la société :

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Loïc LAPEYROUX

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3271 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	10/04/2017	09/04/2022
- Diagnostic amiante sans mention	15/10/2019	14/10/2024
- Diagnostic amiante avec mention	15/10/2019	14/10/2024
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)	23/03/2017	22/03/2022
- Diagnostic de performance énergétique	10/04/2017	09/04/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz	22/03/2017	21/03/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	22/03/2017	21/03/2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 22/11/2019



Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr