

Code client : PRF01
Nos Réf. : Devis ETAIR n° 45484
Vos Réf. : N° d'Engagement 1511658482
Contact technique : PO LENFANT
Tél : 01 69 43 68 09

PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
Monsieur H. RAOUF
12 rue des Saints-Pères
77000 MELUN

Grigny, le 20 Décembre 2022

RAPPORT D'INTERVENTION

Adresse : Cité administrative – 20 Quai H. Rossignol – 77000 MELUN
Nature des travaux : Réalisation de 7 prélèvements en SS4 pour analyse

Bonjour Monsieur RAOUF,

Nous vous informons que les prélèvements que vous nous avez commandé ont été réalisés le 9 décembre dernier, et que le rapport d'analyses vient de nous parvenir, avec les résultats suivants :

- Référence 1 : Joint de bandeau en façade : **Fibres d'amiante détectées.**
- Référence 2 : Mortier en façade : **Fibres d'amiante non détectées.**
- Référence 3 : Béton en façade : **Fibres d'amiante non détectées.**
- Référence 4 : Joint de menuiserie en façade : **Fibres d'amiante non détectées.**
- Référence 5 : Joint d'allège en façade : **Fibres d'amiante détectées.**
- Référence 6 : Joint souple en façade : **Fibres d'amiante détectées.**
- Référence 7 : Joint de pierre en façade : **Fibres d'amiante non détectées.**

Vous trouverez en pages suivantes la localisation des différents prélèvements, mais aussi le rapport d'analyse de prélèvements **Eurofins** en document joint.

L'équipe ETAIR, vous remercie pour la confiance que vous lui accordez, reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie de recevoir l'assurance de ses salutations cordiales.

Pierre-Olivier LENFANT,
Directeur Commercial

Repérage des prélèvements en façade

