

2ème ETAGE

LEGENDE

A1	ENCASTRE600X600 LED	C1	INTERRUPTEUR S.A - ENCASTRE
A2	SPOT ENCASTRE LED 21W	C2	INTERRUPTEUR V. ET V - ENCASTRE
A3	HUBLOT LED ANTI-VANDALE AVEC DETECTEUR 18W (ESCALIERS)	C3	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX - ENCASTRE
A4	REGLETTE ETANCHE 36W	C4	DETECTEUR DE PRESENCE 180° ETANCHE
A5	SPOT ENCASTRE LED 7.7W	C5	DETECTEUR DE PRESENCE 360° CIRCULATION
A5?	APPLIQUE LED 36 W	C6	DETECTEUR DE PRESENCE 360° ETANCHE
	TABLEAU ELECTRIQUE / TABLEAU DE COMMANDE ECLAIRAGE		GOULOTTE VERTICALE

CHEMIN DE CABLES COURANTS FORTS
CHEMIN DE CABLES COURANTS FAIBLES
CHEMIN DE CABLES PRECABLAGE
PLINTHE PVC 2 COMPARTIMENTS

Remplacement de l'éclairage de la CPAM de l'Oise
Locaux site de Creil - CPAM Oise (60)
Adresse : 13 rue Ribot 60100 Creil

Lot ELECTRICITE

Maîtrise d'ouvrage	**Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise**	1 rue de Savoie BP 30328 60013 Beauvais Cedex	
BET Fluides / Electricité	**SOGETI INGENIERIE BATIMENT**	23 rue Hippolyte Bayard 60 000 Beauvais	t : 03 66 32 06 10 e : accueil@sogeti-ingenierie.fr

Plans de principe EL03 - R+2 - Echelle 1/100e	Novembre 2024	DCE	Indice 0