

SYNOPTIQUE CFA



Rocade 12 brins - type multimode 50/125 µm OM4

LEGENDE COURANTS FORTS & FAIBLES

Armoire électrique	Alimentation Cfo
Chemin de câble courant fort	Chemin de câble courant faible
Baie existante	Baie informatique à créer
Goulotte existante	Goulotte 2 compartimentages
Prise RJ45 en goulotte	Prise RJ45 saillie ou encastré
Poste de travail PA1 : 3 PC 10/16A 2P+T + 1 RJ45	Poste de travail PA2: 4 PC 10/16A 2P+T + 2 RJ45
Poste de travail PA3 : 1 PC 10/16A 2P+T + 1 RJ45	
Nombre de prise RJ45 Existante	Borne WIFI (Hors lot)

IND	OBJET DE LA MODIFICATION	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
0	CREATION DU DOCUMENT	sept 2024	ICC	

UNIVERSITE DE POITIERS
Direction de la Logistique et du Patrimoine Immobilier
Bâtiment C1 - 1 Allée Jean Monnet - TSA 11111
86073 POITIERS Cedex 9
Tél: 05 49 45 33 48

Bureau d'Etudes ICC
8, Rue de La Résistance
37 270 Athée Sur Cher
Tel: 02 47 50 62 25
Fax: 02 47 50 62 26
mail: ICC@beicc.fr

PROJET
RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE du Bâtiment C6

TYPE DE PLAN
PROJET- RDC

PHASE
DCE

DOCUMENT INITIAL DESSINE PAR	DOCUMENT INITIAL VERIFIE PAR	DATE DE CREATION	DATE DE MODIFICATION
ICC	ICC	*sept 2024*	

NUMERO DE FICHIER INFORMATIQUE	ECHELLE	N°
/	*1/ 100*	*EL 01*

sité
rs

Bâtiment C6 (F.S.S.)

Niveau 0

tion de la logistique
Patrimoine Immobilier
C1 - 1 Allée Jean Monnet
TSA 11111
6073 Poitiers Cedex 9

N° Fichier :	C6 (FSS) niveau 0.dwg
Dessine par:	Castet C.
Le:	17/12/2012
Modifie le: -	14/05/2019
-	30/08/2021

Service: Gestion du Patrimoine Immobilier | Echelle: 1/250