

 <b>MINISTÈRE DE LA JUSTICE</b> <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	<b>Projet : MISE EN SURETE DE LA CA</b>	
	Phase : Conception	Version : 1 Date : 27/05/24 Page 1 sur 1

# Coordination SSI ZDA/ZDM/ZA/ZC/ZF Codification

<b>Préambule</b>								
<p>Le présent document formalise l'annexe au cahier des charge fonctionnelle du SSI de la Cours d'Appel concernant l'opération de mise en sûreté de la CA.</p> <p><b><u>Document de référence : Cahier des Charges Fonctionnel du SSI de la société SETAM</u></b></p> <p>L'opération concerne les travaux suivants : ajout de portes sous contrôle d'accès</p>								
<b>Zone de Détection Incendie (ZDA)</b>								
Non concerné								
<b>Zone de Déclenchement Manuel (ZDM)</b>								
Non concerné								
<b>Zone d'Alarme (ZA)</b>								
ZA 1 = ensemble du bâtiment								
<b>Zone de Compartimentage (ZC)</b>								
Non concerné								
<b>Zone de Désenfumage (ZF)</b>								
Non concerné								
<b>Arrêt technique</b>								
<p>Le déverrouillage à T 0 sur détection incendie ou lancement de la ZA 1, sera réalisé sur les nouvelles portes sous contrôle d'accès positionnées sur les cheminements d'évacuation (19 portes concernées)</p> <p><b>Le tableau de corrélation du document de référence reste inchangé.</b></p> <p><u>Tableau de corrélation du projet</u></p> <table> <tr> <td>ZDA</td><td>ZA</td><td>Déverrouillage porte</td></tr> <tr> <td>Toute ZDA</td><td>ZA1</td><td>Oui</td></tr> </table>			ZDA	ZA	Déverrouillage porte	Toute ZDA	ZA1	Oui
ZDA	ZA	Déverrouillage porte						
Toute ZDA	ZA1	Oui						

