

ZA 01

ZC05

LEGENDE

- CCF Contact de position
- EXU Clapet coupe feu
- FPA Exutoire de fumées
- FPD Ferme porte automatique
- PIS Ferme porte débrayable
- OTF Porte à Issue de secours
- PFA Ouvrant télécommandé de façade
- VB Porte à fermeture automatique
- VH Ventilation basse
- VCC Ventilation haute
- VCI Volet de conduit collectif
- ZDM Volet de conduit individuel
- ZDA Zone de détection manuelle
- ZC Zone de détection automatique
- ZF Zone de compartimentation
- TRE Zone de désenfumage
- DAS Tableau de report d'exploitation
- DAC Dispositif Actionné de Sécurité
- DAC Dispositif Adapteur de Commande

Circulation non
désenfumée au terme
des travaux

ZC05	ZDM 01 Déclencheurs manuels RDC BAS
	ZDA 5.1 détection circulation plateau Kiné
	ZDA 5.2 détection locaux plateau Kiné

ZC 03

BEGP
BUREAU D'ETUDES GUEGUEN PERENNOU

Etude et Maîtrise des Energies du Bâtiment
Parc d'activités de Ty-Nehué - Place Marcel Dassault
Bâtiment H - 56270 PLOEMEUR
tel : 02.97.86.22.97
Email : bet@begp.bzh
opqibi n° 99 04 1383

N° Plan :

**SSI-02
801**

PRO-DCE

N° Dossier : 011.24
Date : 09.2024
Echelle : 1:100
Projeteur : NP

Opération: Clinique du Ter – bâtiment E
Réaménagement des niveaux RDJ et R+1

Lieu: 56270 - PLOEMEUR

Localisation du plan: Principe de zonage SSI - niveau RDJ
Plateau kinésithérapeutes