



CSD
& ASSOCIÉS

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE

Création d'un Centre de Dialyse
Centre Hospitalier de Saint-Palais
Avenue Frederic de St Jammes
64120 SAINT PALAIS

PAGE DE MISE A JOUR

| Indice | Objet | Rédacteur | Date |
|--------|-------------------|---------------|------------|
| 0 | Eléments initiaux | Laurent Fisch | 18-06-2024 |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|------|---|----|
| 1 | RENSEIGNEMENTS GENERAUX | 5 |
| 3 | | 6 |
| 4 | MESURES DE SECURITE PREVUES | 6 |
| 4.1 | Descriptif synthétique du projet ou des travaux : | 6 |
| 4.2 | Construction (PE 5 à PE 12) | 7 |
| 4.3 | Aménagements intérieurs (PE 13) | 8 |
| 4.4 | Désenfumage (PE 14) | 8 |
| 4.5 | Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude sanitaire (PE 20 à 23) | 8 |
| 4.6 | Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (PE10) | 9 |
| 4.7 | Installations électriques (PE 24) | 9 |
| 4.8 | Eclairage (PE 24) | 9 |
| 4.9 | Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (PE 25) | 9 |
| 4.10 | Appareils de cuisson destinés à la restauration (PE 15 à 19) | 9 |
| 4.11 | Moyens de secours (PE 26 - 27) | 9 |
| 4.12 | Demande de dérogation..... | 10 |

PREAMBULE

Cette notice s'inspire de celle développée conjointement par le Conseil national de l'Ordre des architectes et la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (Ministère de l'intérieur, Direction des sapeurs-pompiers, Sous-direction des services d'incendie et des acteurs du secours)

1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Dénomination de l'établissement :

Centre de Dialyse - Centre Hospitalier SAINT-PALAIS

Adresse principale :

4Avenue Frédéric St Jammes 64120 Saint-Palais

Maîtrise d'ouvrage (Nom ou raison sociale) :

Centre Hospitalier de SAINT PALAIS

Maîtrise d'œuvre (Nom ou raison sociale de l'architecte) :

Francine PICHOT - Yves ORAWSKI

Organisme de contrôle et missions confiées s'il est déjà choisi :

APAVE

Personne à contacter pour obtenir des précisions sur mon projet ou solliciter des documents ou complémentaires :

Nom : Laurent Fisch

Qualité vis-à-vis du projet : rédacteur de la notice de sécurité

Coordonnées téléphoniques : 05.57.54.30.80 / 06.88.85.32.11

Adresse électronique : l.fisch@csd-associés.com

Descriptif des activités envisagées dans l'établissement recevant du public :

Il s'agit de la construction d'un centre de dialyse sans locaux à sommeil réservé au public à proximité du Centre Hospitalier de Saint-Palais.

2 MESURES DE SECURITE PREVUES

2.1 Descriptif synthétique du projet ou des travaux :

Il s'agit de la construction d'un centre de dialyse sur deux niveaux composé de :

- RDC :
 - o Une salle de soins de 12 postes et d'un poste de surveillance,
 - o 2 bureaux médical,
 - o Des vestiaires,
 - o Des locaux de rangement / stockage / archives / local ménage,
 - o Des sanitaires,
 - o D'un local biomédical.
- R+1 :
 - o 9 bureaux,
 - o 2 salles de réunions,
 - o Un local matériel,
 - o Un local technique,
 - o Des sanitaires,
 - o Un appartement destiné au personnel de garde du Centre Hospitalier.

2.1.1 Classement proposé à la commission à l'issue des travaux réalisés : (CCH R143-18 à R143-21)

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.

| | | Pour une activité donnée | | Effectif public | Effectif du personnel |
|---------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------------|
| Niveaux | Types d'activités exercées | Surfaces | Mode de calcul (pers/m ² , déclaratif, places, etc.) | Par niveau | Par niveau |
| R+1 | PU | | Déclaratif | 0 | 40 |
| RDC | PU | | Déclaratif | 21 | 10 |
| | | | | | |
| | | | Effectif | 21 | 50 |
| | | | Effectif public et personnel | TOTAL =71 | |

Type (activité principale et annexes) :

Catégorie :

Effectifs (public / personnel) :

PU sans locaux à sommeil

5^{ème} catégorie

21

2.1.2 Le cas échéant, classement initial de l'établissement :

Sans objet.

2.2 Construction (PE 5 à PE 12)

2.2.1 Conception et desserte (PE 7)

L'établissement sera facilement accessible par les services de secours.

2.2.2 Isolement par rapport aux tiers (PE 6)

L'établissement sera à une distance supérieure à 5m de tous tiers.

2.2.3 Résistance au feu des structures (PE 5)

Aucune stabilité au feu requise.

2.2.4 Couvertures (PE 6)

Sans objet.

2.2.5 Façades (PE 6)

Sans objet.

2.2.6 Distribution intérieure et compartimentage (PE 29).

Aucune exigence de distribution intérieure.

2.2.7 Solutions retenues pour l'évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la construction (GN 8) :

La solution retenue pour l'évacuation des personnes en situation d'handicap est l'entraide. Tout le personnel soignant sera formé à l'évacuation.

2.2.8 Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers (PE 9)

Les locaux à risques moyens suivants auront leur paroi CF1h et leur porte CF1/2h munie d'un ferme porte :

- Local de stockage,
- Local archives,
- Local ménage,
- Local RSS,
- Local matériel.

2.2.9 Conduits et gaines (PE 12)

Les conduits et gaines de ventilation reliant les niveaux entre eux seront en matériaux incombustibles et CF 1/4h.

2.2.10 Dégagements (PE 8 - PE 11)

| Niveau | Activité | Effectif | Dégagements exigibles | | Dégagements réalisés | |
|--------|----------|----------|-----------------------|----|----------------------|----|
| | | | Dég | UP | Dég | UP |
| 1* | Cdt | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RDC | PU | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 |

*dégagements directement sur l'extérieur / pas de cumul d'effectif au RDC

Il n'y aura pas de cul de sac sur l'établissement.

2.2.11 Locaux recevant du public installés en sous-sol (PE 8)

Sans objet.

2.3 Aménagements intérieurs (PE 13)

| | Dans les locaux et les dégagements protégés | Dans les escaliers encloués | Dégagements et locaux non protégés |
|---------------------------------|--|--|--|
| Les revêtements muraux seront : | <input type="checkbox"/> M2 ou C-s3, d0 | <input type="checkbox"/> M1 ou B-s2, d0 | <input type="checkbox"/> M2 ou C-s3, d0 |
| Revêtements sol | <input type="checkbox"/> M4 ou D _{FL} -s2 | <input type="checkbox"/> M3 ou C _{FL} -s2 | <input type="checkbox"/> M4 ou D _{FL} -s2 |
| Revêtements plafond | <input type="checkbox"/> M1 ou B-s2, d0 | <input type="checkbox"/> M1 ou B-s1, d0 | <input type="checkbox"/> M1 ou B-s3, d0 |

2.3.1 Éléments de décoration (AM 9, AM 10)

Les éventuels éléments de décoration seront M2 ou C-S3,d0.

2.3.2 Tentures, portières, rideaux, voilages (AM 11 à AM 14)

Sans objet.

2.3.3 Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures (AM 15 à AM 19).

Le gros mobilier sera de catégorie M3.

2.4 Désenfumage (PE 14)

Aucun local supérieur à 300m² ou aveugle supérieur à 100m².

Aucun local ne sera désenfumé.

Les escaliers seront à l'air libre.

2.5 Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude sanitaire (PE 20 à 23)

Le chauffage sera réalisé par géothermie.

De la ventilation de confort sera installé.

De la VMC simple flux sera installée.

Tous les circuits de distribution seront de catégorie M0.

2.6 Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (PE10)

Sans objet.

2.7 Installations électriques (PE 24)

Les installations électriques seront réalisées conformément à la norme NFC 15-100.

Pour mémoire, une coupure générale électrique sera installée à l'entrée de l'établissement qui privera l'ensemble de l'établissement d'électricité (source normal), à l'exception de l'alimentation normal des installations de sécurité. Cette coupure shuntera les éventuels onduleurs.

2.8 Eclairage (PE 24)

Un éclairage de sécurité d'évacuation sera installé dans les circulations.

2.9 Ascenseurs, escaliers mécaniques (PE 25)

L'ascenseur sera encloué dans une gaine CF1h avec portes palières PF1/2h.

2.10 Appareils de cuisson destinés à la restauration (PE 15 à 19)

Sans objet.

2.11 Moyens de secours (PE 26 - 27)

2.11.1 Moyens d'extinction

2.11.1.1 Bouches et poteaux d'incendie, points d'eau :

L'établissement est situé à moins de 200 mètres d'un PEI.

2.11.1.2 Robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes en charge :

Sans objet.

2.11.1.3 Installations d'extinction automatique à eau (de type sprinkler ou par brouillard d'eau) :

Sans objet.

2.11.1.4 Installations d'extinction automatique (ou à commande manuelle) : gaz, poudre, etc. :

Sans objet.

2.11.1.5 Extincteurs :

Des extincteurs à eau pulvérisée et adaptés aux risques seront implantés à chaque niveau.

2.11.2 Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers

Un plan d'intervention sera situé au niveau de l'accès des secours.

2.11.3 Surveillance de l'établissement/Service de sécurité incendie (effectif et qualification)

Le personnel sera formé à la manipulation des moyens d'extinction, à l'évacuation et à l'exploitation de l'alarme incendie.

2.11.4 Système de sécurité incendie : catégorie A-B-C-D-E

2.11.4.1 Localisation de la détection incendie et les asservissements éventuels (MS56) :

Sans objet.

2.11.4.2 Système d'alarme : type 1, 2a, 2b, 3, 4

Un équipement d'alarme sonore et visuel de type 3 sera installé avec la mise en œuvre de déclencheurs manuels au droit des sorites au RDC et au droit des escaliers au R+1.

Des BAAS seront installés dans l'établissement afin que le signal sonore soit audible de tout point.

Des BAAS-FL seront installés dans les vestiaires et les sanitaires pour les personnes malentendantes.

2.11.4.3 Système d'alerte

Un téléphone disposant d'une autonomie d'une heure sera disponible.

2.12 Demande de dérogation

Nombre : 0 pour la coque 3

Voir fiche(s) annexée(s) au présent document.

Je soussigné, **M. ESPENEL** Maître d'ouvrage, m'engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice et m'engage à respecter les règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de l'habitation.

Date et signature

 