

# Réhabilitation d'un bâtiment patrimonial en bureaux

Bâtiment 8 - Caserne d'ESPAGNE - 32000 Auch

MAITRISE D'OUVRAGE

**SARL Immobilière de Juillan**

Place Jean David - 32000 Auch  
Tél. 05 62 61 62 66 - courriel : l.lacourt@gers.cci.fr

BUREAU DE CONTRÔLE

**SOCOTEC**

Gregory Loubet  
13, Ter Place du Maréchal Lannes  
32000 AUCH  
Tél: +33 (0)5 62 63 47 20 - +33 (0)6 26 34 52 77  
gregory.loubet@socotec.com



COORDINATEUR SPS

**SOCOTEC**

Elhuyar Marc  
72 rue du Maréchal Foch  
65000 Tarbes  
0623806599  
marc.elhuyar@socotec.com



MAITRISE D'OEUVRE



**ATELIER D'ARCHITECTURE AIROLDI**

6 rue Eugène Sue 32000 AUCH  
Tél. 05 62 61 83 53  
courriel : atelier@ab-architectes.com  
site web : www.ab-architectes.com



**BET STRUCTURE STRUKTURA**

37 Rue du Moulin  
32810 CASTIN  
struktura.be@gmail.com  
0766211712



**BET CVS / ELEC. / THERMIQUE - SETES**

14 Avenue des Tilleuls - Quartier de l'Arsenal  
65000 TARBES  
Tél. 05 62 34 25 54  
cl.setes@setes.fr



**ECONOMISTE - DAVID SIST**

14 rue Marc Chagall 32000 AUCH  
Tél. 05 62 05 53 62 Fax. 05 62 05 64 25  
courriel : d.sist@dsist.fr



**BET ENVIRONNEMENT - SOLER IDE**

4 Rue Jules Vedrines,  
31031 Toulouse  
Tél : +33 (0)6 15 35 09 70  
csentes@soler-ide.fr



**BET ACOUSTIQUE - EMACOUSTIC**

6 rue des tonneliers  
31700 BLAGNAC  
06 28 04 59 15  
f.garry@emacoustic.fr

ECHELLE(S) :

**Lot N°12 ELECTRICITE**

**2**

01/10/2024

Indice :	Modif :	Date :

23-1396

**DPGF**

**2.12**

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 1
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux

**REGLEMENT DE CONSULTATION  
UTILISATION DU DQE**

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

**Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE**

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.


Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

**Avertissement**

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

**Responsable : Joël FOGGIATO**



## P. 2

## Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)

**LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE**

13-sept-24

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b><u>0 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU PRESENT LOT</u></b>					
Notes de Calculs - Plans des travaux à réaliser	ENS	1			
<b>TOTAL 0 - ETUDES D'EXECUTION (EXE)</b>					
<b><u>01 - ETUDE PREPARATOIRE</u></b>					
Repérage complet et précis du bâtiment afin d'évaluer les meilleurs cheminement pour ces canalisations	ENS	1			
<b>TOTAL 01</b>					
<b><u>02 - RESEAU DE TERRE</u></b>					
Réalisation d'une prise de terre, suivant CCTP	ENS	1			
Réalisation d'une barrette de coupure, suivant CCTP	ENS	1			
Liaisons équipotentielle principales y compris charpente , suivant CCTP	ENS	1			
Liaisons équipotentielle secondaires, suivant CCTP	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement	ENS	1			
<b>TOTAL 02</b>					
<b><u>03 - BRANCHEMENT BASSE TENSION ET COURANTS</u></b>					
<b><u>03-1 Basse tension</u></b>					
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de Réalisation des démarches administratives avec les services d'ENEDIS et la Mairie, pour l'obtention d'un branchement tarif JAUNE 125kVA, suivant CCTP	ENS	1			
<u>Coffret de coupure ENEDIS (CCPI)</u> existant sans objet					
<u>Liaison CCPI / comptage</u> Prestations à la charge du lot GO					
<u>Platine de comptage Tarif jaune</u> Mise en place de la platine de comptage tarif JAUNE fournie par ENEDIS.	ENS	1			
<u>Liaison comptage/ armoire tarif jaune</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 AR2V 4x(1x240)mm² Alu. mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	5			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)					P. 3
LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE					13-sept-24
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>Armoire BT tarif jaune</u> Fourniture pose et raccordement de : Réalisation d'une armoire électrique équipement réalisé suivant CCTP et besoins EXE Accessoires de pose et de raccordement	ENS	1			
	ENS	1			
<u>*Raccordement armoire TGBT</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 AR2V 4x(1x240)mm² Alu + PE posé sur chemin de câble ou sous conduit Divers et accessoires de pose.	ML	2			
	ENS	1			
<b>TOTAL 03-1</b>					
<b>03-2 réseau courants faibles</b> Réalisation des démarches administratives pour le raccordement du bâtiment au réseau public, suivant CCTP Fourniture et pose de 2 fourreaux ICTA Ø40 vert entre le RG et le local TGBT .	ENS	1			
	ENS	1			
<b>TOTAL 03-2</b>					
<b>TOTAL 03</b>					
<b>04 - ARMOIRES DE PROTECTION</b>					
<b>Armoire TGBT</b> Equipe ment suivant CCTP et besoins EXE de l'armoire TGBT Accessoires de pose et de raccordement	ENS	1			
	ENS	1			
Un arrêt d'urgence " ventilation" à déverrouillage à clef,. Cet arrêt d'urgence sera alimenté en câble RO2V 3g 1,5 mm2, posé sous conduit	ENS	1			
Un arrêt d'urgence " armoire général électrique" à déverrouillage à clef,. Cet arrêt d'urgence sera alimenté en câble RO2V 3g 1,5 mm2, posé sous conduit	ENS	1			
<b>Armoire AD10</b> Equipe ment suivant CCTP et besoins EXE de l'armoire TGBT Accessoires de pose et de raccordement	ENS	1			
	ENS	1			
Un arrêt d'urgence " armoire électrique" à déverrouillage à clef,. Cet arrêt d'urgence sera alimenté en câble RO2V 3g 1,5 mm2, posé sous conduit	ENS	1			
<b>Armoire AD20</b> Equipe ment suivant CCTP et besoins EXE de l'armoire TGBT Accessoires de pose et de raccordement	ENS	1			
	ENS	1			
Un arrêt d'urgence " armoire électrique" à déverrouillage à clef,. Cet arrêt d'urgence sera alimenté en câble RO2V 3g 1,5 mm2, posé sous conduit	ENS	1			
<b>TOTAL 04</b>					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)					P. 4
LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE					13-sept-24
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b><u>05 - ALIMENTATIONS PRINCIPALES ET SPECIFIQUES</u></b>					
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et					
<b>* <u>Support de canalisation :</u></b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 125BR 60 compris supports et pièces de forme du constructeur	ML	60			
Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 150BR 60 compris supports et pièces de forme du constructeur	ML	30			
Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 200BR 60 compris supports et pièces de forme du constructeur	ML	130			
Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 250BR 60 compris supports et pièces de forme du constructeur	ML	20			
Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 300BR 60 compris supports et pièces de forme du constructeur	ML	20			
Gaine ICTA Ø 63	ML	150			
Divers et accessoires de pose.	ENS	1			
<b>* <u>Origine TGBT - AD01 et AD02:</u></b>					
<u>Alimentation VMC (nb=1)</u>					
Fourniture pose et raccordement de :					
Câble CR1 3g2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	50			
Boîte de dérivation 100x100 étanche	U	1			
Divers et accessoires de pose.	ENS	1			
<u>Alimentation AD10</u>					
Fourniture pose et raccordement de :					
Câble U1000 R2V 5G10mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	20			
Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	20			
Câble U1000 R2V 7G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	20			
Boîte de dérivation 100x100 étanche	U	1			
Divers et accessoires de pose.	ENS	1			
<u>Alimentation AD20</u>					
Fourniture pose et raccordement de :					
Câble U1000 R2V 5G25mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	35			
Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	35			
Câble U1000 R2V 7G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	35			
Boîte de dérivation 100x100 étanche	U	1			
Divers et accessoires de pose.	ENS	1			
<u>Alimentation armoire CVC local technique (nb=1)</u>					
Fourniture pose et raccordement de :					
Câble U1000 R2V 5G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	25			
Boîte de dérivation 100x100 étanche	U	1			
Divers et accessoires de pose.	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 5
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
<u>Alimentation TD pompe local technique (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 5G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	25 1 1			
<u>Alimentation PAC (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 5G16mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	25 1 1			
<u>Alimentation balon tampon (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 5G6mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	25 1 1			
<u>Alimentation CTA double flux (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 5G6mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	45 1 1			
<u>Alimentation régulation panneaux rayonnants (nb=13)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	250 13 1			
<u>Alimentation régulation mur chauffant (nb=15)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	120 8 1			
<u>Alimentation régulation ventilation salles (nb=4)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	80 4 1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b> <b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					P. 6
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrep	Prix unitaires	Prix totaux
<u>Alimentation CEE 2500W (nb=4)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	150 4 1			
<u>Alimentation divers CVC (nb=3)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	100 3 1			
<u>Alimentation Unité de climatisation local VDI (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	45 1 1			
<u>Alimentation alarme intrusion (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Divers et accessoires de pose.	ML ENS	10 1			
<u>Alimentation alarme incendie (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Divers et accessoires de pose.	ML ENS	20 1			
<u>Alimentation AES (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Divers et accessoires de pose.	ML ENS	20 1			
<u>Alimentation chargeur ventouse (nb=2)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 coffret chargeur secours 230V AC / 24-12V DC , suivant CCTP Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U U ENS	100 2 6 1			
<u>Alimentation visiophone (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	15 1 1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 7
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
<u>Alimentation chargeur et coffret C/A (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	10 1 1			
<u>Alimentation borne escamotable d'entrée (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	100 1 1			
<u>Alimentation baie VDI (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche Divers et accessoires de pose.	ML U U ENS	30 1 1 1			
<u>Alimentation baie de sonorisation (nb=2)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	120 4 1			
<u>Alimentation écran de projection (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	40 1 1			
<u>Alimentation local traiteur (nb=5)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Câble U1000 R2V 5G6mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Câble U1000 R2V 5G16mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple étanche 1 prise de courant 3P+N+T 32A étanche 1 prise de courant 3P+N+T 63A étanche type Hypra avec auto deconnexion de la charge Divers et accessoires de pose.	ML ML ML U U U U ENS	200 50 50 2 2 1 1 1			



**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)					P. 8
LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE					13-sept-24
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>Alimentation autolaveuse (nb=2)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	60 2 1			
<u>Alimentation ascenseur (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 5G6mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	30 1 1			
<u>Alimentation enseigne (nb=1)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML U ENS	40 1 1			
<u>Alimentation éclairage façade (nb=19)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 5G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Câble U1000 R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit 1 interrupteur de coupure pompier en façade y compris câblage jusqu'au TGBT. Boîte de dérivation 100x100 étanche Divers et accessoires de pose.	ML ML ENS U ENS	210 210 1 19 1			
<b>TOTAL 05</b>					
<b>06 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX</b> Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de:  <b>* Equipement des locaux du RdC issus de l'armoire TGBT</b>  <b>Gestion des éclairages et prises de courant</b> Mise en place dans chaque étage d'une commande automatique par horloge permettant la coupure générale des éclairages (non pilotés par un détecteur de présence) et des prises de courant. Une marche forcée de dérogation sera installée dans chaque placards techniques. Fourniture pose et raccordement de : 1 commutateur 3 position marche /arrêt/auto à positionner dans le placard électrique y compris câblage	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 9
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>zone accueil CCI ACC 1, ACC 3, ACC3, ACC4, CCI SUP 1</b>					
<b>Repro n°2</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur térupteur commandé par BP avec voyant de report sur TALL	ENS	3			
1 BP lumineux localisé	ENS	4			
1 PL supplémentaire	ENS	18			
Luminaire de type 10g (suivant légende)	U	1			
Luminaire de type 10e (suivant légende)	U	1			
Luminaire de type 10b (suivant légende)	U	1			
Luminaire de type 10c (suivant légende)	U	1			
Luminaire de type 19 (suivant légende)	U	9			
Luminaire de type 20 (suivant légende)	U	5			
Luminaire de type 22 (suivant légende)	U	3			
Lampe de bureau type 16 (suivant légende)	U	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	4			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Goulotte LOGIX de PW dim 160x50- 3 compartiments y compris accessoire de pose constructeur	ML	6			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	7			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	6			
1 regard encastré en sol de dimension 20x20cm avec couvercle inox, à fournir au lot GO, pour pose dans le dallage.	U	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
Mise en œuvre d'un système anti-agression suivant descriptif du CCTP	ENS	1			
Mise en place d'une platine d'interphonie-vidéo avec deux boutons d'appels conforme aux règles d'accessibilités type JPDVF2LBM de marque AIPHONE ou techniquement équivalent et d'un moniteur couleur type JP4MED de marque AIPHONE ou techniquement équivalent, y compris câblage, suivant CCTP et	ENS	1			
<b>CCI SUP 5 salle de pause</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur térupteur commandé par BP lumineux localisés	ENS	1			
1 BP lumineux localisé supplémentaire	ENS	3			
1 PL supplémentaire	ENS	5			
Luminaire de type 19 (suivant légende)	U	6			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	4			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b> <b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					P. 10
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>CCI SUP 9 vestiaires personnels (nb=2)</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence	ENS	2			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 17 (suivant légende)	U	3			
Luminaire de type 6 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Terrasse interne et local vélo</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence	ENS	1			
1 Détecteur de présence supplémentaire	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	6			
Luminaire de type 14 (suivant légende)	U	7			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Local technique CVC RdC</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage lumineux + T étanche	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	4			
Luminaire de type 7 (suivant légende)	U	5			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>PAR 2 vestiaires ménage</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire	ENS	1			
Luminaire de type 18 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 11
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Escalier secondaire</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire	ENS	2			
1 PL supplémentaire	ENS	5			
Luminaire de type 13 (suivant légende)	U	7			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Local technique ELEC</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire	ENS	1			
Luminaire de type 18 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
Plaque de fermeture du caniveau en acier laqué épaisseur 3mm avec fixation.	ENS	1			
<b>Local déchets</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire	ENS	1			
Luminaire de type 18 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Loc 7 stock mobilier</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 7 (suivant légende)	U	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 12
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
<b>Local ménage</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 18 (suivant légende)	U	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>LOC 9 sas sanitaires</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 13 (suivant légende)	U	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>LOC 9 sanitaires n°2 (nb=3)</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire	ENS	2			
1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 17 (suivant légende)	U	1			
Luminaire de type 6 (suivant légende)	U	1			
Luminaire de type 18 (suivant légende)	U	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Sas d'entrée et circulation RdC</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence	ENS	1			
1 Détecteur de présence supplémentaire	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	5			
Luminaire de type 10g (suivant légende)	U	1			
Luminaire de type 10b (suivant légende)	U	1			
Luminaire de type 10e (suivant légende)	U	1			
Luminaire de type 21 (suivant légende)	ML	12			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 13
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>Escalier central</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence 1 Détecteur de présence supplémentaire 1 PL supplémentaire Luminaire de type 11 (suivant légende) Luminaire de type 21 (suivant légende) Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, perçements	ENS ENS ENS U ML ENS ENS	2 3 13 2 45 1 1			
<b>LOC 1 Salle modulaire 150p</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI 1 Commande manuelle supplémentaire à gradation d'éclairage de technologie DALI 1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI (commande à clé) 1 PL supplémentaire Luminaire de type 8 (suivant légende) Interface Dali de pilotage avec le lot équipement audiovisuel 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation 1 regard encastré en sol de dimension 20x20cm avec couvercle inox, à fournir au lot GO pour pose dans le dallage (prévisionnel). Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, perçements	ENS ENS ENS ENS U ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS U ENS ENS	3 2 1 26 33 1 3 4 1 1 1 3 3 1 1 1			
<b>LOC 2 espace cocktail</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur va et vient +T 1 PL supplémentaire Luminaire de type 9 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS ENS U ENS ENS ENS ENS	2 10 12 3 1 3			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 14
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
4 PC 2P+T 10/16A étanches posées dans un coffret polyester étanche IP65, avec porte et serrure, compris ligne d'alimentation et travaux d'encastrement	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Loc 6 traiteur</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur va et vient + T étanche	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	5			
Luminaire de type 4 (suivant légende)	U	6			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 regard encastré en sol de dimension 20x20cm avec couvercle inox, à fournir au lot GO, pour pose dans le dallage.	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>* Equipement des locaux du R+1 Mezzaline issus de l'armoire AD10</b>					
<b>Gestion des éclairages</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 commutateur 3 position marche /arrêt/auto à positionner dans le placard électrique y compris câblage	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>LOC 3 salle de réunion</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage +T	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 1a (suivant légende)	U	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 15
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
<b>Bureau LOC 8</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage +T	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 1a (suivant légende)	U	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>LOC4 salle de créativité/réunion</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI	ENS	3			
1 Commande manuelle supplémentaire à gradation d'éclairage de technologie DALI	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	6			
Luminaire de type 1a (suivant légende)	U	9			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>LOC5 salle de conférence</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI	ENS	4			
1 Commande manuelle supplémentaire à gradation d'éclairage de technologie DALI	ENS	1			
Luminaire de type 1b (suivant légende)	U	15			
Interface Dali de pilotage avec le lot équipement audiovisuel	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	6			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			




**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 16
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>LOC 9 sanitaires n°1 (nb=1)</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	2			
Luminaire de type 6 (suivant légende)	U	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>PAR 1 Local ménage</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire	ENS	1			
Luminaire de type 18 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Circulation mezzanine</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence	ENS	2			
1 Détecteur de présence supplémentaire	ENS	2			
1 PL supplémentaire	ENS	7			
Luminaire de type 11 (suivant légende)	U	9			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>* Equipement des locaux du R+1 issus de l'armoire AD20</b>					
<b>Gestion des éclairages</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 commutateur 3 position marche /arrêt/auto à positionner dans le placard électrique y compris câblage	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			



## P. 17

## Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)

**LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE**

13-sept-24

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>Bureau CCI TER 1 président</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI	ENS	2			
1 PL supplémentaire	ENS	2			
Luminaire de type 2 (suivant légende)	U	4			
Lampe de bureau type 16 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Goulotte aluminium, dim 160x50- 3 compartiments y compris accessoire de pose constructeur	ML	6			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Bureau CCI TER 2 Directrice générale</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI	ENS	2			
Luminaire de type 2 (suivant légende)	U	3			
Lampe de bureau type 16 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Goulotte aluminium, dim 160x50- 3 compartiments y compris accessoire de pose constructeur	ML	5			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Bureau CCI TER 3 Responsable administration</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage +T	ENS	1			
Luminaire de type 15 (suivant légende)	U	1			
Lampe de bureau type 16 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 18
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>Bureau CCI TER 4 Finance patrimoine</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage +T	ENS	1			
Luminaire de type 15 (suivant légende)	U	1			
Lampe de bureau type 16 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Bureau CCI TER 5 Conseiller entreprise 1p (nb=10)</b>					
<i>Descriptif des travaux à réaliser pour un bureau:</i>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage +T	ENS	1			
Luminaire de type 15 (suivant légende)	U	1			
Lampe de bureau type 16 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<i>Montant des travaux à réaliser pour les bureaux supplémentaires:</i>	U	9			
<b>Bureau CCI TER 6 assistante CE</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage +T	ENS	1			
Luminaire de type 15 (suivant légende)	U	1			
Lampe de bureau type 16 (suivant légende)	U	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Bureau CCI TER 7 Informaticien</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage +T	ENS	2			
Luminaire de type 15 (suivant légende)	U	2			
Lampe de bureau type 16 (suivant légende)	U	3			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 19
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Bureau CCI TER 8 stagiaires 3P</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage +T	ENS	2			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 15 (suivant légende)	U	3			
Lampe de bureau type 16 (suivant légende)	U	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	3			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Bureau CCI TER 9 salle de réunion</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur simple allumage +T	ENS	2			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 3 (suivant légende)	U	3			
1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation	ENS	2			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	1			
1 boîtier de sol encastré avec 6 modules 45x45 et couvercle inox suivant choix de l'architecte.	U	4			
1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation	ENS	4			
1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation	ENS	4			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Ecran LED de projection</b>					
Mise en place d'une liaison HDMI y compris connectique, entre l'écran et le poste de travail informatique.	ENS	1			
Mise en place d'une gaine ICTA Ø40mm entre l'écran et le poste de travail informatique mural.	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 20
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
<b>Bureau CCI SUP 1 Repro n°1</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence Luminaire de type 11 (suivant légende) Goulotte LOGIX de PW dim 160x50- 3 compartiments y compris accessoire de pose constructeur 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, perçements	ENS U ML ENS ENS ENS	1 1 3 2 1 1			
<b>Bureau CCI SUP 2 stock fourniture n°1</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence 1 PL supplémentaire Luminaire de type 7 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple étanche, y compris ligne d'alimentation Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, perçements	ENS ENS U ENS ENS ENS ENS ENS	1 3 4 1 1 1 1 1			
<b>CCI SUP 6 rencontre informelle</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence 1 Détecteur de présence supplémentaire 1 PL supplémentaire Luminaire de type 10b (suivant légende) Luminaire de type 10d (suivant légende) Luminaire de type 10f (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, perçements	ENS ENS ENS U U U ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS ENS	1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 2 2 1 1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 21
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>CCI SUP 8 sanitaires (nb=2)</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence Luminaire de type 17 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS U ENS ENS ENS	2 2 2 1 1			
<b>CCI SUP 8 sas sanitaires</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence 1 PL supplémentaire Luminaire de type 17 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS ENS U ENS ENS ENS	1 1 2 1 1 1			
<b>CCI SUP 7 sanitaires visiteurs (nb=1)</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence Luminaire de type 17 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS U ENS ENS ENS	1 1 1 1 1			
<b>Circulation droite</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence 1 Détecteur de présence supplémentaire 1 PL supplémentaire Luminaire de type 11 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation  Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS ENS ENS U ENS ENS ENS ENS ENS	2 2 8 10 3 1  1 1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 22
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
<b>Circulation centrale</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence 1 Détecteur de présence supplémentaire 1 PL supplémentaire Luminaire de type 11 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS ENS ENS U ENS ENS ENS	2 1 3 5 1 1 1			
<b>Palier escalier</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence 1 PL supplémentaire Luminaire de type 11 (suivant légende) Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS ENS U ENS ENS	1 1 2 1 1			
<b>Circulation gauche</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence 1 Détecteur de présence supplémentaire 1 PL supplémentaire Luminaire de type 11 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS ENS ENS U ENS ENS ENS	2 1 4 6 3 1 1			
<b>PAR 1 Local ménage</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire Luminaire de type 18 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS U ENS ENS ENS	1 1 1 1 1			
<b>Local technique CVC comble</b> Fourniture pose et raccordement de : 1 PL sur simple allumage lumineux + T étanche 1 PL supplémentaire Luminaire de type 7 (suivant légende) 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation	ENS ENS U ENS	1 5 6 1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 23
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous tube IRL	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>Escalier vers Local technique CVC comble</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence	ENS	2			
1 PL supplémentaire	ENS	1			
Luminaire de type 7 (suivant légende)	U	2			
Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>TOTAL 06</b>					
<b><u>07 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ</u></b>					
L'éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes de marque LEGRAND ou équivalent à gestion intégrée SATI connectable, source 100% LED:					
Fourniture pose et raccordement de :					
Type A : BAES 100% LED - 45 lumens- IP 43-IK07, gestion intégrée SATI connectable, avec étiquettes normalisées, posé en applique suivant localisation, de type 62525 de marque LEGRAND ou équivalent	U	30			
Type B : BAES 100% LED -45 lumens- IP 66-IK08, gestion intégrée SATI connectable, avec étiquettes normalisées suivant localisation, de type 62526 de marque LEGRAND ou équivalent	U	11			
Type D : BAES 100% LED - 45 lumens- IP 40-IK04, avec étiquettes normalisées, gestion intégrée SATI connectable, encastré en plafond avec pictogramme vertical suivant localisation, de type 62524 de marque LEGRAND ou équivalent	U	6			
Type C : BAES 100% LED -400 lumens- IP 40-IK04 suspendu au plafond suivant localisation,gestion intégrée SATI connectable ,de type 62566 de marque LEGRAND ou équivalent	U	4			
Bloc portable d'intervention (BAPI) pour locaux techniques, 120 lumens	U	1			
Fourniture pose et raccordement de :					
Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	840			
Gaine ICTA Ø 20	ML	40			
Boîte de dérivation 100x100 étanche	U	56			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
<b>TOTAL 07</b>					



**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS					P. 24
Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)					
LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE					13-sept-24
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>08 - PRECABLAGE BANALISE TELEPHONE ET INFORMATIQUE</b>					
<b><u>Local informatique</u></b>					
<b>Baie générale VDI RG</b>					
Localisation : dans le placard technique					
Prestation réalisée par le présent lot, suivant le descriptif du CCTP et besoins EXE	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
Mise à la terre en fil V/J isolé 10mm² de baie informatique à partir de la barrette de coupure générale du bâtiment.	ENS	1			
<b>Distribution terminale</b>					
Fourniture pose et raccordement de :					
Câble informatique de type 1x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6	ML	1700			
Câble informatique de type 2x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6	ML	2800			
Gaine ICTA Ø 32	ML	200			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
Execution des percements necessaires au passage des câbles	ENS	1			
Raccordement suivant les exigences catégorie 6 sur le répartiteur et les points d'accès, avec le respect des rayons de courbure conformément aux documents constructeur.	ENS	1			
<b>Points d'accès</b>					
Prises RJ 45 C6 dédiées poste de travail PT	U	98			
Prises RJ 45 C6 dédiées C/A, GTC, CVC, écran, borne et vidéoprojecteur	U	30			
Prises RJ 45 C6 dédiées WIFI	U	12			
Etiquettes,repérage,plans, suivant CCTP et besoins EXE	ENS	1			
Recette et contrôle, suivant CCTP et besoins EXE.	ENS	1			
<b>TOTAL 08</b>					
<b>09 - ALARME INCENDIE</b>					
Le système sera architecturé autour d'un SSI de catégorie B avec un équipement d'alarme de type 2a de marque EATON ou techniquement équivalent avec logiciel non propriétaire.					
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de:					
Fourniture pose et raccordement de :					
Fourniture pose et raccordement d'une centrale d'alarme de type ECB4008 de marque EATON ou techniquement équivalent, certifié selon les normes NF S 61 934, NF S 61 935 et NF S 61 936, suivant CCTP et besoin d 'execution, spécifications constructeurs et besoin d'execution	U	1			
Tableau de report de synthèse type 31305 de marque EATON ou techniquement équivalent	U	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 25
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
<b>Désignation des travaux</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>Q Entrp</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Prix totaux</b>
Alimentation Electrique de Securite AES 220VAC/24-48VDC à dimensionner par le fabricant	U	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
Fourniture pose et raccordement de :					
Déclencheurs manuels a indicateur d'action et capot type MDVA3000- Ref: 30349+30081 de marque EATON ou	U	16			
Déclencheurs manuels a indicateur d'action et capot type étanche de marque EATON ou équivalent	U	2			
Diffuseur d'alarme sonore type DSB 3000 de marque EATON ou équivalent	U	19			
Diffuseur d'alarme lumineux type SOLISTA LX de marque EATON ou équivalent	U	10			
Diffuseur d'alarme sonore avec message préenregistré type DSME 3000 de marque EATON ou équivalent	U	2			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
Fourniture pose et raccordement de :					
Raccordement des portes coupe feu (1 ventouses) y compris câblage	ENS	2			
Raccordement des portes sur C/A y compris câblage et relais	ENS	6			
Raccordement asservissement arrêt sonorisation et remise en lumière y compris câblage et relais DIC	ENS	2			
Raccordement asservissement arrêt ventilation y compris câblage et relais DIC	ENS	1			
Raccordement asservissement du désenfumage de la terrasse intérieure y compris câblage et relais DIC	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			
Fourniture pose et raccordement de :					
Câble CR1 2p 0,9 (TRE ) posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	20			
Câble CR1 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (diffuseur sonore) posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	250			
Câble CR1 1p 0,9 (DM ) posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	350			
Câble R2V 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (PCF)	ML	40			
Câble CR1 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (désenfumage )	ML	30			
Câble R2V 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (arrêt technique)	ML	80			
Câble R2V 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (IS ou porte sur C/A)	ML	50			
Câble R2V 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (divers)	ML	80			
Gaine ICTA Ø 20	ENS	1			
Tube métallique noir ou inox	ENS	1			
Moulure blanche 20x10	ENS	1			
Gaine ICTA Ø 20	ENS	1			
Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 26
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<i>Mise en service et essais</i> Il sera également prévu à la charge du présent lot : Contrôle des raccordements Programmation et paramétrage des diverses fonctions Essais de chaque matériels installés et contrôle des actions automatiques associées Rapport d'essais constructeur Formation des utilisateurs	ENS ENS ENS ENS ENS	1 1 1 1 1			
<b>TOTAL 09</b>					
<b><u>10 - ALARME INTRUSION</u></b>  Le matériel sera de marque SEPTAM ou équivalent - NFA2P ∇∇  Fourniture pose et raccordement de : Centrale de type HARMONIA 2651 avec coffret de batterie de marque SEPTAM ou équivalent - NFA2P ∇∇, suivant descriptif du CCTP et besoin d'exécution Interface GSM pour centrale Harmonia type 3351G de marque SEPTAM ou équivalent Module déporté 8 entrées / 4 sorties sous coffret type 2081 de marque SEPTAM ou équivalent y compris les batteries de Clavier de décondamnation déporté type HARMONIA 2281 de marque SEPTAM ou équivalent Détecteur bi volumétrique ref. BLD1 de marque SEPTAM Contacts de porte de type 1162 de SEPTAM ou équivalent Diffuseur sonores intérieur avec flash ref. 800SX de marque SEPTAM Diffuseur sonores extérieur de marque SEPTAM Boîte de raccordement sécurisée Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements  Fourniture pose et raccordement de : câble SYT1 3 paires 9/10e posé sous conduit Câble 2 paires blindé 0.34 mm de type CAB 434 de chez SEPTAM ou équivalent posé sous conduit Gaine ICTA Ø 20 Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements 1 prise RJ 45 téléphone y compris ligne jusqu'au répartiteur VDI et connectique dans baie VDI  Il sera également prévu à la charge du présent lot : Contrôle des raccordements Programmation et paramétrage des diverses fonctions Essais de chaque matériels installés et contrôle des actions automatiques associées Rapport d'essais fourni par le fournisseur Formation des utilisateurs	ENS ENS ENS U U U U U ENS ENS  ML ML ENS ENS ENS  ENS	1 1 2 1 15 1 5 1 1 1  560 30 1 1 1  1			
<b>TOTAL 10</b>					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr


<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 27
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b><u>11 - CONTRÔLE D'ACCES DES PORTES PRINCIPALES</u></b>					
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement					
Fourniture pose et raccordement de :					
Un logiciel SPACE de marque SALTO ou techniquement équivalent fonctionnant sous Windows avec une interface WEB permettant de paramétrer la gestion des accès	ENS	1			
1 centrale « maître » intégrant les unités de contrôle des portes , les alimentations, les borniers de raccordement, suivant descriptif du CCTP et besoin d'exécution	ENS	1			
1 lecteur de badge MIFARE, RFID - 13.56Mhz MIFARE sécurité ISO 14443A, portée 5cm, couleur noir, IP55, type WRDB0M4BY de marque SALTO ou techniquement équivalent	U	6			
1 plaque anti-vandale type WRMFHAV de marque SALTO ou techniquement équivalent	U	1			
1 bouton poussoir d'ouverture de porte inox de type encastré, avec porte étiquette	U	6			
1 déclencheur manuel d'ouverture d'urgence (couleur vert), double contact	U	6			
Lecteur enregistreur type ECB04B0EU de marque SALTO ou techniquement équivalent.	U	1			
badge lot de 50	U	2			
Câblage des équipement de contrôle d'accès suivant CCTP et besoin d'exécution	ENS	6			
<b>Mise en service et essais</b>					
Il sera également prévu à la charge du présent lot :					
Contrôle des raccordements	ENS	1			
Programmation et paramétrage des diverses fonctions	ENS	1			
Essais de chaque matériels installés et contrôle des actions automatiques associées	ENS	1			
Rapport d'essais constructeur	ENS	1			
Formation des utilisateurs	ENS	1			
<b>TOTAL 11</b>					
<b><u>12 - PRECABLAGE DE LA SONORISATION DES SALLES</u></b>					
<b><u>SALLE MODULAIRE</u></b>					
<i>Prétubage pour le lot audiovisuel</i>					
Mise en place d'une gaine libre Ø32 encastrée en sol entre le boîtier de sol (arrière de la salle) et la baie sono/audiovisuel.	ENS	1			
Mise en place d'une liaison libre en gaine Ø40 et tube inox entre le vidéoprojecteur et la baie sono/audiovisuel.	ENS	1			
Mise en place d'une gaine libre Ø40 encastrée en cloison entre la caméra et la baie sono/audiovisuel.	ENS	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b> <b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					P. 28
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<i>Câblage des 12 haut-parleurs</i> Mise en place sous fourreau et sous tube métallique, d'un câble type jumper 2150 2x1.5mm <sup>2</sup> sur 2 lignes depuis le placard technique jusqu'au 12 haut-parleurs.	ENS	1			
<b>Salle Salle COCKTAIL</b>  <i>Prétubage pour le lot audiovisuel</i> Mise en place d'une gaine libre Ø32 encastrée en cloison entre l'écran LED et la baie sono/audiovisuel.	ENS	1			
<i>Câblage des 4 haut-parleurs</i> Mise en place sous fourreau et sous tube métallique, d'un câble type jumper 2150 2x1.5mm <sup>2</sup> sur 2 lignes depuis le placard technique jusqu'au 4 haut-parleurs.	ENS	1			
<b>SALLE CONFERENCE</b> <i>Prétubage pour le lot audiovisuel</i> Mise en place d'une gaine libre Ø32 encastrée en cloison entre l'écran LED et la baie sono/audiovisuel.	ENS	1			
<b>TOTAL 12</b>					
<b><u>13 - BRASSEUR D'AIR</u></b> Fourniture pose et raccordement de :  Brasseur d'air 6 vitesses avec télécommande radio, Ø des pales 132cm, avec lampe LED, type FARO LANTAU L nickel mat et Pin de marque FARO BARCELONA ou techniquement équivalent. Commande radio pour brasseur d'air à pale Brasseur d'air à effet vortex 7 vitesses avec télécommande Bluetooth, de marque Exhale Fans ou techniquement équivalent suivant descriptif du CCTP. Commande radio pour brasseur d'air à effet vortex Système de fixation à la structure du bâtiment y compris toutes sujétion de mise en œuvre.  <u>Alimentation (nb=24)</u> Fourniture pose et raccordement de : Câble U1000 R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câble ou sous conduit Divers et accessoires de pose.	ENS U ENS U ENS  ML ENS	18 18 6 2 23  350 1			
<b>TOTAL 13</b>					
<b><u>14 - RESERVATION ET PERCEMENT</u></b> Prestations dues au titre du présent lot: Prestation et travaux suivant descriptif du CCTP et besoin d'exécution	ENS	1			
<b>TOTAL 14</b>					




## P. 29

## Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)

## 13-sept-24

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b><u>15 - INSTALLATION DE CHANTIER</u></b> Prestations dues au titre du présent lot: Prestation et travaux suivant descriptif du CCAP, CCTP0, CCTP , PGC et besoin d'exécution	ENS	1			
<b>TOTAL 15</b>					
<b><u>16 - MISE EN SERVICE - CONSUEL</u></b> Prestations dues au titre du présent lot: Prestation et travaux suivant descriptif du CCTP et besoin d'exécution Prestation nécessaire à l'obtention du certificat CONSUEL suivant descriptif du CCTP et besoin d'exécution	ENS ENS	1 1			
<b>TOTAL 16</b>					
<b><u>17 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES</u></b> Suivant descriptif du CCTP et besoin d'exécution	ENS	1			
<b>TOTAL 17</b>					
<b>MONTANT TOTAL HT</b>					



P. 30

## Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)

## 13-sept-24

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE					
<b>PSE N°1 : ALIMENTATION STORE FAÇADE SUD DU NIVEAU R+1</b>					
Alimentation volet roulant niveau R+1 (nb= 13)					
Fourniture pose et raccordement de :					
Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit	ML	150			
Boite de dérivation 100x100 étanche	U	13			
Divers et accessoires de pose.	ENS	1			
Mise en place dans l'armoire électrique de disjoncteur de protection suivant CCTP,	ENS	1			
<b>TOTAL PSE</b>					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

<b>NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS</b>					P. 31
<b>Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)</b>					
<b>LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE</b>					<b>13-sept-24</b>
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux

**RÉCAPITULATION****PHASE DCOE****LOT N°12  
ELECTRICITE GENERALE****TRAVAUX DE BASE**

00 - ETUDES D'EXECUTION

01 - ETUDE PREPARATOIRE

02 - RESEAU DE TERRE

03 - BRANCHEMENT BASSE TENSION ET COURANTS FAIBLES

04 - ARMOIRES DE PROTECTION

05 - ALIMENTATIONS PRINCIPALES ET SPECIFIQUES

06 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX

07 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

08 - PRECABLAGE BANALISE TELEPHONE ET INFORMATIQUE

09 - ALARME INCENDIE

10 - ALARME INTRUSION

11 - CONTRÔLE D'ACCES DES PORTES PRINCIPALES

12 - SONORISATION

13 - BRASSEUR D'AIR

14 - RESERVATION ET PERCEMENT

15- INSTALLATION DE CHANTIER

16 - MISE EN SERVICE - CONSUEL

17 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE LA CONSULTATION

**MONTANT TOTAL HT**

TVA 20 %

**MONTANT TOTAL TTC****PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE****PSE N°1 - Alimentation store façade sud du niveau R+1**

TVA 20 %

**TTC**

Fait à

le

L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 13 septembre 2024