

**NOTICE DE SECURITE DES PERSONNES CONTRE  
LES RISQUES D'INCENDIE DANS LES  
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC**

**MAITRE D'OUVRAGE**

MINISTERE DE LA JUSTICE - DISP DIJON  
72A Rue d'Auxonne  
21033 DIJON

**ETABLISSEMENT CONCERNE**

Antenne Locale d'Insertion et de Probation

Le 16 juillet 2024

# **SOMMAIRE**

I - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

II - PROPOSITION DE CLASSEMENT

III - REGLEMENTATIONS APPLICABLES

IV - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

## I - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

### 1.1 - Documents de référence

- Plans architecte phase PC datés de 20/06/2024

### 1.2 - Description proprement dite

Le projet consiste dans le changement de destination d'un immeuble actuellement à usage de logement en vue de l'aménagement de l'Antenne Locale d'Insertion et de Probation, sur la commune de LURE au 5 place de la libération.

L'étage n'est pas accessible au public.

La structure principale du bâtiment est en maçonnerie.

## II - PROPOSITION DE CLASSEMENT

### 2.1 - Classement Type - Catégorie

- Catégorie : 5<sup>ème</sup>
- Types : W

### 2.2 - Justification du classement

Sur déclaration du maître d'ouvrage, l'effectif total du public (dont l'accès est limité au RDC) est de 17 personnes. Le personnel, réparti sur les 2 étages, est composé de 9 personnes au total.

L'effectif du public reste inférieur au seuil des 200 personnes, l'établissement se classe en 5<sup>ème</sup> catégorie.

De plus, l'effectif du public étant inférieur à 20 personnes, seules les dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 6, PE 26 § 1 et PE 27 sont d'application réglementaire.

## III - REGLEMENTATION APPLICABLE

- Code de la Construction et de l'Habitation.
- Arrêté du 22 Juin 1990 applicable aux ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie.
- Code du Travail.

## IV - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

### 4.1 - Desserte du bâtiment

La façade Sud est directement accessible depuis la place de la libération.

### 4.2 - Isolement par rapport aux tiers

Murs maçonnés existants, mitoyens à l'Est.

### 4.3 - Résistance au feu de la structure

Sans objet ( $h < 8\text{m}$ ).

#### **4.4 - Locaux à risques particuliers**

Le local chaufferie (plus de 70kW) existant (non modifié dans le cadre des travaux) au nord-ouest du bâtiment est destiné à l'école à proximité. Il répond aux exigences de l'arrêté du 23 juin 1978.

Les locaux chaufferie de l'établissement (puissance 25kW), archives et technique (RGT RGI, serveurs et vidéos) seront traités comme des locaux à risques particuliers (parois coupe-feu 1h et porte coupe-feu 1/2h + ferme-porte).

#### **4.5 - Dégagements**

A l'étage, il y a 2 dégagements de 1 UP chacun.

Au RDC, 2 dégagements de 2 et 1 UP, soit au total pour l'établissement 2 issues de secours totalisant 3 UP.

Les portes disposant d'un contrôle d'accès seront déverrouillables, et les portes servant d'issue de secours seront utilisable via une manœuvre simple

#### **4.6 - Aménagements intérieurs**

Les aménagements intérieurs respecteront la règle suivante :

- Revêtements de sols : réaction au feu M4
- Revêtements latéraux : réaction au feu M2
- Revêtements de plafonds : réaction au feu M1
- Gros mobilier : réaction au feu M3

#### **4.7 - Désenfumage**

Les escaliers seront désenfumés.

#### **4.8 - Salle de pause**

- Un petit coin kitchenette est installé dans la salle de pause (moins de 20kW).

#### **4.9 - Chauffage / Ventilation**

Une nouvelle chaufferie gaz dédiée à l'établissement est créée au rez-de-chaussée. Sa puissance sera de 25 kW.

L'émission de chaleur sera assurée par des radiateurs à eau chaude.

La ventilation des locaux sera assurée par une VMC simple flux.

#### **4.10 - Installations électriques**

L'installation électrique sera réalisée conformément à la norme NF C 15-100. Un éclairage de sécurité par blocs autonomes sera installé dans les circulations.

**4.11 - Alarme incendie**

Un système d'alarme de type 4 sera installé dans l'établissement, déclencheurs manuels près des sorties et sirènes dans les circulations horizontales.

Des flashes lumineux seront installés dans les WC.

**4.12 - Moyens de secours**

Des extincteurs appropriés aux risques seront installés dans l'établissement.

La liaison avec les sapeurs pompiers se fera par téléphone.

**4.13 - Evacuation des personnes à mobilité réduite (article GN8)**

- Le public n'est pas admis à l'étage.
- Au rez-de-chaussée, l'évacuation des personnes à mobilité réduite se fera par la rampe mobile mise en place pour l'accès à l'établissement