

	<p align="center">PLAN GÉNÉRAL de COORDINATION SÉCURITÉ et de PROTECTION de la SANTÉ Indice 0 – Annexe 10 NOTIFICATION SUR L’EVALUATION ET MESURES A PRENDRE SUR LES RISQUES INFECTIEUX ASPERGILLAIRES ET CHAMPIGNON FILAMENTEUX (RIA)</p> <p>Libellé de l'opération : Aménagement d'un plateau Gastro-entérologie et centralisation de la désinfection des endoscopes au Centre Hospitalier d'Avignon (84)</p>	Page 1/2
--	---	----------

1. Le tableau d'échelle des risques par zone peut évidemment évoluer en fonction de certaine extension dans le cadre de projet d'établissement, ainsi qu'en fonction des exigences du corps médical
2. Toutes les échelles des risques de zones sont bien évidemment à évaluer lors de l'inspection commune du chantier, avant la mise en route du chantier, de concert avec le maître d'œuvre, un représentant de la DAMIS, un représentant des services de soins et corps médical (la responsable du SLIN à joindre au poste 3595).

Conditionnement et mesures à prendre face aux risques par zone			
	Dès la mise en place du chantier	Dès la mise en route du chantier	Dès la fin des travaux
Zone 1 ----- Zone 2	Technicien du Chantier : Isoler la zone de travaux du reste du service, E taler et afficher un plan de circulation distinct (personnel CHA et Techniciens Entreprise), S inon placer des draps imbibés de détergent désinfectant sur le sol à l'entrée du chantier, N e pas utiliser d'aspirateur non muni de filtre absolu ASH (P. Q) : Renforcer le ménage des locaux aux abords du chantier	Technicien du Chantier : E liminer les gravats en conteneur fermé, M aintenir la zone du chantier propre N e pas utiliser d'aspirateur non muni de filtre absolu ASH (P. Q) : Renforcer le ménage des locaux aux abords du chantier	Technicien du Chantier L aisser la zone du chantier propre Eliminer les gravats en conteneur fermé N e pas utiliser d'aspirateur non muni de filtre absolu ASH (P. Q) : Renforcer le ménage des locaux et aux abords du chantier
Zone 3 ----- Zone 4	Technicien du Chantier : A ppliquer toutes les mesures Zone 1 et 2, E riger des barrières étanches afin de protéger les secteurs à risque, L es barrières sont à construire du sol au plafond.	Technicien du Chantier : A ppliquer toutes les mesures Zone 1 et 2. ASH (P. Q) : Renforcer le ménage des locaux aux abords du chantier	Technicien du Chantier : A ppliquer toutes les mesures Zone 1 et 2. ASH (P. Q) : Renforcer le ménage des locaux et aux abords du chantier
Tableaux d'échelle des risques par zone			
Les critères des échelles de zones de 1 à 4 : Diagnostic patient, durée d'exposition, degrés d'infection aspergillus			
Zone 1 <i>Risques Faibles</i>	• Bureaux		<input type="checkbox"/>
	• Salles inoccupées		<input type="checkbox"/>
Zone 2 <i>Risques Moyens</i>	• Tous les services de soins (hors mis zone 3 et 4)		<input type="checkbox"/>
	• Consultations externes (hors mis oncologie et chirurgie)		<input type="checkbox"/>
	• Unités d'admission (hors mis l'unité de néphrologie)		<input type="checkbox"/>
Zone 3 <i>Risques Elevés</i>	• Salles d'urgence		<input type="checkbox"/>
	• Radiologie conventionnelle		<input type="checkbox"/>
	• Salles de réveil (SSPI)		<input type="checkbox"/>
	• Salles de travail et d'accouchement (hors mis salle d'opération)		<input type="checkbox"/>
	• Chirurgie ambulatoire		<input type="checkbox"/>
	• Médecine nucléaire		<input type="checkbox"/>
	• Salles des bassins de balnéothérapie ou physiothérapie		<input type="checkbox"/>
	• Echocardiographie		<input type="checkbox"/>
	• Laboratoires		<input type="checkbox"/>
	• Salle de médecine et de chirurgie générales (hors mis celles de la zone 4)		<input type="checkbox"/>
	• Pédiatrie (Hors mis la Néo-nat)		<input type="checkbox"/>
	• Gériatrie		<input type="checkbox"/>
	• Soins de suite, Long séjour		<input type="checkbox"/>
	• Unité de néphrologie		<input type="checkbox"/>
Zone 4 <i>Risques Très Elevés</i>	• Unités de soins intensifs		<input type="checkbox"/>
	• Néo-nat y compris la biberonnerie		<input type="checkbox"/>
	• Unité du secteur protégé (Oncologie)		<input type="checkbox"/>
	• Bloc sans aucune exception des différents secteurs de l'établissement		<input checked="" type="checkbox"/>
	• Services cardio-vasculaires, salle de coronographie et bloc cardiologie		<input type="checkbox"/>
	• Traitement central de stérilisation		<input type="checkbox"/>
	• Unités d'oncologie, consultations externes cancérologie		<input type="checkbox"/>
	• consultations externes pour greffes		<input type="checkbox"/>

	<p align="center">PLAN GÉNÉRAL de COORDINATION SÉCURITÉ et de PROTECTION de la SANTÉ Indice 0 – Annexe 10</p> <p align="center">NOTIFICATION SUR L’EVALUATION ET MESURES A PRENDRE SUR LES RISQUES INFECTIEUX ASPERGILLAIRES ET CHAMPIGNON FILAMENTEUX (RIA)</p> <p>Libellé de l'opération : <i>Aménagement d'un plateau Gastro-entérologie et centralisation de la désinfection des endoscopes au Centre Hospitalier d’Avignon (84)</i></p>	<p align="center">Page 2/2</p>
--	---	--------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Salles des consultations externes pour déficit immunitaire • Unité de dialyse • Salle de radiologie interventionnelle, IRM • Salles d’endoscopie • Salles de préparations de médicaments URC 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p align="center">Autres</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les travaux externes à proximité des zones cochées • Toutes les zones d’interventions concernées 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>