

COURANTS FAIBLES (CFA)

Libellé	Contenu
Vidéo-surveillance	ANNUUEL <ul style="list-style-type: none"> - Contrôle des alimentations - Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses si besoin - Vérification des caméras et des écrans - Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) - Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin - Nettoyage des objectifs, bulles et caissons de chaque caméra - Contrôle du bon fonctionnement de chaque caisson thermostaté - Contrôle des connectiques - Vérification des télécommandes site/azimuth et des télécommandes zoom - Réglage de la netteté et de la qualité d'image selon notice constructeur - Contrôle du paramétrage d'enregistrement et de la détection de mouvement - Vérification du bon fonctionnement de chaque poste de commande - Dépoussiérage interne des enregistreurs, commutateurs, serveurs et postes vidéo - Vérification de la mise à jour automatique de l'heure - Essais de fonctionnement des alarmes liées à la vidéo - Analyse de la qualité sonore et du bon fonctionnement de chaque platine de vidéophonie
Contrôle d'Accès	SEMESTRIEL <ul style="list-style-type: none"> - Interrogation des compteurs et fichiers destinés à la maintenance - Contrôle de la cohérence des fichiers - Élimination des enregistrements ou messages de service obsolètes avec accord du service - Vérification de l'état des batteries de la source secondaire et de celles éventuelles des terminaux - Vérification du bon état et remplacement tous les ans des piles de sauvegarde (source auxiliaire) - Contrôle des connectiques - Vérification du bon fonctionnement de tous les sous-ensembles (UC, lecteurs, actionneurs, etc.) - Vérification et mise à l'heure des horloges et programmeurs - Vérification des matériels et systèmes électro-magnétiques et mécaniques des serrures
Intrusion	SEMESTRIEL <ul style="list-style-type: none"> - Vérification des boucles, connexions et borniers (contrôle de la tenue mécanique, contrôle de l'isolement, resserrages, etc.) - Vérification de l'unité centrale, des actionneurs et des dispositifs d'alerte - Vérification et mise à l'heure des horloges - Contrôle du bon fonctionnement des détecteurs, réglages - Contrôle du bon fonctionnement de tous les contacts - Vérification de l'état des batteries de la source secondaire de l'unité centrale et de celles des dispositifs autoalimentés - Vérification et remplacement tous les ans des piles de sauvegarde (source auxiliaire) - Vérification du bon état des câbles