SANITAIRES

TRANSFO E.D.F

Parking caravanne

Parking P.L

SORTIE

SORTIE

Livraisons

Parking V.L

Parking V.L

Parking V.L

SORTIE

SORTIE

BORNE AIR ET EAU

FONTAINE POUR CHIEN

DÉBOURBEUR

SATTELITE DP P.L

MATÉRIEL INCENDIE

Dalle béton
aire de distribution
S = 456 m²

MATÉRIEL INCENDIE

POMPE 6 MULTIPRODUITS
DP (SP98 ET SP95 NEUTRALISÉS)

DALLE BÉTON
S = 206 M²

CANIVEAU

MATÉRIEL INCENDIE

AUVENT

MATÉRIEL INCENDIE

BAC À SABLE
STRUCTURE BÉTON

DÉPOTAGE

AIRE DE DÉPOTAGE
S= 77 m²

SÉPARATEUR

ENTREE

ENTREE

ENTREE

NANTES

Séparateurs d'hydrocarbures

Caniveau

Postes distribution GPL (GE/PEL)

Compartiment hydrocarbure

Postes distribution carburant

Compartiment hydrocarbure

- Bouches de remplissage/dépotage/fosse
- Bouches de récupération des vapeurs
- Regards de vidoire/Accès aux cuves

Regard

Cuve enterrée

Regard

Events

Event

Raccord récupérateur

Citerne gaz GPL "GEPEL"

ZONAGE ATEX:

ZONE 0

ZONE 1

ZONE 2

LEGENDE DES ZONES A RISQUE

RISQUE INCENDIE (stockage de liquides inflammables)

RISQUE EXPLOSION

RISQUE ELECTRIQUE

RISQUE DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT / NOCIF

RISQUE INCENDIE (stockage de matières combustibles)

IND.	DATE	PAR	NATURE DES MODIFICATIONS
B	23.06.11	GR	CARTOUCHE SHELL, INSERTION BOUTIQUE (PLAN LAFON REC CAMPAGNE TDF) CREATION ZONAGE (INGEOLE)
A	13.12.05	FT	MISE A JOUR SUITE RELEVE (CASTRES)

CREE LE: 13.12.2005 — DESSINE PAR:TIRANT.F. — APPR. PAR:

Société des Pétroles Shell
Les Portes de la Defence - 307, Rue d'Estienne d'Orves - 92 706 COLOMBES CEDEX
Tel: 01.57.60.61.00
Fax: 01.57.60.66.28

INGEOLE CONSULTING

STATION SERVICE SHELL
Aire de Treillières Ouest -RN 137
44119 TREILLIÈRES

PLAN DES ZONES A RISQUE

DESSINE PAR: TIRANT.F.
APPROUVE PAR:
Date origine: 13/12/2005
Affaire :
Fichier: FR-1920-TREILLIERES

AP	P	AO	EX	Echelle:	Plan N°:	Departement:	Type Plan:	N° PDV:	N° Plan:	Ind.
-	-	-	-	1/400	PLAN	44		1920	02	B