


Bat " C "

Standard- P.I.E.A



OBSERVATIONS

N°	NATURE DES OBSERVATIONS
<u>STANDARD P.I.E. A – BATIMENT C</u>	
1	Les allèges de fenêtre des locaux 1 – 2 – 3 et 4 sont constituées de fibrociment.
2	Les descentes eaux pluviales dans les deux angles du bâtiment (côté route) sont en Fibrociment.
3	L'aération du chauffe eau de l'office est constituée d'un conduit en Fibrociment sortant sur l'extérieur du bâtiment côté route.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Page 12/237
 Rapport N° : 1314120
 Date : juin / juillet 2003

IMMEUBLE : Standard P.I.E.A.C.

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Planchers	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures							
0	Accueil 1	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Standard 2	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Bureau infirmier 3	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Bureau médecin 4	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2
0	Office 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	/	3
0	Toilettes 7 et 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	WC 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Rangement 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Légende :
 Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
 V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.