



# Bat " T " ATELIERS TECHNIQUES REZ DE CHAUSSEE



# Bat " T " ATELIERS TECHNIQUES ETAGE



## OBSERVATIONS

N°

NATURE DES OBSERVATIONS

### ATELIERS TECHNIQUES T

- 1 La couverture du bâtiment est réalisée en plaques ondulées de Fibrociment. Une analyse (échantillon N° 08.A03.069) a relevé la présence d'amiante de variété chrysotyle dans cette couverture.

**RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE**
  
 Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante

Rapport N° : 1314120
   
 Date : juin / juillet 2003

Page 147/201

**IMMEUBLE : ATELIERS TECHNIQUES - T**

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Planchers	Calorifuges	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures						
0	Atelier 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Atelier 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Atelier 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Atelier 4	/	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Atelier 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Atelier 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Sanitaires 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Atelier 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Bureau 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Sanitaire 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Atelier 11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Atelier 12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**Légende :**
  
 Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
   
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
   
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
   
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
   
 V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
   
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
   
 / : Elément non existant
   
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 -- prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

**IMMEUBLE : ATELIERS TECHNIQUES T**

[illegible]

**Legend:**

Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)  
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)  
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante  
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse