


# Bat " EA "


## BLANCHISSERIE REZ DE CHAUSSEE

condit in planat  
(north door w.c)



# Bat " EA "

## BLANCHISSERIE SOUS - SOL



## OBSERVATIONS

N°	NATURE DES OBSERVATIONS
<b><u>BLANCHISSERIE EA</u></b>	
1	Un conduit en fibrociment passe en plafond dans l'angle du local 1 (aération du couloir des sanitaires 6).

# **RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE** **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Rapport N° : 1314120  
 Date : juin / juillet 2003

Page 15/237

**IMMEUBLE : Blanchisserie - EA**

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge		Autres (à préciser)	N° Observation	
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Plan-chers	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Wide-ordures	Flocages								
0	Entrée 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	/	/	/	1
0	Local 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Sanitaires 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Réserve 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Local 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Local 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Local 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Local 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Local 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

## **Légende :**

Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)  
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)  
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante  
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement  
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé  
 / : Elément non existant  
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.