


ZA = bâtiment



Z.C. 1.2

NOMBRE DE LITS : 16

NOMBRE DE LITS : 16

Z.C. 1.1

LIMITE DE ZONE
ZP U.10

PORTE À REMPLACER
PF E 30 DAS va et vient

PORTE À REMPLACER
CF EI 60 + VTP

Réarmement CCF

TD A.1
A.2

LIMITE DE ZONE ZP U.10

TD B.1
B.2

GRILLES D'AIR FRAIS À
REEMPLACER

MAITRISE D'OUVRAGE



C. H. Intercommunal MONTDIDIER - ROYE
25, rue Amand de Vienne
80500 - MONTDIDIER
Tel : 03 22 78 70 00 fax : 03 44 78 70 01
courriel : direction.secretariat@chimr.fr

PROJET: USLD - AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE
- REMPLACEMENT PARTIEL DU S.S.I. -

ADRESSE: Centre Hospitalier Intercommunal MONTDIDIER - ROYE
25, rue Amand de Vienne - 80500 MONTDIDIER

PHASE: Dossier de Demande d'Autorisation de Travaux dans un ERP

ETAT: FUTUR - zone de COMPARTIMENTAGE PLAN: 1er ÉTAGE

MAITRISE D'OEUVRE



Groupement de Coopération Sanitaire
de Moyens de l'Oise
Thierry ABARNOU - Architecte D.P.L.G.
- bureau d'études -
2 rue des Finets - 60607 CLERMONT -
Tel : 03 44 77 51 70 fax : 03 44 77 51 71
courriel : gcsmo@chi-clermont.fr

PA51

ECHELLE
1-200

DATE
MARS 2024

N°
5-06

Y.MERCIER