


FONDATIONS



LEGENDE

- Tête de Pieux
- Tête de Pieux
- Longrines
- Agglo béton plein ep 0.20 sousassement
- Poutre Béton
- Agglo creux béton ep 0.20
- poteaux béton ou et chaînage béton
- Réservation trémie dans dalle pour lots techniques
- épaisseur totale du plancher hourdis avec dalle de compression
- sens de pose planchers hourdis ou predalles

HYPOTHESES DE FONDATION

(Rapport d'étude géotechnique (G2 AVP) de SOLINGEO  
Dossier Réf: S-2405-045 de 5 Juillet 2024)

Fondations par pieux Ø 200 MM  
Profondeur moyenne des pieux 11.00 mètres  
Cette hypothèse est à vérifier par l'entreprise à l'ouverture des fouilles.  
En tout état de cause, les fondations seront descendues au bon sol.

HYPOTHESES D'ETUDES

- PLANCHERS
- Revêtements collés : 50 daN/m²
  - Revêtements scellés : 120 daN/m²
  - Cloisons légères : 50 daN/m²
  - Cloisons lourdes (CF1h) : 100 daN/m²
  - Faux Plafond : 25 Kg/m²

- SURCHARGES D'EXPLOITATION
- Salle de commande : 400 daN/m²
  - Bureaux : 250 daN/m²
  - escalier béton : 250 daN/m²
  - Circulation et sanitaires : 250 daN/m²
  - toitures : 150 daN/m²

- SURCHARGES CLIMATIQUES SELON NV65 / 2009
- Neige zone A2
  - Neige normale p<sub>n0</sub> = 35 daN/m²
  - Neige extrême p<sub>n0</sub> = 60 daN/m²
  - Vent zone 1
  - Pressions dynamiques de base
  - Vent normal q<sub>0</sub> = 50 daN/m²
  - Vent extrême q<sub>0</sub> = 70 daN/m²

CREATION D'UN POSTE DE COMMANDES CENTRALISEES (PCC) A MOISSAC (82)

MAITRE D'OUVRAGE:	ARCHITECTE (Mandatitaire)	BUREAU D'ETUDES TCE
Voies Navigables de FRANCE 2 Port St ETIENNE BP 7204 31073 TOULOUSE 7	CAZABON architecture Tél: 05.62.73.39.63 Email: cazabonarchitecture@gmail.com	BET INGERBAT Tél: 05.34.40.04.27 Email: a.benoit@ingerbat.fr
TERRAIN	BUR. CONTROLE	S.P.S.
Voies Navigables de FRANCE Lieu dit DELBESSOUS 82180 MOISSAC	ALPES CONTROLE Tél: 07.70.01.69.36 Email: lortin@alpes-controle.fr	APAVE Tél: Email: cazabonarchitecture@gmail.com

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

FONDATIONS

Date: 04-09-2024

Ech: 1/50

DCE

Date modification	Indice	Modification
03.09.2024	0	Création de document

GO-04